



No.	จุดอันตราย	Hazard Point (English)
1	ต้องเลือกผู้รับผิดชอบงานสีใช้สารละลายออกแกนิค 1 คน	The construction contractor shall designate one chief of organic solvent work
2	ต้องจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานที่ใช้สารเป็นพิษ	The construction contractor shall provide training of hazardous operations to workmen.
3	ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นในการช่วยชีวิตในยามที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น หน้ากากให้ลม หรือเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น (กรณีปฏิบัติงานในห้อง หรือที่อับ)	The construction contractor shall prepare lifesaving devices such as air-supplied respirators and safety lifebelt in case that an accident occurs. - For working inside a tank or a pit.
4	หัวหน้างานต้องตรวจสอบว่ามีกระแสขาศอากาศ	The foreman shall make sure that it is well ventilated. - Use of blower machines, etc
5	หัวหน้าต้องตรวจสอบว่าไม่มีเชื้อไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ติดป้ายแสดงห้ามใช้ไฟ)	The foreman shall make sure to have no fire close the paintwork area. - Put up a sign of "Strict Fire-Ban".
6	หัวหน้างานต้องหาทางป้องกันสีฝนกระจ่าย (หาแผ่นซีทป้องกัน)	The foreman shall take measures to prevent paint from flying in all directions; e.g. sheets
7	เมื่อมีการใช้หน้ากากให้ลม หัวหน้างานต้องจัดหาคนมาตรวจดูแล และกำหนดการให้สัญญาณไว้ก่อน	The foreman shall assign someone to watch and give signals to pain workmen in case that air-supplied masks are required
8	ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากให้ลม หรือหน้ากากป้องกันแก๊สออกแกนิคไว้ในขณะที่ปฏิบัติงาน	The paint workmen shall wear air-supplied masks and organic gas masks when they do indoor paint work.
9	เมื่อทำความสะอาดพื้นบริเวณงานทาสี หัวหน้างานต้องกำหนดพื้นที่งานให้ชัดเจน และป้องกันรักษาความปลอดภัย (ติดตั้งที่กั้น ป้ายห้ามเข้าออก และห้ามใช้ไฟ)	For floor paintwork, the foreman shall make a paintwork zone clearly identified and assure safety. - Place barricades, strict fire-ban and off-limits
10	ให้ใช้หน้ากากป้องกันแก๊สออกแกนิคที่ยังมีอายุใช้งานได้เท่านั้น	Organic gas masks to use for paintwork shall have valid expiry date.
11	ปิดฝาครอบภาชนะสีใช้สารละลายออกแกนิคให้แน่นหนา	The construction contractor shall seal organic solvent containers.