SaleeColour

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Safety Committee

ครั้งที่ 11

เรื่อง	การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ว/ด/ป	28 พฤศจิกายน 2565

สถานที่	ห้องประชุม 101

<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. คุณ วรางคณา มังคละคีรี	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณ อานนท์ เถื่อนเพ็ง	คณะกรรมการผู้แทนนายจ้าง
3. คุณ ประทีป โฮจีน	คณะกรรมการผู้แทนนายจ้าง
4. คุณ จิรทีปต์ จันดี	คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง
5. คุณ กุลธิดา โพนะทา	คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6. คุณ ชัยวัฒน์ ยอดเพ็ชร	คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. คุณ สมทรง บุญตา	คณะกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง

เริ่มการประชุม : เวลา 13.00 น .- 14.30น

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> <u>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</u>

มติที่ประชุม : เห็นด้วย

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> <u>เรื่องแจ้งให้ทราบ</u>

คุณวรางคณา: แจ้งเรื่อง กิจกรรมคปอ เริ่มปีหน้า จัดเดือนกุมภาพันธ์

คุณวรางคณา: แจ้งเรื่อง จัดทำกิจกรรมไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานมีรางวัลให้ ปี 2023 ชื่อโครงการอุบัติเหตุเป็น O

คุณสมทรง : แจ้งเรื่อง การจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานคณะกรรมการคปอ ประจำเดือนกำหนดให้ กุลธิดา ดำเนินการ พร้อมส่งให้ประธานทราบ กรรมการรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> <u>เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา</u>

คุณกุลธิดา : แจ้งเรื่อง เดินตรวจความปลอดภัยและการสุ่มตรวจการสวมใส่อุปกรณ์PPE ของพนักงานโดยคณะกรรมการคปอ พบดังนี้

M	ผลิต โรง 1	ผลิต โรง 2	ผลิต โรง 3	ผลิต โรง 4	ผลิต จัดเตรียม	คลังสินค้า	วิศวกรรม	
Jan,Feb,Mar	0	1	1	0	1	1	1	
Apr	-	-	-	-	-	-	-	
May	0	1	1	1	1	1	0	
june	1	0	1	1	1	1	1	
july	1	1	1	1	1	1	1	
Aug	1	1	1	1	1	1	1	
12 Sep	0	1	0	0	0	0	0	จปว ตรวจ8.45
Sep	1	1	1	1	1	1	0	
oct	0	0	0	0	0	1	1	
Nov	1	1	1	1	1	1	1	
Dec								
รวม	5	7	7	5	7	8	6	ตรวจ20/10

คะแนน 0 = พบพนักงานไม่สวมใส่PPE ขณะทำงานในพื้นที่กำหนด คะแนน 1 = พบพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่จัดให้

คุณสมทรง : แจ้งเรื่อง เงินรางวัลที่จะแจก 2,800บาท ต่อ ปี.ให้กับพนักงานที่ได้อันดับ 1

คุณสมทรง :แจ้งเรื่อง การเดินตรวจความปลอดภัยร่วมกับผู้บริหารกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประทีป รับดำเนินการคณะกรรมการรับทราบ

คุณสมทรง :แจ้งเรื่อง ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการ ซ้อมอพยพหนีไฟโดยการ เขียนขั้นตอนใหม่ Flow ใหม่ จปว ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

คุณสมทรง แจ้งเรื่อง การตรวจไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิง ที่โรงอาหาร กำหนดให้ รปภ ดำเนินการตรวจสอบ

<u>มติที่ประชุม</u> : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 การรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ และการแก้ไขรวมทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และ การตรวจสารเสพติด

คุณสมทรง : แจ้งเรื่อง อุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับคน เป็น 1 ครั้ง

อุบัติเหตุเกี่ยวข้องทรัพย์สินเสียหาย 4 ครั้ง

การตรวจสารเสพติด จำนวน 188 ท่าน ทั้งหมดไม่พบสารเสพติด

<u>ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสรุปการตรวจสอบระบบอัคคีภัย</u>

คุณสมทรง : แจ้งเรื่อง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปกติ

คุณสมทรง: แจ้งเรื่อง ฝาหม้อน้ำ Fire Pump ชำรุดอยู่ระหว่างรออะไหล่ คณะกรรมการรับทราบ

คุณประทีป : แจ้งเรื่อง จะดำเนินการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามแผนคือวัน ศุกร์ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 2565 มอบหมายให้ กุลธิดา ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ คณะกรรมการรับทราบ

คุณประทีป : แจ้งเรื่อง เกจวัดแรงดันที่Fire pump 1 อยู่ในสภาพที่ขุ่นมัวมองไม่เห็นตัวเลข ควรสั่งซื้อใหม่ มอบหมายให้จปว รับดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u> : รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 6 เดินตรวจความปลอดภัยประจำเดือน</u>

คุณประทีป ; แจ้งเรื่อง พบป้ายเดินทางเข้าสำนักงานคลังสินค้าต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่จัดทำบน ประตู

คุณสมทรง แจ้งเรื่อง อุปกรณ์อ่างล้างตาที่ชำรุดได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่าเรียบร้อยแล้ว

คุณสมทรง แจ้งเรื่อง ปล่องลมบอกทิศทางชำรุด ได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย

คุณสมทรง ; แจ้งเรื่องป้ายการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ Fire Pump 1ชำรุดได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ เรียบร้อยแล้ว

คุณชัยวัฒน์ ; แจ้งเรื่องป้ายการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Fire Pump 2 ชำรุด มอบหมายให้ จปว รับดำเนินการ

<u>ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากิจกรรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</u>

คุณสมทรง: แจ้งเรื่อง ไฟ Exit ชำรุดในพื้นที่ส่วนคลังสินค้า เสีย 3 ตัว ดำเนินการสั่งของแล้ว มอบหมายให้ คุณชัยวัฒน์ ดำเนินการติดตามการติดตั้งให้แล้วเสร็จ

คุณสมทรง: แจ้งเรื่อง ตู้ใส่อุปกรณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 ตู้ เป็นจุดที่ 2 โดยติดตั้งที่หน้าประตูทางเข้า คลังสินค้า 2 ประกอบไปด้วย ตู้ 1 ใบ เสื้อดับเพลิง 5 ตัว หมวก 5 ใบ รองเท้าดับเพลิง 5 คู่

<u>ระเบียบวาระที่ 8</u> **<u>วาระอื่นๆ</u>**

คุณสมทรง: แจ้งเรื่อง สีขาวชนิดตีเส้นพิเศษ เพื่อตีทางม้าลาย เข้ามาแล้ว มอบหมายให้คุณประทีปดำเนินการ

คุณวรางคณา แจ้งเรื่อง พนักงานที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องบำเพ็ญประโยชน์ ก่อนที่จะได้ใบเตือน เริ่มปีหน้า

คุณประทีป แจ้งเรื่อง เกจดูแรงดันน้ำของ Fire pump 1 ชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ จปว รับดำเนินการ

คุณ กุลธิดาแจ้งเรื่อง ที่วางสำหรับก้นบุหรี่ชำรุด ความเปลี่ยนใหม่ จปว รับผิดชอบ ดำเนินการ

คุณสมทรง แจ้งเรื่อง การชาร์จแบตเตอร์รี่รถยกต้องกำหนดจุดชาร์จให้ถูกต้อง ที่หน้าประตู 2 คลังสินค้า 1

ปิดประชุม : เวลา 15.30 น.

.....	.....
(นายสมทรง บุญตา)	(คุณ วรางคณา มังคละคีรี)
จป.วิชาชีพ/ กรรมการเลขานุการ	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม	ผู้รับรองรายงานการประชุม