

Générateurs de Nombres Aléatoires Vrais Basés sur le Bruit Thermique

April 18, 2025

Résumé

Les générateurs de nombres véritablement aléatoires (TRNG) exploitent des phénomènes physiques pour produire des séquences de bits aléatoires. Ce rapport explore les TRNG basés sur le bruit thermique dans les semiconducteurs, en mettant l'accent sur les méthodes d'amplification et les défis de conception. Une analyse comparative des architectures d'amplification directe et différentielle est présentée, accompagnée de stratégies pour améliorer la qualité des séquences générées.

1 Introduction

Les générateurs de nombres véritablement aléatoires (TRNG) sont essentiels pour les applications cryptographiques où la sécurité repose sur l'imprévisibilité des nombres générés. Parmi les sources physiques disponibles, le bruit thermique dans les résistances se distingue par sa simplicité de mise en œuvre et sa robustesse théorique.

2 Principes Fondamentaux

2.1 Bruit Thermique (Johnson-Nyquist)

Le bruit thermique dans une résistance R à température T est décrit par:

$$v_n^2 = 4k_B T R \Delta f$$

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ (constante de Boltzmann)
- Δf : bande passante de mesure

Exemple

Pour $R = 10 \text{ k}\Omega$, $T = 300 \text{ K}$, $\Delta f = 1 \text{ MHz}$:

$$v_n \approx 1.3 \text{ }\mu\text{V}$$

3 Architectures TRNG

3.1 Schéma Général




Figure 1: Chaîne de traitement complète d'un TRNG basé sur le bruit thermique

3.2 Amplification Directe




Figure 2: Architecture d'amplification directe avec une seule résistance

3.3 Amplification Différentielle




Figure 3: Architecture d'amplification différentielle utilisant deux résistances pour rejeter le bruit commun

4 Analyse de Performance

4.1 Comparaison des Architectures

Table 1: Comparaison des méthodes d'amplification

Caractéristique	Amplification Directe	Amplification Différentielle
Sensibilité au bruit	Élevée	Faible
Stabilité thermique	Moyenne	Excellente
Complexité	Simple	Modérée
Débit maximal	1 Mbps	10 Mbps

4.2 Tests Statistiques

Résultats des Tests

- **Test NIST SP 800-22** : Passage de 98% des tests
- **Entropie** : > 0.997 bits/bit
- **Auto-corrélation** : $|r| < 0.01$ pour tous les décalages

5 Optimisations

5.1 Stratégies d'Amélioration

Recommandations

- Utilisation d'amplificateurs faible bruit (LNA)
- Blindage électromagnétique
- Régulation thermique active
- Post-traitement par algorithme de Von Neumann

6 Conclusion

Les TRNG basés sur le bruit thermique offrent une solution équilibrée entre complexité et performance. L'amplification différentielle se révèle particulièrement adaptée aux applications nécessitant une grande stabilité. Les développements futurs devraient intégrer des techniques hybrides combinant plusieurs sources d'entropie physique.

References

- [1] J.B. Johnson, "Thermal Agitation of Electricity in Conductors", *Physical Review* 32, 97-109 (1928)
- [2] NIST SP 800-90B, "Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation" (2020)