

HEA 01

Daylighting

Lattitude (°)	48.8	Exigence minimale d'ensoleillement des espaces occupés (%)	8
Part de vitrage des murs extérieurs et toitures (%)	23.8	Part d'espaces occupés répondant aux exigences minimales d'ensoleillement (%)	52.1

Façade	Plan annoté	Surface totale (m²)	Surface vitrée (m²)	Part de surface vitrée- (%)	Représentativité (%)
Nord	HEA 01_Elevation boulevard Haussmann	1605.05 m2	381.64 m2	24	56
Est	HEA 01_Elevation boulevard Haussmann	71.84 m2	19.60 m2	27	2
Est	HEA 01_Elevation rue de Helder	1212.50 m2	286.56 m2	24	42
Total		2889.39 m2	687.80 m2	—	100

Plan annoté	Surface nette (m²)	Surface vitrée (m²)	Part de surface vitrée (%)	Exigence minimale respectée
HEA 01_Plan R0	2113.29 m2	87.76 m2	4	Non
HEA 01_Plan R1	1319.38 m2	88.11 m2	7	Non
HEA 01_Plan R2	1355.87 m2	144.82 m2	11	Oui
HEA 01_Plan R3	1203.90 m2	99.84 m2	8	Oui
HEA 01_Plan R4	1203.90 m2	107.79 m2	9	Oui
HEA 01_Plan R5	1203.90 m2	107.79 m2	9	Oui
HEA 01_Plan R6	1215.87 m2	42.35 m2	3	Non
HEA 01_Plan R7	84.29 m2	9.34 m2	11	Oui
Total	9700 m2	687.80 m2	—	336

Surface des murs extérieurs (sans les fenêtres)  
= surface total - surface vitrée  
= 2889.39 - 678.80  
= 2201.59 m2

Crédits accordés	2	Exemplaire	0
------------------	---	------------	---

Lattitude (°)	Part vitrée minimum (%)	Réponse
40	7	Oui
45	8	Non
50	9	
55	10	
60	11	