

شهادة مطابقة

السيد المهندس / شوقى محمد محمد سميد

مدير بيت الهندسة للصناعات الكهربائية


تحية طيبة وبعد :

بالإشارة الى كتاب سيادتكم المؤرخ ٩٦/١/٢٩ بشأن طلب موافاتكم
بصدى صلاحية عينه خراطيم ممنعه من البولى ايثلين لزوم التوصيلات الكهربائية
المسحوبة بمعرفتكم والواردة الى الهيئة بتاريخ ٩٦/١/٣٠ لاختبارها بمعايير
مركز ضبط الجودة .

أتشرف بأن انهى الى سيادتكم بأنه قد تم اختبار العينه المشار اليها
طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٢٦/١٢٨٢ والمواصفات البريطانية
رقم ٤٦٠٧ / ٧١ جزء رقم (٣) الخاصة بعينة مواسير الكهرباء البولى ايثلين المستخدمه
فى التوصيلات الكهربائية . وتبين أن العينة مطابقة للمواصفات .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

يعتمد
رئيس المركز



تحريرا فى : ١٧ / ٢ / ١٩٩٦

نقطة