



اللائحة التنفيذية لاشتراطات محطات الوقود في الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

المقدمة

استنادًا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، ويهدف تنظيم إجراءات ترخيص وإنشاء وتشغيل ومراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وضمان الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وحماية البيئة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، تصدر هذه اللائحة التنفيذية للاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة. تُعد هذه اللائحة أداة تنفيذية ملزمة، وتُطبّق على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة التي يتم ترخيصها لاحقًا، بكافة فئاتها، وتُفسّر أحكامها وتُنقذ من قبل الجهات المختصة كلّ ضمن نطاق صلاحياته، وفق ما ورد فيها من متطلبات فنية، وهندسية، وبيئية، وتنظيمية.

كما تسري أحكام هذه اللائحة التنفيذية على محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة مسبقًا قبل تاريخ نفاذها، شريطة توفيق أوضاعها تدريجيًا وفق جداول ومعايير تصحيح خاصة أُعدّت لهذا الغرض، وبما لا يتجاوز مدة زمنية انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ بدء النفاذ، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة ووفق آليات المتابعة والتقييم المحددة في هذه اللائحة، دون الإخلال بمتطلبات السلامة العامة التي يُعمل بها فورًا متى اقتضت الضرورة. تُعتبر جميع الاشتراطات والمعايير الواردة في هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من شروط الترخيص والتشغيل، ويُعد الالتزام بها شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص واستمراره، وتخضع المحطات لأحكام الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي القوانين النافذة.

فهرس المحتويات

- تمهيد
- الفصل الأول: التعاريف والمجالات
- الفصل الثاني: تصنيف المحطات واشتراطات الموقع العام والمسافات الفاصلة.
- الفصل الثالث: المتطلبات الهندسية والفنية لمحطات الوقود
- الفصل الرابع: متطلبات الأمن والسلامة العامة والصحة للعاملين.
- الفصل الخامس: متطلبات البيئة وإدارة النفايات
- الفصل السادس: متطلبات الإنشاءات والأعمال المدنية
- الفصل السابع: متطلبات ومراحل الترخيص لمحطات الوقود.
- الفصل الثامن: الأحكام الختامية والتوصيات العامة
- الفصل التاسع والأخير: الأكواد والمراجع الفنية المعتمدة

أولاً: تمهيد:

انطلاقاً من ضرورة تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة بما يحقق أعلى مستويات السلامة العامة، والكفاءة التشغيلية، وحماية البيئة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، تم إعداد هذه اللائحة استناداً إلى المراجع الوطنية والدولية ذات الصلة.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار شامل ومتكامل ينظم ترخيص وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الوقود، ومراكز الخدمة، ويحدد اشتراطات السلامة الفنية والبيئية، وشروط الموقع والتصميم، ومتطلبات الأمن الصناعي، والمعايير الخاصة بالأنظمة الذكية والمراقبة، بما يتناسب مع الواقع السوري وخصوصية البنية الإدارية والتنظيمية. تم إعداد هذه المسودة بالاستناد إلى الأكواد والمراجع الفنية الموضحة في الجدول رقم (١٥):

تأتي هذه اللائحة استكمالاً لجهود الدولة في تحديث القوانين الخاصة بقطاع المحروقات، وتعزيز مفهوم المحطة المتكاملة للخدمات البترولية، وتحسين السلامة العامة والبيئة الحضرية، مع مراعاة الهيكل الإداري السوري حيث تشترك في تنفيذها الوزارات التالية:

- وزارة الطاقة – (الجهة المرجعية الرئيسية)
- وزارة الإدارة المحلية والبيئة
- وزارة الطوارئ والكوارث – مديرية الدفاع المدني
- وزارة الأشغال العامة والإسكان – لجان التنظيم العمراني
- وزارة النقل – مديريات الطرق
- الوزارات ذات الصلة.

الفصل الأول: التعاريف والمجالات

جدول رقم (١) التعاريف (Definitions)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف الفني	الاسم المكافئ (إنكليزي/اختصار)	ملاحظات
لائحة الاشتراطات	بنود اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة	Regulations Requirements	—
محطة الوقود	منشأة مرخصة مخصصة لتخزين وبيع الوقود للمركبات، وتشمل خدمات إضافية	Fuel Station	قد تكون ثابتة/متحركة
مراكز الخدمة	مجموعة الخدمات الملحقة بمحطة الوقود	Service Centers	تختلف من فئة إلى أخرى
الوقود السائل	جميع المشتقات البترولية المستخدمة لتشغيل المركبات	Fuel / Petroleum Products	Gasoline / Diesel
البنزين الممتاز	بنزين ذو رقم أوكتان $95 \leq$	Gasoline 95	سورية: ممتاز
البنزين العادي	بنزين ذو رقم أوكتان $90 \sim 92$	Gasoline 91	سورية: أوكتان ٩٠
الديزل	وقود سيارات الديزل	Diesel Gas Oil	—
خزانات الوقود	أوعية معدنية أو مركبة لتخزين مشتقات الوقود تحت الأرض أو فوقها	Storage Tanks	UST / AST
خزان تحت الأرض	خزان مُدفن بالكامل تحت منسوب الأرض	UST: Underground Storage Tank	الوضع القياسي
خزان فوق الأرض	خزان موضوع فوق السطح معزول ومسيّج	AST: Aboveground Storage Tank	حالات خاصة
حوض احتواء	وحدة هندسية لحصر الانسكابات حول الخزان أو الأنابيب	Bund / Containment	Dry Sump
أنابيب الوقود	خطوط نقل الوقود بين الخزانات والمضخات	Piping	—
مضخة الوقود	جهاز لتوزيع الوقود وتسجيل الكميات	Fuel Dispenser / Pump	—
عداد القياس	جهاز ضمن المضخة لقياس كمية الوقود المصروفة	Meter	—
نظام منع التسرب	تجهيزات تمنع تسرب الوقود من الخزانات أو الأنابيب	Leak Protection System	—
نظام كشف التسرب	نظام مراقبة لرصد تسرب الوقود	Leak Detection System	LLD / ATG
منظومة الإطفاء	تجهيزات متكاملة لإخماد الحريق	Fire Suppression System	NFPA
منظومة الإنذار	تجهيزات للاستشعار عن الدخان والغازات	Fire Alarm / Gas Detection	—
فاصل الزيوت	وحدة لفصل المياه عن مخلفات الوقود والزيوت	Oil Separator	منع تلوث مياه الصرف الصحي
نظام استرجاع الأبخرة	جهاز لاسترجاع الأبخرة الناتجة من التعبئة ومنع إطلاقها	Vapor Recovery System	VRS — Stage I/II
اشتراطات المسافات	حدود دنيا فاصلة بين عناصر المحطة والمباني المحيطة	Safety Distances	—
منطقة التعبئة	منطقة تحميل الوقود من الصهاريج إلى الخزانات	Loading Area	—
نظام التصريف	شبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الملوثة	Drainage System	—
مصيدة الشوائب	عنصر لحجز المواد العالقة	Trap	—
منطقة الخدمات	منطقة مبنى خدمات إضافية (سوبر ماركت، ...)	Service Area	Mini market
سجل التشغيل	سجل بيانات التشغيل اليومية	Operation Log	—
سجل الصيانة	سجل خاص بصيانة التجهيزات	Maintenance Log	—

ERP	Emergency Response Plan	وثيقة تحدد إجراءات التعامل مع الحوادث	خطة الطوارئ
Decommissioning	Closure Plan	خطة تفصيلية لإيقاف أو تفكيك المحطة	خطة الإغلاق
—	EIA: Environmental Impact Assessment	دراسة لتقييم تأثير المحطة على البيئة	تقييم الأثر البيئي
—	Authorized Entity	أي جهة مصرح لها وفق القانون	جهة مرخصة
معمول به	Categories A–B–C	تصنيف محطات الوقود حسب النوع والسعة والخدمات	الفئات (أ/ب/ج)
—	Earthing	هو توصيل الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار في الأجهزة الكهربائية بالأرض، بهدف حماية الأشخاص والمعدات من الصدمات الكهربائية.	التأريض
—	International Roads	هي الطرق التي تربط سوريا بالدول المجاورة	الطرق الدولية
—	Central Roads	هي الطرق التي تربط بين المحافظات	الطرق المركزية
—	Local Roads	هي الطرق التي تربط بين الأرياف ومحيط المدن	الطرق المحلية
—	Sensitive sites	هي المرافق الحيوية والاستراتيجية التي يؤثر توقفها على الأمن القومي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة كالمطارات – والموانئ – والسدود – ومحطات الكهرباء – ومصافي النفط	المواقع الحساسة
يعتمد تصنيف بازل	Hazardous waste	هي المواد المهمة سواء أكانت صلبة أم سائلة أم غازية وتشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة والبيئة بسبب خصائصها الكامنة مثل القابلية للاشتعال، التآكل، السمية.	النفائات الخطرة
بالمتر المربع	Building Ratio	نسبة البناء: النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح بالبناء على مساحة الموقع الإجمالية	نسبة البناء
—	Electronic Price Display Screen	: شاشة رقمية عند مدخل محطة الوقود تعرض أنواع الوقود المتوفرة وأسعارها.	شاشة عرض الأسعار الإلكترونية
—	Automatic Tank Gauging	جهاز إلكتروني عالي الدقة يُستخدم لقياس كمية الوقود داخل الخزان، مما يتيح مراقبة المخزون، وتتبع عمليات استلام وبيع الوقود، والكشف المبكر عن أي تسرب محتمل.	مقياس الخزان الأوتوماتيكي
—	Groundwater Monitoring	هي عملية تقييم جودة المياه الجوفية عبر حفر آبار مخصصة، وجمع العينات وتحليلها، للتحقق من مطابقتها للمتطلبات النظامية.	مراقبة المياه الجوفية
—	Hazardous Area	هي المواقع التي تحتوي على مواد بترولية أو أبخرتها، وتشمل الخزانات، المضخات، وأنباب التهوية.	منطقة الخطر

الفصل الثاني: تصنيف المحطات واشتراطات الموقع العام والمسافات الفاصلة.

جدول رقم (٢) تصنيف محطات الوقود حسب الفئة

البند	الوصف الفني / والتعريف	فئة أ	فئة ب	فئة ج	ملاحظات
تعريف الفئة	حجم وتصنيف المحطة	كبرى (أ)	متوسطة (ب)	صغير (ج)	—
الموقع	داخل / خارج التنظيم	الطرق الدولية (خارج التنظيم)	الطرق المركزية بين المحافظات والوحدات الإدارية (خارج التنظيم)	الطرق المحلية (داخل التنظيم) / وضمن حدود الوحدات الإدارية	—
أنواع الوقود	- بنزين عادي (أوكتان ٩٠) - بنزين ممتاز (أوكتان ٩٥) - ديزل	إلزامي في جميع الفئات			—
خدمة الغاز للمركبات	توفير غاز LPG	إلزامي			اختياري
شحن كهربائي	قواعد شحن كهربائي للمركبات بحد أدنى محطة شحن واحدة	إلزامي			اختياري
مرور الآليات	خط مرور منفصل للشاحنات	إلزامي			ممنوع للفتات أ - ب
الخدمات الأساسية والموسعة	خدمة صيانة السيارات	اختياري في جميع الفئات			تشمل ميكانيك
	خدمة تشحيم وتغيير الزيت	إلزامي			اختياري
	خدمة غسيل سيارات	إلزامي			اختياري
	ماركت	إلزامي			اختياري
	مطعم	إلزامي	اختياري		اختياري
	كافتيريا	إلزامي			اختياري
	استراحة ركاب (نزل)	إلزامي	اختياري		اختياري فئة أ
	مصلى (رجال، نساء)	إلزامي			اختياري
	دورات مياه (رجال - نساء)	إلزامي في جميع الفئات			—
	مساحة ألعاب أطفال	اختياري			ممنوع تجهيزات مستقبلية
نظام الأمن والسلامة	متطلبات الأمان والسلامة	عالية في جميع الفئات			حسب NFPA
نظام الإطفاء	توفر معدات إطفاء الحريق	نظام متكامل			تفاصيل في جدول السلامة
مراقبة التسرب	أنظمة ATG	إلزامي في جميع الفئات			كشف التسرب
أنظمة المراقبة	الكاميرات والمراقبة	إلزامي في جميع الفئات			نظام التصوير الحراري
أنظمة الربط الإلكتروني	نظام محاسبة إلكتروني	إلزامي في جميع الفئات			للمربط مع البطاقة

جدول رقم (٣) اشتراطات الموقع العام والمسافات الفاصلة حسب الفئة

البند / المعيار	الوصف الفني / المواصفات	أ	ب	ج	ملاحظات
الموقع العام	موافقاً لقرار المحافظة والوحدة الإدارية	إلزامي في جميع الفئات			—
عدد المداخل	منفصل / دخول + خروج	إلزامي في جميع الفئات			—
المسافات عن التقاطعات وفتحات المنصفتات على الأوتوستراد	بُعد مداخل ومخارج المحطة عن التقاطعات	١٢٥ م	١٠٠ م	٥٠ م	مع مراعاة قانون تنظيم الطرق رقم ٢٦
الواجهة الدنيا	الواجهة الدنيا للمحطة بالمتر	≤ ٤٠ م	≤ ٣٠ م	≤ ٢٥ م	
جميع الوجائب	الارتداد إلى الداخل	٦ م	٤ م	حسب التنظيم	في الفئة ج تُراعى الصفة التنظيمية المجاورة للموقع ، والقانون ٢٦ لتنظيم الطرق في وزارة النقل
المسافة الفاصلة	عن المستودعات والساحات العامة والمدارس والمشافي ودور العبادة	إلزامي في جميع الفئات			—
	عن المراكز السكنية والتجمعات الحضرية	إلزامي			—
	عن المنشآت الحساسة	إلزامي في جميع الفئات			—
	عن خطوط التوتر المتوسطة ٦ م	إلزامي لكل الفئات			عن خط المسقط
	عن خطوط التوتر العالية ١٢ م	إلزامي في جميع الفئات			—
	عن خزانات مياه الشرب أو محطات المعالجة أو آبار مياه الشرب العامة ≤ ١٥٠ م	إلزامي في جميع الفئات			—
	عن تقاطعات السكك الحديدية والجسور والأنفاق ≤ ١٥٠ م	إلزامي في جميع الفئات			—
	عن مداخل المدن ≤ ٢ كم (مدن صغيرة) و ≤ ٤ كم (مراكز المحافظات).	إلزامي في جميع الفئات			—
	بين محطتين بنفس الاتجاه	٥ كم	١٠٠٠ م	٥٠٠ م	—
	بين محطتين على الاتجاه المقابل (طريق غير مفصول بجزيرة وسيطة)	٢,٥ كم	٣٠٠ م	٢٠٠ م	—
مساحة المحطة	عن إشارة المرور كحد أدنى من نفس الجهة	٦٠ م	٥٠ م	٣٠ م	—
	الحد الأدنى من المساحة	٢٠٠٠ م²	١٥٠٠ م²	٧٠٠ م²	—
	نسبة البناء من مساحة العقار الكلي	٥٥٠ م²	٤١٠ م²	١٩٩ م²	تكون مساحة العقار حسب نظام الكروكي المرفق
	مساحة مظلة المضخات	٢٠٠ م²	١٧٥ م²	١٥٠ م²	لا تُحسب من مساحة العقار

الفصل الثالث: المتطلبات الهندسية والفنية لمحطات الوقود

الجدول رقم (٤): اشتراطات الخزانات (Tanks)

البند / المعيار	الوصف الفني / المواصفات	أ	ب	ج	ملاحظات
المادة الإنشائية	خزانات فولاذية مزدوجة الجدار Double-Wall Steel أو ألياف زجاجية FRP	إلزامي لجميع الفئات			—
نوع التركيب	مدفون تحت سطح الأرض UST مزدوج الجدار	إلزامي لجميع الفئات			—
لوحة معدنية	توضح رقم الخزان ونوع المادة والسعة التخزينية	إلزامي لجميع الفئات			—
سعة الخزان الواحد	للبترين	$\leq 40 \text{ م}^3$ $\geq 50 \text{ م}^3$	$\leq 25 \text{ م}^3$ $\geq 35 \text{ م}^3$	$\leq 25 \text{ م}^3$ $\geq 30 \text{ م}^3$	—
سعة الخزان الواحد	للديزل	$\leq 50 \text{ م}^3$ $\geq 75 \text{ م}^3$	$\leq 40 \text{ م}^3$ $\geq 50 \text{ م}^3$	$\leq 33 \text{ م}^3$ $\geq 40 \text{ م}^3$	—
السعة الإجمالية	الحدود العليا والدنيا - حسب الفئة	$\leq 400 \text{ م}^3$ $\geq 500 \text{ م}^3$	$\leq 300 \text{ م}^3$ $\geq 400 \text{ م}^3$	$\leq 200 \text{ م}^3$ $\geq 300 \text{ م}^3$	مع سماحية ٣٪
الفتحات	فتحة تعبئة، فتحة فحص، فتحة قياس، فتحة تهوية.	الزامي لجميع الفئات			—
العزل/الحماية	طلاء خارجي مانع للتآكل حماية كاثودية للUST	الزامي لجميع الفئات			حسب نوع الخزان
تأريض الخزانات	تأريض كامل للخزان ومواسير الوقود.	الزامي لجميع الفئات			—
نظام التهوية	فتحة (أنبوب) تهوية لكل خزان بقطر ≤ 50 مم، مزودة بصمام Flame Arrestor ويرتفع عن سور المحطة بمقدار ٢٠ سم.	إلزامي لجميع الفئات			—
منع الفيض	Overfill Protection عند ٩٠-٩٥%	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام القياس	يُزود كل خزان بنظام قياس إلكتروني أوتوماتيكي لمستوى السائل مع شاشة رقمية داخل غرفة التحكم، مزود بإشعار امتلاء وتنبيه تسرب مرتبط بوزارة الطاقة	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام الحماية من التسرب	تركيب نظام كشف تسرب إلكتروني مستمر (Continuous Leak Detection) مرتبط بلوحة إنذار مركزية داخل غرفة التحكم.	إلزامي في جميع الفئات			—
التعبئة والتفريغ	تعبئة عبر أنبوب مخصص بصمام أمان مزدوج وغطاء معدني محكم - يمنع التعبئة المباشرة عبر فوهات غير مخصصة.	إلزامي في جميع الفئات			—

اختبار الضغط الهيدروليكي للخزانات	اختبار مبدئي قبل التشغيل بضغط ٠,٣ بار	إلزامي في جميع الفئات			—
عمق الدفن	لا يقل عن ٠,٥ م تحت سطح الأرض	إلزامي في جميع الفئات			—
ارتفاع غرفة الخزان	عن سطح الأرض ٤٠ سم	إلزامي في جميع الفئات			—
المسافة بين الخزانات	1 م بين كل خزان وآخر	إلزامي في جميع الفئات			—
المسافة بين الخزانات ومبنى الإدارة	حسب الفئات	م٩	م٧	م٦	—
المسافة بين الخزانات والمضخات	حسب الفئات	م٨	م٧	م٦	—
المسافة بين الخزانات والمباني المجاورة	حسب الفئات	م١٥	م١٣	م١١	—
علامات التحذير	لوحات تحذير واضحة عند الخزانات "ممنوع التدخين / إيقاف المحرك."	إلزامي في جميع الفئات			—

الجدول رقم (٥): اشتراطات خطوط الأنابيب (Piping)

البند	الوصف الفني	أ	ب	ج	ملاحظات
المادة	فولاذ GRP/مقاومة + وصلات أمنة أو بولي إيثيلين مرن	إلزامي في جميع الفئات			وفق جدول الشروط الفنية للأنابيب
التسليح والحماية	حماية ميكانيكية عند العبور تحت الطرق	إلزامي في جميع الفئات			—
صمامات القطع	ESV صمام قرب الخزانات + Check Valve	إلزامي في جميع الفئات			—
اختبار الضغط	$\leq 1,5 \times$ ضغط التشغيل	إلزامي في جميع الفئات			—
مانع السحب	Anti-Siphon	إلزامي		اختياري	—
منع التسرب	Pipe Chase/مجري محكمة	إلزامي		اختياري	—

الجدول رقم (٦): اشتراطات مضخات الوقود (Dispensers)

البند	الوصف الفني	أ	ب	ج	ملاحظات
شهادة الاعتماد	اعتماد معيار IECEx	إلزامي في جميع الفئات			المعيار الأكثر انتشاراً في العالم
نوع المضخة	من نوع التدفق الموجب (Positive Displacement Pump)	إلزامي في جميع الفئات			—
معدل التدفق Flow Rate	معدل التدفق القياسي للبترين والديزل بين ٤٠ - ٥٠ لتر/دقيقة	إلزامي في جميع الفئات			للمركبات الخفيفة
مضخات الخدمة السريعة	معدل تصريف عالي بين ٧٠-١٠٠ لتر/دقيقة	إلزامي		غير مستخدم	للمركبات الثقيلة
دقة القياس	$\pm 0.5\%$	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام العداد	عداد إلكتروني رقمي مزود بشاشة عرض رقمية مقاومة للانفجار.	إلزامي في جميع الفئات			—
هيكل المضخة	مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طلاء مضاد للتآكل، مزود بشاشة رقمية مزدوجة (Display) ومؤشرات LED.	إلزامي في جميع الفئات			—
المعايرة	معايرة دورية + ختم رسمي	إلزامي في جميع الفئات			—
فلاتر الوقود	فلاتر أولية وثانوية	إلزامي في جميع الفئات			—
صمامات أمان	Breakaway coupling	إلزامي في جميع الفئات			—
أنظمة الحماية	المضخة مصنفة انفجارياً Ex-Proof مضادة لانفجار EX/ATEX فصل طوارئ	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام إيقاف طوارئ	إيقاف طارئ تشغيل يدوي + آلي	إلزامي في جميع الفئات			—
التحكم الكهربائي	تُزود المضخات بلوحات تشغيل مقاومة للانفجار (Ex-proof) تعمل بجهد ٢٢٠-٣٨٠ فولت.	إلزامي في جميع الفئات			—
التأريض	مشارك مع منظومة الخزانات وفق المخطط العام للمحطة.	إلزامي لجميع المضخات بمقاومة ≥ ٢ أوم.			—
الحماية من الصواعق	تركيب مانع صواعق متصل بشبكة التأريض العامة للموقع.	إلزامي في جميع الفئات			—
مقاومة العوامل المناخية	تعمل المضخة بكفاءة من ١٠ °C حتى +٥٥ °C دون تسرب أو فقد ضغط.	إلزامي في جميع الفئات			—
الصيانة الدورية	فحص شامل كهربائي وميكانيكي كل ٣ أشهر كحد أدنى.	إلزامي في جميع الفئات			—
اللون والترميز	تلوين المضخات حسب نوع الوقود: بنزين اوكتان ٩١: اخضر بنزين اوكتان ٩٥: احمر.	إلزامي في جميع الفئات			—

				ديزل: أصفر كهرباء: أزرق. غاز متزلي: رمادي	
—	إلزامي في جميع الفئات			إجراء اختبار أداء شامل قبل التشغيل الرسمي للمحطة.	اختبار التشغيل الأولي
—	إلزامي في جميع الفئات			١,٢٥ م	عرض رصيف المضخات
	٦ م	٨ م	١٠ م	حسب الفئات	طول رصيف المضخات
—	إلزامي في جميع الفئات			٢٥ سم	ارتفاع رصيف المضخات
—	إلزامي في جميع الفئات			≤ ٣ م	الفاصل بين المضخات على نفس الرصيف
—	٦ م	٧ م	٨ م	حسب الفئات	الفاصل بين المضخات ومباني المحطة أو حدود العقار
—	٦ م	٧ م	٨ م	حسب الفئات	الفاصل بين أرصفة المضخات
ميزة مستقبلية	إلزامي في جميع الفئات			في حال تطبيقه محلياً	الدفع الإلكتروني
—	إلزامي في جميع الفئات			تبيين نوع الوقود المستخدم	لوحة تعريفية

الجدول رقم (٧): اشتراطات استرداد الأبخرة (Vapor Recovery)

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
VR Stage I	عند تفريغ الصهاريج	إلزامي في جميع الفئات			تقديره الوحدة
VR Stage II	عند تعبئة المركبات	إلزامي في جميع الفئات			الإدارية بالتنسيق مع وزارة الطاقة حسب شدة الانبعاثات.
مانعات اللهب في خطوط الأبخرة	Flame Arrestor	إلزامي في جميع الفئات			تُرْكَب على أنابيب الاسترجاع وخطوط التهوية لمنع انتقال اللهب إلى الخزان.
نظام مراقبة ضغط الأبخرة	(Pressure Relief System)	إلزامي في جميع الفئات			يوازن الضغط ويمنع التسرب

الجدول رقم (٨): التصنيف الكهربائي (Electrical)

البند	الوصف الفني	أ	ب	ج	ملاحظات
المعايير الكهربائية	المعايير العالمي (IEC60079)		إلزامي في جميع الفئات		المعيار الأكثر امتثالاً
تصنيف الخطر حسب المنطقة	١. Zone 0-1-2 حسب IEC/ATEX ٢. مراعاة خط الأمان حول المضخات والخزانات		إلزامي في جميع الفئات		—
الحماية من الشرر	معدات Ex-Proof		إلزامي في جميع الفئات		—
نقطة التغذية	١. شبكة عامة معزولة ٢. فصل المخارج		إلزامي في جميع الفئات		—
كابلات التغذية	١. محمية ضد اللهب ٢. مقاومة للمواد البترولية ٣. مدفون داخل مجرى حماية		إلزامي في جميع الفئات		—
علب التوصيل	١. Ex-Proof ٢. IP ≥ 65		إلزامي في جميع الفئات		—
اللوحات	تحكم مستقل بمضخات الوقود		إلزامي في جميع الفئات		—
نظام التأريض	١. شبكة تأريض مستقلة ٢. مقاومة ≥ ٢ أوم		إلزامي في جميع الفئات		—
الاختبار	اختبار دوري + سجل		إلزامي في جميع الفئات		—
تجنب الوصلات	١. الحد من الوصلات ٢. جودة Ex		إلزامي في جميع الفئات		—
الحماية الميكانيكية	حماية ضد الصدمات		إلزامي في جميع الفئات		—
نظام مانع صواعق	نظام مانع صواعق متصل بالأرضي Lightning Arrestor		إلزامي في جميع الفئات		—

الجدول رقم (٩): أنظمة التحكم والتشغيل

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
مقياس الخزان الأوتوماتيكي	نظام قياس منسوب الوقود		إلزامي في جميع الفئات		ATG
إنذار تسرب	Sensor-based		إلزامي في جميع الفئات		—
نظام مراقبة	كاميرات مراقبة تغطي مناطق المضخات والمداخل		إلزامي في جميع الفئات		تسجل ٣٠ يوماً
نقاط البيع	POS + ربط الكتروني مع نظام مراقبة الخزانات		إلزامي في جميع الفئات		ميزة مستقبلية
اتمة المحطة	تطبيق نظام الاتمة المعتمد في وزارة الطاقة		إلزامي في جميع الفئات		نظام عصري

الجدول رقم (١٠): اشتراطات شاشة عرض الأسعار الالكترونية.

البند/المعيار	الوصف الفني/ المواصفات	أ	ب	ج	ملاحظات
وجود شاشة أسعار إلكترونية	وضع لوحة مضاءة (TOWER) عند مدخل المحطة لعرض الأسعار	إلزامي في جميع الفئات			—
شمولية العرض	احتواء الشاشة على أسعار جميع منتجات الوقود المتوفرة في المحطة	إلزامي في جميع الفئات			—
فصل الأسعار	عرض سعر كل منتج وقود بشكل منفصل وغير متداخل	إلزامي في جميع الفئات			—
ثبات المحتوى	أن تكون الأرقام والكتابة إلكترونية وثابتة وغير متحركة (24/7)	إلزامي في جميع الفئات			—
مطابقة الأسعار	مطابقة الأسعار المعروضة للأسعار الرسمية وشاملة للضرائب	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام الأرقام	عرض الأسعار بثلاثة أرقام مثل (2.235)	إلزامي في جميع الفئات			—
التعديل عن بُعد	إمكانية تعديل الأسعار إلكترونياً من مركز التحكم	إلزامي في جميع الفئات			لمواكبة تغيير أسعار الوقود المستقبلية
مقاومة الظروف الجوية	مقاومة لأشعة الشمس والحرارة والمطر والغبار	إلزامي في جميع الفئات			معايير حماية الطقس
سلامة التمديدات	التمديدات الكهربائية للشاشة مقاومة للحريق	إلزامي في جميع الفئات			—
الالتزام بالكود الكهربائي	مطابقة تمديدات الشاشة لكود IEC العالمي	إلزامي في جميع الفئات			IEC compliance
لغة الأرقام	عرض الأسعار بالأرقام الإنجليزية	إلزامي في جميع الفئات			—
تناسق الأبعاد	الحروف والأرقام متساوية الأبعاد ومطابقة للمعيار	إلزامي في جميع الفئات			—
وضوح الإضاءة	الإضاءة واضحة ومصممة للفواصل والأرقام	إلزامي في جميع الفئات			LED
وضوح الألوان	توافق لون الإضاءة مع خلفية الشاشة	إلزامي في جميع الفئات			—
وضوح القيادة	وضوح الشاشة لقائدي المركبات من جميع المسارات	إلزامي في جميع الفئات			—
وضوح النهار	وضوح الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة	إلزامي في جميع الفئات			High brightness

الجدول رقم (١١): اشتراطات اللوح الحامل والعلامات على هيكل اللوح

البند/المعيار	الوصف الفني/ المواصفات	أ	ب	ج	ملاحظات
البند / المعيار	الوصف الفني / المواصفات	إلزامي في جميع الفئات			—
وجود لوح حامل	تركيب لوح حامل واحد على الأقل داخل حرم المحطة	إلزامي في جميع الفئات			—
موقع اللوح	وضع اللوح داخل حدود المحطة وبمحاذاة الطريق لسهولة القراءة	إلزامي في جميع الفئات			—
عدم إعاقة الحركة	ألا يعيق اللوح حركة دخول وخروج المركبات	إلزامي في جميع الفئات			—
مقاومة الطقس	أن تكون مواد التصنيع للحامل مقاومة للصدأ والرطوبة والغبار	إلزامي في جميع الفئات			—
مقاومة الرياح	تصميم الهيكل وتثبيتته على هيكل لتحمل أقصى سرعات الرياح	إلزامي في جميع الفئات			—
الارتفاع الكلي	ألا يقل ارتفاع اللوح الكامل عن ٤,٥ متر	إلزامي		لا يقل عن ٣ م	—
الهوية التجارية	تضمين اسم المحطة والهوية التجارية والخدمات المقدمة فيها	إلزامي في جميع الفئات			—
العلامة التجارية	ظهور الشعار أو تصنيف جودة الوقود (٩٥ – ٩١ – ديزل)	إلزامي في جميع الفئات			—
حماية الطباعة	حماية العلامات من التآكل والبهتان	إلزامي في جميع الفئات			—
تناسق الأبعاد	توافق أبعاد الكتابة مع أبعاد شاشة العرض	إلزامي في جميع الفئات			—
أبعاد اللوح	ألا تقل أبعاد اللوح عن ٢ م ارتفاع × ١,٥ م عرض	إلزامي		لا يقل عن ١ م ارتفاع × ١,٥ م عرض	حد أدنى
ارتفاع بداية العرض	ألا يقل ارتفاع بداية الشاشة عن ٣ أمتار من بداية مجسم الهيكل	إلزامي		لا يقل عن ٢ م	—
الحماية من الصدمات	تركيب مصدات حماية (Bollards) حول اللوح	إلزامي في جميع الفئات			لسلامة اللوح

الفصل الرابع: متطلبات الأمن والسلامة العامة والصحة للعاملين

الجدول رقم (١٢): اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق

البند / المعيار	الوصف الفني	فئة أ	فئة ب	فئة ج	ملاحظات
مدونة السلامة	الالتزام بمدونة NFPA 30A	إلزامي في جميع الفئات			إدراج نسختين واحدة في اللغة العربية والثانية في اللغة الإنكليزية
معدات الوقاية الشخصية (PPE)	تزويد العاملين بملابس مقاومة للهب، أحذية أمان، قفازات، نظارات واقية، وكمامات.	إلزامي في جميع الفئات			استخدام دائم أثناء التهيئة والصيانة
الفحص الطبي الدوري	فحص سنوي للعاملين المعرضين للأبخرة أو المواد الكيميائية	إلزامي في جميع الفئات			مرة سنوياً
التدريب والسلامة العامة	تدريب العاملين على استخدام الإطفاء، الإسعافات الأولية، إجراءات التسرب	إلزامي في جميع الفئات			تدريب مبدئي ثم كل ستة أشهر.
سلوكيات العمل الآمن	منع التدخين، اللهب، أو استخدام الجوال، أثناء التهيئة؛ إغلاق المحركات	إلزامي في جميع الفئات			—
نظام الإبلاغ عن المخاطر	آلية فورية لإبلاغ الإدارة أو الدفاع المدني عن أي تسرب أو حريق	إلزامي في جميع الفئات			قائمة اتصال فعالة مع الجهات المعنية.
مسافة أمان تفريق الصهرج	يقف سائق الصهرج المحمل من فوهة الخزان باتجاه مخرج المحطة وإطفاء المحرك بمسافة لا تقل عن ٢ م.	إلزامي في جميع الفئات			—
عدد العاملين والتناوب	تحديد حد أدنى من العاملين حسب فئة المحطة على ألا يقل العدد عن	٦	٤	٢	—
نظام الراحة في نوبات العمل	تحديد ٨ ساعات كحد أقصى لكل عامل	إلزامي في جميع الفئات			—
معدات الإسعاف الأولي	حقيبة إسعاف كاملة	إلزامي في جميع الفئات			—
مخطط الحريق	توفير مخطط مكافحة حرائق معتمد	إلزامي في جميع الفئات			مصدق من الدفاع المدني
نظام الإنذار والكشف	توفير أنظمة كشف وإنذار مبكر عن الحرائق، برمن استجابة ≥ 5 ثواني	إلزامي في جميع الفئات			حساسات + لوحة مركزية
نظام الإطفاء العام	توفير أنظمة إطفاء للحرائق (نظام رغوي / نظام هيدرات / نظام مسحوق البودرة)	إلزامي في جميع الفئات			خراطيم نظام الهيدرات من نوع الخراطيم المطاطية المقواة
طفايات المحمولة	تركيب طفايات حريق معتمدة (A,B,C / CO ₂) - حد أدنى ٦ كغ (ABC) لكل مضختين، و٥ كغ (CO ₂) لغرفة الكهرباء ولكل لوحة، ومسافة تغطية ≥ 10 م.	إلزامي في جميع الفئات			وفق المتطلبات المحددة.
نظام شبكة الإطفاء	تركيب شبكة إطفاء (Hydrants)	إلزامي في جميع الفئات			حسب الكود NFPA 30A
صيانة-نظام الحريق	صيانة دورية لأنظمة الحريق	إلزامي في جميع الفئات			نصف سنوية

عزل-الخزانات	عزل منطقة الخزانات ضمن حرم الحماية	إلزامي في جميع الفئات	تحديد مسافات
جدار عازل	إنشاء جدران عازلة للخزانات فوق الأرض	إلزامي في جميع الفئات	لمنع الانتشار
إغلاق طارئ	نظام إغلاق طارئ (Emergency Shutoff)	إلزامي في جميع الفئات	قرب نقطة التشغيل
طريق الإطفاء	وجود طريق دخول لوحدة الإطفاء	إلزامي في جميع الفئات	≥ 4 م
صمامات-ESV	تزويد الأنابيب بصمامات-ESV	إلزامي في جميع الفئات	Near tank & dispenser
كشف تسرب	نظام منع التسرب Leak Detection	إلزامي في جميع الفئات	EN 13160
فصل-المناطق	فصل منطقتي الخزانات والمضخات	إلزامي في جميع الفئات	حاجز أو مسافة
ساحات غير قابلة للاشتعال	ساحات غير قابلة للاشتعال	إلزامي في جميع الفئات	خرسانة محمية
أرضيات مانعة للانزلاق	أرضيات غير قابلة للانزلاق	إلزامي في جميع الفئات	—
منع الاشتعال	إزالة مصادر الاشتعال (شرر/تدخين)	إلزامي في جميع الفئات	لوحات تحذيرية
إنذار تسرب	إنذار تسرب وانسكاب	إلزامي في جميع الفئات	Auto + manual
مانع فيض	بلوك مانع للفيض Overfill	إلزامي في جميع الفئات	$\geq 90-95\%$
تأريض الخزانات	تأريض الخزانات والمضخات	إلزامي في جميع الفئات	—
كهرباء محمية	حماية خطوط الكهرباء Ex-proof	إلزامي في جميع الفئات	Zone 1/2
تهوية الخزانات	تهوية مناطق الخزانات	إلزامي في جميع الفئات	بنهايات آمنة
لوحات إرشادية	بوجود محطة وقود قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول إلى المحطة.	إلزامي في جميع الفئات	—
لوحات تحذيرية	بعبارات مكتوبة مثل: ممنوع التدخين، أوقف المحرك، ممنوع استخدام الهاتف المحمول.	إلزامي في جميع الفئات	—
توحيد اللباس	توحيد لباس العاملين في المحطة	إلزامي في جميع الفئات	وباسم المحطة
مسارات إخلاء	طرق إخلاء معنونة	إلزامي في جميع الفئات	—
غرفة تحكم	غرفة تحكم آمنة	إلزامي في جميع الفئات	—
فاصل زيوت	فاصل مياه/زيت EN 858	إلزامي في جميع الفئات	—
نظام مراقبة	كاميرات التصوير الحراري	إلزامي في جميع الفئات	للكشف المبكر عن الحرائق / اكتشاف التسخينات الزائدة/ أمن إضافي
خزان حريق	خزان ماء احتياطي للحريق	إلزامي في جميع الفئات	≥ 20 م ³
صيانة-سنوية	صيانة سنوية مع تقارير	إلزامي في جميع الفئات	أرشفة ٣ سنوات

الفصل الخامس: المتطلبات البيئية وإدارة النفايات

الجدول رقم (١٣): الاشتراطات البيئية حسب الفئة

البند / المعيار	الوصف الفني / المواصفات	فئة أ	فئة ب	فئة ج	ملاحظات
تقييم أثر بيئي	إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمحطة معتمدة من قبل خبير بيئي مؤهل	إلزامي في جميع الفئات			وفق اعتماد وزارة الإدارة المحلية والبيئة
انبعاثات	الالتزام بمعايير الانبعاثات	إلزامي في جميع الفئات			—
فاصل زيت/ماء	تركيب فاصل زيت/ماء EN 858	إلزامي في جميع الفئات			—
نفايات الزيوت	إدارة نفايات الزيوت وفق النظام الوطني	إلزامي في جميع الفئات			ترحيل عبر جهة مرخصة
حاويات النفايات	وجود حاويات نفايات محكمة	إلزامي في جميع الفئات			—
حماية التربة	عبر تبطين الأرضيات	إلزامي في جميع الفئات			باستخدام خرسانة مقاومة HC
احتواء ثانوي	منع تسربات عبر secondary containment	إلزامي في جميع الفئات			للخزانات والأنابيب
كشف تسرب	نظام كشف تسرب (UST/AST)	إلزامي في جميع الفئات			EN 13160
معالجة مياه الغسيل	جمع مياه غسيل السيارات ومعالجتها	إلزامي في جميع الفئات			محطات أوب أكثر تجهيزاً
مانع الانسكاب	مانع انسكاب عند التعبئة	إلزامي في جميع الفئات			أثناء تفريغ الصهريج
تهوية	تهوية مانعة للغازات السامة	إلزامي في جميع الفئات			وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة لجودة الهواء المحيط
تصريف الوقود	عدم تصريف الوقود إلى شبكة الصرف	إلزامي في جميع الفئات			—
تخزين زيوت مستعملة	تخزين الزيوت المستعملة بحاويات محكمة	إلزامي في جميع الفئات			—
ترحيل زيوت	ترحيل الزيوت إلى منشآت معتمدة	إلزامي في جميع الفئات			عبر شركات مرخصة
المياه الجوفية	حماية المياه الجوفية	إلزامي في جميع الفئات			فحص سنوي على الأقل
مياه الأمطار	عزل مناطق الخدمة عن مياه المطر	إلزامي في جميع الفئات			يمنع دخول مياه أمطار
استرجاع الأبخرة	VR Stage 1	إلزامي في جميع الفئات			عند التفريغ
	VR Stage 2				عند التعبئة
حماية الخزانات	حاجز حماية حول مناهل الخزانات	إلزامي في جميع الفئات			—
المنظر العام	منطقة خضراء أو تجميلية	إلزامي	اختياري	اختياري	حسب التصميم
خطة استجابة	خطة استجابة للانسكابات	إلزامي في جميع الفئات			مع عدة الاستجابة
الضوضاء كالصادرة عن المولدات	عدم تجاوز قيم الضجيج الناتجة عن العمل	إلزامي في جميع الفئات			وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة للضجيج
لوحات تحذير بيئي	إدارة مرئية للوحات التحذير البيئي	إلزامي في جميع الفئات			—
سجل بيئي	سجل بيئي دوري	إلزامي في جميع الفئات			تحديث سنوي
تحليل مخاطر	تحليل مخاطر الانسكاب	إلزامي في جميع الفئات			تحليل مُعتمد
تأهيل العاملين	تأهيل العاملين بيئياً	إلزامي في جميع الفئات			شهادة تدريب

الجدول (١٤): إدارة المواد والنفايات البيئية

(١) الإطار العام

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
التزام تشريعي	الالتزام بأنظمة البيئة الوطنية	إلزامي في جميع الفئات			—
خطة إدارة بيئية	خطة EHS خاصة بالمحطة	إلزامي في جميع الفئات			—

(٢) الزيوت العادمة (Used Oil)

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
جمع الزيوت المستعملة	خزانات محكمة لمنطقة التشحيم واستبدال الزيوت	إلزامي في جميع الفئات			—
فصل الزيوت عن الماء	استخدام فواصل/مصابد	إلزامي في جميع الفئات			—
تخزين الزيوت المستعملة	عبوات/خزانات معلّمة ومحمّية	إلزامي في جميع الفئات			—
التعاقد	تسليم لشركات مرخصة	إلزامي في جميع الفئات			أو التنسيق مع البلدية في حال عدم وجود شركات مرخصة
التتبع	سجلات تسليم/استلام	إلزامي في جميع الفئات			لضمان التتبع القانوني

(٣) النفايات الخطرة

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
تصنيف النفايات	الالتزام بتصنيف بازل للنفايات	إلزامي في جميع الفئات			—
احتواء محكم	عبوات معتمدة Hazard-proof	إلزامي في جميع الفئات			—
تخزين معزول	مناطق تخزين بعيدة عن اللهب	إلزامي في جميع الفئات			—
نقل آمن	شركات نقل مرخصة	إلزامي في جميع الفئات			أو التنسيق مع البلدية في حال عدم وجود شركات مرخصة
سجلات	سجل للجرد والتسليم	إلزامي في جميع الفئات			—

(٤) نفايات الوقود والمياه الملوثة

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
مصابد الزيوت	Oil Separators للأرضيات	إلزامي في جميع الفئات			—
خزانات مياه ملوثة	تخزين لحين التسليم	إلزامي في جميع الفئات			—
التخلص	حسب لوائح الوزارة	إلزامي في جميع الفئات			—

٥) النفايات المنزلية

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
حاويات مناسبة	حاويات داخلية وخارجية بغطاء		إلزامي في جميع الفئات		—
فصل النفايات	عضوية/بلاستيك/ورقي		إلزامي في جميع الفئات		—
تعقيم	تنظيف دوري		إلزامي في جميع الفئات		—

٦) مياه الأمطار

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
فصل التدفقات	فصل مياه المطر عن المياه الملوثة		إلزامي في جميع الفئات		—
توجيه	تصريف موجه لمنع التلوث		إلزامي في جميع الفئات		—

٧) إدارة البطاريات والمرشحات

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
جمع البطاريات	تخزين آمن للبطاريات المستخدمة		إلزامي في جميع الفئات		—
مرشحات الزيت	جمع وتخزين معتمد لمرشحات الزيت المستهلكة		إلزامي في جميع الفئات		—

٨) التدريب وإدارة السجلات

البند	الوصف	أ	ب	ج	ملاحظات
تدريب الموظفين	تدريب دوري على إدارة النفايات		إلزامي في جميع الفئات		Staff Training
التقارير	تقارير دورية شهرية		إلزامي في جميع الفئات		وفق النماذج المعتمدة من الجهات ذات الصلة.
السجلات	سجل يومي للتشغيل/ للصيانة / سجل زيارة		إلزامي في جميع الفئات		—
التدقيق	تدقيق دوري		إلزامي في جميع الفئات		Audit

الفصل السادس: متطلبات الإنشاءات والأعمال المدنية

الجدول رقم (١٥): اشتراطات الإنشاء والأعمال المدنية

البند / المعيار	الوصف الفني / المواصفات الهندسية	فئة أ	فئة ب	فئة ج	ملاحظات
أساسات المباني	أساسات مباني الإدارة والخدمات وفق الكود السوري	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
أساسات المضخات	أساسات منطقة المضخات وفق كود الأحمال	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
ميول الأرضيات	ميول الأرضيات لتصريف السوائل نحو الفواصل	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
منطقة التحميل	منطقة التحميل والتفريغ مهيأة ضد الانسكاب	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
حماية الأنابيب	حماية ميكانيكية للأنابيب المدفونة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
مخرج طوارئ	منفذ للطوارئ (بوابة/ممر)	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
حواجز حماية	حواجز حماية حول المضخات (Bollards)	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
مواقف الزبائن	مواقف السيارات للزبائن	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
مداخل ومخارج	مدخل/مخرج واضح بعرض مناسب ≥ 6 م	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
تسارع - تباطؤ	حارات تسارع تباطؤ تتناسب مع سرعة الطريق 100 م لكل 100 كم/سا	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
غرفة الإدارة	بناء غرفة الإدارة بمساحة كافية	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
غرفة الكهرباء	غرفة كهرباء معزولة ومهواة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
غرفة التحكم	غرفة التحكم منفصلة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
المصلى	مصلى ضمن مبنى الخدمات	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
دورات المياه	دورات مياه مجهزة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
قنوات تصريف	قنوات تصريف أرضية في الساحة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
فصل الصرف	فصل شبكات الصرف عن مياه الأمطار	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
مبنى الخدمات	مبنى خدمات متكامل	إلزامي في جميع الفئات	—	—	بحسب الفئة
مظلة المضخات	وجود مظلة فوق المضخات مع الإنارة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
غرفة الزيوت	إنشاء غرفة تخزين زيوت مستعملة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
مصدات انسكاب	إنشاء مصدات للحماية من الانسكابات	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
أرضيات غير منزلقة	فرش أرضيات مقاومة للانزلاق	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
رخصة إنشائية	تنفيذ الأعمال وفق رخصة إنشائية	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—
غرفة المولد	غرفة مولد كهرباء بغرفة مستقلة	إلزامي في جميع الفئات	—	—	—

الفصل السابع: مراحل وإجراءات الترخيص لمحطات الوقود.

الجدول رقم (١٦): مراحل الترخيص وآلياته

المرحلة	المتطلب	المضمون	الجهة المعنية	ملاحظات
المرحلة الأولى (الموافقة المبدئية)	تقديم الطلب	يقدم المستثمر طلبه إلى مركز خدمات الطاقة في المحافظة، عبر نموذج (فورم) موحد صادر عن وزارة الطاقة، يتضمن البيانات التالية: ١. فئة المحطة (أ/ ب / ج). ٢. الطاقة الاستيعابية للمستودعات. ٣. عدد مضخات الوقود وأنواع الوقود المقدم. ٤. مخطط مساحي للموقع العام بمقياس (١:١٠٠٠). بإحداثيات x y، يوضح حدود العقار، والعلاقة مع الجوار، والربط الطرقي.	مقدم الطلب: (مستثمر أو شركة)	يتم تقديم الطلب في مركز خدمات الطاقة بعد تعميم النموذج ودليل الاشتراطات.
	المستندات والوثائق المرفقة بالطلب	١. سجل تجاري ساري المفعول باسم المستثمر أو الشركة المقدمة. ٢. سند ملكية أو عقد إيجار مصدق أصولاً لمدة لا تقل عن ١٥ سنة. ٣. مخطط مساحي من مديرية المصالح العقارية يبين حدود العقار ومساحته ٤. بيان قيد عقاري حديث (بتاريخ الطلب).	مقدم الطلب: (مستثمر أو شركة)	يجب أن تكون جميع الوثائق المرفقة موثقة أصولاً من جهات اعتمادها
	منح الموافقة المبدئية	١. تصدرها اللجنة المحلية المشتركة على مستوى المحافظة والمشكلة بقرار من السيد وزير الطاقة. ٢. تتولى اللجنة معاينة الموقع ميدانياً. ٣. ودراسة الأثر البيئي للمحطة (إدارة الكوارث في المحافظة). ٤. تمنح اللجنة الموافقة أو الرفض خلال ١٥ يوم من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة.	تضم مدير خدمات الطاقة (رئيس) وممثلين عن المديرية (الإدارة المحلية والبيئة – الطوارئ والكوارث – النقل – الأشغال والإسكان)	تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً
المرحلة الثانية: الترخيص الإداري	تقديم الوثائق الفنية والإنشائية للمشروع	١. المخططات التنفيذية المقدمة من مكتب هندسي متخصص (إنشائي – ميكانيك – كهرباء) مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين، ويشرف المكتب على كافة الأعمال الإنشائية. ٢. دراسة نظام السلامة ومخطط أنظمة الإطفاء والإنذار. ٣. تقرير جيولوجي يوضح منسوب المياه الجوفية وطبيعة التربة. ٤. تحديد برنامج زمني للتنفيذ من قبل المكتب الهندسي	مقدم الطلب: (مستثمر أو شركة) بعد حصوله على الموافقة المبدئية	يجب أن تكون جميع الوثائق المرفقة موثقة أصولاً من جهات اعتمادها
	منح الترخيص الإنشائي وبدء التنفيذ	تدرس اللجنة المختصة جميع الوثائق وتصدر توصياتها خلال ٣٠ يوماً من تقديم الوثائق. ويمنح الترخيص الإداري من قبل ممثل الوحدة الإدارية في اللجنة المحلية للبدء بأعمال التنفيذ الإنشائية أصولاً تحت إشراف مهندس (المكتب الهندسي) معتمد من اللجنة	اللجنة السابقة + المهندس المشرف مدة الإنشاء ٦ أشهر	لجنة فنية من المعنيين محلياً تنفيذ الأعمال وفق أصول الترخيص المعتمدة.

المرحلة الثالثة: الترخيص النهائي بعد التنفيذ (٣٠ يوم)	تقديم وثائق وتقارير الإنجاز بعد انتهاء الأعمال الإنشائية (المتطلبات الأساسية للترخيص الإداري)	١. شهادة إنجاز هندسي صادرة عن المهندس المشرف تؤكد مطابقة التنفيذ للمخططات المعتمدة. ٢. محضر فحص ميداني من الدفاع المدني يثبت جاهزية أنظمة السلامة ومنظومة الإطفاء. ٣. مخطط اشغالات نهائي يوضح المسافات النظامية، الارتدادات، وتوزع العناصر التشغيلية ضمن الموقع. ٤. بيان سلامة كهربائية شامل يوضح فحص اللوحات الكهربائية، التأريض، وأنظمة الحماية. ٥. محضر مطابقة لشروط الربط الطرقي للتأكد من أمان الحركة المرورية للصهاريج صادرة عن الجهة الطرقية المختصة. ٦. إقرار الالتزام بأنظمة (الإطفاء - البيئة - الصحة والسلامة المهنية).	مقدم الطلب: (مستثمر أو شركة) بعد انتهاء الأعمال الإنشائية	هذه الوثائق تشكل الأساس القانوني والفني لدراسة الترخيص الإداري ولا يُقبل الانتقال للفحص النهائي دون استكمالها بالكامل.
	التحقق من الوثائق	بعد استلام الوثائق ودراستها والتحقق من المتطلبات الإدارية والتنظيمية للموقع (تنظيم، اشغالات، مسافات، ارتدادات)، تمنح اللجنة الموافقة على الانتقال إلى مرحلة الفحص والتشغيل التجريبي.	الوحدة الإدارية المختصة	المعنية بموقع الترخيص
	لجنة الفحص الفني النهائي واختبار التشغيل	تتولى اللجنة المحلية في المحافظة فحص الخزانات والمضخات وخطوط الأنابيب وأنظمة كشف التسرب، وأنظمة التهوية والتصريف، ثم إجراء اختبار التشغيل للمحطة لمدة ثلاثة أيام للتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بكفاءة وأمان، وللتحقق من جاهزية المحطة للتزويد، وإصدار شهادة مطابقة تشغيلية بعد اجتياز الفحص الفني تؤكد تحقق جميع الاشتراطات الفنية.	وزارة الطاقة	اختبار التشغيل وشهادة المطابقة التشغيلية
	إصدار الترخيص النهائي	بناء على نتائج الفحص الفني النهائي للجنة واختبار التشغيل وشهادة المطابقة التشغيلية، يتم إحالة الملف إلى إدارة خدمات الطاقة في الوزارة للمراجعة واقتراح الموافقة، ثم يُحال الملف إلى إدارة تنظيم قطاع البترول للتدقيق ورفعته لاعتماد السيد الوزير لإصدار رخصة التشغيل النهائي، وتوجيهه إلى إدارة خدمات الطاقة لفتح حساب، وتسجيل المحطة على منصة وزارة الطاقة والتزود بالوقود من قبل spc،	وزارة الطاقة	الترخيص النهائي لبدء الاستثمار الفعلي
المرحلة الرابعة: التجديد الدوري للترخيص التشغيلي والرقابة المستمرة	التقييم قبل التجديد	تخضع كل محطة لتقييم شامل كل ثلاث سنوات، ويشمل: ١. فحص الأنظمة الهندسية والأمنية. ٢. تقارير المراجعة البيئية ٣. مراجعة السجلات التشغيلية (تسربات، صيانة، حوادث)	وزارة الطاقة + وزارة الإدارة المحلية + وزارة الطوارئ والكوارث	التقييم والتقارير تكون دورية
	المخالفة	في حال وجود مخالفات جسيمة، تُوقف الرخصة لحين التصحيح، ويتم اتخاذ الإجراء اللازم حسب طبيعة ونوع المخالفة.	وزارة الطاقة + الجهة المعنية بجهة المخالفة	—
	تحديث البيانات	يتم تحديث بيانات المحطة على المنصة الوطنية عند كل تجديد.	المستثمر + وزارة الطاقة	تُعتمد النماذج المقررة لحين تفعيل المنصة

الفصل الثامن: الأحكام الختامية والتوصيات العامة

الجدول رقم (١٧): جدول الاحكام الختامية.

رقم المادة و (المعيار)	النص / المضمون	الجهة المعنية	ملاحظات
المادة (١): (نطاق التطبيق)	تطبيق أحكام اللائحة على جميع محطات الوقود العاملة في الجمهورية العربية السورية (بنزين عادي وممتاز - ديزل - غاز مركبات - شحن كهربائي).	وزارة الطاقة - جميع المحطات	يشمل القائمة والجديدة
	منع إنشاء أو توسعة أو تشغيل أية محطة تقع ضمن الفئات المذكورة دون الحصول على التراخيص المحددة	وزارة الطاقة - المستثمرون - الجهات المرخصة	—
المادة (٢): (الإلزام القانوني)	تعتبر أحكام هذه اللائحة ملزمة من تاريخ صدورها بقرار وزير الطاقة	وزارة الطاقة	—
	صدور اللائحة بعد التنسيق مع وزارات: الإدارة المحلية - الطوارئ - النقل - الأشغال	وزارة الطاقة - الوزارات المعنية	إجراء حكومي
	تُعد هذه اللائحة المرجع الأساسي الفني والتنظيمي، وتُستكمل بأية قرارات وبلاغات تنفيذية لاحقة تصدر عن وزارة الطاقة	وزارة الطاقة - الجهات الرقابية - المحطات	—
	في حال تعارض أي تعليمات سابقة مع أحكام هذه اللائحة يُعمل بأحكام هذه اللائحة.	جميع الجهات الحكومية	—
المادة (٣): (مدة التصحيح)	منح المحطات القائمة مهلة انتقالية ٣٦ شهراً لتوفيق أوضاعها على أن تُسلم المحطة ٣٠٪ من الانجازات سنوياً.	محطات الوقود القائمة	—
	يجري توفيق أوضاع محطات الوقود القائمة وفقاً لللائحة توفيق أوضاع محطات الوقود القائمة والجدول الزمني والفنية الملحق بها.	من قبل اللجنة المحلية في المحافظة	—
	يحق لوزارة الطاقة تعليق الترخيص التشغيلي مؤقتاً إذا اعتبرت أن وضع المنشأة الحالي يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة أو البيئة، دون انتظار انتهاء المهلة.	وزارة الطاقة	إجراء فوري
المادة (٤): (تحديث المواصفات الفنية)	مراجعة الاشتراطات كل ثلاث سنوات أو عند ظهور ممارسات سلامة جديدة وذلك من قبل لجنة فنية دائمة تسمى: " اللجنة الفنية لاشتراطات محطات الوقود".	الجنة المؤلفة من الأمانة العامة بالقرار /٦٧٣/	—
	تعتبر الملاحق الفنية جزءاً من منظومة الامتثال الإلزامية	جميع المحطات	—
المادة (٥): (الملاحق الفنية)	إمكانية تحديث الملاحق بقرارات وزارية دون إعادة إصدار اللائحة	وزارة الطاقة - الوزارات المعنية	—
	تشمل الملاحق: المخطط العام للمحطة - نموذج الخطة البيئية - نموذج خطة الطوارئ والإخلاء - نموذج سجل الصيانة والفحوص الدورية - أنظمة المراقبة - المعايير الكهربائية - نظام استرجاع الأبخرة - دليل إدارة النفايات والمياه الملوثة بالوقود	وزارة الطاقة - المحطات - الجهات الرقابية	يختلف التطبيق حسب نوع المحطة
المادة (٦): (التحول الرقمي)	اعتماد منصة وطنية رقمية بإشراف وزارة الطاقة، تتضمن: بيانات الترخيص لكل محطة / حالة الترخيص (ساري / موقوف مؤقتاً / مُلغى) / نتائج آخر تفتيش فني وببني وسلامة/ بلاغات الحوادث (حريق، تسرب، انسكاب).	وزارة الطاقة - المحطات	—

تدريجي حسب التجهيز	المحطات – وزارة الطاقة	يحق لوزارة الطاقة تفعيل الربط المباشر مع العدادات والخزانات (Telemetry / SCADA) في المحطات والمستودعات الكبرى بهدف: مراقبة السلامة (الكشف عن التسرب) / ضبط الكميات ومنع التلاعب / دعم الاستجابة الطارئة السريعة.	المادة (٧): (بدء النفاذ)
—	وزارة الطاقة – الجهات الرقابية	تعتبر البيانات الناتجة عن هذا الربط بيانات رسمية يمكن الاستناد إليها في التفتيش الدوري، في التجديد.	
—	الأمانة العامة	رفع اللائحة إلى الأمانة العاملة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها رسمياً	
—	جميع الجهات والمحطات	يبدأ العمل بأحكامها بعد نشرها وإبلاغها أصولاً للمديريات المعنية في المحافظات وشركات المحروقات	
—	وزارة الطاقة	الوزارة مسؤولة عن متابعة التنفيذ وإصدار التعليمات التطبيقية اللازمة	

الجدول رقم (١٨): جدول التوصيات العامة.

ملاحظات	محتوى التوصية	الجهة المعنية
أساسي لإجراءات الترخيص	إعداد دفتر الشروط الفنية العام لمحطات الوقود، يشمل المعايير الفنية لأنظمة التخزين والمضخات والخزانات وخطوط التعبئة.	وزارة الطاقة
—	إصدار الدليل الفني لتشغيل وصيانة محطات الوقود، يتضمن إجراءات الصيانة الدورية ونظام التفتيش الدوري، ومتطلبات الاعتماد الفني للعاملين.	
يتماشى مع الطاقة النظيفة	إعداد دليل تصميم المحطات الذكية والمستدامة بيئياً باستخدام الطاقة الشمسية وأنظمة الشحن الكهربائي	
—	تحديث الأدلة الفنية كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الوزارات المختصة	
—	إعداد دليل تجهيز محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن محطات الوقود	
سلامة التشغيل	وضع شروط الربط الكهربائي الآمن وأنظمة الشحن السريع	
—	اعتماد تصاميم معيارية لمحطات الشحن المتكاملة مع منظومات الطاقة الشمسية	
حماية المصادر المائية	إصدار دليل حماية المياه الجوفية من التلوث وتحديد المسافات الدنيا بين المحطات والآبار ومحطات الضخ	
—	إعداد تعليمات مراقبة تسربات الخزانات المدفونة باستخدام المجسات والتقنيات الحديثة	وزارة الإدارة المحلية والبيئة
شروط ترخيص أساسي	اشتراط تقديم دراسة هيدرولوجية عند الترخيص المبدئي للمحطات الجديدة	
بالتنسيق مع الطاقة	إعداد دفتر شروط مواقع المحطات داخل وخارج المخططات التنظيمية وتحديد المسافات الفاصلة والواجبات العمرانية.	
—	إصدار دليل تقييم الأثر البيئي للمحطات والزام المستثمر بالدراسة البيئية الأولية	
—	إعداد دليل معالجة المياه الملوثة وفواصل الزيوت وتحديد المواصفات الفنية وأنظمة المراقبة	وزارة الطوارئ والكوارث (الدفاع المدني)
تحويل رقمي	تضمين الأدلة آلية مراقبة بيئية رقمية وربطها بالمنصة الوطنية للترخيص	
—	إعداد الدليل الوطني لسلامة منشآت الوقود ومكافحة الحرائق وفق معايير NFPA ٣٠ A	
—	إصدار نماذج موحدة لخطة الطوارئ والإخلاء تشمل التدريب والإشراف الميداني	وزارة النقل
—	وضع آلية رقمية مشتركة مع وزارة الطاقة لتسجيل حوادث الوقود وتقييم المخاطر التشغيلية	
—	إعداد دفتر شروط ترخيص وتشغيل صهاريج نقل الوقود.	
—	اعتماد مواصفات السلامة الأوروبية ADR لنقل المواد الخطرة	
—	وضع نظام ترخيص إلكتروني لصراري الوقود وربطه ببيانات وزارة الطاقة	
مسؤولية المواصلات الطرقية	تسليم حدود الحرم وحد الحماية في موقع المحطة وتدقيق نقطة الوصل مع الطريق المركزي	

الفصل التاسع والأخير: الأكواد والمراجع الفنية المعتمدة

الجدول (١٩): الأكواد والمراجع الفنية المعتمدة

اسم الكود / المرجع	المجال الفني / الغرض	جهة الإصدار (المنشأ)	ملاحظات
القرار ٣٩ لعام ٢٠١٦	اشتراطات ترخيص محطات الوقود	وزارة الإدارة المحلية – سوريا	مرجع رئيسي
القرار ٢١١ لعام ٢٠٠٨	اشتراطات ترخيص محطات الوقود	وزارة الإدارة المحلية – سوريا	استرشادي
تعميم رقم ١٢	ضوابط إضافية	حكومة الإنقاذ – إدلب	مكمل
التعليمات التنفيذية للعام ٢٠١٣	لتقييم الأثر البيئي	وزارة الإدارة المحلية والبيئة	مكمل
لائحة اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة ١٤٤٥ هـ	التصميم والتشغيل	وزارة شؤون البلدية والقروية – السعودية	مرجع رئيسي
CEN – CENELEC Guide 38	تصميم وسلامة أنظمة الوقود	— CEN/CENELEC أوروبا	مرفق
EN 12285	خزانات فولاذية تحت/فوق الأرض	— CEN أوروبا	تصميم/مواد
EN 13160	أنظمة كشف التسرب	— CEN أوروبا	ATG
EN 858	أنظمة فصل الزيت عن الماء	— CEN أوروبا	Oil Separator
EN 13617	أجهزة توزيع الوقود	— CEN أوروبا	Dispensers
UK Petroleum Licensing Standards	اشتراطات السلامة والترخيص	— UK Gov بريطانيا	—
API 650	تصميم خزانات فوق الأرض	— API أمريكا	—
API 653	فحص وصيانة خزانات الوقود	— API أمريكا	—
API RP 1615	تصميم/تشغيل محطات الوقود	— API أمريكا	—
API RP 1621	إدارة تعبئة الوقود وتفريغه	— API أمريكا	—
API RP 1646	تصميم خزانات UST	— API أمريكا	—
API RP 1631	تنظيف خزانات الوقود	— API أمريكا	—
NFPA 30	السوائل القابلة للاشتعال	— NFPA أمريكا	—
NFPA 30A	محطات الوقود	— NFPA أمريكا	مرجع أساسي
IECE _x	قياس السوائل (المضخات)	— IECE _x عالمية	معايرة
IEC60079	التصنيف الكهربائي	— IEC عالمية	—
UL-2586	مضخات الوقود	— UL أمريكا	—
UL-1254	أنظمة كشف التسرب	— UL أمريكا	—
FM Global Data Sheets	أمن الوقود / الحريق	— FM Global أمريكا	—
ISO 14001	الإدارة البيئية	— ISO عالمية	نظام بيئي
ISO 45001	الصحة والسلامة المهنية	— ISO عالمية	—
ISO 50001	إدارة الطاقة	— ISO عالمية	—

اللائحة التنفيذية الخاصة بتوفيق أوضاع محطات الوقود القائمة في الجمهورية العربية السورية

٢٠٢٦

مقدمة

بناءً على أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولائحة الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحطات الوقود ولا سيما أحكام الفصل السابع (إجراءات الترخيص) والفصل الثامن (الأحكام الختامية) ويهدف تنظيم أوضاع محطات الوقود القائمة ورفع مستوى السلامة العامة وضمان استمرارية الخدمة يقرر ما يلي:

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة (١): التعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:

- ١ - اللائحة: لائحة الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحطات الوقود الصادرة عن وزارة الطاقة.
- ٢ - محطات الوقود القائمة: محطات الوقود المرخصة والمشغلة فعلياً قبل تاريخ نفاذ اللائحة .
- ٣ - الملاحق التنفيذية: الملاحق التنظيمية التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
- ٤ - الجهة المختصة: لجنة توفيق أوضاع محطات الوقود المشككة بموجب هذا القرار.
- ٥ - تسوية الأوضاع: الإجراءات المرحلية الإدارية والفنية اللازمة لامتنال محطات الوقود القائمة لأحكام اللائحة.

المادة (٢): نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القرار وملاحقه التنفيذية على جميع محطات الوقود القائمة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، بجميع فئاتها ومواقعها، ويُستثنى من ذلك المحطات المنشأة بعد نفاذ اللائحة.

المادة (٣): الطبيعة القانونية

يُعد هذا القرار مكملاً لأحكام اللائحة، ولا يُنشئ نظاماً ترخيصياً مستقلاً، وإنما ينظم إجراءات التطبيق المرحلي وتوفيق أوضاع محطات الوقود القائمة استناداً إلى صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في الفصلين السابع والثامن من اللائحة.

الفصل الثاني – المدة الانتقالية ومراحل التوفيق

المادة (٤): المدة الانتقالية

تُمنح محطات الوقود القائمة مهلة انتقالية قصوى مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، لتوفيق أوضاعها وفق الملاحق التنفيذية المرفقة.

المادة (٥): مراحل التوفيق

يقدم صاحب المحطة طلب توفيق إلى اللجنة المحلية في مركز خدمات الطاقة في المحافظة على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب وإعطاء الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ تقديم الطلب: وتُقسم المهلة الانتقالية إلى المراحل الإلزامية التالية:

السنة	نوع المرحلة	متطلبات المرحلة
الأولى	مرحلة متطلبات البيئة والسلامة المهنية والأساسيات الضرورية	تحقيق شروط السلامة المهنية والبيئة بالإضافة إلى الأساسيات كالمساحات والأبعاد وحركة المرور
الثانية	مرحلة التكيف الهندسي والتنظيمي	تحقيق المعدات: كالمخزانات والمضخات والشمسيات مع بناء الإدارة
الثالثة	مرحلة الامتثال والاستقرار النهائي	بإكمال بقية الشروط الواردة في اشتراطات محطات الوقود وبحسب الفئة.

الفصل الثالث – الجهة المختصة

المادة (٦): تشكيل اللجنة

تُشكّل لجنة محلية لتوفير أوضاع محطات الوقود برئاسة مدير مركز خدمات الطاقة في المحافظة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية (وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة الطوارئ والكوارث، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والاشغال).

المادة (٧): صلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة المحلية في المحافظة، في إطار تطبيق هذا القرار:

- ١- دراسة المستندات والوثائق المقدمة من قبل صاحب المحطة.
 - ٢- الكشف الميداني وتصنيف محطات الوقود القائمة.
 - ٣- تحديد جدول الأعمال المطلوب إنجازه من قبل المحطة بداية كل سنة لتوفير الاشتراطات المعتمدة.
 - ٤- تقييم المخاطر واعتماد الحلول البديلة عند تعذر التطبيق الحرفي للاشتراطات.
 - ٥- اقتراح الإجراءات الإدارية بحق المحطات المخالفة وفق أحكام هذا القرار واللائحة.
- على أن تحصل اللجنة المحلية على موافقة من إدارة تنظيم قطاع البترول عند اتخاذ القرارات النهائية المتخذة في البنود ٣ - ٤ - ٥.

الفصل الرابع – التزامات أصحاب المحطات

المادة (٨): الالتزامات العامة

يلتزم أصحاب محطات الوقود القائمة بما يلي:

- ١- التقدم بطلبات تسوية الأوضاع ضمن المهل المحددة.
- ٢- تنفيذ البنود الواردة في الملاحق التنفيذية ضمن الجداول الزمنية المعتمدة.
- ٣- تمكين الجهة المختصة من إجراء الكشف والمتابعة.
- ٤- الامتناع عن أي توسعة أو تعديل جوهري قبل تحقيق الامتثال النهائي.

الفصل الخامس – الإلزام

المادة (٩): القوة الإلزامية

تُعد الملاحق التنفيذية المرقّمة المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، وتُطبق بوصفها إجراءات تنظيمية تنفيذية ملزمة.

الفصل السادس – أحكام ختامية

المادة (١٠): مدة التصحيح بعد انتهاء المدة:

يمنح صاحب المحطة في نهاية كل سنة مدة شهرين لتصحيح الأعمال واطمأن تنفيذ جميع الاشتراطات، وفي حال تجاوز مدة الشهرين من نهاية السنة الثالثة يتخذ في حقه الإجراء اللازم وفق قانون المشتقات النفطية.

المادة (١٠): الإلغاء

يُلغى كل نص أو إجراء يخالف أحكام هذا القرار

المادة (١١): النفاذ

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.