

## Zertifikat



Produkt:

Floortec 2K-Purolid T 876

Auftraggeber: Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401 48163 Münster

Die geprüfte 2-komponetntige Beschichtung des oben genannten Produktes wurde auf deren Emissionsverhalten bezüglich flüchtiger organischer Substanzen sowie Formaldehyd und Acetaldehyd untersucht (WESSLING Prüfbericht CAL19-088453-1).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Auftraggeber zugesandte Nassmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: August 2018).

- Kanzerogene nach 3 und 28 Tagen unterhalb von 0,01 und 0,001 mg/m³
- Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen unterhalb von 10 mg/m³
- Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 1 mg/m³
- Summe der SVOC (TSVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 0,1 mg/m³
- Bewertungszahl R < 1 für die VOC-Einzelstoffe mit NIK-Wert unterhalb 5 μg/m³ nach 28 Tagen</li>
- Summe der VOC Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen unterhalb 0,1 mg/m³

Das geprüfte Muster ist hinsichtlich der Emission für die Verwendung in Innenräumen für Bodenflächen geeignet.

Johannes Wächter

Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

Christopher Teichmann Dipl.-Ing. Umwelttechnik