환경데이터 (01~67)

상태 완료

> 복합환경제어기 : 그린씨에스. 양액기 : 그린씨에스 기준
> **- 들어오지 않는 데이터가 있으므로 현재는 mock data를 임의로 생성하여 쏴주는 구조에서 test**

data_no	데이터 유형	표기 항목 (제목)	API_ID	단위	그래프 유형	mock
001	기타	저장시각 (서버)	xdatetime	-	선택불가	현재시간 (1분간격)
002	기타	저장시각 (로컬)	xdatetime	-	선택불가	현재시간 (1분간격)
003	외부기상	외부온도	xouttemp	°C	꺾은선그래프	
004	외부기상	풍향	xwinddirec	0~360	선택불가	
005	외부기상	풍속	`xwindsp`	m/s	꺾은선그래프	
006	외부기상	외부일사량	xsunvol	W/m^2	꺾은선그래프	
007	외부기상	외부누적일사량	xsunadd	J/cm^2	꺾은선그래프	
008	외부기상	내부일사량	xinsunvol	W/m^2	꺾은선그래프	
009	외부기상	내부누적일사량	xinsunadd	J/cm^2	꺾은선그래프	
010	외부기상	지온	xgndtemp	°C	꺾은선그래프	
011	외부기상	지습	xgndhum	%	꺾은선그래프	
012	구동기 데이터	순환온도(3Way1)	xwatertemp2	°C	꺾은선그래프	
013	외부기상	감우	xrain	0: 비안옴 / 1: 비옴	선택불가	
014	농장지표	수분부족분	xhumlack	g/m^3	꺾은선그래프	
015	농장지표	상대습도(포화수분)	xsthum	g/m^3	꺾은선그래프	
016	농장지표	절대습도	xabhum	g/m^3	꺾은선그래프	
017	농장지표	이슬점	xdhum	°C	꺾은선그래프	
018	구동기 데이터	공급온도	Xsupplytemp1	°C	꺾은선그래프	
019	구동기 데이터	회수온도	Xreturntemp1	°C	꺾은선그래프	
020	환경데이터	내부온도	xintemp1	°C	꺾은선그래프	
021	환경데이터	내부습도	xinhum1	%	꺾은선그래프	
022	환경데이터	CO2농도	xco2	ppm	꺾은선그래프	
023	환경데이터	CO2설정값	xco2set	ppm	꺾은선그래프	
024	구동기 데이터	창문개도	xwinvol1_1	-	현재값	
025	구동기 데이터	커튼개도	xcur1vol	%	현재값	
026	구동기 데이터	3Way밸브개도	x3way1vol	%	현재값	
027	구동기 데이터	창자수동	xwin1auto	자동/수동	현재값	
028	구동기 데이터	커튼자수동	xcur1auto	자동/수동	현재값	
029	구동기 데이터	3Way자수동	x3way1auto	자동/수동	현재값	
030	구동기 데이터	CO2자수동	xco2auto	자동/수동	현재값	
031	구동기 데이터	보광등자수동	xlightauto	자동/수동	현재값	
032	구동기 데이터	훈증기자수동	xhunauto	자동/수동	현재값	
033	구동기 데이터	보일러자수동	xboauto	자동/수동	현재값	

data_no	데이터 유형	표기 항목 (제목)	API_ID	단위	그래프 유형	mock
034	구동기 데이터	순환펌프자수동	xpumpauto	자동/수동	현재값	
035	구동기 데이터	CO2작동상태	xco2run	0: 정지 / 1: 기동	현재값	
036	구동기 데이터	보광등작동상태	xlightrun	0: 정지 / 1: 기동	현재값	
037	구동기 데이터	훈증기작동상태	xhunrun	0: 정지 / 1: 기동	현재값	
038	구동기 데이터	보일러작동상태	xborun	0: 정지 / 1: 기동	현재값	
039	기타	주야간상태	xjuya	주간: 1 / 야간: 0	현재값	
040	구동기 데이터	환기온도	xventtemp1	℃	꺾은선그래프	
041	구동기 데이터	난방온도	xheattemp1	℃	꺾은선그래프	
042	구동기 데이터	보조기기자수동	xass1auto	자동/수동	꺾은선그래프	
043	구동기 데이터	보조기기작동상태	xass1run	0: 정지 / 1: 기동	꺾은선그래프	
044	구동기 데이터	냉난방기자수동	XheatandCool1Auto	자동/수동	꺾은선그래프	
045	구동기 데이터	냉난방기작동상태	XheatandCool1Run	0: 정지 / 1: 기동	꺾은선그래프	
046	구동기 데이터	순환펌프작동상태	xpumprun1	0: 정지 / 1: 기동	꺾은선그래프	
047	양액 데이터	설정량	set_val1	(단위 확인 必)	꺾은선그래프	
048	양액 데이터	잔여량	re_val1	(단위 확인 必)	꺾은선그래프	
049	양액 데이터	누적량	ac_val1	(단위 확인 必)	꺾은선그래프	
050	양액 데이터	설정EC(dS)	set_ec	dS/m	현재값	
051	양액 데이터	현재EC(dS)	now_ec	dS/m	현재값	
052	양액 데이터	설정PH(pH)	set_ph	1~14	현재값	
053	양액 데이터	현재PH(pH)	now_ph	1~14	현재값	
054	양액 데이터	일출시간	sunrise	-	선택불가	
055	양액 데이터	일몰시간	sunset	-	선택불가	
056	양액 데이터	현재일사(W)	sunvol	W/m²	현재값	
057	양액 데이터	누적일사(J/cm2)	sunadd	J/cm²	꺾은선그래프	
058	양액 데이터	함수율(%)	water_con	%	꺾은선그래프	
059	양액 데이터	배지EC(dS)	medium_ec	dS/m	꺾은선그래프	
060	양액 데이터	배지온도(℃)	medium_temp	℃	꺾은선그래프	
061	양액 데이터	실내온도(℃)	in_temp	℃	꺾은선그래프	
062	양액 데이터	실내습도(%)	in_hum	%	꺾은선그래프	
063	양액 데이터	수분부족분(g/㎥)	xhumlack	g/m³	꺾은선그래프	
064	양액 데이터	배관EC(dS/m)	pi_ec	dS/m	꺾은선그래프	
065	양액 데이터	관수일사량	g1	-	꺾은선그래프	
066	양액 데이터	관수 시 30분간 누적일사량	j30m	J/cm²	꺾은선그래프	
067	양액 데이터	전일 누적일사량	jday	J/cm²	꺾은선그래프	