

101. Woningen plan Oosthout B1 te Voorhout B37

Feb 500

Aann. Noorlander bouw b.v.

ht 255 mm

E.g. Manta = 22 kN/m² pasplaat d = 5 cm = 12 kN/m²

nutt. bel = 15 " = 15

sch.w = 0.7 " = 0.7

aFw = 0.6 " = 0.6

q = 5 x 17 = q_{br} = 0.5 kN/m² q_{br} = 4 x 17 = 6.8

Belast door stortgewicht verd. vl. d = 18 cm

e.g. = 4.32 kN/m² pasplaat : stortgew. verd. = 4.32

div. = 0.5 " = 0.5

e.g. Manta = 22 e.g. pasplaat = 12

q = 7 x 1.6 = q_{br} 9.8 kN/m² maatgevend q_{br} 6.02 x 1.6 = 9.6 kN/m²

1-9-12 Wap 2/6 p.r.

2-4-6 - q = 0.6 x 9.8 + 0.32 x 8.4 = 8.57 kN/m²

10-11 M = 1/8 x 8.57 x 5.72² = 35 kNm

Wap 2/14 p.r.

7-8 M = 1/8 x 9.8 x 5.72² x 0.6 = 24 kNm

Wap 2/12 p.r.

13-15-17 q = 0.6 x 9.8 x 0.36 x 8.4 = 8.7 kN/m²


21-23 M = 1/8 x 8.7 x 4.82² = 25.4 kNm

Wap 2/12 p.r.

18-19 M = 1/8 x 9.6 x 4.82² x 0.6 = 16.4 kNm

Wap 2/10 p.r.

Gezien 6 Feb. 1985
Aann. en Werkgevoel
VOORHOUT



WERKNR. : 1341 R2B

DATUM : 18-12-85

BEREKEND : M.F.L.

BLAD NR. : 1

Spiegelvaping / pasplaatwap

$$M = \frac{1}{8} \times 0.4 \times 0.95^2 = 0.05 \text{ kNm} \quad d = 0.035 \text{ m}$$
$$A = 53 \text{ mm}^2 \quad f_s = 330$$



WERKNR : 1341 R2B

DATUM : 10-12-85

BEREKEND : M.F.L.

BLAD NR : 2

MANTA SYSTEEMVLOEREN VOOR WONINGEN EN UTILITEITSBOUW.

4

MANTA systeemvloeren.

Breukmomenten (per rib)

Beton : B 37,5. f' b = 30 N/ mm²Wap. : Feb 500. f a = 500 N/ mm²

Breedte per rib b = 600 mm.

Breukmoment KNm

Wapening per rib	A= mm ² per rib	ht = 240 mm	ht = 250 mm	ht = 255 mm
2 Ø 6	56,52	6,25	6,53	6,67
1 Ø 6 + 1 Ø 8	78,50	8,64	9,03	9,23
2 Ø 8	100,48	11,02	11,53	11,78
1 Ø 8 + 1 Ø 10	128,74	14,06	14,70	15,02
2 Ø 10	157	17,08	17,87	18,26
1 Ø 8 + 1 Ø 12	163,24	17,72	18,54	18,94
1 Ø 10 + 1 Ø 12	191,50	20,73	21,68	22,16
2 Ø 12	226	24,36	25,49	26,05
1 Ø 10 + 1 Ø 14	232,36	25,00	26,16	26,74
1 Ø 12 + 1 Ø 14	266,86	28,61	29,94	30,61
2 Ø 14	307,72	32,81	34,35	35,12
1 Ø 14 + 1 Ø 16	354,82	37,62	39,40	40,28
2 Ø 16	401,92	42,37	44,38	45,39
3 Ø 14	461,58	48,68	50,99	52,14



WERKNR : 1341 R20

DATUM : 10-12-205

BEREKEND: M.F.L.

BLAD NR: 3

MANTA SYSTEEMVLOEREN VOOR WONINGEN EN UTILITEITSBOUW

$1+2$

BEREKEND: M.F.L.

BLAD NR: 6

MANTA SYSTEEMVLOEREN VOOR WONINGEN EN UTILITEITSBOUW.

ff