

1. INVOERGEGEVENS

=====

1.2 Gegevens paal:-

- Paaldiameter m 0.29
- Paaltype vierkant
- Veiligheid 2

1.3 Gegevens glijvlak + kleef

- Glijvlak onderpunt 4
- Glijvlak bovenpunt 8
- Kleefgetal % 1.3
- Veiligheid pos. kleef 2

1.4 Gegevens inheid./paalbel.

- Inheidiepte m 15.05

2. UITVOERGEGEVENS

=====

- Inheidiepte 15.050 m
- Grondweerstand 5.558 N/mm²
- Paalpuntsbelasting 467.395 kN
- Positieve kleef 114.910 kN
- Paalbelasting 582.305 kN

Gezien: 10 APR 1986
 Bouw- en Woningtoezicht
 VOORHOUT

Ing.Bur.ASCAL/Olivetti M20
Paalbelasting
bouw. adviesburo h.c.bogaards
kerkstraat 2a rijsburg tel:01718-28758

blad : 2
Werk : 385-508
Onderd.: sond.6.
Datum : 01/04/1986

1. INVOERGEGEVENS

=====

1.4 Gegevens inheid./paalbel.

- Inheidiepte m 15.55

2. UITVOERGEGEVENS

=====

Inheidiepte	15.550 m
Grondweerstand	5.882 N/mm ²
Paalpuntsbelasting	494.699 kN
Positieve kleeft	128.980 kN
Paalbelasting	623.580 kN

bonna



385-508
Bonna Vianen
Airmé Bonnastraat 17
Postbus 1, 4130 FA Vianen-Z.H.
Telefoon 03473-72324
Telefax 47073
Postrekening nr 268532
Amro Darc N.V. Utrecht nr. 45 60.10.07
Maes en Hope N.V. Amsterdam nr. 21.00.64.308
Kamer van Koophandel Dordrecht nr. 17482

copie 1

DATUM: 11.02.1986 OPDRACHTNO. : 44.0883
WERK : VOORHOUT

BETON	: BETONKWALITEIT	: B52,5	
	REKENWAARDE DRUKSTERKTE	: 42	N/MM2
	ELASTICITEITSMODULUS	: 355000	N/MM2
	REKENWAARDE TREKSTERKTE	: 2,2	N/MM2
VOORSPANSTAAL	: KWALITEIT	: FEB 1986	
	TREKSTERKTE	: 1660	N/MM2
	0,1 % REKGRENS	: 1620	N/MM2
	ELASTICITEITSMODULUS	: 200000	N/MM2
PIJL	: LENGTE	: 15,50	M
	SCHACHTAFMETING	: 290	MM
	AFMETING VELLINGKANT	: 25	MM
	GEWICHT PER LENGTE-EENHEID	: 2003	N/M
	AANTAL STRENGEN	: 7	
	DIAMETER STRENG	: 9,3	MM2
MOMENTEN BIJ TRANSPORT	: ZONDER SCHOMMELS	: 20623,95	NM
	MET SCHOMMELS	: 12606,54	NM
MOMENTEN T.G.U. HIJZEN	: EEN STROP	: 41320,57	NM
	ENKELE BROEK	: 24150,56	NM
	TWEE TAKELS	: 14436,76	NM
SPANNINGEN IN VOORSPANSTAAL	: VOORSPANNING (55% TREKSTERKTE)	: 1023,00	N/MM2
	TOTALE VERLIEZEN T.G.U. KRUIP	: 28,60	N/MM2
	TOTALE VERLIEZEN T.G.U. KRIMP	: 14,81	N/MM2
	RELAXATIE	: 18,26	N/MM2
	TOTALE VERLIEZEN	: 61,66	N/MM2
	BLIJVENDE VOORSPANNING	: 951,34	N/MM2
SPANNINGEN IN BETON	: AANVOEGSPANNING	: 4,46	N/MM2
	BLIJVENDE VOORSPANNING	: 4,19	N/MM2
CONTROLE BEREKENING	: WAPENINGSPERCENTAGE	: 0,44	%
	WAPENINGSPERCENTAGE T.G.U. HEIEN	: 0,44	%
	REKENWAARDE BUIGENDMOMENT	: 20623,95	NM
	BUIGTREKSTERKTE	: 0,24	N/MM2
	BREUKMOMENT	: 83400,38	NM
	BREUKVEILIGHEID	: 3,71	
	TOELAATBARE CENTR. BELASTING	: 1495,62	NM
GESEVENS T.G.U. VOORSPANNEN	: STRENGEN SPANNEN OP	: 1055,02	N/MM2
	PER STRENG	: 54,90	KN

Gezien: 18 APR. 1986
Bouw- en Woningtoezicht
VOORHOUT



DATUM: 11.02.1986 ODRACHTING: : 44.0883
WERK : VOORHOUT

BETON : BETONKWALITEIT : B52.5
REKENWAARDE DRUKSTERKTE : 42 N/MM2
ELASTICITEITSMODULUS : 355000 N/MM2
REKENWAARDE TREKSTERKTE : 2.2 N/MM2

VOORSPANSTAAL : KWALITEIT : FEB 1860
TREKSTERKTE : 1860 N/MM2
0.1 % REKGRENS : 1620 N/MM2
ELASTICITEITSMODULUS : 200000 N/MM2

PA : LENGTE : 15.50 M
SCHACHTAFMETING : 290 MM
AFMETING VELLINGKANT : 25 MM
GEWICHT PER LENGTE-EENHEID : 2003 N/M
AANTAL STRENGEN : 7
DIAMETER STRENG : 9.3 MM2

MOMENTEN BIJ : ZONDER SCHOMMELS : 20623.95 NM
TRANSPORT : MET SCHOMMELS : 12606.54 NM

MOMENTEN T.G.U. : EEN STROP : 41320.57 NM
HIJSEN : ENKELE BROEK : 24150.56 NM
TWEË TAKELS : 14436.76 NM

SPANNINGEN IN : VOORSPANNING (55% TREKSTERKTE) : 1023.00 N/MM2
VOORSPANSTAAL : TOTALE VERLIEZEN T.G.U. KRUIP : 28.60 N/MM2
TOTALE VERLIEZEN T.G.U. KRIMP : 14.81 N/MM2
RELAXATIE : 18.26 N/MM2
TOTALE VERLIEZEN : 61.66 N/MM2
GLIJVENDE VOORSPANNING : 961.34 N/MM2

SPANNINGEN IN : AANVAAGSPANNING : 4.46 N/MM2
BETON : BLIJVENDE VOORSPANNING : 4.19 N/MM2

CONTROLE : WAPEINIGSPERCENTAGE : 0.44 %
BEREKENING : WAPEINIGSPERCENTAGE T.G.U. HEIEN : 0.44 %
REKENWAARDE RUIGENDMOMENT : 20623.95 NM
BUIGTREKSTERKTE : 8.76 N/MM2
BREUKMOMENT : 68402.68 NM
BREUKVEILIGHEID : 3.32
TOELAATBARE CENTR. BELASTING : 1495.62 KN

GEGEVENS T.B.U. : STRENGEN SPANNEN OP : 1055.82 N/MM2
VOORSPANNEN : PER STRENG : 54.90 KN

13 M4. voorhout

BONNA-VIANEN

Opdrachtgever: Van Biezen

Adres:

Plaats: Sassenheim


PALENSTAAT # 290

Werk: Voorhout



P.no: 44.0003

Datum: 10-02-86

VOET



KOP



Hoofdwapening

Draadstrengen
FEP 1860 7 9,3


Spiraalwapening
Ø 5 FEB 400 HKNL

Totale lengte
draad 15841 m.
Totaal gewicht
draad 6463 kg.

mtr	specificatie palen		transport merken		hijsmerken	
	aantal	lengte in m.	A in m.	B in m.	voet	kop
7	51	1550	3.21	3.21	3.21	3.21

Per streng spannen op: 58²⁰ KN

Bankvoorspanning op: 54⁹⁰ KN



Bijzonderheden:

Hijsen met 2 takels.

BONNA-VIANEN

Opdrachtgever: Van Breezen

Adres:

Plaats: Sassenheim


PALENSTAAT # 290

Werk: Voorhout



P.no: 44.0003

Datum: 10-02-86

VOET



KOP



Hoofdwapening

Draadstrengen
FEP 1860 7 Ø 9.3

Spiraalwapening
Ø 5 FEB 400 HKNL

Totale lengte
draad 158.41 m.
Totaal gewicht
draad 6.463 kg.

Per streng spannen op: 58²⁰ KN
Bankvoorspanning op: 54⁹⁰ KN

merk	specificatie palen		transport merken		hijsmerken	
	aantal	lengte in m.	A in m.	B in m.	voet	kop
7	57	15.50	3.21	3.21	3.21	3.21

Bijzonderheden:

Hijsen met 2 takels.

zwart		zwart	
△	△	△	△
300		300	

BONNA-VIANEN

19 H_y Winkler

Opdrachtgever: Van Breezen

Adres:

Plaats: Sassenheim

PALENSTAAT # 290

Werk: Voorhout



P.no: 44.0883

Datum: 10-02-86

VOET



KOP



Hoofdwapening

Draadstrengen
FEP 1860 ϕ 9.3.

Spiraalwapening
 ϕ 5 FEB 400 HKNL

Totale lengte
draad 2880 m.
Totaal gewicht
draad 11.75 kg.

merk	specificatie		transport		hijsmerken	
	palen		merken			
	aantal	lengte in m.	A in m.	B in m.	voet	kop
6	32	15.00	3.11	3.11	3.11	3.11

Per streng spannen op: 58^{20} KN

Bankvoorspanning op: 54^{90} KN

Bijzonderheden:

Hijzen met 2 takels.

zwart		zwart	
300		300	

BONNA-VIANEN

Opdrachtgever: Van Biezen

Adres:

Plaats: Sassenheim


PALENSTAAT # 2gp

Werk: Voorhout



P.no: 44.0883

Datum: 10-02-86

VOET



KOP



Hoofdwapening

Draadstrangen
FEP 1860 6 8g.3.

Spiraalwapening
Ø 5 FEP 400 HKNL

Totale lengte
draad 2000 m.
Totaal gewicht
draad 11.75 kg.

mets	specificatie palen		transport merken		hijsmerken	
	aantal	lengte in m.	A in m.	B in m.	voet	kop
6	32	15.00	3.11	3.11	3.11	3.11

Per streng spannen op: 58²⁰ KN
Bankvoortspanning op: 54⁹⁰ KN

zwart		zwart	
300	300	300	300

Bijzonderheden:

Hijzen met 2 takels.