DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO	EMPREENDIMENTO	FORNECEDOR / SUBFORNECEDOR
[Contrato / pedido nº]	*[Nome do empreendimento]*	*[Razão social]*
PICQ Nº	**MATERIAL**	**Nº DE SÉRIE**
[Código do PICQ]	*[Descrição do equipamento]*	*[Nº de série / PEP]*

SITUAÇÃO DA INSPEÇÃO	**Escolher ▾**

ITEM	CONTROLE / ENSAIO	SITUAÇÃO ▾
1 · TRANSFORMADOR MONTADO – ENSAIOS FINAIS		
1.1	Aspecto visual	**Escolher ▾**
1.2	Dimensional	**Escolher ▾**
1.3	Resistência dos enrolamentos em todas as derivações do CDC	**Escolher ▾**
1.4	Relação de transformação	**Escolher ▾**
1.5	Polaridade	**Escolher ▾**
1.6	Deslocamento angular	**Escolher ▾**
1.7	Sequência de fases	**Escolher ▾**
1.8	Resistência de isolamento dos enrolamentos	**Escolher ▾**
1.9	Resistência de isolamento do núcleo e armadura	**Escolher ▾**
1.10	Perdas em carga e impedância de curto-circuito com ciclo de comutação	**Escolher ▾**
1.11	Perdas em vazio e corrente de excitação	**Escolher ▾**
1.12	Perdas em vazio e corrente de excitação (antes dos dielétricos)	**Escolher ▾**
1.13	Perdas em vazio e corrente de excitação (após os dielétricos) com ciclo de comutação a vazio	**Escolher ▾**
1.14	Levantamento da curva de saturação	**Escolher ▾**
1.15	Impulso atmosférico alta tensão e H0	**Escolher ▾**
1.16	Impulso atmosférico baixa tensão e X0	**Escolher ▾**
1.17	Impulso atmosférico terciário	**Escolher ▾**
1.18	Impulso de manobra	**Escolher ▾**
1.19	Tensão induzida de longa duração com medição de descargas parciais	**Escolher ▾**
1.20	Tensão aplicada à frequência industrial	**Escolher ▾**
1.21	Estanqueidade e resistência à pressão	**Escolher ▾**
1.22	Capacitância entre enrolamentos e terra e entre enrolamentos (fator de potência)	**Escolher ▾**
1.23	Capacitância e fator de potência das buchas	**Escolher ▾**
1.24	Resposta em frequência	**Escolher ▾**
1.25	Impedância terminal	**Escolher ▾**
1.26	Ponto de orvalho (URSI)	**Escolher ▾**
1.27	Vácuo e deformação	**Escolher ▾**
2 · TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE BUCHA		
2.1	Relação de transformação	**Escolher ▾**
2.2	Polaridade	**Escolher ▾**
2.3	Resistência elétrica dos enrolamentos	**Escolher ▾**
2.4	Tensão aplicada à frequência industrial	**Escolher ▾**
2.5	Resistência de isolamento	**Escolher ▾**
3 · ARMÁRIO DE CONTROLE / ACESSÓRIOS E FIAÇÃO AUXILIAR		
3.1	Aspecto dos acessórios e fiação	**Escolher ▾**
3.2	Funcional dos acessórios	**Escolher ▾**
3.3	Tensão aplicada à frequência industrial nos componentes e circuitos	**Escolher ▾**
3.4	Continuidade dos circuitos elétricos de comando, controle, proteção e medição	**Escolher ▾**
3.5	Funcional do comutador	**Escolher ▾**
3.6	Resistência de isolamento	**Escolher ▾**
3.7	Endereçamento da fiação (anilhamento)	**Escolher ▾**
3.8	Ajuste da imagem térmica	**Escolher ▾**
3.9	Verificação dimensional	**Escolher ▾**
3.10	Verificação da lista de materiais	**Escolher ▾**
3.11	Verificação da aderência da camada de pintura	**Escolher ▾**
3.12	Verificação da espessura total da camada de pintura	**Escolher ▾**
4 · ÓLEO ISOLANTE		

SGS do Brasil Ltda. · Inspeção Industrial — Documento controlado; reprodução parcial proibida sem autorização da SGS. · Cliente: AXIA Energia

ITEM	CONTROLE / ENSAIO	SITUAÇÃO ▾
4.1	Físico-químico – inicial	**Escolher ▾**
4.2	Físico-químico – final	**Escolher ▾**
4.3	Cromatografia – antes dos dielétricos	**Escolher ▾**
4.4	Cromatografia – após os dielétricos	**Escolher ▾**
5 · PINTURA		
5.1	Espessura de película seca	**Escolher ▾**
5.2	Aderência	**Escolher ▾**

Legenda: AP Aprovado · APC Aprovado após correções · NAP Não aprovado · NR Não realizado · R Realizado · AL Aguardando laudo · AU Autorizado · NAU Não autorizado · IMP Improdutivo · N/A Não aplicável

SGS do Brasil Ltda. · Inspeção Industrial — Documento controlado; reprodução parcial proibida sem autorização da SGS. · Cliente: AXIA Energia

1 OBJETIVO

Atender à convocação *[nº da convocação]*, de *[DD/MM/AAAA]*, para testemunhar a realização dos ensaios *[de rotina / de tipo / especiais]*, conforme PICQ aprovado.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Código	Título	Revisão
[Código do PICQ]	Plano de Inspeção e Controle da Qualidade	*[Rev.]*
[Norma ABNT / IEC]	*[Título da norma]*	*[Ano]*
[ET do cliente]	*[Título]*	*[Rev.]*
[Desenho / lista de materiais]	*[Título]*	*[Rev.]*

3 MATERIAL INSPECIONADO

Descrição	Nº de série / PEP	Quantidade
[Descrição do equipamento]	*[Nº de série]*	*[Qtd.]*

4 PENDÊNCIAS

Nº	Descrição da pendência	Responsável	Status ▾
01	*[Descrição]*	*[Responsável]*	**Escolher ▾**
02	*[Descrição]*	*[Responsável]*	**Escolher ▾**
03	*[Descrição]*	*[Responsável]*	**Escolher ▾**

5 ENSAIOS TESTEMUNHADOS

Ensaio	Evidência (foto / boletim)	Resultado ▾
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**
[Ensaio testemunhado]	*[Foto nº / boletim]*	**Escolher ▾**

6 PARECER TÉCNICO

Os ensaios relacionados no item 5, realizados em *[DD/MM/AAAA]*, foram testemunhados pela SGS e apresentaram resultados *[conformes / não conformes]* aos critérios do PICQ e das normas de referência, conforme situação registrada na tabela de controles. *[Ensaios pendentes, próximas datas e observações.]*

SGS do Brasil Ltda. · Inspeção Industrial — Documento controlado; reprodução parcial proibida sem autorização da SGS. · Cliente: AXIA Energia

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

[Inserir foto – 8 cm de largura]	*[Inserir foto – 8 cm de largura]*
Foto 1 – *[Objeto: ensaio]*	**Foto 2 –** *[Objeto: ensaio]*
[Inserir foto – 8 cm de largura]	*[Inserir foto – 8 cm de largura]*
Foto 3 – *[Objeto: ensaio]*	**Foto 4 –** *[Objeto: ensaio]*
[Inserir foto – 8 cm de largura]	*[Inserir foto – 8 cm de largura]*
Foto 5 – *[Objeto: ensaio]*	**Foto 6 –** *[Objeto: ensaio]*

Copie o par de linhas foto + legenda para incluir mais registros.

SGS do Brasil Ltda. · Inspeção Industrial — Documento controlado; reprodução parcial proibida sem autorização da SGS. · Cliente: AXIA Energia

8 APROVAÇÃO

REPRESENTANTE DO FORNECEDOR	INSPETOR SGS
Nome: *[preencher]*	Nome: *[preencher]*
Função / registro: *[preencher]*	Função / registro: *[preencher]*
Data: *[preencher]*	Data: *[preencher]*

9 CONTROLE DE REVISÕES

Rev.	Data	Descrição	Elaborado	Aprovado
00	*[DD/MM/AAAA]*	Emissão inicial	*[Inspetor]*	*[Resp. técnico]*

SGS do Brasil Ltda. · Inspeção Industrial — Documento controlado; reprodução parcial proibida sem autorização da SGS. · Cliente: AXIA Energia