1905 Route de la Corniche

83700 Saint-Raphaël

Appartement · 27,3 m² · 1975-1977 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2683E2535542G

Synthèse

C → C **Pas de changement de classe**
191 → 191 kWh/m²/an

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé C, facture estimée à 550 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 27,3 m², construit entre 1975 et 1977, est classé C, avec 191 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : ponts thermiques et portes (34 %), puis renouvellement d'air (25 %). La facture d'énergie est estimée à 550 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 550 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance

- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**C** (C / B)
Consommation d'énergie primaire	191 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	7 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Moyenne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	550 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	680 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

Ponts thermiques et portes	**34 %**
Renouvellement d'air	**25 %**
Murs	**17 %**
Plancher bas	**16 %**
Fenêtres	**8 %**
Toiture ou plafond	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	320 €
Eau chaude	220 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	10 €
Total par an	**550 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**LES BICHES**
Taille	44 lots principaux dont 44 logements
Syndic	SYNDUP
Construction	1975 – 1993
DPE de l'immeuble	**Classe C · 30/07/2026**
DPE des appartements	14 publiés : 10 en C, 3 en D, 1 en E

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 30/07/2026 (classe C).

Travaux collectifs

Immeuble classé C : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.