30 Rue Pasteur

28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Appartement · 86 m² · 1983-1988 · étage 0

DPE du 30/09/2026 · n° 2628E2498530P

Synthèse

B → B **Pas de changement de classe**

93 → 93 kWh/m²/an

Logement déjà performant (classe B) : pas de travaux nécessaires, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel

Logement classé B, facture estimée à 850 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 86 m², construit entre 1983 et 1988, est classé B, avec 93 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : ponts thermiques et portes (29 %), puis renouvellement d'air (26 %). La facture d'énergie est estimée à 850 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 850 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**B** (B / A)
Consommation d'énergie primaire	93 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	3 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · PAC air/eau installée après 2017 · collectif
Eau chaude	PAC double service après 2014
Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	850 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	912 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Ponts thermiques et portes	**29 %**
Renouvellement d'air	**26 %**
Murs	**22 %**
Plancher bas	**12 %**
Fenêtres	**11 %**
Toiture ou plafond	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	500 €
Eau chaude	230 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	110 €
Total par an	**840 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 30/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement déjà performant (classe B) : pas de travaux nécessaires, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	1983-1988
DPE des appartements	10 publiés : 8 en B, 2 en C

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Appartement classé B : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.