1 Rue Jean Achard

63360 Gerzat

Appartement · 28,8 m² · 1975-1977 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2663E2535637D

Synthèse

D → D **Pas de changement de classe**
243 → 243 kWh/m²/an

Logement classé D : il reste louable sans limite de date, et ce rapport ne retient pas de travaux. Pour viser C ou mieux, un programme peut être chiffré sur demande, ou établi par un audit énergétique.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé D, facture estimée à 740 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 28,8 m², construit entre 1975 et 1977, est classé D, avec 243 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (35 %), puis ponts thermiques et portes (22 %). La facture d'énergie est estimée à 740 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 740 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance

- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / B)
Consommation d'énergie primaire	243 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	9 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale · mixte (collectif-individuel)
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	VMC SF Hygro A avant 2001
Isolation des murs	Moyenne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	740 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	878 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

Renouvellement d'air	**35 %**
Ponts thermiques et portes	**22 %**
Murs	**16 %**
Fenêtres	**16 %**
Toiture ou plafond	**11 %**
Plancher bas	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	420 €
Eau chaude	270 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €
Total par an	**740 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement classé D : il reste louable sans limite de date, et ce rapport ne retient pas de travaux. Pour viser C ou mieux, un programme peut être chiffré sur demande, ou établi par un audit énergétique.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**RESIDENCE LE COLLEGE**
Taille	82 lots principaux dont 82 logements
Syndic	IMMOBILIER GERGOVIA
Construction	1975 – 1993
DPE des appartements	18 publiés : 6 en C, 8 en D, 4 en E

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Le DPE ne fait pas ressortir de travaux énergétiques collectifs importants.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.