

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

221

FECHA

13-X-95

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de Taller Electromecánico

OBJETIVO Conservar las instalaciones y equipos que conforman el taller electromecánico del S.T.C. en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la calidad y con la periodicidad -- establecidas en los programas de trabajo aprobados.

CONTENIDO Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagramas de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado.

Total de páginas 18.

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Dirección de Operación

RESPONSABLE(S)

Vo. Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Requie Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 13-X-95

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

13

X

95

DE: 18

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE TALLER
ELECTROMECHANICO**



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

13

X

95

DE: 18

OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman el taller electromecánico del S.T.C. en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

13

X

95

DE: 18

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que conforman el Taller Electromecánico.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa Anual" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran el Taller Electromecánico, es responsabilidad de la Sección de Taller Electromecánico, dependiente del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.
- Las instalaciones y equipos que integran el Taller Electromecánico son utilizados por el personal técnico de la Gerencia de Material Rodante para proporcionar el mantenimiento a los trenes.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá como libranza no autorizada al permiso denegado para la intervención de un equipo.
- Los dos grandes grupos de actividades principales de la Sección de Taller Electromecánico son los que a continuación se enuncian:
 - o Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos a cargo de la sección.
 - o Manufactura de piezas y recuperación de equipos a nivel sistema, la cual se realiza en los talleres Zaragoza y Ticomán mediante las ordenes de trabajo respectivas; teniendo prioridad de atención el primer grupo de actividades.
- Para efectos de control interno de la Sección de Taller Electromecánico, las actividades de mantenimiento se zonificarán de la siguiente manera:
 - o Taller I: Zaragoza, Tasqueña y Constitución de 1917
 - o Taller II: Ticomán y El Rosario



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

13

X

95

DE: 18

- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá como Taller Electromecánico a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian:
 - Baterías de gatos
 - Cabinas de sopleteado
 - Caldera myrggo Pantitlán
 - Caldera San Francisco
 - Cámara de pintura
 - Cámaras de sopleteado
 - Cárcamos de bombeo
 - Compresor taller de frenos
 - Compresores
 - Compresores de INCADE
 - Convertidores de frecuencia
 - Cuarto de bombas
 - Equipos de arrastre
 - Extractor de aserrín
 - Extractores área turbuladores
 - Generador de vapor clayton
 - Grúas modulares
 - Grúas puente
 - Grupo-toma red a comprimido
 - Lavadora de trenes
 - Lavadora de trenes Pantitlán
 - Máquina cortadora de neumático
 - Mesa giratoria
 - Planta t.. aguas residuales
 - Polipastos
 - Puente transbordador
 - Turbulador y extrac. de gases
- La jefatura y/o subjeftura de la Sección de Taller Electromecánico recibirán la herramientas de trabajo, previo resguardo, las cuales proporcionarán al personal técnico al inicio de sus actividades en la sección, mediante el formato "Tarjeta de resguardo de bienes muebles", cuya custodia será permanente.




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO


VIGENCIA

FECHA			PAG.	5
13	X	95	DE:	18

- En los casos de equipos de nueva recepción que se encuentren bajo garantía, sólo se atenderán aquellas actividades de mantenimiento preventivo que no afecten la producción de trabajos de la Gerencia de Material Rodante.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA			PAG. 6
13	X	95	DE: 18

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO -JEFATURA Y/O SUBJEFATURA-	(Viene del "Procedimiento general para el cálculo, programación y evaluación del Programa Operativo Anual (Metas) del metro neumático).
2		Recibe el "Programa de mantenimiento preventivo" y determina si existen los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades señaladas.
3		Consulta los "Reportes diarios de trabajo" para poder determinar si se debe realizar algún trabajo urgente en algunos días específicos de la semana, afectando los mantenimiento programados a corto plazo (diarios o semanales).
4	SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO -SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Efectúa el ajuste del "Programa de mantenimiento preventivo" en los casos de averías reportadas por la Gerencia de Material Rodante y libranzas no autorizadas por ésta, así como por falta de materiales, refacciones y ausentismos, valida el programa a ejecutar y lo turna.
5		Recibe y analiza el "Programa anual de mantenimiento", consultando con sus superiores la existencia de recursos del día específico, de requerir materiales de consumo y /o refacciones los solicita a través de la "Forma única para movimientos de almacén" (Continúa en el procedimiento "Registro y control de salidas de almacén").
6	SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO -ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO-	Recibe los materiales de consumo y/o refacciones y los entrega a través de la "Forma única para movimiento de bodega" solicitando firma de recibido y la archiva.
		Recibe el material de consumo y/o refacciones, firma de recibido en la "Forma única para movimiento de bodega", recibe también el "Programa de mantenimiento preventivo" a fin de organizar al personal que lo aplicará y turna.
No.	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

13

X

95

DE: 18

ADMINISTRATIVA

- | | | |
|----|--|--|
| 7 | SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO
-GRUPO DE TRABAJO- | Recibe el "Programa de mantenimiento preventivo", ejecuta las actividades señaladas de acuerdo al instructivo que corresponda y reporta turnando el "Programa...". |
| 8 | SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO
-ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO- | Recibe información y elabora el "Reporte diario de trabajo" en original, registrando el uso de recursos humanos y materiales así como cualquier desviación que haya existido y turna ambos formatos. |
| 9 | SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO
-SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- | Recibe el "Programa de mantenimiento preventivo" y los "Reportes diarios de trabajo", supervisa las actividades efectuadas, las evalúa confronta ambos documentos, anota las desviaciones encontradas en el "Reporte diario de trabajo" y reporta telefónicamente al Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, área de Programación y Control, tanto lo ejecutado como las desviaciones existentes.
(Continúa en el "Procedimiento general para el cálculo, programación y evaluación del Programa Operativo Anual (Metas) del metro neumático). |
| 10 | | Elabora un concentrado quincenal de actividades reportadas al Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, área de Programación y Control, lo turna y archiva el "Programa de mantenimiento preventivo" y los "Reportes diarios de trabajo". |
| 11 | SECCION DE TALLER ELECTRO-MECANICO
-JEFATURA Y/O SUBJEFATURA- | Recibe el concentrado de actividades, lo analiza y, en su caso, toma las medidas correctivas pertinentes y lo archiva. |

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

13

X

95


DE: 18

SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

JEFATURA Y/O SUBJEFATURA

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

ENCARGADO DEL
GRUPO DE TRABAJO





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE TALLER ELECTROMECANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

13

X

95

DE: 18

SECCION DE TALLER ELECTROMECANICO

ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

JEFATURA Y/O SUBJEFATURA

1/2

8

RECIBE INFORMACION Y ELABORA REPORTE DIARIO REGISTRANDO EL USO DE RECUR-

PROGRAMA DE. MANTENIMIENTO. PREV. REPORTE DIARIO DE TRABAJO

9

RECIBE PROG. Y REPORTES, SUPERVISA LOS TRABAJOS, CONFRONTA DOC. EVALUA

PROGRAMA DE. MANTENIMIENTO. PREV. REPORTE DIARIO DE TRABAJO

10

ELABORA CONCENTRADO QUINCENAL DE ACTIV. REP. A PROGRAMACION Y CONTROL Y

PROGRAMA DE. MANTENIMIENTO. PREV. REPORTE DIARIO DE TRABAJO CONCENTRADO QUINCENAL DE ACTIV.

11

RECIBE CONCENTRADO DE ACTIV. LO ANALIZA Y EN SU CASO TOMA LAS MEDIDAS CO-

CONCENTRADO QUINCENAL DE ACTIV

CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CALCULO, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	10
13	X	95	DE:	18

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO DE BODEGA
- REPORTE DIARIO DE TRABAJO




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

13

X

95

DE: 18

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO DE BODEGA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS DEPARTAMENTO DE: INST. MECANICAS E HIDRAULICAS SECCIÓN DE: TALLER ELECTROMECHANICO (1) FORMA ÚNICA PARA MOVIMIENTO DE BODEGA			FOLIO	
			No. (2)	
			FECHA: / / (3)	
M O V I M I E N T O				
ENTRADA (4)		TRASPASO (5)		SALIDA (6)
☐ NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN		DE:		☐ ORDEN DE
☐ MATERIAL DE RECUPERACIÓN				
☐ EMERGENCIA				
☐ COMPRA DIRECTA				
☐ ESPECIAL				
☐ ESPECIAL		A:		
				No. E.: (7)
				No. O. T.: (8)
				BODEGA (9)

[illegible]

USO EXCLUSIVO PARA TRASPASO	(18)	SELLO DE BODEGA
RECIBE		
NOMBRE:	FIRMA:	(19)

A U T O R I Z O	E N T R E G A (E N C A R G A D O)	RECIBO DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ (20)	NOMBRE: _____ (21)	NOMBRE: _____ (22)
FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____
EXP. No.: _____	EXP. No.: _____	EXP. No.: _____



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

13

X

95

DE: 18



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

13

X

95

DE: 18

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO DE BODEGA

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar los movimientos de entrada y salida de materiales, herramientas y refacciones de la bodega de la Sección de Red contra incendio.

FORMULACION A CARGO DE: Supervisor de mantenimiento

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

13

X

95

DE: 18


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO DE BODEGA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE	Nombre de la sección que corresponda.
2	FOLIO NO.	Número progresivo del control interno de la bodega.
3	FECHA MOVIMIENTO	Día, mes y año de elaboración de la forma.
4	ENTRADA - NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN - MATERIAL DE RECUPERACIÓN - COMPRA DIRECTA - ESPECIAL	Señalar (X) el tipo de entrada que se realice.
5	TRASPASO DE: A:	Nombre de las secciones que se traspasan materiales y/o refacciones.
6	SALIDA - ORDEN DE T.: - EMERGENCIA - ESPECIAL	Señalar (X) el tipo de salida que corresponda.
7	NO. E.:	Sin uso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA PAG. 15

13 X 95 DE: 18

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
8	NO. O.T.	Sin uso.
9	BODEGA	Nombre de la bodega donde se realizó el movimiento.
10	NO.	Número progresivo de la partida.
11	CÓDIGO	El código del artículo.
12	DESCRIPCIÓN	La descripción del artículo.
13	UNIDAD	La unidad de medida que corresponda (kilo, litro, etc.)
	CANTIDAD	
14	SURT	Cantidad del artículo entregado.
15	UTIL	Cantidad del artículo utilizada.
16	DEV.	Cantidad del artículo devuelta (En su caso).
17	OBSERVACIONES	Información adicional respecto del artículo, lugar de utilización, etc.
	USO EXCLUSIVO PARA TRASPASO	
18	RECIBE NOMBRE: FIRMA: NO. EXP.:	Nombre completo, firma y número del expediente de cada persona que recibe el artículo.
19	SELLO DE LA BODEGA	Sello de la bodega de entregado.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

13

X

95

DE: 18

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

20 AUTORIZÓ
NOMBRE:
FIRMA:
EXP. NO.:

Nombre completo, firma y número de expediente del
Jefe y/o Subjefe de Sección.

21 ENTREGA
(ENCARGADO)
NOMBRE:
FIRMA:
EXP. NO.:

Nombre, firma y No. de expediente del Supervisor de
Mantenimiento

22 RECIBO DE CONFORMIDAD
NOMBRE:
FIRMA:
EXP. NO.:


Nombre completo, firma y número de expediente del
Encargado del grupo de trabajo

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

13

X

95

DE: 18

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

G E R E N C I A D E I N S T A L A C I O N E S F I J A S								
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECÁNICAS								
REPORTES DIARIOS DE TRABAJO								
SECCIÓN: _____ (1)		GRUPO _____ (2)		FECHA: _____ (3)		HOJA _____ (4)		
FALLA No.	HORA DE INICIO	EQUIPO	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORÍA	MATERIAL UTILIZADO		HORA DE TERMINACIÓN
						SOLICITADO	UTILIZADO	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
P E R S O N A L				PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO	OBSERVACIONES		Vo. Bo.	
A S I S T E N T E		FALTANTE						
14				15	16		17	

(MP) MANTTO. PREVENTIVO

(MC) MANTTO. CORRECTIVO

(T..P.) TRABAJOS PENDIENTES

(T.E.) TRABAJOS ESPECIALES



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

13

X

95

DE: 18

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar diariamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas.

FORMULACION A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Supervisor de Mantenimiento



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

13

X

95

DE: 18

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Taller Electromecánico
2	GRUPO	La clave de identificación del grupo de trabajo
3	FECHA	Día, mes y año de elaboración
4	HOJA	Número de hojas que integran el reporte
5	FALLA NO.	Número de control de la falla del PDC o CC (En su caso)
6	HORA DE INICIO	Hora de inicio del trabajo, ya sea preventivo o correctivo
7	EQUIPO	La descripción del equipo en forma general
8	LOCALIZACIÓN	Ubicación específica, por ejemplo, Taller de Vías
9	DESCRIPCIÓN	Las actividades realizadas en la intervención, ya sea de preventivo o correctivo, especificando con la clave que aparece al calce
10	PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORÍA MATERIAL	Nombre y categoría del personal que participe en las actividades desarrolladas



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE TALLER ELECTROMECHANICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

13

X

95

DE: 18

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
	Material	
11	SOLICITADO	Sin uso
12	UTILIZADO	Cantidades aproximadas de material utilizado
13	HORA DE TERMINACIÓN	Hora de terminación del trabajo, ya sea preventivo o correctivo
14	PERSONAL	
	ASISTENTE	Nombre del personal que asistió a laborar
	FALTANTE	Nombre del personal que faltó a laborar
15	PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO	Descripción de trabajos pendientes de realizar o terminar
16	OBSERVACIONES	Información adicional útil para la evaluación de los trabajos desarrollados o pendientes
17	VO. BO.	Nombre y firma del Encargado del grupo de trabajo