



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BS0377

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Viega Technology GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Vertreiber
distributor

Viega Deutschland GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Produktart
product category

Installationssysteme und Systemverbinder:
Trinkwasserinstallationssystem (8501)

Produktbezeichnung
product description

Trinkwasserinstallationssystem, bestehend aus Rohren aus
nichtrostendem Stahl und Pressverbindern aus Rotguss oder
Siliziumbronze mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht, Typ
M-MM

Modell
model

Sanpress

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: 120000428-16 vom 07.11.2016 (MPM)
Baumusterprüfung: 120004599-1 vom 26.10.2015 (MPM)
Baumusterprüfung: 120002790-1 vom 20.07.2007 (MPM)
KTW-Prüfung: K-270441-16-Ko/st vom 04.05.2016 (WHY)
Mikrobiologische Prüfung: W-274656-16-SI/Krü vom 05.09.2016 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 534-(P) (01.07.2015)
DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017)
UBA METALLE (15.03.2017)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

20.07.2021 / 16-0674-WNV

09.11.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 12,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 15,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 18,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 22,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 28,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 35,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 42,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 54,0 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 76,1 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 88,9 mm	
Sanpress mit SC-Contur	Durchmesser: 108,0 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-7301BS0375	Rohr aus nichtrostendem Stahl	Sanpress Rohr 1.4521/Sanpress Rohr 1.4521	Viega Technology GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Dieser Zertifizierung liegen Presswerkzeuge der Fa. Viega Technology GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn, zu Grunde.
Zu verwendende Rohre:
Nichtrostender Stahl, Sanpress Rohr 1.4521, Fa. Viega Technology GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn
Zu verwendende Pressverbinder:
Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP), Abmessungen: 12 mm - 108 mm, Typ M-MM,
Fa. Viega Technology GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn

DVGW