


NOTAS

- Luminarias suspendidas sobre estructura de techo de panel sándwich reforzado
- Control por sensores de presencia zonificados en pasillos de almacenamiento
- Niveles mínimos según UNE-EN 12464-1:
 - Almacén: $E_m \geq 200 \text{ lx}$ / $R_a \geq 60$
- Resultado obtenido en DIALux:
 - Almacén: $E_m = 417 \text{ lx}$
- Luminarias con driver DALI para regulación
- IP65 requerido por condiciones del almacén
- Las cotas hacen referencia al centro geométrico de cada luminaria
- Luminaria tipo 2 (WB) en zonas de pasillo
- Luminaria tipo 3 (NB) en zonas de estantería

ISOLÍNEAS

	300,0 lx
	400,0 lx
	500,0 lx
	600,0 lx
	700,0 lx



LEYENDA

Símbolo	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Flujo (lm)	IP	Cantidad
	brand Signify, Philips 910505102883 BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Luminaria LED industrial suspendida gran ángulo	97	17000	IP65	21
	brand Signify, Philips 910505102916 BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Luminaria LED industrial suspendida estrecho ángulo	98	17000	IP65	13



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

PROYECTO DE INGENIERÍA:

Iluminación automatizada y sistema de videovigilancia del hangar 3 de producción de aviones. Fábrica AIRBUS - Tablada (Sevilla)

PROMOTOR:
Airbus S.A.S.

LOCALIZACIÓN:
Av. Maestranza Aérea, Nº 17, C.P. 41011, Sevilla (España)

PLANO Nº:
2.2.

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL ALMACÉN LONGITUDINAL

AUTOR:
José María Tendaro Navajas

REVISOR:
Maya Ruiz Díaz

ESCALA:
1:200

COTAS EN:
m

AUTOR:

TITULACIÓN:
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA

FECHA:
JUNIO/2026

REVISOR:

Fdo.: