


ALT 3: 40,00 LM PALET SHELVES (3 LEVELS)
55,00 LM SP SHELVES (4 LEVELS)

LEYENDA		
Símbolo	Referencia	Descripción
	Steinel IR SLIM XS	Sensor de presencia PIR — vestuarios y baños
	Steinel MX	Sensor de presencia PIR — almacén (pasillo)
	Tridonic sceneCOM evo DA2	Controlador DALI / centralita
	Schneider Electric Harmony XB4	Pulsador override manual 100%
	Schneider Electric Odace S520101	Interruptor manual de pared

NOTAS
1. Sensores de presencia PIR, montaje en techo, cobertura 360°. 2. Control en vestuarios y baños conforme a CTE DB-HE3 mediante sensor con apagado temporizado. 3. Control en almacén mediante sensores zonificados en pasillos de almacenamiento. 4. Sin presencia detectada, luminarias permanecen apagadas. 5. Sensores integrados en bus DALI-2 como dispositivos de entrada (input device). 6. Controlador DALI principal ubicado en estancia 088. Cuadros secundarios en oficina y sala de cámaras (096). 7. Pulsador de override manual en estancia 088: activa todas las luminarias del hangar al 100% (Recall Max Level). 8. Luminarias representadas en Planos 2.2 y 2.3. Cotas al centro geométrico del sensor.



		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA				
		PROYECTO DE INGENIERÍA: Iluminación automatizada y sistema de videovigilancia del hangar 3 de producción de aviones. Fábrica AIRBUS - Tablada (Sevilla)				
PROMOTOR: Airbus S.A.S.		LOCALIZACIÓN: Av. Maestranza Aérea, Nº 17, C.P. 41011, Sevilla (España)				
PLANO Nº: 3.1.	UBICACIÓN DE SENSORES DE PRESENCIA Y ACTUADORES					
AUTOR: José María Tendaro Navajas		REVISOR: Alejandro Sánchez Monterroso		ESCALA: 1:200	COTAS EN: m	AUTOR:
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA		FECHA: JUNIO/2026			REVISOR:	
					Fdo.:	