



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpstsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : KPTS.503/DPMPSTSP-IPAL/03/IV/2020

TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI-TAPUNG

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat Permohonan dari PT. Perkebunan Nusantara V Sei-Tapung
Nomor : U-5.PSTA/X/07/IV/2020 tanggal 03 April 2020 perihal
Permohonan Perubahan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Menimbang : a. bahwa sebelum pemberian Izin Pembuangan Air Limbah secara
Aplikasi ke Tanah PT. Perkebunan Nusantara V Sei-Tapung pada
Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, telah dilakukan pengkajian
dampak air limbah terhadap kualitas air serta komponen
lingkungan lainnya;

b. bahwa sesuai dengan penilaian administrasi dan hasil verifikasi
lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengawasan Dinas
Lingkungan Hidup, kegiatan usaha tersebut telah memenuhi
persyaratan untuk memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah
secara Aplikasi ke Tanah;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan
Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Pembuangan Air
Limbah secara Aplikasi ke Tanah Perkebunan Nusantara V Sei-
Tapung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun
2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Limbah
Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit ;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun
2003 tentang Pedoman Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan
Pemanfaatan Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di
Perkebunan Kelapa Sawit ;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.102 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
11. Rekomendasi Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 660/DLH-P2KLH/136/2020 Tanggal 20 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah berupa Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sistem Land Aplikasi kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Perkebunan Nusantara V Sei-Tapung
Nama Penanggung Jawab	: Andri
Jabatan	: Pj. Manajer
Alamat Perusahaan	: Jl. Rambutan No. 43 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Lokasi Kegiatan	: RT. 019 RW. 007 Dusun Sei-Pemaran Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
Jenis Industri	: Pabrik Minyak Kelapa Sawit.
Batas Maksimum Limbah	: 720 M ³ /Hari
Nomor Induk Berusaha	: 9120404342816
Izin Lingkungan	: KPTS. 660/BLH/494/2016 Tanggal 14 Desember 2016
SK Menteri Pertanian	: 178/kpts/UM/III/1979 Tanggal 17 Maret 1979s

KEDUA : Air Limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berasal dari air limbah proses produksi, air dari *hydrocyblon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), dan *blowdown* ketel uap (*boiler*).

KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menaati segala persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini serta ketentuan-ketentuan teknis lainnya.

KEEMPAT : Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA** : Izin pembuangan air Limbah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KELIMA** dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum masa berakhirnya izin tersebut kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu, dengan melampirkan data hasil analisis laboratorium air limbah.
- KEENAM** : Pemohon wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETUJUH** : Pelaku usaha wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan apabila terjadi pencemaran dan atau pengrusakan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN** : Pelaku usaha bersedia diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada keputusan ini maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 22 April 2020

an. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I (IV/b)
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Bupati Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

Lampiran I : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-IPAL/03/IV/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 22 April 2020

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMRAKARSA

A. Kewajiban :

1. Batas kualitas air limbah yang keluar dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) mengacu pada KepMenLH Nomor 28 tahun 2003.
2. Seluruh air limbah yang dihasilkan dengan kualitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas harus dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanah perkebunan kelapa sawit PTPN V PKS SEI-TAPUNG; Blok 7 K1 = 20 ha; Blok 7 K2 = 20 ha; Blok 7 L1 = 20 ha; Blok 5 K1 = 20 ha; Blok 5 K2 = 20 ha; Blok 5 L1 = 18 ha, Blok 5 L2 = 18 ha; Blok 3 K1 = 20 ha; Blok 3 K2 = 20 ha; dengan total seluas ± 176 hektar yang secara administratif berada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.
3. Batas maksimum air limbah yang dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas produksi dan hasil kajian pemanfaatan adalah sebesar 720 M³/hari.
4. Melakukan pemantauan air limbah yang keluar dari kolam/penampungan air limbah terakhir sebelum air limbah tersebut dimanfaatkan ke lahan yaitu dari kolam 4 (empat) pada titik koordinat penataan 0° 40' 53.5" Lintang Utara dan 100° 37' 12.2" Bujur Timur. Adapun parameter, frekuensi pemantauan dan metode analisis sebagai berikut :

Parameter	Frekuensi	Metoda
Debit	Harian	flowmeter
BOD	Bulanan	Winkler
COD	Bulanan	Winkler
pH	Harian	pH meter
Minyak/Lemak	Bulanan	AAS
Pb	Bulanan	AAS
Cu	Bulanan	AAS
Cd	Bulanan	AAS
Zn	Bulanan	AAS

5. Memasang alat ukur debit laju alir (*flowmeter*) air limbah yang dimanfaatkan dari outlet 4 (empat) dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut.
6. Penggunaan laboratorium yang terakreditasi untuk pemantauan kualitas Air Limbah dan air pada setiap Titik Penataan.
7. Air Tanah
 Melakukan pemantauan terhadap kualitas air tanah pada 3 (tiga) titik penataan sumur pantau yaitu sumur pantau dilahan aplikasi Blok 5 L2 titik koordinat 00° 35' 43.8" Lintang Utara dan 100° 37' 02.3" Bujur Timur; sumur pantau di Lahan Non aplikasi Blok 3 K2 titik koordinat 00° 35' 57.1" Lintang Utara dan 100° 36' 60.5" Bujur Timur; Sumur Pantau di pemukiman masyarakat titik koordinat 00° 35' 58.6" Lintang Utara dan 100° 37' 03.9" Bujur Timur;. Adapun parameter, frekuensi pemantauan dan metoda analisis sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi	Metoda
BOD	6 bulan sekali	Winkler
DO	6 bulan sekali	
pH	6 bulan sekali	pH meter
NO ₃ sebagai N	6 bulan sekali	Colorimetrik
NH ₃ -N	6 bulan sekali	Colorimetrik
Cd	6 bulan sekali	AAS
Cu	6 bulan sekali	AAS
Pb	6 bulan sekali	AAS
Zn	6 bulan sekali	AAS
Cl	6 bulan sekali	Titrimetrik
SO ₄	6 bulan sekali	Colorimetrik

8. Tanah

Melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada lahan aplikasi (rorak), lahan aplikasi (antar rorak), dan lahan kontrol masing-masing pada kedalaman 0 – 20, 20 – 40, 60 – 80, 80 – 100, 100 – 120 centimeter (6 lapisan) dengan parameter, frekuensi dan metoda analisis sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi	Metoda
pH dalam air	1 tahun sekali	pH meter
C-organik	1 tahun sekali	Welkley-Back
N total	1 tahun sekali	Kjeldhal
P-tersedia	1 tahun sekali	Bray 1
Kation dapat ditukar (K, Na, Ca, Mg)	1 tahun sekali	NH ₄ OAc pH:7
Kapasitas Tukar Kation	1 tahun sekali	AAS
Kejenuhan Basa	1 tahun sekali	(Ca+Mg+K+Na)/KTK*100%
Logam Berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	1 tahun sekali	Distribusi Basah
Tekstur (pasir, debu, liat)	1 tahun sekali	Pipet
Minyak/Lemak	1 tahun sekali	Soklet

9. Menyampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu:

- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) setiap 1 (satu) tahun sekali.

B. Larangan

- Dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah di perkebunan kelapa sawit, adanya air larian (*run off*) ke sungai atau lingkungan lainnya dilarang.
- Pemrakarsa dilarang melakukan pengenceran air limbah yang akan dimanfaatkan.
- Pemrakarsa dilarang membuang air limbah pada tanah di luar wilayah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini

4. Pemrakarsa dilarang membuang air limbah pada tanah yang rawan banjir.
5. Pemrakarsa dilarang membuang Air Limbah ke Land Aplikasi melampaui debit maksimal pembuangan Air Limbah.
6. Pemrakarsa dilarang membuang Air Limbah ke Land Aplikasi jika melampaui Baku Mutu Air Limbah.



an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I (IV/b)
NIP. 19740727 200012 1 001

PETA LAYOUT KOLAM IPAL


Lampiran II : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMTSP-IPAL/03/IV/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 22 April 2020




an. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S. Sos, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740727 200012 1 001

LOKASI USAHA/KEGIATAN



**PETA LOKASI PABRIK
PTPN V SEI-TAPUNG**



Legend

KOLAM IPAL
Batas Administrasi Kecamatan Rokan_BIG_2017

No	D	M	S	B	N	M	S	P	W	W
1	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
2	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
3	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
4	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
5	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
6	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
7	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
8	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
9	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
10	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
11	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
12	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
13	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
14	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
15	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
16	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
17	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
18	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
19	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
20	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10
21	120	17	10	10	10	10	10	10	10	10

Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Rokan Hulu.
2. Data Citra Sas Planet Tahun 2016
3. Hasil pengukuran di lapangan

Lampiran III : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-IPAL/03/IV/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 22 April 2020


an. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S. Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740727 200012 1 001

PETA LAND APLIKASI




Lampiran IV : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMPSTP-IPAL/03/IV/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 22 April 2020

an. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,


GORNENG, S. Sos, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740727 200012 1 001

PETA LAND APLIKASI

Lampiran V : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-IPAL/03/IV/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 22 April 2020



an. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S. Sos, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740727 200012 1 001