



NOTAS GENERALES:

1. TODAS LAS TUBERIAS DE ACI, QUE CORREN ADOSADOS O COLGANTES, SERAN DE ACERO AL CARBONO SCH-40 SIN COSTURA, Y LAS UNIONES SERAN :
 - LAS DE Ø MAYORES A 2 1/2" SERAN DE TIPO RANURADO Y/O SOLDADAS, Y
 - LAS DE Ø IGUALES O MENORES A 2 1/2", SERAN ROSCADAS.
2. LAS REDES DE AGUA CONTRA INCENDIOS, QUE CORREN ENTERRADAS, SERAN INSTALADAS CON TUBERIA TIPO HDPE.
3. LA LONGITUD MAXIMA DE UBICACION DEL SOPORTE EN UN BRAZO DE ALIMENTACION AL RODIADOR SERA DE .30m
4. LAS TUBERIAS QUE SE INSTALEN COLGADAS VERTICALES Y/O HORIZONTALES, NO EMPOTRADAS, SERAN FIJADAS CON SOPORTES Y ABRAZADERAS METALICAS DEL TIPO Y ESPACIAMIENTO, INDICADOS EN EL PLANO ACI-04
5. LOS COLGADORES, PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO SERAN LISTADOS POR UL Y APROBADOS POR FM.
6. LOS RODIADORES TIPO PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA, CON ORIFICIO DE Ø 1/2"
 - FACTOR "K" DE LOS RODIADORES 5.8
 - TEMPERATURA DE OPERACION 135°F (57°C)
 - MAXIMA PRESION DE SERVICIO 175 PSI.
7. TODOS LOS GABINETES CONTRA INCENDIO, TIPO "A" IRAN EMPOTRADOS Y/O ADOSADOS AL MURO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, ABRAZADERAS Y SUS DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN INDICADOS EN EL PLANO ACI-04



MATERIAL - RED DE DESAGUE

LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE P.V.C. CON MARCA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE

SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO MATERIAL

LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTOS AL FUEGO O CALOR EXCESIVO

LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE ACCESORIOS

LOS ACCESORIOS PARA SUMIDERO Y REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE E INSTALADOS A NIVEL DE PISO TERMINADO

EN LAS CAJAS DE REGISTRO SE MONTARA MEDIO CANA EN LA BASE DESENDERIA DE ALABASTRA O DE CONCRETO PREFABRICADO, EN AMBOS CASOS CON TARRAJEO PULIDO.

SISTEMA DE VENTILACION DEBE GARANTIZAR PRESION ATMOSFERICA CADA APARATO SANITARIO Y PROTEGER SELLO DE AGUA CORRESPONDIENTE.



PLANO:
INSTALACIONES
SANITARIAS

ESC: FECHA:
INDICADA SET-2021

IS-04