


**STATE CONCERN
"TURKMENGAS"**

**DATA SHEET
TRUCK WEIGH BRIDGE
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ**

JOB NO.:	37B40A0
NO. ЗАКАЗА:	
DOCUMENT NO. NO. ДОКУМЕНТА	21-44DSHT21-L11
ITEM NO.:	21-L11
NO. ПОЗИЦИИ:	
REVISION NO.:	00
ИЗДАНИЕ №:	
SHEET ЛИСТ	1 OF ИЗ 3
Rev. РЕД.	

1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	ESİT Elektronik Sistemleri İmalat ve Ticaret LTD.ŞTİ	
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MODEL NO.:	DINO, 060T-DI-0316	
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	SERIAL NO.:	N.A.	
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat, Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан	NO. REQD.:	1	
5	UNIT NO.:	21	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL	● PURCHASE
6	УСТАНОВКА №:		КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕН.	OAS BUILT
	SERVICE:	TRUCK WEIGH BRIDGE	UNITS STANDARD FOR DATA SHEET:	SI UNITS	ИСПОЛН.
	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ПРИМ. В ОПРОСНОМ ЛИСТЕ:	ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ	

**DATA SHEET
FOR
TRUCK WEIGH BRIDGE
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА
ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ**

REV. РЕД.	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DATE ДАТА	PREPARED ПОДГОТОВИЛ	CHECKED ПРОВЕРИЛ	APPROVED УТВЕРДИЛ
0	INITIAL ISSUE Исходный выпуск	25.08.2016	O.BABAÇAN	H.EREN	G.SERINAN

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"	DATA SHEET TRUCK WEIGH BRIDGE ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ		JOB NO.: NO. ЗАКАЗА:	37B40A0 37B40A0
			DOCUMENT NO. NO. ДОКУМЕНТА	21-44DSHT21-L11
			ITEM NO.: NO. ПОЗИЦИИ:	21-L11
			REVISION NO.: ИЗДАНИЕ №:	00
		SHEET ЛИСТ	2 OF ИЗ	3 Rev. РЕД.
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	ESİT Elektronik Sistemleri İmalat veTicaret LTD.ŞTİ
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	DINO, 060T-DI-0316
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	N.A.
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat ,Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	OPPROPOSAL ПРЕДЛОЖЕН.
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	TRUCK WEIGH BRIDGE ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ	UNITS STANDARD FOR DATA SHEET: ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ	●PURCHASE ЗАКУПКА
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:		O BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ	
8			BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	
9			BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ	
10	OPERATION CONDITION РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ			
11	O INSTALLATION LOCATION РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ	[O] OUTDOOR СНАРУЖИ	[] INDOOR ВНУТРИ	
12		[O] DUST ПЫЛЬ	[O] SANDSTORM(10-15DAYS/YEAR) ПЕСЧАНАЯ БУРЯ (10-15 ДНЕЙ В ГОД)	[] CLEAN ЧИСТЫЙ
13	O OPERATING HOURS РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ	NORMAL НОРМАЛЬНЫЕ	40 h / year 40 ч/год	
14		DESIGN РАСЧЕТНЫЕ	60 h / year 60 ч/год	
15	O OPERATING MODE РАБОЧИЙ РЕЖИМ	[] CONTINUOUS ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	[O] INTERMITTENT ПРЕРЫВИСТЫЙ	
16	O LOADING RATE (M3/H) СКОРОСТЬ ПОГРУЗКИ (М3/Ч)	80		
17	FLUID DATA ДАННЫЕ ПО ЖИДКОСТИ			
18	O FLUID NAME НАЗВАНИЕ ЖИДКОСТИ	LPG (96.99wt% (LPG), 2.36wt% (C5+), 0.65wt% (C2H6)) СПГ (96.99wt% (СПГ), 2.36wt% (C5+), 0.65wt% (C2H6))		
19	O TEMPERATURE (°C) ТЕМПЕРАТУРА (°C)	0~45	O DENSITY (kg/m3) ПЛОТНОСТЬ (кг/м3)	511~570
20	GENERAL REQUIREMENT ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
21	O HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION (IEC) КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН	REFER TO HAZARDOUS AREA PLAN (Doc. No. : 9-80DWG121E) СМ.ПЛАН ОПАСНЫХ ЗОН		
22	SITE DATA ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДКЕ			
23	O BAROMETER БАРОМЕТР	760 mmHg 760 мм. Рт.ст.		
24	O AMBIENT TEMP MAX/ MIN (°C) ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ.СРЕДЫ МАКС/МИН.(°C)	47 / -29		
25	O RELATIVE HUMIDITY NOR / MIN / MAX ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: НОРМ/МИН/МАКС.	50% / 19% / 67%		
26	O AVERAGE ANNUAL RAINFALL СРЕДНЕГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ	109mm/year 109 мм/год	O MAXIMUM RAINFALL IN ONE DAY МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОЖДЕВЫЕ ОСАДКИ В ДЕНЬ	43mm/day 43 мм/день
27	SPECIFICATION СПЕЦИФИКАЦИЯ			
28	O DESIGN CODE КОД КОНСТРУКЦИИ	LATEST INTERNATIONAL STANDARD , OIML ПОСЛЕДНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, OIML		
29	O WIND DESIGN РАСЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК	DOC. NO. 40A0-U00DS01	O EARTHQUAKE DESIGN РАСЧЕТ НА СЕЙСМИЧНОСТЬ	DOC. NO. 40A0-U00DS03
30	O DESGIN SNOW LOAD РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ	DOC. NO. 40A0-P00PGS31	O PAINTING ПОКРАСКА	DOC. NO. 40A0-Z51PGS02
31	TRUCK SCALE ВЕСЫ-ТЕЛЕЖКА			
32	O TYPE ТИП	PIT TYPE ТИП КОЛОДЦА		
33	O WEIGHING CAPACITY СПОСОБНОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ	60 TON OR EQUIVALENT 60 ТОНН ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ		
34	O PLATFORM SIZE РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ	WIDTH 3.0m X LENGTH 16.0m ШИРИНА 3.0М X ДЛИННА 16.0М		
35	O QUANTITY OF LOAD CELL КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ЗАГРУЗКИ	8		
36	O NUMBER OF TRUCKS ЧИСЛО ГРУЗОВИКОВ	1 TRUCK / LINE 1 ГРУЗОВИК/1 ЛИНИЯ		
37	O ACCURACY CLASS FOR LOAD CELL КЛАСС ТОЧНОСТИ ДЛЯ ЯЧЕЕК ЗАГРУЗКИ	OIML R60 C3		
38	O IP GRADE FOR INSTRUMENT СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ	65		

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET		JOB NO.: 37B40A0	
		TRUCK WEIGH BRIDGE		37B40A0	
		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ		DOCUMENT NO. 21-44DSHT21-L11	
		ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ		ITEM NO.: 21-L11	
				REVISION NO.: 00	
				SHEET 3 OF 3	
				Rev. PED	
1	CLIENT:	State Concern "TurkmenGas"		MANUFACTURER:	ESIT Elektronik Sistemleri Imalat veTicaret LTD.ŞTİ
2	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"		ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
3	ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project		MODEL NO.:	DINO, 060T-DI-0316
4	PLANT:	Gas to Gasoline Plant		SERIAL NO.:	N.A.
5	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин		СЕРИЙНЫЙ №:	
6	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan		NO. REQ.:	1
7	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	
8	UNIT NO.:	21		APPLICABLE TO:	OPPROPOSAL
9	УСТАНОВКА №:			КАСАТЕЛЬНО:	PRELLOJEN.
10	SERVICE:	TRUCK WEIGH BRIDGE		● PURCHASE	OAS BUILT
11	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПЛАТФОРМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ		ЗАКУПКА	ИСПОЛН.
12	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE:	О BY PURCHASER		SI UNITS	
13	ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:	ПОКУПАТЕЛЕМ		ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ	
14		□ BY MANUFACTURER			
15		ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		□ BY BOTH	
16				ОБЕИМИ СТОРОНАМИ	
17	SPECIFICATION / SCOPE OF SUPPLY				
18	СПЕЦИФИКАЦИЯ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ				
19	☐ ACCESSORIES КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
20	☐ PLATFORM (STEEL STRUCTURE) ПЛАТФОРМА (СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)				
21	☐ JUNCTION BOX РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА				
22	☐ OPERATION BOX ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ				
23	☐ DISPLAYING (COMPUTER) RECORDING UNIT УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАПИСИ				
24	☐ CENTRAL PROGRAMMING UNIT ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО				
25	☐ NUMBER OF LOAD CELL ЧИСЛО ЯЧЕЕК ЗАГРУЗКИ 8				
26	☐ LUBRICATION / GREASE КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА				
27	☐ YES [] NO [] ДА НЕТ				
28	☐ BUFFERING SYSTEM WITH ANCHORS СИСТЕМА БУФЕРИЗАЦИИ С АНКЕРАМИ				
29	☐ YES [] NO [] ДА НЕТ				
30	☐ VENTILATION SYSTEM INSIDE PIT СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ВНУТРИ КОЛОДЦА				
31	REQUIRED (NOTE 1) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИМ.1)				
32	☐ LOAD CELLS / ЯЧЕЙКИ ЗАГРУЗКИ: - Load cell (Analog type) accuracy class shall be compatible to OIML R60 , C3. - Класс точности ячеек загрузки (Аналогичный тип) должен соответствовать OIML R60 , C3 - Exproof class compatible to the hazardous area classification drawing. - Класс взрывозащищенности совместим с классификацией опасных зон				
33	☐ JUNCTION BOX / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА - Minimum IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class will be compatible to the hazardous area classification drawing. - Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности совместим с классификацией опасных зон				
34	☐ WEIGHING INDICATOR CONTROLLER / КОНТРОЛЕР ВЕСОВОГО ТЕРМИНАЛА: - 230VAC-50Hz-Minimum RS232-RS485-MODBUS standard data port - 230 Вольт перем. Тока-50Герц-Минимум RS232-RS485-MODBUS стандартный порт данных - Accuracy class will be according to OIML R76, Class III. - Класс точности ячеек загрузки должен соответствовать OIML R76 , Класс III				
35	☐ INSTALLATION MATERIAL МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ				
36	☐ LOAD CELL CABLE AND CONDUIT PIPES КАБЕЛИ И КАБЕЛЕПРОВОДЫ ЯЧЕЙКИ ЗАГРУЗКИ				
37	☐ CABLE GLAND (FOR LOAD CELL, JB, INDICATOR) КАБЕЛЬНАЯ МУФТА (ДЛЯ ЯЧЕЙКИ ЗАГРУЗКИ, РАСПР.КОРОБ, ИНДИКАТОРА)				
38		EQUIPMENT WEIGHT (kg)	MATERIAL		
39		ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ (КГ)	МАТЕРИАЛ		
40	☐ LOADCELL	8	STAINLESS STEEL		
41	ЯЧЕЙКА ЗАГРУЗКИ		НЕРЖ.СТАЛЬ		
42	☐ PLATFORM	10314	CARBON STEEL		
43	ПЛАТФОРМА		УГЛЕРОД.СТАЛЬ		
44	☐ JUNCTION BOX	1,6	ALUMINUM		
45	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА		АЛЮМИНИЙ		
46	☐ INDICATOR	12	ALUMINUM		
47	ИНДИКАТОР		АЛЮМИНИЙ		
48	☐ CERTIFICATION (GENERAL)	TDS / GOST			
49	СЕРТИФИКАЦИЯ (ОБЩАЯ)	ТДС/ГОСТ			
50	☐ CERTIFICATION (ELECTRICAL)	IECex			
51	СЕРТИФИКАЦИЯ (ПО ЭЛЕКТРИКЕ)	IECex			
52	☐ DOCUMENTATION IN RUSSIAN	REQUIRED			
53	ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ	ТРЕБУЕТСЯ			
54	☐ SPARE PARTS (FOR COMMIS. & 2 YEAR OP.)	REQUIRED			
55	ЗАПЧАСТИ (ДЛЯ ПУСКОНАЛАДА И 2 ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛ.)	ТРЕБУЕТСЯ			
56	☐ INSTAL. OP. & MAINT. MANUAL	REQUIRED			
57	РУК-ВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛ. ТЕХ. ОБСЛУЖИВ.	ТРЕБУЕТСЯ			
58	☐ SPECIAL TOOLS	NOT REQUIRED			
59	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
60	☐ EXPORT PACKAGING	REQUIRED			
61	ЭКСПОРТНАЯ УПАКОВКА	ТРЕБУЕТСЯ			
62	SCHEME				
63	СХЕМА				
64	FIELD (LPG LOADING BAY) EX-PROOF HAZARDOUS AREA УЧАСТОК (ПОГРУЗочная РАМПА СПГ) ВЗРывОУСТРОЙЧИВАЯ ОПАСНАЯ ЗОНА JUNCTION BOX/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА WEIGHBRIDGE - ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ WEIGHING INDICATOR - ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ PLMS DCS Data Communications - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ PLATFORM AND LOAD CELL ARE INCLUDED IN WEIGH BRIDGE ПЛАТФОРМА И ЯЧЕЙКА ЗАГРУЗКИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ PLMS: PRODUCT LOADING MANAGEMENT SYSTEMСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗКОЙ ПРОДУКЦИИ;				
65	NOTES				
66	ПРИМЕЧАНИЯ				
67	1- VENTILATION HOLES SHALL BE PROVIDED, IN ORDER TO PURGE BENEATH THE PIT WITH PLANT AIR.				
68	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ПРОДУВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДУХОМ ПОД КОЛОДЦЕМ				