



ALTTAN BOŞALTIM HORTUMU DATASHEET

Doküman No:KEY201-MEC-DAT-006

İşveren	BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
Proje Adı	PS-3 SİLOPİ İSTASYONU BİRİM BAŞMÜHENDİSLİĞİ KARA TANKERİ BOŞALTIM İSTASYONU MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

REVIZYON NO	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
0			
DOKÜMAN TARİHİ	TOPRAK BULUT	ERHAN YILDIZ	HALİL ÜNAL
03.07.2026			
YAYIN DURUMU			
IFA			

GENEL	1	Tag No / Mark No	L-301...314
	2	Akışkan	Ham Petrol
	3	P&ID	KEY201-PRC-0001
	4	Adet	14
AKIŞKAN BİLGİLERİ	5	Akışkan Fazı	Sıvı
	6	Servis Tipi	Tanker Unloading / Tanker Boşaltım
	7	Tehlikeli Bölge	Ex-proof / Zone Classified Area
	8	Statik Elektrik Riski	Mevcut
DİZAYN PARAMETRESİ	9	Hortum Çapı	4"
	10	Tasarım Basıncı	3.5 barg
	11	Tasarım Sıcaklığı (Min/Max)	-10 / 50
	12	Vakum Şartı	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	13	Çalışma Tipi	Tanker Boşaltım-Pompa Emiş Hattı
	14	Hortum Uzunluğu	6m
HORTUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ	15	Hortum Tipi	Yüksek Dayanımlı Kompozit Hortum
	16	Elektriksel Süreklilik	Uygulama uzunluğu boyunca direncin 100 Ω'un altında olması garanti edilmeli
	17	Vakum Dayanımı	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	18	Kırılma Dayanımı	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	19	İç Spiral Malzemesi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	20	Dış Spiral Malzemesi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	21	Bağlantı Tipi	Camlock
	22	Camlock Tipi	Tankere bağlanan taraf Type C
			Emiş hattına bağlanan taraf Type A
	23	Camlock Ölçüsü	4"
	24	Camlok Bağlantı Tipi	Dişi (Female)
	25	Bağlantı Konfigürasyonu	Her İki Ucu Dişi Camlock
	26	Camlock Malzemesi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	27	Conta Malzemesi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
EMNİYET VE TOPRAKLAMA	28	Standart	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	29	Topraklama Gereksinimi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	30	Bonding Cable / Earthing Lug	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	31	Elektriksel Süreklilik Testi	Tedarikçi tarafından sağlanacaktır.
	NOT		TEDARİKÇİ TARAFINDAN SAĞLANACAK DOKÜMANLAR
	Tedarikçi mevcut manifold bağlantıları ile uyumluluğu teyit edecektir.		Hydrotest Sertifikası
	Tedarikçi hortum minimum bükülme yarıçapını belirtecektir.		Elektriksel Süreklilik Test Sertifikası
	Tedarikçi hortum çalışma ömrü ve bakım gereksinimlerini belirtecektir.		Malzeme Sertifikaları
	Hortum tehlikeli bölgede (hazardous area) kullanıma uygun olacaktır.		EN 13765 Uygunluk Sertifikası
	Yukarıdaki metrajlar bir adet hortum bağlantısı için verilmiş olup toplamda 14 adet hortum bağlantısı olacaktır.		Teknik Datasheet