



SÜRÜCÜ BAKIM FORMU

Sayfa No	1
----------	---

Revizyon Tarihi	

YILI:

size 650

BAKIM ÇİZELGESİ

A									
3A									
6A				X					
Y									

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

--	--

		BAKIM PERİYODU			
		A	3A	6A	Y
YAPILACAK İŞLER					
1	Sürücünün göz ile kontrolünü yap.			6A	
2	Fiziksel hasarının olup olmadığının kontrolünü yap.			6A	
3	Toz, korozyon ve sıcaklığının kontrol et.			6A	
4	Tozlanmış ise hava tabancası ile devre elemanlarına zarar verilmeyecek şekilde tozunu al.			6A	
5	Sürücü sıcaklığı yüksek ise fanlarının çalışıp çalışmadığının kontrolünü yap.			6A	
6	Elektronik devre temizleyici ile devrelerin temizliklerini yap.			6A	
7	Kablo ve soket bağlantılarının sıkılık kontrolünü yap, gevşek bağlantı varsa bağlantıları sıkılaştır.			6A	
8	Kontrol paneli ve yardımcı kontrol paneli (ACS-CP-A)' nin çalışıp çalışmadığının kontrolünü yap.			6A	
9	Kablolarının kontrolünü yap, hasarlı kablo varsa yenisi ile değiştirerek uygun markalama yap.			6A	

[illegible][illegible]

[illegible]

00

3

x

12

」