



TOPRAKLAMA TESİSATI ÖLÇÜM FORMU

Doküman No	FR-181-01/900
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

A- GENEL BİLGİLER

ÖLÇÜM YAPILAN GEMİ BİLGİSİ	
ÖLÇÜM TARİHİ	
HAVA DURUMU	☐ AÇIK ☐ KAPALI ☐ YAĞIŞLI
TOPRAK DURUMU	☐ ISLAK ☐ NEMLİ ☐ KURU
TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUN MU?	☐ UYGUN ☐ UYGUN DEĞİL

B- ÖLÇÜM BİLGİLERİ

ÇİHAZ MARKA-MODEL	
KALİBRASYON YAPAN KURUM	
KALİBRASYON TARİHİ	
GEÇERLİLİK SÜRESİ	

C- ÖLÇÜM SONUÇLARI

ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

SIRA NO	ÖLÇÜLEN NOKTA	İLETKEN KESİTİ	TOPRAKLAMA TÜRÜ	SINIR DEĞER (Ω)	ÖLÇÜLEN DEĞER (Ω)
1			GÖVDE KORUMA TOPRAKLAMA	1,00 Ω	
2			GÖVDE KORUMA TOPRAKLAMA	1,00 Ω	

D- ÖLÇÜM SONUÇ ve KANAAT

☐ UYGUN

☐ UYGUN DEĞİL

E- NOTLAR

•PR-10-100 LNG SEVK SİSTEMLİ GEMİ TAMİR PROSEDÜRÜ
•İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Sayısı:28628/25.04.2013)
•Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
•TS4363

KONTROLÜ YAPAN

KONTROLÜ ONAYLAYAN YETKİLİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ

AD SOYAD		AD SOYAD	
İMZA		İMZA	