



HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-110-01/900
Sayfa No	1 / 3
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

[illegible]

	HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-110-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Havalandırma Sistemi**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Temizlenebilir olan hava filtrelerini temizle, değiştirilebilir olan elyaf hava filtrelerini değiştir.	Periyodik	1 Ay
2	Soğutucu suyun (chiller) seviyesini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Basıncı ve egzoz hava fan kayışlarının gerginliklerini kontrol et, gerekiyorsa ayarla.	Periyodik	1 Ay
4	Fan ünitelerinin genel durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Damperlerin yağlanacak kısımlarını yağla.	Periyodik	1 Ay
6	Fan ünitelerinden yoğunlaşma suyu drenajlarının tıkalı olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Fan coillerin otomatik olarak çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Temiz hava emiş fan ünitesi üzerindeki otomatik soğutma suyu kontrol valfinin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Fan coillerden yoğunlaşma suyu kaçağı olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
10	Soğutma suyu basınçlarını ve chiller üniteye giriş çıkış sıcaklıklarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
11	Chiller ünite üzerindeki ekvatların ayarlanan sıcaklığa göre otomatik olarak çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
12	Genel olarak sistemde su, yağ ve soğutucu kaçağı ve aşırı ses olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
13	Chiller ünite fanlarını çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
14	Chiller ünite radyatörlerinin temiz olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
15	Kışın sıcak suyun sıcaklığını ve kombinin otomatik olarak ayarlanan sıcaklığa göre devreye girip çıktığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay

	HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-110-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		
--	--	--	--