

	ELEKTRİK MOTORU BAKIM TALİMATI (ELEKTRİKSEL)	Doküman No	TL-151-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Elektrik Motoru**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Motor soğutucu fanın çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
2	Koruma ekipmanlarının (termik, termistör, şalter) çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
3	Şalter, termik ve sigorta amper değerlerinin uygunluğunu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
4	Motor besleme kabloları dış izolasyonunu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
5	Motor topraklama kablo bağlantısı varsa kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
6	Motor genel fiziki kondisyonu gözle kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
7	Motor klemens kutusu rakor bağlantılarını kontrol et, gevşeme varsa sıkılaştır.	Periyodik	1 Yıl
8	Motor klemens kablo bağlantılarını kontrol et, gevşeme varsa sıkılaştır.	Periyodik	1 Yıl
9	Kablo uçlarındaki yüksük ve papuçların ark ve oksitlenme durumlarını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
10	Kablo papuçlarındaki silikonsuz makaronu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
11	Klemens kutusu temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
12	Bakım sonrası motoru çalıştırarak ses ve vibrasyon kontrolünü yap.	Periyodik	1 Yıl

	ELEKTRİK MOTORU BAKIM TALİMATI (ELEKTRİKSEL)	Doküman No	TL-151-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		
--	--	--	--