

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.11 R.12

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334674	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.07.2025 17:30	Rapor No	250722.1530.6
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	875435

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	ARTIK - KAÇAK AKIM KORUMASI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri

Çalışma Voltajı (V)	400V/230V
---------------------	-----------

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

TS EN 61008-1 : Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI	SZUTEST.PK.81	23.12.2024	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Barış BOSTAN
Mesleği	: Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No	: K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.6 / 1-10


NOTLAR

*30 mA için maksimum açma süresi 300 ms,

*300 mA için maksimum açma süresi 200 ms'dir

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.6 / 2-10

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerler dönme	Kusur Açıklamaları
1	Ana Dağıtım Panosunda Yangından Korumaya Yönelik Kaçak Akım Rölesi uygun mu?	U	
2	Dağıtım Panolarında İnsan Ve / Ve Ya Makinaları Korumaya Yönelik Kaçak Akım Rölesi uygun mu?	U	
3	Kaçak Akım Kontrol Rölesinin Bağlantısı uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

TEST DEĞERLERİ - KAÇAK AKIM RÖLESİ

	Ölçülen Yer	Kaçak Akım R.	Test Katsayısı	Açma Akımı	Açma Zamanı	Röle Tipi	Otomat	Test Noktası	RCD No	Sonuç
1	YALOVA NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	23 mA	37 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
2	YALOVA NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	29 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
3	YALOVA NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	41 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
4	YALOVA NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	35 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
5	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 8	30ma	1	24 mA	26 ms	AC	C40	Priz	---	Uygun
6	YALOVA NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	24 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
7	YALOVA NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	19 mA	33 ms	AC	C32	Terminal	KA3	Uygun
8	YALOVA NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	47 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
9	YALOVA NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	36 ms	AC	C32	Terminal	KA3	Uygun
10	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 7	30ma	1	20 mA	53 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
11	YALOVA NO:5 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	40 ms	AC	C32	Terminal	KA4	Uygun
12	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 6	30ma	1	21 mA	28 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
13	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 5	30ma	1	18 mA	51 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

14	YALOVA NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	23 mA	36 ms	AC	C32	Terminal	KA3	Uygun
15	YALOVA NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	44 ms	AC	C32	Terminal	KA4	Uygun
16	YALOVA NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	35 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
17	YALOVA NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	29 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
18	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 5	30ma	1	26 mA	64 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
19	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 4	30ma	1	21 mA	27 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
20	YALOVA NO:3 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	39 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
21	YALOVA NO:3 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	46 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
22	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 3	30ma	1	20 mA	24 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
23	YALOVA NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	31 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
24	YALOVA NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	27 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
25	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 2	30ma	1	25 mA	41 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
26	YALOVA LD1 PANOSU	30ma	1	22 mA	36 ms	AC	25A	Terminal	1KA1	Uygun
27	YALOVA NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	48 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
28	YALOVA NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	19 mA	53 ms	AC	C32	Terminal	KA3	Uygun
29	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 9	30ma	1	22 mA	42 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
30	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	29 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
31	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	35 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
32	KARAMÜRSEL NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	26 mA	23 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.6 / 4-10

33	KARAMÜRSEL NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	30 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
34	KARAMÜRSEL LD5 PANOSU	30ma	1	18 mA	42 ms	AC	25A	Terminal	5KA1	Uygun
35	KARAMÜRSEL LD5 PANOSU	30ma	1	25 mA	29 ms	AC	25A	Terminal	5KA2	Uygun
36	KARAMÜRSEL NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	36 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
37	KARAMÜRSEL NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	56 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
38	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	40 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
39	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	26 mA	38 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
40	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 7	30ma	1	22 mA	27 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
41	KARAMÜRSEL LD4 PANOSU	30ma	1	19 mA	30 ms	AC	25A	Terminal	4KA1	Uygun
42	KARAMÜRSEL LD4 PANOSU	30ma	1	24 mA	41 ms	AC	25A	Terminal	4KA2	Uygun
43	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	24 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
44	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	33 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
45	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 6	30ma	1	26 mA	29 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
46	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-1	30ma	1	19 mA	46 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
47	KARAMÜRSEL LD3 PANOSU	30ma	1	24 mA	35 ms	AC	25A	Priz	3KA1	Uygun
48	KARAMÜRSEL LD3 PANOSU	30ma	1	21 mA	28 ms	AC	25A	Priz	3KA2	Uygun
49	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	26 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
50	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	30 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
51	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-2	30ma	1	24 mA	42 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
52	KARAMÜRSEL NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	19 mA	25 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
53	KARAMÜRSEL NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	50 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

54	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-3	30ma	1	20 mA	35 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
55	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 4	30ma	1	21 mA	29 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
56	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 3	30ma	1	23 mA	41 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
57	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	36 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
58	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	18 mA	24 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
59	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	41 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
60	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	26 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
61	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 2	30ma	1	20 mA	34 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
62	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	23 mA	28 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
63	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	53 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
64	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	19 mA	45 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
65	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	37 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
66	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 1	30ma	1	18 mA	24 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
67	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 1	30ma	1	20 mA	31 ms	AC	C32	Priz	---	Uygun
68	YALOVA NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	42 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
69	YALOVA NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	29 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
70	YALOVA NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	23 mA	61 ms	AC	C32	Terminal	KA1	Uygun
71	YALOVA NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	37 ms	AC	C32	Terminal	KA2	Uygun
72	GP-01 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	28 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
73	GP-01 SEYYAR PANO	30ma	1	24 mA	34 ms	A	C20	Terminal	KAK6	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.6 / 6-10

74	GP-07 SEYYAR PANO	30ma	1	21 mA	26 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
75	GP-07 SEYYAR PANO	30ma	1	21 mA	29 ms	A	C20	Terminal	KAK5	Uygun
76	GP-10 SEYYAR PANO	30ma	1	22 mA	24 ms	A	C40	Terminal	KAK3	Uygun
77	GP-10 SEYYAR PANO	30ma	1	19 mA	27 ms	A	C20	Terminal	KAK9	Uygun
78	YP-03 SEYYAR PANO	30ma	1	23 mA	31 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
79	YP-03 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	29 ms	A	C20	Terminal	KAK8	Uygun
80	YP-04 SEYYAR PANO	30ma	1	19 mA	40 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
81	YP-04 SEYYAR PANO	30ma	1	21 mA	26 ms	A	C20	Terminal	KAK7	Uygun
82	YP-01 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	33 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
83	YP-01 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	28 ms	A	C20	Terminal	KAK11	Uygun
84	SP-10 PANO	30ma	1	22 mA	24 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
85	SP-10 PANO	30ma	1	20 mA	27 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
86	SP-10 PANO	30ma	1	21 mA	31 ms	A	C20	Terminal	KAK11	Uygun
87	SP-10 PANO	30ma	1	24 mA	37 ms	A	C20	Terminal	KAK14	Uygun
88	SP-01 PANO	30ma	1	22 mA	26 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
89	SP-01 PANO	30ma	1	18 mA	21 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
90	SP-01 PANO	30ma	1	19 mA	25 ms	A	C20	Terminal	KAK12	Uygun
91	SP-01 PANO	30ma	1	22 mA	30 ms	A	C20	Terminal	KAK13	Uygun
92	SP-02 PANO	30ma	1	24 mA	26 ms	A	C40	Terminal	KAK3	Uygun
93	SP-02 PANO	30ma	1	20 mA	23 ms	A	C40	Terminal	KAK4	Uygun
94	SP-02 PANO	30ma	1	21 mA	27 ms	A	C20	Terminal	KAK7	Uygun
95	SP-02 PANO	30ma	1	23 mA	34 ms	A	C20	Terminal	KAK10	Uygun
96	SP-09 PANO	30ma	1	22 mA	25 ms	A	C32	Terminal	KAK1	Uygun
97	SP-09 PANO	30ma	1	25 mA	28 ms	A	C32	Terminal	KAK2	Uygun
98	SP-08 PANO	30ma	1	21 mA	25 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
99	SP-08 PANO	30ma	1	19 mA	21 ms	A	C40	Terminal	KAK3	Uygun
100	SP-08 PANO	30ma	1	20 mA	24 ms	A	C20	Terminal	KAK8	Uygun
101	SP-08 PANO	30ma	1	24 mA	28 ms	A	C20	Terminal	KAK12	Uygun
102	SP-07 PANO	30ma	1	21 mA	34 ms	A	C63	Terminal	KAK1	Uygun
103	SP-07 PANO	30ma	1	26 mA	23 ms	A	C63	Terminal	KAK2	Uygun
104	SP-03 PANO	30ma	1	22 mA	29 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
105	SP-03 PANO	30ma	1	20 mA	43 ms	A	C40	Terminal	KAK4	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

106	SP-03 PANO	30ma	1	21 mA	24 ms	A	C20	Terminal	KAK9	Uygun
107	SP-03 PANO	30ma	1	24 mA	35 ms	A	C20	Terminal	KAK11	Uygun
108	SP-05 PANO	30ma	1	18 mA	21 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
109	SP-05 PANO	30ma	1	23 mA	26 ms	A	C40	Terminal	KAK3	Uygun
110	SP-05 PANO	30ma	1	20 mA	23 ms	A	C20	Terminal	KAK6	Uygun
111	SP-05 PANO	30ma	1	20 mA	25 ms	A	C20	Terminal	KAK9	Uygun
112	SP-06 PANO	30ma	1	19 mA	26 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
113	SP-06 PANO	30ma	1	24 mA	21 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
114	SP-06 PANO	30ma	1	22 mA	30 ms	A	C20	Terminal	KAK8	Uygun
115	SP-06 PANO	30ma	1	21 mA	24 ms	A	C20	Terminal	KAK12	Uygun
116	SP-29 PANO	30ma	1	20 mA	27 ms	A	40A	Terminal	KAK1	Uygun
117	SP-29 PANO	30ma	1	19 mA	23 ms	A	40A	Terminal	KAK2	Uygun
118	P-09 KOMPRESÖR ODASI PANOSU	30ma	1	24 mA	29 ms	A	C32	Terminal	---	Uygun
119	P-08 TAŞERON DEPOLARI PANOSU	30ma	1	22 mA	32 ms	A	25A	Terminal	KAR1	Uygun
120	P-08 TAŞERON DEPOLARI PANOSU	30ma	1	21 mA	26 ms	A	25A	Terminal	KAR2	Uygun
121	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 1	30ma	1	20 mA	24 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
122	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 2	30ma	1	25 mA	28 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
123	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 3	30ma	1	23 mA	22 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
124	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 4	30ma	1	20 mA	24 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
125	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 5	30ma	1	24 mA	35 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
126	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 1	30ma	1	21 mA	26 ms	A	C32	Priz	---	Uygun
127	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 2	30ma	1	21 mA	29 ms	A	C32	Priz	---	Uygun
128	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 3	30ma	1	26 mA	42 ms	A	C32	Priz	---	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

129	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 4	30ma	1	20 mA	27 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
130	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 5	30ma	1	20 mA	32 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
131	CNC ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ	30ma	1	24 mA	29 ms	A	C40	Priz	---	Uygun
132	P-06 PANO	30ma	1	22 mA	25 ms	A	C50	Terminal	---	Uygun
133	P-10 PANO	30ma	1	21 mA	27 ms	A	C10	Terminal	KAR1	Uygun
134	P-10 PANO	30ma	1	26 mA	31 ms	A	C16	Terminal	KAR2	Uygun
135	P-04 PANO	30ma	1	20 mA	24 ms	A	B25	Terminal	KAR1	Uygun
136	P-04 PANO	30ma	1	22 mA	28 ms	A	B25	Terminal	KAR2	Uygun
137	P-04 PANO	30ma	1	19 mA	22 ms	A	B25	Terminal	KAR3	Uygun
138	İDARİ BİNA UDP-1 PANOSU	30ma	1	20 mA	25 ms	A	C10	Terminal	UKAK-2	Uygun
139	İDARİ BİNA UDP-1 PANOSU	30ma	1	24 mA	20 ms	A	C10	Terminal	UKAK-4	Uygun
140	İDARİ BİNA DP-1 GİRİŞ KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	23 mA	26 ms	A	C10	Terminal	KAK1	Uygun
141	İDARİ BİNA DP-1 GİRİŞ KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	22 ms	A	C10	Terminal	KAK1	Uygun
142	İDARİ BİNA DP-1 GİRİŞ KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	21 mA	25 ms	A	C16	Terminal	KAK5	Uygun
143	İDARİ BİNA DP-1 GİRİŞ KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	30 ms	A	C16	Terminal	KAK6	Uygun
144	İDARİ BİNA DP-3 2. KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	22 mA	28 ms	A	C10	Terminal	KAK4	Uygun
145	İDARİ BİNA DP-3 2. KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	18 mA	21 ms	A	C16	Terminal	KAK5	Uygun
146	İDARİ BİNA DP-2 1. KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	20 mA	24 ms	A	C10	Terminal	KAK2	Uygun
147	İDARİ BİNA DP-2 1. KAT DAĞITIM PANOSU	30ma	1	24 mA	28 ms	A	C16	Terminal	KAK5	Uygun
148	GP-02 SEYYAR PANO	30ma	1	22 mA	24 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
149	GP-02 SEYYAR PANO	30ma	1	21 mA	27 ms	A	C20	Terminal	KAK8	Uygun
150	GP-04 SEYYAR PANO	30ma	1	24 mA	22 ms	A	C40	Terminal	KAK2	Uygun
151	GP-04 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	24 ms	A	C20	Terminal	KAK7	Uygun
152	GP-05 SEYYAR PANO	30ma	1	20 mA	28 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.6 / 9-10

153	GP-05 SEYYAR PANO	30ma	1	21 mA	31 ms	A	C20	Terminal	KAK7	Uygun
154	YP-05 SEYYAR PANO	30ma	1	24 mA	25 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun
155	YP-05 SEYYAR PANO	30ma	1	22 mA	27 ms	A	C20	Terminal	KAK10	Uygun
156	YP-06 SEYYAR PANO	30ma	1	19 mA	23 ms	A	C40	Terminal	KAK1	Uygun

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır