

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.02 R:11

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	18.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	18.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	18.11.2025 17:30	Rapor No	251118.1033.8
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	946657

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	CNC ATÖLYESİ
Kullanım Amacı	HAVALANDIRMA TESİSATI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Aspiratör Debi(m3/h)		Aspiratör Marka	--
Aspiratör Seri No	--	Vantilatör Debi (m3/h)	
Vantilatör Marka	--	Vantilatör Seri No	--

Ekipman Etiket Bilgileri-Tesis

Proje No	PRJ-900-003	Proje Onay Tarihi	05.01.2025
Projeyi Hazırlayan	ÇİZEN: FATİH İNCEER - ONAYLAYAN: DENİZ ERKİLİNÇ		

Tespit Edilen Bilgiler

Kanal Malzemesi	GALVANİZ	Kanal Tipi	DİKDÖRTGEN
-----------------	----------	------------	------------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS 3419 / TS 3419:2002 / T1 Havalandırma ve iklimlendirme tesisleri - Projelendirme kuralları

Tesisat projesi

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
HAVA AKIŞ HIZI ÖLÇER**	SZUTEST.PK.267	22.01.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251118.1033.8 / 1-4

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Havalandırma tesisatı projesi mevcut mu?	U	
2	Fan yerleşimleri, bakımı kolayca yapılacak şekilde mi?	U	
3	Dönen aksamlara karşı muhafaza mevcut mu?	U	
4	Hava kanalları deformasyon durumu uygun mu?	U	
5	Hava kanalları korozyon durumu uygun mu?	U	
6	Kanal montajları uygun mu? Kanalların birbiri ile olan bağlantıları uygun mu? Eksik cıvata var mı?	U	
7	Kanal supportlama/askılama mesafeleri ve kanal ile bağlantıları uygun mu?	U	
8	Supportların/askıların tavan/duvar ile montajı uygun mu?	U	
9	Hava kanalı etrafı, titreşimi engellemek/rijitliği sağlamak için destek saclarla dönülmüş mü?	U	
10	Kanalın fan ile bağlantısının titreşimi aktarmayacak esneklikte mi?	U	
11	Havalandırma cihazında kullanılan filtrelerin genel durumu uygun mu?	U	
12	Tahliye kanallarının genel durumu uygun mudur? Deşarj açıklığı ve mesafeleri uygun mudur?	U	
13	Giriş ağzlarının durumu uygun mudur? Montaj yerleri uygun mudur?	U	
14	Havalandırma sisteminin uygun periyotlarda bakım ve temizliği ile aylık genel kontrolleri yapılıyor mu? Kayıt altında tutuluyor mu?	U	
15	Havalandırma cihazları üzerinde uygun uyarı ikaz işaretlemeleri var mı? Yeterli mi?	U	
16	Ortamdan emilen havanın, tekrar işyerine verilmesi engellenmiş mi?	U	
17	Ortam kapalı ise günde en az bir defa bir saatten az olmamak üzere baştan başa havalandırılıyor mu?	U	
18	Varsa davlumbaz yakalama hızları ve mesafeleri uygun mu?	U	
19	Havalandırma çevrim katsayıları uygun mu?	U	
20	Davlumbazda; kanal içi hızı uygun mu?	U	
21	Sıcak kaynaktan çıkan buhar genişliği davlumbaz genişliğine oranı 0,8 olmalı uygun mu?	U	
22	Ölçülen yakalama hızı uygun mu?	U	
23	Davlumbazda yakalama mesafesi 1 metreye eşit veya daha az mı?	U	
24	Davlumbaz temizliği ve bakımı yapılıyor mu?	U	
25	Davlumbaz zararlı ve kötü koku vb. kirlı havanın bertaraf edilmesinde yeterli mi?	U	
26	Davlumbazda kenskin köşeleri, yamulma, kırılma, montajı ve sabitlenmeleri uygun mu?	U	
27	Davlumbaza ait proje va ile imalat aynı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
 Mesleği : Makina Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
 Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

HAVALANDIRMA

Lokasyon	CNC ATÖLYESİ			Durum: Uygun				
Kanal Tipi	DİKDÖRTGEN			Kanal Malzemesi		GALVANİZ		
Aspiratör Marka	--			Vantilatör Marka		--		
Aspiratör Seri No	--			Vantilatör Seri No		--		
		Dağıtım Elemanı						
	Ortalama Hız(m/s)	Sayısı(Adet)	Menfez Alanı (m2)	Sıcaklık(C)	Etkin Hacim (m3)	Çevrim Katsayısı	Olması Gereken Çevrim Katsayısı	Sonuç
Egzoz	12,4000	6,0000	0,0150	0,0000	336,0000	11,9571	10,0000	Uygun
Taze Hava	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9571	10,0000	Uygun

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır