



Doküman No	TL-89-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

[illegible]

	KATODİK KOROZYON ÖNLEME SİSTEMİ BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-89-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN: ADI : Katodik Korozyon Önleme Sistemi ADEDİ : BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.			
SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Aylık loglar dolunca K.C.LTD'ye gönder.	Periyodik	3 Ay
2	Güç ünite bağlantısını sök, kapakları aç ve gevşek kablo yada görsel kusur kontrolü yap.	Periyodik	3 Ay
3	Yanlardaki ve üstteki havalandırmaları kontrol et, gerekiyorsa temizle.	Periyodik	3 Ay
4	Özellikle soğutma fanına dikkat edilerek ünitedeki tozu ve kiri temizleyin.	Periyodik	3 Ay