

	ELEKTRİK MOTORU BAKIM FORMU (ELEKTRİKSEL)	Doküman No	FR-169-01/900
		Sayfa No	1
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

Ekipman Kodu					
Ekipman Adı					
Motor Adı/Tipi					
TAM KORUNAKLI ALAN		GÜÇ		RPM	
TAM KORUNAKSIZ ALAN		VOLTAJ		KORUMA SINIFI	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.					

YAPILACAK İŞLER		BAKIM PERİYODU		12 AY	24 AY
1	Motor soğutucu fanın çalışıp çalışmadığını kontrol et.	12 AY	24 AY		
2	Koruma ekipmanlarının (termik, termistör, şalter) çalışıp çalışmadığını kontrol et.	12 AY	24 AY		
3	Şalter, termik ve sigorta amper değerlerinin uygunluğunu kontrol et.	12 AY	24 AY		
4	Motor besleme kabloları dış izolasyonunu kontrol et.	12 AY	24 AY		
5	Motor topraklama kablo bağlantısı varsa kontrol et.	12 AY	24 AY		
6	Motor genel fiziki kondisyonu gözle kontrol et.	12 AY	24 AY		
7	Motor klemens kutusu rakor bağlantılarını kontrol et, gevşeme varsa sıkılaştır.	12 AY	24 AY		
8	Motor klemens kablo bağlantılarını kontrol et, gevşeme varsa sıkılaştır.	12 AY	24 AY		
9	Kablo uçlarındaki yüksük ve papuçların ark ve oksitlenme durumlarını kontrol et.	12 AY	24 AY		
10	Kablo papuçlarındaki silikonsuz makaronu kontrol et.	12 AY	24 AY		
11	Klemens kutusu temizliğini yap.	12 AY	24 AY		
12	Bakım sonrası motoru çalıştırarak ses ve vibrasyon kontrolünü yap.	12 AY	24 AY		

MEGER ÖLÇÜMLERİ :													
ÖLÇÜM PERİYODU	12 AY						24 AY						
CİHAZ (MEGER) BİLGİSİ													
MEGER KALİBRASYON TARİHİ													
ÖLÇÜM SONUCU	UYGUN		UYGUN DEĞİL				UYGUN		UYGUN DEĞİL				
MEGER DEĞERLERLERİ (MΩ)	U-V	U-W	V-W	U-TOPRAK	V-TOPRAK	W-TOPRAK	U-V	U-W	V-W	U-TOPRAK	V-TOPRAK	W-TOPRAK	

12. AY	24. AY
UYGUNSUZLUK:	UYGUNSUZLUK:
AÇIKLAMA:	AÇIKLAMA:

	BAKIM TARİHİ		
BAKIMI YAPAN	AD SOYAD		
	İMZA		
KONTROL / ONAY	AD SOYAD		
	İMZA		