

	RASPA SİLOSU BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-108-01/900
		Sayfa No	2 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Raspa Silosu**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Sistem boşaltılır ve basınçsızlaştırılır.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Hortumların deformasyonu var mı ve bağlantı yerlerinde hava kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	12 Ay
2	Mapa ve korkulukları kontrol et.	Periyodik	12 Ay
3	Geyçlerin, safety valflerin, valflerin, tekerleklerin çalışıp çalışmadığının ve hasarlanmadığının kontrolünü yap.	Periyodik	12 Ay
4	<i>Raspa silolarına ait temizleme kapağının bağlantı ve sıkılığını kontrol et.</i>	Periyodik	12 Ay
5	Safety valfi kontrol et gerekli ise ayarla.	Periyodik	12 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.		