



TOZ EMİŞ FANİ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-122-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

[illegible]

	TOZ EMİŞ FANI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-122-01/900
		Sayfa No	2 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Toz Emiş Fanı, Saha**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Cihazın elektrik bağlantısı kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Pinomatik devrelere giden basınçlı havanın kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Filtrelerin kondisyonunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Filtreleri temizlemek için tersten hava tutma imkanımız var ise filtreleri temizle.	Periyodik	1 Ay
4	Toz tutucu filtre basınç düşümünü kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Sistemin genel temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
6	Fanı çalışırken takip et, aşırı ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Sistemin herhangi bir yerinde hasar ve çatlaklık var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Filtreleri temizle veya değiştir.	Periyodik	6 Ay
9	Fan kanatlarının genel kontrolünü yap ve yağlanacak yerleri gresle.	Periyodik	6 Ay
10	Egzoz damper ayarını kontrol et; gerekli ise ayarla ve yağlanacak kısımlarını yağla.	Periyodik	6 Ay
11	Fan bağlantı cıvatalarını ve yerini kontrol et. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.	Periyodik	6 Ay