

BORU HATTI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.20 R.02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	25325803		
Tel		Web	https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	06.05.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	06.05.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	06.05.2026 17:30	Rapor No	260506.1916.73
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1068315

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	SAHA
Kullanım Amacı	MBL-MK-05 SEYYAR HAVA KOLEKTÖRÜ MK-05
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Boru Hattı Malzemesi	Metal	Boru Hattının Tanımı	MBL-MK-05 SEYYAR HAVA KOLEKTÖRÜ MK-05
Çap (inc)	DN100	Isıtma/Soğutma	--
İmalat Ay/Yıl	--	İzolasyon	--
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)		Proje No:	--

Tespit Edilen Bilgiler

Max. İşletme Basıncı (Bar)	--	Taşınan Ürün	--
Uzunluk (m)	1.5		

Test Değerleri

İşletme Hidrostatik Test (bar)	--	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	
--------------------------------	----	-------------------------------------	--

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISGOTT Tankerler ve Terminaller için Uluslar Arası Emniyet Rehberi

ASME B.31.3 proses borulama sistemlerinin tasarımı, inşası ve test edilmesi ile ilgili gereklilikler

ASME B.31.4 Tehlikeli olmayan malzemelerin sıvı veya sulu bulamaçlarını taşıyan boru hattı sistemleri için tasarım gereksinimleri

ASME B.31.8 gaz taşımacılığında kullanılan boru hattı tesislerinin tasarımı, imalatını, kurulumunu, denetimini, muayenesini ve testi

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: İbrahim BAKACAK
Mesleği	: Makina
Diploma No / Tarihi	: STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No	: K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.487	17.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.623	25.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Boru hattını tanımlayıcı bilgiler var mı ?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı?	U	
3	Basınç göstergeleri (manometreler) uygun mu?	U	
4	Hattın yerleşimi uygun mu ?	U	
5	Hattın (boya, korozyon, deformasyon) durumu uygun mu?	U	
6	Ekipman üzerinde eksik yada gevşemiş vida, eksik somun vb. gibi kusurlar var mı?	U	
7	Hidrostatik test	KD	
8	Boru hattının sabitlemesi uygun mu ?	U	
9	İzolasyon uygun mu?	U	
10	Kaynaklarda gözle görülür hata var mı ? Gözenek,çatlak,form bozukluğu.	U	
11	Sızıntı veya kaçak tespit edildi mi?	U	
12	Toprak altındaki hatlar için korozyona karşı önlem alınmış mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır