



SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

SZUTEST

ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK KONTROL RAPORU

Doküman Kodu	ZPKR01
Yayın Tarihi	18.07.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Yürürlük Tarihi	01.09.2025

FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Rapor Numarası	260527.1757.1
Periyodik Kontrol Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	Rapor Tarihi	27.05.2026
		İSG-KATİP Sözleşme ID	25538779
		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	27.05.2026 09:00
		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	27.05.2026 17:30
SGK Sicil Numarası	23315010110731610770282000	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	27.05.2027 09:00
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	•TS HD 60364-4-41 Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri – Bölüm 4: Güvenlik İçin Koruma – Bölüm 41: Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma •TS HD 60364-6 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları – Bölüm 6: Doğrulama •İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği •Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği •Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği		

EKİPMAN BİLGİLERİ

ETİKET VE DETAY BİLGİLERİ

Enerji sağlayan kuruluş	UEDAŞ	Şebeke tipi	IT
Şebeke gerilimi	230/400	Tesise ait proje var mı?	Var
Tek hat şeması var mı?	Var	Kontrol nedeni	Periyodik Kontrol
Proje detayları		Topraklayıcı tipi	Belirlenemedi
Yapı cinsi	Endüstri	Ekipmanın kullanım amacı	ELEKTRİK DAĞITIM
Son kontrol tarihi	25.06.2026	Dolaylı dokunmaya karşı koruma önlemi	Eşpotansiyel topraklama ve beslemenin otomatik kesilmesi (TT-TN-IT)
Hava durumu ve sıcaklığı	25 DERECE	Zemin nem durumu	KURU

TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı?	Yok	Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı?	Var
Pano/Ekipman tanımlaması			

TEST DEĞERLERİ

Zx: Ölçülen çevrim empedansı.
Zs: Aşırı akım koruma cihazının açma akımına göre hesaplanan sınır çevrim empedansı.
Rx: Ölçülen topraklama direnci.
RA: Aşırı akım koruma cihazının açma akımına göre hesaplanan sınır topraklama direnci.
Ik: Devredeki toprak çevrim empedansına göre hesaplanan ya da ölçülen faz-toprak hata akımı.
Ia: Aşırı akım koruma cihazının açma eğrisi tipine göre hesaplanan ani açma ya da otomatik açma akımı-RCD'ler için etiketinde yazılı beyan açma akımı(IΔn) IΔn:
RCD(Artık akım anahtarı) için beyan açma akımı
IΔ: RCD için test açma akımı
TΔ: RCD için test açma zamanı - max: 200 ms.
50V: Dokunma gerilimi sınır değeri(AG tesisat a.a da, normal, ya da kuru yerler)
25V: Dokunma gerilimi sınır değeri(AG tesisat a.a da, tehlikenin yüksek olduğu yerler, ıslak hacimler, tarımsal alanlar vb.)
230V: (Uo)Hesaplamalar için kullanılacak faz - toprak veya faz-nötr gerilimi
Zs < 230V / Ia: TN şebekeler için hesaplanan çevrim empedansı sınır değeri. (TN şebekeler için dolaylı dokunmaya karşı güvenlik şartı.) RA < 50V / Ia: TT şebekeler için hesaplanan topraklama direnci sınır değeri. (TT şebekeler için dolaylı dokunmaya karşı güvenlik şartı.)

ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz Adı	Kalibrasyon Tarihi	Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi	Seri Numarası	Kalibrasyon Numarası
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI	25.06.2025	25.06.2026	SZUTEST.PK.414	
DİJİTAL KUMPAŞ	13.08.2025	13.08.2026	SZUTEST.PK.436	

TEST VE KONTROLLER-TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER



**SZUTEST UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME A.Ş.**

SZUTEST

**ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA
TESİSATI
PERİYODİK KONTROL RAPORU**

Doküman Kodu	ZPKR01
Yayın Tarihi	18.07.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Yürürlük Tarihi	01.09.2025

ÖLÇÜM METODU

Ölçüm ve doğrulama metodu

Çevrim empedansı

SON TÜKETİM NOKTALARINDA DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI KORUMA YETERLİLİĞİ KONTROLÜ

No	Ölçüm noktası / Etiketli veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
1	BATL-K-01 KOMBİNASYON PRİZ	16,00	C	160,00	53,74	4,28	200,00	AC	25	30 mA	22,88	33	Not 1
2	BATL-K-02 KOMBİNASYON PRİZ	16,00	C	160,00	55,16	4,17	200,00	AC	25	30 mA	22,25	20,7	Not 1
3	BATL-K-03 KOMBİNASYON PRİZ	16,00	C	160,00	84,25	2,73	200,00	AC	25	30 mA	16,41	25,41	Not 1
4	BATL-K-04 KOMBİNASYON PRİZ	16,00	C	160,00	62,33	3,69	200,00	AC	25	30 mA	22,9	21,31	Not 1
5	RHT-K-01 KOMBİNASYON PRİZ	16,00	C	160,00	46,09	4,99	200,00	AC	25	30 mA	19,52	26,08	Not 1
6	GÜVENLİK EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	115,00	2,00	200,00	AC	25	30 mA	16,59	20,22	Not 1
7	GÜVENLİK EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	78,77	2,92	200,00	AC	25	30 mA	24,42	29,89	Not 1
8	GÜVENLİK EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	54,12	4,25	200,00	AC	25	30 mA	15,53	33,6	Not 1
9	GÜVENLİK EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	111,11	2,07	200,00	AC	25	30 mA	22,89	26,07	Not 1
10	GÜVENLİK EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	51,22	4,49	200,00	AC	25	30 mA	18,29	26,65	Not 1
11	GÜVENLİK ÜST KAT PRİZ	16,00	C	160,00	50,44	4,56	200,00	AC	25	30 mA	15,08	28,26	Not 1
12	GÜVENLİK ÜST KAT PRİZ	16,00	C	160,00	76,92	2,99	200,00	AC	25	30 mA	22,07	20,58	Not 1
13	GÜVENLİK UZMAN ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	84,87	2,71	200,00	AC	25	30 mA	17,17	24,24	Not 1
14	GÜVENLİK UZMAN ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	49,36	4,66	200,00	AC	25	30 mA	18,06	24,65	Not 1
15	GÜVENLİK UZMAN ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	66,86	3,44	200,00	AC	25	30 mA	23,44	22,92	Not 1
16	GÜVENLİK ÜST KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	87,79	2,62	200,00	AC	25	30 mA	19,62	33,93	Not 1
17	GÜVENLİK PRİZ	16,00	C	160,00	65,34	3,52	200,00	AC	25	30 mA	24,25	26,14	Not 1
18	GÜVENLİK PRİZ	16,00	C	160,00	86,79	2,65	200,00	AC	25	30 mA	24,42	29,73	Not 1
19	İDARİ BİNA RESEPSİYON PRİZ	16,00	C	160,00	75,41	3,05	200,00	AC	25	30 mA	20,7	34,89	Not 1
20	İDARİ BİNA RESEPSİYON PRİZ	16,00	C	160,00	71,65	3,21	200,00	AC	25	30 mA	18,76	24,17	Not 1
21	İDARİ BİNA ZEMİN KORİDÖR PRİZ	16,00	C	160,00	54,76	4,20	200,00	AC	25	30 mA	18,64	33,37	Not 1
22	İDARİ BİNA ZEMİN KORİDÖR PRİZ	16,00	C	160,00	84,56	2,72	200,00	AC	25	30 mA	22,23	21,44	Not 1
23	MÜSTERİ OFİS-1 PRİZ	16,00	C	160,00	115,00	2,00	200,00	AC	25	30 mA	18,85	28,53	Not 1
24	MÜSTERİ OFİS-1 PRİZ	16,00	C	160,00	67,45	3,41	200,00	AC	25	30 mA	22,22	34,35	Not 1
25	MÜSTERİ OFİS-1 PRİZ	16,00	C	160,00	61,83	3,72	200,00	AC	25	30 mA	24,3	33,9	Not 1
26	MÜSTERİ OFİS-3 PRİZ	16,00	C	160,00	102,68	2,24	200,00	AC	25	30 mA	17,13	31,54	Not 1
27	MÜSTERİ OFİS-3 PRİZ	16,00	C	160,00	54,76	4,20	200,00	AC	25	30 mA	17,5	22,81	Not 1
28	MÜSTERİ OFİS-3 PRİZ	16,00	C	160,00	57,64	3,99	200,00	AC	25	30 mA	19,5	28,39	Not 1
29	MÜSTERİ OFİS-2 PRİZ	16,00	C	160,00	71,43	3,22	200,00	AC	25	30 mA	15,44	26,91	Not 1
30	MÜSTERİ OFİS-2 PRİZ	16,00	C	160,00	54,37	4,23	200,00	AC	25	30 mA	19,24	22,9	Not 1
31	BEKLEME ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	72,56	3,17	200,00	AC	25	30 mA	18,43	28,92	Not 1
32	BEKLEME ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	46,75	4,92	200,00	AC	25	30 mA	24,76	32,78	Not 1
33	BEKLEME ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	62,67	3,67	200,00	AC	25	30 mA	17,91	30,02	Not 1
34	BEKLEME ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	46,84	4,91	200,00	AC	25	30 mA	15,78	20,87	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiketli veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs/RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
35	ZEMİN KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	63,19	3,64	200,00	AC	25	30 mA	24,17	30,9	Not 1
36	ZEMİN KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	66,28	3,47	200,00	AC	25	30 mA	19,86	33,48	Not 1
37	ALTYAPI OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	98,71	2,33	200,00	AC	25	30 mA	18,99	26,38	Not 1
38	ALTYAPI OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	52,63	4,37	200,00	AC	25	30 mA	19,28	24,65	Not 1
39	ALTYAPI OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	83,33	2,76	200,00	AC	25	30 mA	20,99	34,69	Not 1
40	ZEMİN KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	49,68	4,63	200,00	AC	25	30 mA	19,84	28,13	Not 1
41	TOPLANTI ODASI-1 PRİZ	16,00	C	160,00	110,58	2,08	200,00	AC	25	30 mA	16,88	29,94	Not 1
42	TOPLANTI ODASI-1 PRİZ	16,00	C	160,00	55,83	4,12	200,00	AC	25	30 mA	15,47	30,41	Not 1
43	TOPLANTI ODASI-1 PRİZ	16,00	C	160,00	52,15	4,41	200,00	AC	25	30 mA	20,76	34,5	Not 1
44	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	75,91	3,03	200,00	AC	25	30 mA	20,45	34,29	Not 1
45	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	77,18	2,98	200,00	AC	25	30 mA	21,28	26,29	Not 1
46	EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	50,88	4,52	200,00	AC	25	30 mA	15,21	26,21	Not 1
47	EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	50,88	4,52	200,00	AC	25	30 mA	23,16	28,68	Not 1
48	EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	67,25	3,42	200,00	AC	25	30 mA	23,39	25,47	Not 1
49	EĞİTİM SALONU PRİZ	16,00	C	160,00	61,17	3,76	200,00	AC	25	30 mA	21,82	22,24	Not 1
50	ZEMİN KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	93,50	2,46	200,00	AC	25	30 mA	24,56	25,25	Not 1
51	ZEMİN KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	56,93	4,04	200,00	AC	25	30 mA	22,55	27,87	Not 1
52	ZEMİN KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	76,92	2,99	200,00	AC	25	30 mA	21,19	21,48	Not 1
53	ZEMİN KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	65,90	3,49	200,00	AC	25	30 mA	19,41	33,17	Not 1
54	ZEMİN KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	51,92	4,43	200,00	AC	25	30 mA	24,28	21,99	Not 1
55	MUHASEBE PRİZ	16,00	C	160,00	57,07	4,03	200,00	AC	25	30 mA	19,78	22,63	Not 1
56	MUHASEBE PRİZ	16,00	C	160,00	97,87	2,35	200,00	AC	25	30 mA	16,03	31,44	Not 1
57	MUHASEBE PRİZ	16,00	C	160,00	112,20	2,05	200,00	AC	25	30 mA	21,39	26,31	Not 1
58	MUHASEBE PRİZ	16,00	C	160,00	97,05	2,37	200,00	AC	25	30 mA	20,28	28,46	Not 1
59	MUHASEBE PRİZ	16,00	C	160,00	109,52	2,10	200,00	AC	25	30 mA	18,53	27,28	Not 1
60	İK VE İDARİ İŞLER OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	78,23	2,94	200,00	AC	25	30 mA	21,81	33,83	Not 1
61	İK VE İDARİ İŞLER OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	79,58	2,89	200,00	AC	25	30 mA	18,01	27,66	Not 1
62	İK VE İDARİ İŞLER OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	52,39	4,39	200,00	AC	25	30 mA	20,01	29,39	Not 1
63	İK VE İDARİ İŞLER OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	47,23	4,87	200,00	AC	25	30 mA	23,64	32	Not 1
64	İK VE İDARİ İŞLER OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	54,25	4,24	200,00	AC	25	30 mA	17,06	25,5	Not 1
65	ARŞİV PRİZ	16,00	C	160,00	49,25	4,67	200,00	AC	25	30 mA	21,45	31,94	Not 1
66	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	63,89	3,60	200,00	AC	25	30 mA	24,97	23,63	Not 1
67	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	60,85	3,78	200,00	AC	25	30 mA	21,19	34,63	Not 1
68	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	68,86	3,34	200,00	AC	25	30 mA	22,37	21,28	Not 1
69	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	63,89	3,60	200,00	AC	25	30 mA	23,8	28,36	Not 1
70	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	79,04	2,91	200,00	AC	25	30 mA	17,72	31,51	Not 1
71	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	93,50	2,46	200,00	AC	25	30 mA	17,17	20,74	Not 1
72	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	83,94	2,74	200,00	AC	25	30 mA	22,43	31,73	Not 1
73	PLANLAMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	53,99	4,26	200,00	AC	25	30 mA	16,95	34,94	Not 1
74	1.KAT TOPLANTI ODASI-2 PRİZ	16,00	C	160,00	56,79	4,05	200,00	AC	25	30 mA	21,08	32,31	Not 1
75	1.KAT TOPLANTI ODASI-2 PRİZ	16,00	C	160,00	67,45	3,41	200,00	AC	25	30 mA	15,48	32,52	Not 1
76	1.KAT TOPLANTI ODASI-2 PRİZ	16,00	C	160,00	58,08	3,96	200,00	AC	25	30 mA	15,54	26,96	Not 1
77	SATIN ALMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	102,68	2,24	200,00	AC	25	30 mA	19,96	22,17	Not 1
78	SATIN ALMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	51,92	4,43	200,00	AC	25	30 mA	21,5	29,98	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiket veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
79	SATIN ALMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	80,14	2,87	200,00	AC	25	30 mA	17,27	20,07	Not 1
80	SATIN ALMA OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	68,86	3,34	200,00	AC	25	30 mA	18,23	29,97	Not 1
81	1.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	63,19	3,64	200,00	AC	25	30 mA	16,13	33,65	Not 1
82	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	53,49	4,30	200,00	AC	25	30 mA	17,22	31,4	Not 1
83	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	52,75	4,36	200,00	AC	25	30 mA	16,28	20,59	Not 1
84	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	89,49	2,57	200,00	AC	25	30 mA	20,99	28,42	Not 1
85	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	76,92	2,99	200,00	AC	25	30 mA	16,7	33,35	Not 1
86	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	50,55	4,55	200,00	AC	25	30 mA	18,66	22,57	Not 1
87	ÜRETİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	49,36	4,66	200,00	AC	25	30 mA	24,64	23,76	Not 1
88	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	64,79	3,55	200,00	AC	25	30 mA	21,63	22,55	Not 1
89	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	101,77	2,26	200,00	AC	25	30 mA	21,19	26,29	Not 1
90	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	98,29	2,34	200,00	AC	25	30 mA	19,99	31,14	Not 1
91	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	67,65	3,40	200,00	AC	25	30 mA	16,61	20,23	Not 1
92	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	97,87	2,35	200,00	AC	25	30 mA	17,63	21,09	Not 1
93	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	62,33	3,69	200,00	AC	25	30 mA	15,28	28,6	Not 1
94	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	67,45	3,41	200,00	AC	25	30 mA	15,74	31,82	Not 1
95	1.KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	64,61	3,56	200,00	AC	25	30 mA	21,08	20,14	Not 1
96	1.KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	50,00	4,60	200,00	AC	25	30 mA	18,37	29,51	Not 1
97	1.KAT WC PRİZ	16,00	C	160,00	81,85	2,81	200,00	AC	25	30 mA	15,65	21,1	Not 1
98	1.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	48,22	4,77	200,00	AC	25	30 mA	21	21,66	Not 1
99	1.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	72,78	3,16	200,00	AC	25	30 mA	24,4	27,88	Not 1
100	1.KAT ERKEK WC PRİZ	16,00	C	160,00	78,50	2,93	200,00	AC	25	30 mA	17,41	28,56	Not 1
101	1.KAT ERKEK WC PRİZ	16,00	C	160,00	82,44	2,79	200,00	AC	25	30 mA	19,91	22,11	Not 1
102	1.KAT ERKEK WC PRİZ	16,00	C	160,00	57,50	4,00	200,00	AC	25	30 mA	18,64	20,57	Not 1
103	DİZAYN DEPARTMANI PRİZ	16,00	C	160,00	59,90	3,84	200,00	AC	25	30 mA	21,75	28,88	Not 1
104	DİZAYN DEPARTMANI PRİZ	16,00	C	160,00	98,71	2,33	200,00	AC	25	30 mA	16,84	25,5	Not 1
105	DİZAYN DEPARTMANI PRİZ	16,00	C	160,00	71,43	3,22	200,00	AC	25	30 mA	22,9	21,73	Not 1
106	1.KAT TOPLANTI ODASI-3 PRİZ	16,00	C	160,00	107,48	2,14	200,00	AC	25	30 mA	17,04	21,08	Not 1
107	1.KAT TOPLANTI ODASI-3 PRİZ	16,00	C	160,00	75,41	3,05	200,00	AC	25	30 mA	20,06	28,55	Not 1
108	1.KAT TOPLANTI ODASI-3 PRİZ	16,00	C	160,00	85,50	2,69	200,00	AC	25	30 mA	17	32,98	Not 1
109	1.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	57,79	3,98	200,00	AC	25	30 mA	15,86	28,86	Not 1
110	1.KAT OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	49,57	4,64	200,00	AC	25	30 mA	15,76	27,51	Not 1
111	1.KAT OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	52,51	4,38	200,00	AC	25	30 mA	22,47	26,17	Not 1
112	1.KAT OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	96,64	2,38	200,00	AC	25	30 mA	19,07	34,05	Not 1
113	1.KAT OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	51,92	4,43	200,00	AC	25	30 mA	16,84	26,9	Not 1
114	1.KAT OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	74,68	3,08	200,00	AC	25	30 mA	21,68	26,45	Not 1
115	KALİTE KONTROL OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	94,26	2,44	200,00	AC	25	30 mA	19,41	27,89	Not 1
116	KALİTE KONTROL OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	68,86	3,34	200,00	AC	25	30 mA	17,41	22,26	Not 1
117	KALİTE KONTROL OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	51,22	4,49	200,00	AC	25	30 mA	17,53	27,72	Not 1
118	KALİTE KONTROL OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	80,99	2,84	200,00	AC	25	30 mA	18,25	21,98	Not 1
119	KALİTE KONTROL OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	68,86	3,34	200,00	AC	25	30 mA	23,36	34,82	Not 1
120	1.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	93,50	2,46	200,00	AC	25	30 mA	16,07	31,72	Not 1
121	TERSANE MÜDÜR PRİZ	16,00	C	160,00	49,46	4,65	200,00	AC	25	30 mA	16,02	25,21	Not 1
122	TERSANE MÜDÜR PRİZ	16,00	C	160,00	98,29	2,34	200,00	AC	25	30 mA	21,04	21,94	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiketli veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
123	TERSANE MÜDÜR PRİZ	16,00	C	160,00	89,49	2,57	200,00	AC	25	30 mA	16,82	20,9	Not 1
124	1.KAT BOŞ OFİS OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	74,19	3,10	200,00	AC	25	30 mA	24,61	28,83	Not 1
125	1.KAT BOŞ OFİS OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	53,49	4,30	200,00	AC	25	30 mA	15,45	22,24	Not 1
126	1.KAT BOŞ OFİS OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	51,69	4,45	200,00	AC	25	30 mA	24,89	34,97	Not 1
127	1.KAT BOŞ OFİS OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	46,46	4,95	200,00	AC	25	30 mA	23,85	20,44	Not 1
128	1.KAT BOŞ OFİS OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	60,21	3,82	200,00	AC	25	30 mA	24,75	27,71	Not 1
129	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	98,29	2,34	200,00	AC	25	30 mA	19,06	27,41	Not 1
130	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	54,37	4,23	200,00	AC	25	30 mA	19,97	23,77	Not 1
131	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	52,27	4,40	200,00	AC	25	30 mA	22,09	21,77	Not 1
132	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	65,71	3,50	200,00	AC	25	30 mA	18,97	27,68	Not 1
133	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	46,18	4,98	200,00	AC	25	30 mA	16,66	21,32	Not 1
134	1.KAT LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	53,49	4,30	200,00	AC	25	30 mA	19,44	20,67	Not 1
135	YÖNETİM KURULU ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	112,75	2,04	200,00	AC	25	30 mA	22,42	24,6	Not 1
136	YÖNETİM KURULU ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	73,95	3,11	200,00	AC	25	30 mA	22,93	33,05	Not 1
137	YÖNETİM KURULU ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	60,37	3,81	200,00	AC	25	30 mA	15,59	30,34	Not 1
138	YÖNETİM KURULU ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	89,84	2,56	200,00	AC	25	30 mA	16,06	27,5	Not 1
139	YÖNETİM KURULU ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	75,16	3,06	200,00	AC	25	30 mA	21,44	34,95	Not 1
140	BAYAN ALT İŞVEREN SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	49,25	4,67	200,00	AC	25	30 mA	21,57	20,94	Not 1
141	BAYAN ALT İŞVEREN SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	64,07	3,59	200,00	AC	25	30 mA	15,48	31,89	Not 1
142	BAYAN ALT İŞVEREN SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	49,46	4,65	200,00	AC	25	30 mA	20,83	20,43	Not 1
143	BAYAN KADRO SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	61,99	3,71	200,00	AC	25	30 mA	16,65	32,15	Not 1
144	BAYAN KADRO SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	85,82	2,68	200,00	AC	25	30 mA	22	25,83	Not 1
145	BAYAN KADRO SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	56,37	4,08	200,00	AC	25	30 mA	16,66	31,01	Not 1
146	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	80,14	2,87	200,00	AC	25	30 mA	16	29,56	Not 1
147	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	51,92	4,43	200,00	AC	25	30 mA	24,67	22,17	Not 1
148	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	53,61	4,29	200,00	AC	25	30 mA	19,11	30,76	Not 1
149	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	70,34	3,27	200,00	AC	25	30 mA	21,74	21,55	Not 1
150	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	109,52	2,10	200,00	AC	25	30 mA	22,75	22,23	Not 1
151	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	81,56	2,82	200,00	AC	25	30 mA	23,85	28,6	Not 1
152	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	59,28	3,88	200,00	AC	25	30 mA	17,33	26,47	Not 1
153	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	96,23	2,39	200,00	AC	25	30 mA	18,63	32,67	Not 1
154	ALT İŞVEREN ERKEK SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	58,38	3,94	200,00	AC	25	30 mA	23,34	31,77	Not 1
155	MESCİT PRİZ	16,00	C	160,00	55,83	4,12	200,00	AC	25	30 mA	19,32	20,61	Not 1
156	MESCİT PRİZ	16,00	C	160,00	71,65	3,21	200,00	AC	25	30 mA	23,55	27,13	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiketli veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs/RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
157	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	58,97	3,90	200,00	AC	25	30 mA	23,86	33,94	Not 1
158	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	69,28	3,32	200,00	AC	25	30 mA	17,35	31,88	Not 1
159	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	93,12	2,47	200,00	AC	25	30 mA	23,33	29,84	Not 1
160	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	79,58	2,89	200,00	AC	25	30 mA	24,15	32,5	Not 1
161	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	92,37	2,49	200,00	AC	25	30 mA	22,13	24,54	Not 1
162	MAVİ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	77,18	2,98	200,00	AC	25	30 mA	15,34	34,83	Not 1
163	2.KAT KORİDOR PRİZ	16,00	C	160,00	69,28	3,32	200,00	AC	25	30 mA	18,25	23,56	Not 1
164	BEYAZ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	93,88	2,45	200,00	AC	25	30 mA	22,09	30,55	Not 1
165	BEYAZ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	65,53	3,51	200,00	AC	25	30 mA	21,99	28,87	Not 1
166	BEYAZ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	99,57	2,31	200,00	AC	25	30 mA	24,28	31,17	Not 1
167	BEYAZ YAKA SOYUNMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	47,13	4,88	200,00	AC	25	30 mA	21,62	20,15	Not 1
168	KOMBI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	51,57	4,46	200,00	AC	25	30 mA	16,58	20,89	Not 1
169	ÇAMAŞIRHANE PRİZ	16,00	C	160,00	64,43	3,57	200,00	AC	25	30 mA	20,19	24,29	Not 1
170	ÇAMAŞIRHANE PRİZ	16,00	C	160,00	110,05	2,09	200,00	AC	25	30 mA	17,7	25,14	Not 1
171	ÇAMAŞIRHANE PRİZ	16,00	C	160,00	70,12	3,28	200,00	AC	25	30 mA	24,57	26,16	Not 1
172	ÇAMAŞIRHANE PRİZ	16,00	C	160,00	50,11	4,59	200,00	AC	25	30 mA	21,91	29,9	Not 1
173	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	66,86	3,44	200,00	AC	25	30 mA	22,29	24,55	Not 1
174	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	53,00	4,34	200,00	AC	25	30 mA	22,89	24,92	Not 1
175	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	100,88	2,28	200,00	AC	25	30 mA	24,39	25,46	Not 1
176	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	51,69	4,45	200,00	AC	25	30 mA	19,61	33,36	Not 1
177	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	54,12	4,25	200,00	AC	25	30 mA	17,05	24,98	Not 1
178	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	60,69	3,79	200,00	AC	25	30 mA	15,54	29,01	Not 1
179	YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	94,65	2,43	200,00	AC	25	30 mA	22,35	24,28	Not 1
180	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	47,52	4,84	200,00	AC	25	30 mA	17,24	27,01	Not 1
181	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	70,55	3,26	200,00	AC	25	30 mA	20,64	26,92	Not 1
182	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	73,48	3,13	200,00	AC	25	30 mA	21,8	25	Not 1
183	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	53,12	4,33	200,00	AC	25	30 mA	24,73	24,01	Not 1
184	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	80,42	2,86	200,00	AC	25	30 mA	21,39	28,56	Not 1
185	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	83,03	2,77	200,00	AC	25	30 mA	16,7	23,92	Not 1
186	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	76,16	3,02	200,00	AC	25	30 mA	15,48	21,07	Not 1
187	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	107,98	2,13	200,00	AC	25	30 mA	23,95	22,27	Not 1
188	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	100,88	2,28	200,00	AC	25	30 mA	17,78	33,73	Not 1
189	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	46,94	4,90	200,00	AC	25	30 mA	17,76	20,1	Not 1
190	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	49,57	4,64	200,00	AC	25	30 mA	15,38	33,6	Not 1
191	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	47,82	4,81	200,00	AC	25	30 mA	16,76	28,65	Not 1
192	REVİR PRİZ	16,00	C	160,00	53,36	4,31	200,00	AC	25	30 mA	17,05	25,88	Not 1
193	DEPO ÖNÜ KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	95,83	2,40	200,00	AC	25	30 mA	19,85	21,35	Not 1
194	DEPO K-03 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	72,56	3,17	200,00	AC	25	30 mA	22,02	28,44	Not 1
195	DEPO K-01 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	70,99	3,24	200,00	AC	25	30 mA	15,83	26,54	Not 1
196	DEPO OFİS SEYYAR PRİZ	16,00	C	160,00	55,56	4,14	200,00	AC	25	30 mA	18,62	34,33	Not 1



**SZUTEST UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME A.Ş.**

SZUTEST

**ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA
TESİSATI
PERİYODİK KONTROL RAPORU**

Doküman Kodu	ZPKR01
Yayın Tarihi	18.07.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Yürürlük Tarihi	01.09.2025

No	Ölçüm noktası / Etiket veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs/RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
197	DEPO OFİS SEYYAR PRİZ	16,00	C	160,00	53,74	4,28	200,00	AC	25	30 mA	23,5	32,22	Not 1
198	DEPO K-02 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	92,74	2,48	200,00	AC	25	30 mA	19,48	27,58	Not 1
199	SH-K-03 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	48,02	4,79	200,00	AC	25	30 mA	15,29	22,26	Not 1
200	SH-K-02 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	87,12	2,64	200,00	AC	25	30 mA	18,73	34,83	Not 1
201	CNC KESİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	61,01	3,77	200,00	AC	25	30 mA	24,57	29,96	Not 1
202	CNC KESİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	67,65	3,40	200,00	AC	25	30 mA	23,25	27,55	Not 1
203	CNC KESİM OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	70,12	3,28	200,00	AC	25	30 mA	15,75	25,77	Not 1
204	CNC-K-01 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	112,20	2,05	200,00	AC	25	30 mA	16,23	34,27	Not 1
205	CNC-K-03 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	70,55	3,26	200,00	AC	25	30 mA	15,69	30,26	Not 1
206	CNC-K-02 KOMBİNASYON	16,00	C	160,00	72,56	3,17	200,00	AC	25	30 mA	21,14	21,12	Not 1
207	İATL-K-10 PRİZ	16,00	C	160,00	62,33	3,69	200,00	AC	25	30 mA	22,84	30,64	Not 1
208	İATL-K-11 PRİZ	16,00	C	160,00	87,79	2,62	200,00	AC	25	30 mA	19,37	24,31	Not 1
209	İATL-K-12 PRİZ	16,00	C	160,00	97,46	2,36	200,00	AC	25	30 mA	23,61	28,89	Not 1
210	İATL-K-13 PRİZ	16,00	C	160,00	71,21	3,23	200,00	AC	25	30 mA	16,3	24,22	Not 1
211	İATL-K-14 PRİZ	16,00	C	160,00	66,28	3,47	200,00	AC	25	30 mA	24,54	23,88	Not 1
212	İATL-K-15 PRİZ	16,00	C	160,00	62,84	3,66	200,00	AC	25	30 mA	23,46	21,89	Not 1
213	İATL-K-16 PRİZ	16,00	C	160,00	53,12	4,33	200,00	AC	25	30 mA	15,5	20,98	Not 1
214	İATL-K-17 PRİZ	16,00	C	160,00	48,02	4,79	200,00	AC	25	30 mA	18,67	28,65	Not 1
215	İATL-K-18 PRİZ	16,00	C	160,00	53,99	4,26	200,00	AC	25	30 mA	20,11	31,55	Not 1
216	İATL-K-01 PRİZ	16,00	C	160,00	68,86	3,34	200,00	AC	25	30 mA	24,03	23,42	Not 1
217	İATL-K-02 PRİZ	16,00	C	160,00	87,45	2,63	200,00	AC	25	30 mA	19,76	33,76	Not 1
218	İATL-K-03 PRİZ	16,00	C	160,00	59,59	3,86	200,00	AC	25	30 mA	24,54	31,94	Not 1
219	İATL-K-04 PRİZ	16,00	C	160,00	48,63	4,73	200,00	AC	25	30 mA	16,9	31,38	Not 1
220	İATL-K-05 PRİZ	16,00	C	160,00	60,53	3,80	200,00	AC	25	30 mA	24,55	23,22	Not 1
221	İATL-K-06 PRİZ	16,00	C	160,00	55,96	4,11	200,00	AC	25	30 mA	22,01	25,13	Not 1
222	İATL-K-07 PRİZ	16,00	C	160,00	75,66	3,04	200,00	AC	25	30 mA	20,56	34,47	Not 1
223	İATL-K-09 PRİZ	16,00	C	160,00	105,99	2,17	200,00	AC	25	30 mA	24,45	30,69	Not 1
224	TATL K-01 PRİZ	16,00	C	160,00	77,18	2,98	200,00	AC	25	30 mA	22,3	29,15	Not 1
225	SH-K-05 PRİZ	16,00	C	160,00	66,86	3,44	200,00	AC	25	30 mA	24,32	28,21	Not 1
226	SH-K-05 PRİZ	16,00	C	160,00	76,16	3,02	200,00	AC	25	30 mA	23,25	32,1	Not 1
227	HDR-K-01 PRİZ	16,00	C	160,00	52,87	4,35	200,00	AC	25	30 mA	15,92	29,31	Not 1
228	TATL-K-01 PRİZ	16,00	C	160,00	64,97	3,54	200,00	AC	25	30 mA	22,54	30,32	Not 1
229	TATL-K-02 PRİZ	16,00	C	160,00	47,82	4,81	200,00	AC	25	30 mA	16,26	25,7	Not 1
230	TATL-K-03 PRİZ	16,00	C	160,00	56,23	4,09	200,00	AC	25	30 mA	20,68	25,36	Not 1
231	TATL-K-04 PRİZ	16,00	C	160,00	98,29	2,34	200,00	AC	25	30 mA	17,11	27,67	Not 1
232	TATL-K-05 PRİZ	16,00	C	160,00	56,51	4,07	200,00	AC	25	30 mA	19,03	32,26	Not 1
233	SH-K-03 PRİZ	16,00	C	160,00	84,56	2,72	200,00	AC	25	30 mA	20,29	22,96	Not 1
234	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	46,46	4,95	200,00	AC	25	30 mA	21,82	27,7	Not 1
235	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	51,57	4,46	200,00	AC	25	30 mA	22	22,45	Not 1
236	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	50,77	4,53	200,00	AC	25	30 mA	18,32	28,57	Not 1
237	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	63,54	3,62	200,00	AC	25	30 mA	19,69	27,19	Not 1
238	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	47,42	4,85	200,00	AC	25	30 mA	21,85	20,59	Not 1
239	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	61,50	3,74	200,00	AC	25	30 mA	16,94	32,87	Not 1
240	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	82,73	2,78	200,00	AC	25	30 mA	21,21	33,85	Not 1
241	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	96,23	2,39	200,00	AC	25	30 mA	17,12	25,69	Not 1
242	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	73,72	3,12	200,00	AC	25	30 mA	19,64	34,49	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiketli veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
243	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	55,69	4,13	200,00	AC	25	30 mA	16,87	23,92	Not 1
244	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	80,42	2,86	200,00	AC	25	30 mA	23,98	29,28	Not 1
245	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	102,22	2,25	200,00	AC	25	30 mA	23,58	30,8	Not 1
246	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	55,69	4,13	200,00	AC	25	30 mA	23,47	34,06	Not 1
247	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	57,64	3,99	200,00	AC	25	30 mA	23,65	30,89	Not 1
248	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	59,43	3,87	200,00	AC	25	30 mA	22,95	30,36	Not 1
249	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	96,64	2,38	200,00	AC	25	30 mA	20,79	23,84	Not 1
250	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	97,46	2,36	200,00	AC	25	30 mA	17,79	30,6	Not 1
251	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	46,28	4,97	200,00	AC	25	30 mA	20,45	24,95	Not 1
252	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	50,77	4,53	200,00	AC	25	30 mA	23,27	26,43	Not 1
253	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	59,28	3,88	200,00	AC	25	30 mA	19,78	23,42	Not 1
254	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	73,48	3,13	200,00	AC	25	30 mA	24,74	27,79	Not 1
255	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	50,11	4,59	200,00	AC	25	30 mA	20,31	31,53	Not 1
256	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	79,86	2,88	200,00	AC	25	30 mA	18,75	22,08	Not 1
257	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	75,16	3,06	200,00	AC	25	30 mA	18,5	23,02	Not 1
258	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	92,37	2,49	200,00	AC	25	30 mA	16,88	31,36	Not 1
259	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	75,41	3,05	200,00	AC	25	30 mA	17,6	21,82	Not 1
260	TAŞERON ÇAY İÇME ALANI PRİZ	16,00	C	160,00	47,72	4,82	200,00	AC	25	30 mA	19,4	28,57	Not 1
261	FORMEN OFİS GİRİŞ PRİZ	16,00	C	160,00	106,98	2,15	200,00	AC	25	30 mA	16,42	28,8	Not 1
262	TESİS GÜVENLİK KORDİNATÖRÜ ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	103,60	2,22	200,00	AC	25	30 mA	15,92	26,84	Not 1
263	TESİS GÜVENLİK KORDİNATÖRÜ ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	47,72	4,82	200,00	AC	25	30 mA	16,65	20,38	Not 1
264	ELD YÖNETİM ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	51,34	4,48	200,00	AC	25	30 mA	20,25	29,49	Not 1
265	ELD YÖNETİM ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	58,23	3,95	200,00	AC	25	30 mA	17,29	29,89	Not 1
266	FORMEN OFİS LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	58,97	3,90	200,00	AC	25	30 mA	16,1	29,65	Not 1
267	FORMEN OFİS LAVABO PRİZ	16,00	C	160,00	78,77	2,92	200,00	AC	25	30 mA	16,35	28,77	Not 1
268	İNTERNET ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	75,41	3,05	200,00	AC	25	30 mA	17,95	25,06	Not 1
269	İNTERNET ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	89,15	2,58	200,00	AC	25	30 mA	18,63	32,93	Not 1
270	KONTROLLÜ ODA PRİZ	16,00	C	160,00	46,09	4,99	200,00	AC	25	30 mA	24,1	20,65	Not 1
271	PROJE YÖNETİM ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	100,88	2,28	200,00	AC	25	30 mA	15,51	23,79	Not 1
272	TAŞERON TOPLANTI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	61,50	3,74	200,00	AC	25	30 mA	18,9	22,12	Not 1
273	TAŞERON TOPLANTI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	97,46	2,36	200,00	AC	25	30 mA	24,43	27,04	Not 1
274	TAŞERON TOPLANTI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	46,84	4,91	200,00	AC	25	30 mA	18,91	21,24	Not 1
275	TAŞERON TOPLANTI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	65,71	3,50	200,00	AC	25	30 mA	20,03	31,64	Not 1
276	TAŞERON TOPLANTI ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	48,63	4,73	200,00	AC	25	30 mA	24,05	27,75	Not 1
277	TASARIM PLANLAMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	52,04	4,42	200,00	AC	25	30 mA	22,47	31,59	Not 1

No	Ölçüm noktası / Etiket veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
278	TAŞAROM PLANLAMA ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	46,28	4,97	200,00	AC	25	30 mA	21,97	30,72	Not 1
279	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	99,57	2,31	200,00	AC	25	30 mA	24,3	22,06	Not 1
280	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	47,42	4,85	200,00	AC	25	30 mA	15,95	22,03	Not 1
281	TAŞERON YEMEKHANE PRİZ	16,00	C	160,00	46,00	5,00	200,00	AC	25	30 mA	22,39	34,25	Not 1
282	VALERON KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	49,25	4,67	200,00	AC	25	30 mA	21,92	30,35	Not 1
283	VALERON KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	70,77	3,25	200,00	AC	25	30 mA	15,66	30,96	Not 1
284	AYGEMO KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	100,88	2,28	200,00	AC	25	30 mA	24,46	29,7	Not 1
285	BARS MARİNE PRİZ	16,00	C	160,00	60,37	3,81	200,00	AC	25	30 mA	22,71	29,94	Not 1
286	BARS MARİNE PRİZ	16,00	C	160,00	48,12	4,78	200,00	AC	25	30 mA	24,09	26,58	Not 1
287	GÖKTÜRK GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	47,52	4,84	200,00	AC	25	30 mA	19,99	32,79	Not 1
288	GÖKTÜRK GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	66,67	3,45	200,00	AC	25	30 mA	18,47	24,35	Not 1
289	GÖKTÜRK GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	59,43	3,87	200,00	AC	25	30 mA	18,98	32,82	Not 1
290	GÖKTÜRK GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	105,99	2,17	200,00	AC	25	30 mA	22,92	22,28	Not 1
291	İSİMSİZ KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	76,16	3,02	200,00	AC	25	30 mA	21,31	26,13	Not 1
292	İSİMSİZ KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	74,68	3,08	200,00	AC	25	30 mA	18,54	25,23	Not 1
293	GELİŞİM KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	87,12	2,64	200,00	AC	25	30 mA	17,78	30,34	Not 1
294	BARS MARİNE PRİZ	16,00	C	160,00	71,88	3,20	200,00	AC	25	30 mA	24,16	23,03	Not 1
295	BARS MARİNE PRİZ	16,00	C	160,00	48,52	4,74	200,00	AC	25	30 mA	24,5	25,01	Not 1
296	BARS MARİNE PRİZ	16,00	C	160,00	52,04	4,42	200,00	AC	25	30 mA	15,33	24,86	Not 1
297	AY-GRUP PRİZ	16,00	C	160,00	59,28	3,88	200,00	AC	25	30 mA	17,29	31,74	Not 1
298	ELEKTROSAN KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	65,53	3,51	200,00	AC	25	30 mA	18,89	24,67	Not 1
299	ELEKTROSAN KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	47,52	4,84	200,00	AC	25	30 mA	23,71	29,91	Not 1
300	RESULOĞLU KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	69,07	3,33	200,00	AC	25	30 mA	22,95	29,63	Not 1
301	RESULOĞLU KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	70,55	3,26	200,00	AC	25	30 mA	15,44	26,3	Not 1
302	FEB KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	56,37	4,08	200,00	AC	25	30 mA	22,18	28,89	Not 1
303	YAVUZ GRUP PRİZ	16,00	C	160,00	46,65	4,93	200,00	AC	25	30 mA	19,1	33,32	Not 1
304	YAVUZ GRUP PRİZ	16,00	C	160,00	49,57	4,64	200,00	AC	25	30 mA	18,37	22,4	Not 1
305	FEB YAPI PRİZ	16,00	C	160,00	62,50	3,68	200,00	AC	25	30 mA	23,89	28,49	Not 1
306	MAVİ DENİZ PRİZ	16,00	C	160,00	63,54	3,62	200,00	AC	25	30 mA	20,22	31,25	Not 1
307	LODOS GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	76,16	3,02	200,00	AC	25	30 mA	20,13	23,16	Not 1
308	LODOS GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	69,07	3,33	200,00	AC	25	30 mA	22,76	20,15	Not 1
309	MAVİ DENİZ PRİZ	16,00	C	160,00	71,88	3,20	200,00	AC	25	30 mA	20,79	20,69	Not 1
310	MAVİ DENİZ PRİZ	16,00	C	160,00	73,25	3,14	200,00	AC	25	30 mA	23,84	23	Not 1
311	MAVİ DENİZ PRİZ	16,00	C	160,00	62,67	3,67	200,00	AC	25	30 mA	21,21	30	Not 1
312	FEB YAPI PRİZ	16,00	C	160,00	46,94	4,90	200,00	AC	25	30 mA	21,84	29,71	Not 1
313	FEB YAPI PRİZ	16,00	C	160,00	83,94	2,74	200,00	AC	25	30 mA	17,11	28,84	Not 1
314	KOZ GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	53,00	4,34	200,00	AC	25	30 mA	24,39	22,4	Not 1
315	KOZ GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	75,41	3,05	200,00	AC	25	30 mA	17,32	28,81	Not 1
316	FORA PRİZ	16,00	C	160,00	51,69	4,45	200,00	AC	25	30 mA	16,04	22,32	Not 1
317	FORA PRİZ	16,00	C	160,00	70,12	3,28	200,00	AC	25	30 mA	17,33	27,86	Not 1
318	AY GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	51,11	4,50	200,00	AC	25	30 mA	22,44	20,08	Not 1
319	AY GEMİ PRİZ	16,00	C	160,00	53,00	4,34	200,00	AC	25	30 mA	18,51	31,56	Not 1
320	MAVİ DENİZ PRİZ	16,00	C	160,00	78,23	2,94	200,00	AC	25	30 mA	22,71	30,53	Not 1
321	6 NOLU TAŞERON DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	58,38	3,94	200,00	AC	25	30 mA	24,02	34,03	Not 1



**SZUTEST UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME A.Ş.**

SZUTEST

**ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA
TESİSATI
PERİYODİK KONTROL RAPORU**

Doküman Kodu	ZPKR01
Yayın Tarihi	18.07.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Yürürlük Tarihi	01.09.2025

No	Ölçüm noktası / Etiket veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi	Dayanma akımı In(A)	Açma akımı IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Ia (A)	Ik1 (A)	Zx/Rx (Ω)	Zs /RA (Ω)				IΔ (mA)	TΔ (ms)	
322	6 NOLU TAŞERON DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	51,34	4,48	200,00	AC	25	30 mA	16,26	22,41	Not 1
323	6 NOLU TAŞERON DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	46,18	4,98	200,00	AC	25	30 mA	24,19	26,95	Not 1
324	5 NOLU TAŞERON DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	83,33	2,76	200,00	AC	25	30 mA	22,93	24,54	Not 1
325	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	70,99	3,24	200,00	AC	25	30 mA	20,45	31,71	Not 1
326	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	48,83	4,71	200,00	AC	25	30 mA	15,19	33,23	Not 1
327	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	57,50	4,00	200,00	AC	25	30 mA	20,77	28,41	Not 1
328	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	90,55	2,54	200,00	AC	25	30 mA	16,84	27,34	Not 1
329	İSG OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	82,44	2,79	200,00	AC	25	30 mA	23,81	22,72	Not 1
330	JENERATÖR DAİRE PRİZ	16,00	C	160,00	77,97	2,95	200,00	AC	25	30 mA	15,37	22,1	Not 1
331	GÖKTÜRK GEMİ DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	76,16	3,02	200,00	AC	25	30 mA	24,79	26,61	Not 1
332	GÖKTÜRK GEMİ DEPO PRİZ	16,00	C	160,00	66,86	3,44	200,00	AC	25	30 mA	19,44	29,16	Not 1
333	ADP-3 ODA PRİZ	16,00	C	160,00	65,53	3,51	200,00	AC	25	30 mA	21,11	34,73	Not 1
334	ADP-2 ODA PRİZ	16,00	C	160,00	84,87	2,71	200,00	AC	25	30 mA	16,25	21,21	Not 1
335	OG HÜCRE ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	58,82	3,91	200,00	AC	25	30 mA	16,75	24,5	Not 1
336	KOMPRESÖR ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	58,97	3,90	200,00	AC	25	30 mA	21,36	33,26	Not 1
337	KOMPRESÖR ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	97,05	2,37	200,00	AC	25	30 mA	16,43	20,55	Not 1
338	KOMPRESÖR ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	47,03	4,89	200,00	AC	25	30 mA	23,36	32,99	Not 1
339	KOMPRESÖR ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	77,44	2,97	200,00	AC	25	30 mA	17,82	24,74	Not 1
340	MESCİT PRİZ	16,00	C	160,00	85,50	2,69	200,00	AC	25	30 mA	16,79	25,34	Not 1
341	MESCİT PRİZ	16,00	C	160,00	69,28	3,32	200,00	AC	25	30 mA	23,06	22,96	Not 1
342	MESCİT PRİZ	16,00	C	160,00	88,46	2,60	200,00	AC	25	30 mA	21,01	27,68	Not 1
343	YANGIN POMPA İSTASYONU PRİZ	16,00	C	160,00	100,44	2,29	200,00	AC	25	30 mA	18,09	24,41	Not 1
344	MEKANİK OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	83,94	2,74	200,00	AC	25	30 mA	24,77	23,03	Not 1
345	MEKANİK OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	68,05	3,38	200,00	AC	25	30 mA	17,42	24,89	Not 1
346	ELEKTRİK OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	56,37	4,08	200,00	AC	25	30 mA	20,88	28,7	Not 1
347	ELEKTRİK OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	91,63	2,51	200,00	AC	25	30 mA	15,08	28,75	Not 1
348	ELEKTRİK OFİS PRİZ	16,00	C	160,00	87,45	2,63	200,00	AC	25	30 mA	24,62	29,48	Not 1
349	ALTINOVA PLATFORM KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	115,00	2,00	200,00	AC	25	30 mA	18,26	29,2	Not 1
350	GELİŞİM KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	71,65	3,21	200,00	AC	25	30 mA	23,96	33,44	Not 1
351	BARS MARİNE KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	63,01	3,65	200,00	AC	25	30 mA	21,38	33,5	Not 1
352	BARS MARİNE KONTEYNİR PRİZ	16,00	C	160,00	75,66	3,04	200,00	AC	25	30 mA	22,2	30,41	Not 1
353	IT ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	51,22	4,49	200,00	AC	25	30 mA	22,44	33,87	Not 1
354	IT ODASI PRİZ	16,00	C	160,00	54,76	4,20	200,00	AC	25	30 mA	20,44	24,18	Not 1
355	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	75,66	3,04	200,00	AC	25	30 mA	21,05	33,2	Not 1
356	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	85,82	2,68	200,00	AC	25	30 mA	20,95	31,61	Not 1
357	MUTFAK PRİZ	16,00	C	160,00	105,50	2,18	200,00	AC	25	30 mA	15,62	31,5	Not 1

ARTIK AKIM ANAHTARLARI (RCD) SELEKTİVİTE KONTROLÜ

No	Son tüketim noktasını besleyen panodan N önceki panonun adı	Kullanılan RCD Etiket Bilgileri				Son tüketim noktasını besleyen pano adı	Kullanılan RCD			Sonuç(Uygunluk notu)
		RCD Tipi	Dayanma akımı In (A)	Açma akımı IΔn (mA)	Açma zamanı gecikmesi (ms)		RCD Tipi	Açma akımı IΔn (mA)	Test açma zamanı TΔ (ms)	

 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0080-M	SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.	SZUTEST	ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK KONTROL RAPORU	<table><tr><td>Doküman Kodu</td><td>ZPKR01</td></tr><tr><td>Yayın Tarihi</td><td>18.07.2025</td></tr><tr><td>Revizyon No</td><td>-</td></tr><tr><td>Revizyon Tarihi</td><td>-</td></tr><tr><td>Yürürlük Tarihi</td><td>01.09.2025</td></tr></table>	Doküman Kodu	ZPKR01	Yayın Tarihi	18.07.2025	Revizyon No	-	Revizyon Tarihi	-	Yürürlük Tarihi	01.09.2025
Doküman Kodu	ZPKR01													
Yayın Tarihi	18.07.2025													
Revizyon No	-													
Revizyon Tarihi	-													
Yürürlük Tarihi	01.09.2025													

KUSUR AÇIKLAMALARI

Kusur derecesi; (*) hafif kusurlu ve(**) ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır.
Değerlendirme “UYGUN(U)” , “UYGUN DEĞİL(UD)” ve “UYGULANMAZ(UG)” olarak yapılır.

NOTLAR

İSGÜM tarafından yayımlanan ZPKR01 doküman kodlu rapor formu, IQMemo yazılımı içerisinde FR.PK.E.29 R.00 ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI ile takip edilmektedir.

SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibarıyla yukarıda teknik özellikleri belirtilen AG Topraklama Tesisatı muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı 1 yıl süreyle; **UYGUNDUR.**

Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (*)Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır. Uygunluk notu ve ağır kusur açıklamaları:

Not - 1: Uygun.

Not - 2: Güvenlik şartı sağlanamadığından uygun değildir. (Ağır kusur)

Not - 3: Topraklama bağlantısı yok kontrol edilmelidir. (Ağır kusur)

Not - 4: Artık akım anahtarı kullanıldığı ve faal olduğu için uygundur.

Not - 5: TT veya TN(TN - S veya TN - CS'nin S bölümü) şebeke sistemlerinde 32 A'e kadar genel kullanım priz tesisatlarında, 32 A'e kadar seyyar cihaz prizlerinde 30 mA artık akım cihazı RCD kullanımı zorunludur. 32 A'in üzerindeki devrelerde ise, doğal kaçak akımların kaçınılmaz olduğu durumlarda, uygun seçilmiş kaçak akım koruma cihazları(RCD), diğer elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Doğal kaçakların bulunduğu bölümlere ilişkin teknik detay ve sebepler periyodik kontrol raporunun ilgili bölümlerinde belirtilmelidir. (Ağır kusur)

Not - 6: 32 A üzerindeki devrelerde dolaylı dokunmaya karşı önlemler yanında doğal kaçak akım tahkiki yapılmadığından yetersizdir.(Ağır kusur)

Not - 7: Son tüketim noktasını besleyen panodan bir önceki panoda kullanılan RCD gecikmeli tip(selektif veya gecikme ayarlı) olmadığından yetersizdir.

Not - 8: Nötr - toprak geriliminin yüksek olması nedeniyle ölçüm yapılamamıştır. (Ağır kusur)

Not - 9: TN - S ve TN-CS topraklama sistem tipini belirleyen PEN köprüsü dışında PE ve N iletkenlerinin birleştirilmesi uygun değildir. (Ağır kusur)

Not - 10: Priz üzerinde Nötr - Toprak birleşikliği(sıfırlama yapıldığı) tespit edildiğinden yetersiz.Tesis topraklama tipi TT ise sıfırlama yapılamaz.TN ise PEN iletken kesiti < 10 mm2 olamayacağından 2,5 mm2 prizde sıfırlama yapılamaz. (Ağır kusur)

Not - 11: Pano gövde-kapak köprüsü olmadığından yetersizdir. (Ağır kusur)

PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 / 04.03.2025
Yetkili Kişi Kayıt No : K2025400400



QR kod elektronik imzayı doğrular.

İMZA

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu rapor bir(1) nüsha olarak hazırlanmıştır.