

**СКЛАД І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ (РОБІТ), ЩО ВИКОНУЮТЬЯ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ**

№ п/п	Найменування операцій (робіт)	Періодичність	
		місяць	квартал
1	2	3	4
<b>МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ</b>			
1	Перевірка освітленості машинного приміщення і підходів до нього	+	+
2	Перевірка безпеки підходу до машинного приміщення	+	+
3	Перевірка наявності електричних схем, журналів ТО ліфтів	+	+
<b>ЛЕБІДКА</b>			
4	Зовнішній огляд, перевірка наявності сторонніх шумів, зовнішніх забруднень, пошкоджень, зносу, надійності кріплень	+	+
5	Перевірка і при необхідності регулювання гальмівних колодок	+	+
6	Перевірка рівня масла і наявність протікань, при необхідності доливання масла	+	+
7	Перевірка течії масла, заміна прокладок		+
<b>КАНАТОЯГОВИЙ ШКІВ, ВІДВІДНІ БЛОКИ КАБІН ТА ПРОТИВАГ, ТЯГОВІ КАНАТИ</b>			
8	Візуальна перевірка забруднень, корозії і шумів в підшипниках	+	+
9	Перевірка кріплення, зносу канатоягового шківа, відвідних блоків кабіни і противаги	+	+
10	Перевірка кріплення і натягу тягових канатів і їх цілісність	+	+
11	Перевірка відвідних блоків на наявність сколів і тріщин		+
12	Перевірка стану муфти лебідки		+
13	Перевірка і регулювання зазорів колодок гальмівного пристрою		+
14	Перевірка і регулювання гальмівного електромагніту		+
15	Зовнішній огляд електродвигуна на наявність сколів і тріщин		+
<b>СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ</b>			
16	Зовнішній огляд, очищенння від бруду	+	+
17	Перевірка зазорів і провалів в електроапаратах	+	+
18	Перевірка цілісності автоматичних вимикачів	+	+
19	Перевірка сигнальних ламп і при необхідності їх заміна	+	+
20	Перевірка і регулювання витримки часу	+	+
21	Зовнішній огляд і перевірка цілісності трансформаторів	+	+
22	Перевірка і очищенння від бруду трансформаторів зі зняттям кожуха		+
<b>ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ</b>			
23	Зовнішній огляд, перевірка цілісності корпусу, при необхідності очищенння від бруду	+	+
24	Перевірка ходу ОШ і дії механізму виключення вимикача переспуску і пере підйому	+	+
25	Перевірка канату і при необхідності очищенння від бруду	+	+
26	Перевірка спрацьовування обмежувача швидкості і уловлювальної системи ліфта		+
<b>ВВІДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
27	Зовнішній огляд, перевірка цілісності корпусу	+	+
28	Перевірка надійності роботи механізму, цілісності деталей, синхронність і глибину заходу ножів в пінцети	+	+
<b>ШАХТА ЛІФТА</b>			
29	Зовнішній огляд і перевірка стану клемних коробок	+	+
30	Зовнішній огляд і перевірка стану підвісного кабелю	+	+
31	Зовнішній огляд і перевірка стану і кріплення датчиків і шунтів	+	+
32	Зовнішній огляд і перевірка стану поверхових перемикачів, при необхідності регулювання роботи	+	+
33	Зовнішній огляд і перевірка кріплення викличних апаратів	+	+
34	Перевірка роботи кнопок виклику на поверхових площацдах		+
35	Зовнішній огляд і перевірка кріплення коробок розгалуження електропроводки, при необхідності ремонт і пошкоджених ділянок	+	+
36	Перевірка стану та кріплення вузлів і деталей натяжного пристрою	+	+

1	2	3	4
<b>НАПРЯМНІ КАБІНИ І ПРОТИВАГИ</b>			
37	Перевірка і регулювання напрямних		+
<b>ПРОТИВАГА</b>			
38	Зовнішній огляд стану і кріплення елементів противаги	+	+
39	Перевірка стану основних і контрольних башмаків, при необхідності їх регулювання	+	+
40	Перевірка стану пружин і тяги підвіски противаги		+
41	Перевірка стану башмаків і апаратів змащування, доливання мастила в апарати змащування		+
<b>ДВЕРІ ШАХТИ</b>			
42	Перевірка стану дверей шахти, цілісності стулок і гумових прокладок	+	+
43	Огляд і регулювання вимикачів дверей шахти	+	+
44	Перевірка і регулювання зазорів між дверима шахти і порталами	+	+
45	Очищення деталей дверей від бруду		+
46	Перевірка надійності кріплення балки, лінійок, роликів, контролерів, пальців і упорів кареток, башмаків. Підтяжка різьбових з'єднань.		+
47	Перевірка і регулювання меж розходження стулок		+
48	Перевірка дії вимикача контролю замків і закриття дверей шахти		+
49	Перевірка і регулювання провалу контакту закриття ДШ		+
<b>КАБИНА І ДВЕРІ КАБІНИ</b>			
50	Зовнішній огляд стану і очищення і бруду вузлів даху кабіни	+	+
51	Перевірка рівня мастила в апаратів змащування, при необхідності доливання масла	+	+
52	Перевірка стану та кріплення башмаків, вкладишів і апаратів змащування		+
53	Очищення клинів і башмаків уловлювачів від бруду, мастила	+	+
54	Перевірка стану та кріплення вузлів і деталей механізму уловлювачів	+	+
55	Перевірка стану та кріплення підвіски кабіни, наявність і цілісність шплінтів, канатних затискачів, осей, пальців.	+	+
56	Перевірка і регулювання зазору між роликом вимикача СПК і натискою пластиною	+	+
57	Огляд і перевірка стану і кріплення електрообладнання даху кабіни	+	+
58	Огляд і перевірка стану елементів дверей кабіни	+	+
59	Перевірка і регулювання руху стулок кабіни і механізму замикання.	+	+
60	Перевірка і регулювання механізму реверсу дверей кабіни	+	+
61	Перевірка і при необхідності доливання мастила в редуктор приводу дверей кабіни	+	+
62	Перевірка і регулювання точності зупинки		+
<b>КУПЕ КАБІНИ</b>			
63	Огляд стану і цілісності купе кабіни	+	+
64	Перевірка стану кнопкового поста всередині кабіни	+	+
65	Перевірка стану підлоги кабіни	+	+
66	Перевірка компенсуючих ланцюгів на цілісність і знос		+
67	Очищення і перевірка роботи фотодатчика		+
68	Перевірка освітлення кабіни	+	+
69	Перевірка стану та кріплення вимикача приямка, розетки		+