Technische Universität Dresden

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Professur für Prozessleittechnik

Diplomarbeit

Thema

vorgelegt von: Marius Müller

Matrikelnummer: 3661272

geboren am: 29. September 1989 in Dresden

zum Erlangen des akademischen Grades

Diplomingenieur

(Dipl.-Ing.)

Betreuer:

Dipl.-Ing. Annett Pfeffer (PLT/TUD)

Verantwortlicher Hochschullehrer:

Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas

Tag der Einreichung:

12.07.2017

Bibliografischer Nachweis

Marius Müller

Thema der Diplomarbeit

Diplomarbeit: Anzahl Seiten, Anzahl Abbildungen, Anzahl Literaturangaben

Datum

Technische Universität Dresden

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Professur für Prozessleittechnik

Autorenreferat:

Zusammenfassung der Arbeit



Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:

- Person 1
- Person 2

Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Mir ist bekannt, dass die Nichteinhaltung dieser Erklärung zum nachträglichen Entzug des Diplomabschlusses führen kann.

Dresden, 12. Juli 2017

Marius Müller

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
	1.1 Herausforderungen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie $$.	1
	1.2 Beschleunigung des Innovationstempo	3
	1.3 Notwendigkeit von Sicherheitstechnik	6
	1.4 Problemstellung dieser Arbeit	9
2	Stand der Technik	10
	2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Genehmigung von	
	Chemischen Anlagen	10
	2.1.1 Weltweite Regeln	10
	2.1.2 Europäische Richtlinien und Gesetze	10
	2.1.3 Deutsche Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln und	
	Richtlinien	10
	2.2 Risikoanalysemethoden	11
	2.2.1 Quantitative Methoden	11
	2.2.2 Qualitative Methoden	11
3	Fehlerfortpflanzung	13
	3.1 Vorstellung ausgewählter Algorithmen	13
	3.2 Bewertung der Verwendbarkeit für modulare Anlagen	13
4	Literatursichtung	14
	4.1 Einleitungsliteratur	14
	4.2 Sicherheit	16
	4.3 HAZOP	27
	4.4 automatisierte HAZOP	28
	4.5 Fehlerfortpflanzung	29

	4.6 Modularisierung	35
	4.6.1 Moduldarstellung	42
	4.7 Mini- und Milliplanttechnik	43
	4.8 Weitere	46
	4.9 unsortiert	47
5	Wichtige Begriffe	48
Li	teraturverzeichnis	j
Α	nhang	A-1

Abkürzungsverzeichnis

EG Europäische Gemeinschaft

EU Europäische Union

EWR Europäische Wirtschaftsraum

HAZOP Hazard and Operability Analysis

FTA Fehlerbaumanalyse (Fault Tree Analysis)

DBN Deep Belief Network

RBN Restricted Boltzmann Machine

TEB Tennessee Eastman Benchmark

SDG Signed Directed Graph

P& ID Rohrleitungs— und Instrumentenfließschema (Piping and

instrumentation diagram)

DAE Differential—algebraische Gleichung (Differential Algebraic

Equation)

GHS Global harmonisiertes System zur Einstufung und

Kennzeichnung von Chemikalien

SEVESO III Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer

Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und

anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates

Text von Bedeutung für den Europäische

Wirtschaftsraum (EWR)

CLP Verordnung Nr. 1272/2008/EG

IED Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU

DGRL Druckgeräte–Richtlinie 2014/68/EU

MRL Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung

4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen

12. BImSchV Störfall-Verordnung

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

TRAS Technische Regeln für Anlagensicherheit

TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRwS Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe

TRBA Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

 α m²/s Temperaturleitfähigkeit

Verzeichnis der verwendeten Indizes

l liquid/flüssig

Symbolverzeichnis

Notation Bedeutung

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Thesen der Diplomarbeit

1. Erste These

Einleitung

1.1 Herausforderungen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie

Das reale Bruttoinlandsprodukt Deutschlands wuchs von 1995 bis 2013 im Mittel weniger als 2% und wurde damit von den teils zweistelligen Wachstumsraten der Schwellenländer und insbesondere China deutlich übertroffen. Um international erfolgreich zu bleiben, sind die schnell wachsende Pharmazeutische Industrie und die exportlastige Chemische Industrie für die deutsche Wirtschaft von besonderer Bedeutung.

Die Chemische Industrie und die Pharmazeutische Industrie sind Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft. Sie exportierten im Jahr 2013 Waren im Wert von über 150 Milliarden €. Dies entspricht 15% der deutschen Gesamtexporte des verarbeitenden Gewerbes. Der Export von pharmazeutischen Erzeugnissen wuchs in den Jahren 1995 bis 2013 jährlich im Durchschnitt 11,3% und damit schneller, als der jeder anderen Branche. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich die Chemische Industrie nur unterdurchschnittlich – im globalen Wettbewerb verlor sie sogar Marktanteile. Als Ursache hierfür wird die besonders hohe Abhängigkeit der Branche von den in diesem Zeitraum in Deutschland stark gestiegenen Energiepreisen angesehen. Es müssen geeignete Maßnahmen entwickelt und angewandt werden, um die Standortnachteile auszugleichen. Nur so kann die Pharmazeutische Industrie ihre Wachstumsdynamik beibehalten und die Chemische Industrie ihre Entwicklungschancen realisieren.

Eine wichtige Grundlage für den Erfolg der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie ist die beständige Weiterentwicklung und Erschaffung innovativer Produkte. Die allein im Jahr 2013 über 7500 in Deutschland neu angemeldeten

Patente belegen die bereits aufgebrachte Innovationskraft. Die größten deutschen Industriezweige Maschinen- und Fahrzeugbau meldeten im gleichen Zeitraum in Summe nur circa Dreihundert Patente mehr an. Die Entwicklungsleistung im Chemie- und Pharmabereich ist in Relation zu den übrigen Gewerbezweigen offensichtlich bereits überdurschnittlich hoch. Es erscheint daher sinnvoll andere Faktoren zu untersuchen, welche die Entwicklung der betrachteten Industriezweige maßgeblich beeinflussen. Böhmer u. a. 2016

Im aktuellen Bericht des Verbands der Chemischen Industrie untersucht Jan Limbers die Lage und Entwicklungsmöglichkeiten der chemisch-pharmazeutischen Industrie und prognostiziert die Entwicklung bis zum Jahr 2030. Durch die schnellere Verbreitung von Technologie und Wissen und den damit verbundenen gesteigerten globalen Wettbewerb wird ein weiter ansteigender Innovationsdruck erwartet. Wird die umfangreiche Forschungsarbeit auf die Bereiche Spezialchemikalien und Pharmazeutika fokussiert, so können die Standortnachteile, welche durch hohe Energiekosten entstehen, ausgeglichen werden und ein überdurchschnittliches Wachstum ist möglich. Dies erfordert jedoch insbesondere ein insgesamt höheres Innovationstempo. Der Entwicklungsfaktor Innovationstempo soll daher im Folgenden weiter betrachtet werden. Limbers 2016

Das Innovationstempo ist mit der benötigten "Time to market" eines Produktes gleichzusetzen. Darunter versteht man in diesem Zusammenhang den Zeitraum von der ersten Idee für ein neues Produkt bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Produktionsanlagen im marktangepassten Maßstab. Die dazu erforderlichen Schritte umfassen die notwendige Forschungsarbeit zur Produkt- und Prozessentwicklung, die Planung und den Bau der Produktionsanlagen. Der Zeitraum nach erfolgter Produktentwicklung bis zum Produktionsbeginn umfasst in etwa 5-10 Jahre, wobei davon circa die Hälte der Zeit auf Anlagenplanung und Konstruktion entfallen. Bott und Schembecker 2009

Dieser Zeitraum muss reduziert werden, um die von J. Limbers prognostizierte Entwicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie zu ermöglichen.

Die prinzipielle Notwendigkeit einer schnelleren und vor allem auch flexibleren Produktentwicklung beziehungsweise Produktion ist seit langem bekannt. Die Arbeit von I. E. Grossmann zu den Herausforderungen für die Forschung im Be-

reich der Verfahrens- und Anlagentechnik aus dem Jahr 2000 weist beispielsweise auf diese Herausforderungen hin. Grossmann und Westerberg 2000

Es wurden bereits zahlreiche Untersuchungen unternommen, wie das Ziel einer flexibleren und beschleunigten Produktentwicklung erreicht werden kann. Auf einige dieser Ansätze wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

1.2 Beschleunigung des Innovationstempo

Im Abschnitt 1.1 wurde die Relevanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie für die deutsche Wirtschaft dargelegt und die Notwendigkeit eines erhöhten Innovationstempo begründet. In diesem Abschnitt werden Methoden vorgestellt, welche dieses Ziel realisieren sollen.

Ein Ansatz zur Verbesserung des Produktentwicklungsprozesses wurde über ein Jahrzehnt hinweg an der Universität Clausthal untersucht. Anhand eines neu entworfenen Apparates zur Herstellung von Chlorsilanen aus Ferrosilicium und Chlorwasserstoff wurde von P. Dietz and U. Neumann in Dietz und Neumann 2000 gezeigt, wie durch eine frühzeitige Parallelisierung von Prozessplanung und dem Entwurf der notwendigen Maschinen die Entwicklungszeit verkürzt werden kann. Die Parallelisierung wird erreicht, indem die zu realisierenden Prozessschritte in Teilsysteme geringer Komplexität so weit zerlegt werden, dass sich deren Funktion durch naturwissenschaftliche Grundoperationen darstellen lässt. Durch die so erhaltene Darstellung wird ein Blick für die mögliche Zusammenfassung von mehreren Teilsystemen in einer einzigen Maschine ermöglicht. Eine derart entworfene Maschine kann auf innovative Weise einen Prozess optimal erfüllen. Prozessschritte wie Zerkleinern, Reagieren und Mischen können beispielsweise in einem Apparat vereint werden. Es wird bei diesem Entwicklungsprozess bewusst auf Standardlösungen verzichtet, was die Wiederverwendbarkeit der erhaltenen Lösungen zumindest erschwert. Das Innovationstempo kann jedoch erfolgreich gesteigert werden und es wird eine hocheffiziente Umsetzung für einen Produktionsprozess gefunden.

Neben der Parallelisierung von Prozessplanung und Anlagenentwicklung gibt es weitere Methoden zur Verkürzung der Entwicklungszeit. Dazu zählen unter anderem der verstärkte Einsatz von mathematischen Modellen beispielsweise in Simulationen, das Verwenden von Mini- und Mikroplants und der Gebrauch von standardisierten Modulen.

Hier ist noch ein Abschnitt zum Einsatz von Millireaktoren möglich.

Zahlreiche Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft haben sich 2009 zum Tutzing Symposium getroffen. Diskussionsschwerpunkt war die "50% – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit" . Es sollte analysiert werden, welche Methoden besonders dazu geeignet sind, um die "Time to Market" auf die Hälfte zu reduzieren. Als Ergebnis wurden unter anderem die Thesen von Tutzing Die 50 % – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit 2009, ein Positionspapier Die 50 % – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit 2010 und ein Übersichtsvortrag Bott und Schembecker 2009 veröffentlicht. Es wurden die notwendigen Forschungsschwerpunkte herausgearbeitet, um das Ziel eines signifikant erhöhten Innovationstempos zu erreichen.

In diesen Arbeiten wurde als Kernthema die Modularisierung von Anlagen und deren Komponenten identifiziert. Durch die Verwendung von Standardlösungen sollen umfangreiche Detailarbeiten entfallen und Anlagenkomponenten durch erneuten Einsatz perfektioniert werden. Dies bedeutet eine bewusste Abkehr von dem in Dietz und Neumann 2000 vorgestellten Vorgehen einer parallelisierten Prozess- und Anlagenentwicklung in Verbindung mit einer optimal ausgelegten Anlage. Statt dessen werden wiederverwendbare Module in diskreten Größen erzeugt, welche skalierbar und vielseitig einsetzbar sein sollen. Die Skalierbarkeit ermöglicht dabei eine flexible Veränderung von Produktionsvolumina und damit eine schnelle Anpassbarkeit an Marktveränderungen. Module können dezentral vorgefertigt und am Standort der Gesamtanlage schnell und montiert werden. Dies beschleunigt die Konstruktion der Gesamtanlage.

Die Verwendung von Modulen bedeutet eine signifikante Änderung im Entwick-

lungsprozess. Es wurden mehrere Themenschwerpunkte identifiziert, welche die notwendigen Anpassungen beschreiben sollen. Die hier aufgeführten Schwerpunkte sind dem bereits aufgeführten Positionspapier zur 50 % – Idee entnommen Die 50 % – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit 2010. Die Reduktion der Entwicklungszeit auf die Hälfte durch den Einsatz von Modulen ist nur möglich, wenn die genannten Themen erfolgreich bearbeitet werden.

Ein Themenschwerpunkt ist die Entwicklung von Modellen zur Beschreibung von Modulen. Module sollen abgeschlossene Funktionseinheiten bilden. Für einzelne Prozessschritte sind Apparate zu entwickeln, welche diese realisieren können. Sie sollen skalierbar und getrennt von anderen Anlagenteilen testbar sein.

Die Funktion eines Moduls und die Dokumentation in verschiedenen Detaillierungsgraden sowie entwickelte Skalierungsvarianten und alle weiteren relevanten Informationen sollen für Anlagenbauer, Zulieferer, Prozessplaner und alle übrigen am Produktentwicklungszyklus Beteiligten abrufbar sein. Dazu sind geeignete Informationsmodelle notwendig. Diese sollten in Verbindung mit bestehenden Softwarelösungen verwendet werden können.

Das Konzept der Modularisierung soll in allen Phasen eines Projektes zur Entwicklung neuer Produkte eingesetzt werden. Die Projektplanung muss dazu umstrukturiert werden. Die notwendigen Anpassungen der etablierten Projektabläufe sind zu erarbeiten und zu testen.

Um ein durchgängiges Modulkonzept zu etablieren ist die Definition von Standards und Schnittstellen zwischen Modulen unumgänglich. Dazu ist eine firmenübergreifende Kooperation und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft notwendig.

Weiterhin muss die Automatisierungstechnik an die modulare Bauweise angepasst werden. Insbesondere ist zu erörtern, wie autonom einzelne Module gesteuert werden sollen und wie die Kommunikation zwischen Modulen im Rahmen einer Gesamtanlage konzipiert werden kann.

Diese Themen wurden weitreichend untersucht. Die prinzipielle Anwendbarkeit der modularen Anlagenbauweise konnte anhand mehrerer Fallstudien im Rahmen des Projektes F³–Factory gezeigt werden. Die Ergebnisse wurden im Abschlussbericht dieses Projektes Buchholz 2014 veröffentlicht.

Weitere Untersuchungen wurden beispielsweise im Projekt CoPIRIDE $\it The~Co-$

PIRIDE Project 2010 durchgeführt.

Die Anwendbarkeit von Modulen konnte bereits erfolgreich gezeigt werden. Es sind aber noch einige Forschungsschwerpunkte offen. Insbesondere ein wichtiger Gesichtspunkt wurde bisher noch nicht umfassend betrachtet: die Auswirkung der Modularisierung auf notwendige Sicherheitsbetrachtungen.

Bei der Planung und Inbetriebnahme einer neuen prozessleittechnischen Anlage ist die Gewährleistung des sicheren Betriebs von höhster Wichtigkeit. Dazu sind geeignete Sicherheitsuntersuchungen durchzuführen. Die Auswirkung der Modularisierung von Anlagen auf Sicherheitsuntersuchungen findet in den direkten Veröffentlichungen zum Tutzing Symposium keine gesonderte Beachtung. Im Abschnitt 1.3 wird auf die prinzipielle Problemstellung von Sicherheitsuntersuchungen eingegangen und im daran anschließenden Abschnitt 1.4 das Thema dieser Arbeit herausgearbeitet.

1.3 Notwendigkeit von Sicherheitstechnik

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wird dieses Bedürfnis nicht in ausreichendem Maße erfüllt, so hat dies gravierende Auswirkungen. Die massenweise Flucht aus Kriegsgebieten ist beispielsweise ein solcher Extremfall.

Unter normalen Umständen können Risiken durch geeignete Mittel reduziert werden. Dazu kann entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensfalles oder dessen schädliche Auswirkung gemindert werden. Um eine dieser Methoden anzuwenden ist jedoch entweder ein Kostenaufwand oder die Einschränkung von möglichem Nutzungsumfang notwendig. Typische Beispiele des Alltags sind die Verwendung von Versicherungen um die Auswirkungen eines Schadens zu reduzieren und die Einschränkung der erlaubten Fahrtgeschwindigkeit in Städten zur Reduktion von Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten. Es gibt offensichtlich einen Interessenkonflikt zwischen Risikominimierung und der Aufwendung von Kapital oder der Einschränkung von Nutzungsumfang.

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, einen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach hoher Sicherheit und den notwendigen Maßnahmen zu finden. Diese Aufgabe soll in erster Linie von der Politik gelöst werden.

Ein geeignetes Mittel dieses Ziel zu erreichen ist die Verwendung einer Risikoanalyse. Diese soll Aufschluss über mögliche schadhafte Ereignisse, deren Auswirkungen und mögliche Präventionsmethoden liefern. Die Verwendung von Risikoanalysen ist kein Konstrukt der Neuzeit, sondern existiert bereits seit mehreren hundert Jahren. Das Buch von Peter L. Bernstein "Against the Gods: The Remarkable Story of Risk" Bernstein 1998 zeigt die geschichtliche Entwicklung von Risikobetrachtungen auf. Die zweite Auflage des Werkes von Bilal M. Ayyub ist eine aktuelle umfassende Referenz zum Thema Risikoanalyse Ayyub_2014

Im Bereich der chemischen Industrie gab es lange Zeit keine verbindlichen Richtlinien, wie die Sicherheit von Anlagen zu bewerten ist und welches Sicherheitslevel als von der Gesellschaft akzeptiert angesehen werden kann. In Folge einer Reihe schwerer Chemieunfälle wurden die aktuellen Gesetze zum Betrieb sicherheitsrelevanter Anlagen entworfen und weiterentwickelt.

Maßgeblich für die Forderung und Entwicklung von einheitlichen Regeln waren insbesondere die Unfälle in Seveso – Italien im Jahr 1976, Bhopal – Indien im Jahr 1984, Enschede – Niederlande und Baia Mare – Rumänien im Jahr 2000 sowie Kolontár – Ungarn im Jahr 2010. Diese Unfälle waren allesamt mit gravierenden Humanschäden verbunden. Sie führten vom ersten europaweiten Regelwerk – der Seveso I Richtlinie 1982 – bis hin zur aktuellen Seveso III Richtlinie 2012/18/EU. Diese europäische Richtlinie wurde in den Mitgliedsstaaten der Europäische Union (EU) in Form nationaler Gesetzte, Verordnungen und Richtlinien umgesetzt. In Deutschland dient dazu das Bundes–Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 05.04.2017.

Entsprechend der aktuellen deutschen Gesetze sind geeignete Methoden anzuwenden, um den sicheren Betrieb von sicherheitstechnisch relevanten Anlagen sicherzustellen. Dazu gehören also chemische Anlagen, welche potentiell gefährliche Stoffe verarbeiten und in Modulbauweise entsprechend den im Abschnitt 1.2 dargelegten Konzepten konzipiert werden. Modulare Anlagen müssen also in geeigneter Weise auf die Erfüllung von Sicherheitsanforderungen untersucht werden. Dieser gesonderten Problematik wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Die Arbeit von Fleischer et. al. Fleischer u. a. 2015 setzt sich als eine der wenigen

Veröffentlichungen mit dieser Problematik auseinander. Die Arbeit von Fleischer et. al. konzentriert sich auf die Sicherheitsbetrachtung von Modulen in Containerbauweise, wie sie im Projekt F³ erfolgreich eingesetzt wurden. Sie weist auf die prinzipiellen Probleme einer Sicherheitsbetrachtung von modularen Anlagen hin. Zum einen ist mit den aktuellen Methoden eine Wiederverwendung von bereits durchgeführten Sicherheitsanalysen beispielsweise derer von einzelnen Modulen nicht möglich. Weiterhin wird die Flexibilität beim Einsatz von Modulen, welche einen der größten Vorteile dieses Konzeptes bildet, stark eingeschränkt. Die Ursache davon liegt darin, dass bei Änderungen an einer genehmigungspflichtigen Anlage eine erneute Sicherheitsüberprüfung der gesamten Anlage durchzuführen ist. Dies ist sehr Kosten- und Zeitintensiv und daher ein Problem, welches gelöst werden sollte.

Der Ansatz von Fleischer et. al. sieht eine Zweiteilung der Sicherheitsanalyse vor. Die Wechselwirkung zwischen Modulen soll mit Hilfe einer Hazard and Operability Analysis (HAZOP) analysiert werden. Dies ist aber erst möglich, wenn die Anlagenplanung weit fortgeschritten ist, und eine konkrete Auswahl der einzubindenden Module stattgefunden hat. Die Untersuchung einzelner Module soll unter Verwendung von Checklisten und Heuristiken durchgeführt werden. Die Untersuchung einzelner Module liefert dann Aufschluss über deren Verwendbarkeit für einen bestimmten Prozess. Um die Einsetzbarkeit prinzipiell bewerten zu können, wird die Definition von Stoffklassen, Reaktionsklassen und zulässigen Betriebsfenstern vorgeschlagen. Einem Modul wird dann anhand seiner Eigenschaften jeweils eine diskrete Stufe dieser Kategorien zugeordnet und durch diese Zuordnung kann die Einsetzbarkeit eines Moduls für einen Prozess schnell und frühzeitig bewertet werden. Auf die konkrete Verwendbarkeit dieser intramodularen Sicherheitsanalyse für eine nachfolgende HAZOP wird nicht im Detail eingegangen. Das Problem der Wiederverwendbarkeit von durchgeführten Sicherheitsbetrachtungen von einzelnen Modulen für eine anschließende Analyse der Gesamtanlage ist Motivation für die vorliegende Arbeit. Das Thema der Arbeit wird im folgenden Abschnitt 1.4 detailliert formuliert.

1.4 Problemstellung dieser Arbeit

Es ist zu beachten, dass eine zeitaufwendige Sicherheitsbetrachtung nach erfolgter Auswahl von Modulen die Zeit bis zur Erteilung der Betriebserlaubnis und damit der Entwicklungszeit maßgeblich verlängern kann. Es ist daher wünschenswert, die Sicherheitsanalyse der geplanten Gesamtanlage so zügig wie möglich durchzuführen.

Ein einzelnes Modul sollte bereits einer Sicherheitsuntersuchung unterzogen werden. Dazu ist die in Abschnitt 1.3 vorgestellte Methode von Fleischer et. al., welche auf dem Einsatz von Checklisten und Heuristiken basiert, geeignet. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern die Erkenntnisse aus der Sicherheitsbetrachtung eines einzelnen Moduls für die Sicherheitsbetrachtung der Gesamtanlage verwendet werden können.

Ein geeignetes Mittel zur Sicherheitsuntersuchung von Gesamtanlagen ist die Durchführung einer HAZOP. Im Rahmen dieser Analyse wird geprüft, wodurch Anlagenparameter vom Normbetrieb abweichen können und mit welchem Risiko eine solche Abweichung verbunden ist. Dazu werden Fehler identifiziert, welche ungewollte Schwankungen von Prozessparametern zur Folgen haben können. Zur Bewertung des Risikos muss die Auswirkung des Fehlers auf die Gesamtanlage betrachtet werden. Dazu ist eine Analyse der Fehlerfortpflanzung notwendig.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, welche Algorithmen geeignet sind, um eine automatisierte Untersuchung der Fehlerfortpflanzung in modularen Anlagen durchzuführen. Als Basis für die Algorithmen sollen die Beschreibung der Module, die HAZOP-Studien der Module und die Beschreibung der modularen Gesamtanlage dienen.

Anhand eines geeigneten Beispiels soll überprüft werden, welche Auswirkungen von Fehlern, die in einem Modul auftreten, mit der vorgegebenen Instrumentierung in den anderen Modulen der Anlage erkannt und beherrscht werden können.

Ein solche automatisierte Bewertung der Fehlerfortpflanzung auf Basis der Sicherheitsuntersuchung von Anlagenmodulen kann die HAZOP einer Gesamtanlage maßgeblich beschleunigen und damit das Innovationstempo erhöhen.

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Genehmigung von Chemischen Anlagen

2.1.1 Weltweite Regeln

 Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) Einstufung von gefährlichen Stoffen -> in Europa durch Verordnung Nr. 1272/2008/EG (CLP) umgesetzt, Bezug zur BImSchG

2.1.2 Europäische Richtlinien und Gesetze

- Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
 Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates Text von Bedeutung für den EWR (SEVESO III)
- Maschinen–Richtlinie $2006/42/\mathrm{EG}~(\mathrm{MRL})$
- Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU (IED)
- Druckgeräte–Richtlinie 2014/68/EU (DGRL)

2.1.3 Deutsche Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln und Richtlinien

- Arbeitsschutzgesetz
- Produktsicherheitsgesetz
- BImSchG

- Bundes–Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV)
- Störfall-Verordnung (12. BImSchV)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) -> Prüfung, ob Anlage gefährlich für Umwelt sein könnte
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) -> Explosionsschutz, Gefahrenpotential von Arbeiten,
- Technische Regeln für Anlagensicherheit (TRAS)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe (TRwS)
- Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

2.2 Risikoanalysemethoden

2.2.1 Quantitative Methoden

- Was macht quantitative Methode aus
- Welche Methoden gibt es
- Vor/ Nachteile der Methoden
- Verweis auf Forschung zur Methode, Verbreitung usw.

2.2.2 Qualitative Methoden

- Was macht qualitative Methode aus
- Welche Methoden gibt es
- Vor/ Nachteile der Methoden
- Verweis auf Forschung zur Methode, Verbreitung usw.

HAZOP

- notwendige Schritte
- Ansätze der Automatisierung

Fehlerfortpflanzung

3

3.1 Vorstellung ausgewählter Algorithmen

3.2 Bewertung der Verwendbarkeit für modulare Anlagen

Wichtige Gesichtspunkte:

- Welche Daten sind notwendig
- Automatisierbarkeit der Berechnung
- Dokumentationsfähigkeit der Ergebnisse
- Sind die Ergebnisse für eine HAZOP nutzbar

Literatursichtung

4.1 Einleitungsliteratur

Wachsen u. a. 2015 Relevanz der Spezialchemie und deren erwartetes Wachstum. Abschnitt 5 fokussiert auf die Rolle modularer Anlagen.

Dietz und Neumann 2000 Diese Arbeit der Universität Clausthal zeigt ein alternatives Vorgehen bei der Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse. Der Fokus liegt dabei auf die Einbindung der Maschinenkonstruktion in die Verfahrensplanung. Als Ziel sollen innovative Maschinen entstehen, welche Prozesse optimal erfüllen können. Dieser Ansatz ist das Gegenteil der Verwendung von Modulen im Sinne meiner Arbeit. Hier werden optimierte Sondermaschinen entwickelt und bewusst auf Standardslösungen verzichtet.

Es ist ein wünschenswertes Ziel, bei der Entwicklung von **neuen Verfahren bzw. Prozessen** die Prozessplanung (was wird mit dem Stoff gemacht: Zerkleinern, Reagieren, Mischen, Trennen usw. damit z. B. ein neuer chem. Stoff gewonnen wird → R u. I Fließbild) und die konkrete Planung und den Entwurf der notwendigen Maschinen (die konkrete Konstruktion der Maschine) zu parallelisieren, um so innovative Lösungen zu finden (Beispiel innovativer Lsg: die Ausführung mehrerer Prozessschritte wie Zerkleinern und Reagieren von Stoffen in einem einzigen, neu entworfenen Apparat bei der Herstellung von Chlorsilanen aus Ferrosilicium und Chlorwasserstoff), welche einen Prozess **optimal** realisieren. Die Richtlinien VDI 2221 und VDI 2222 reichen dazu nicht aus, da sie zu branchenspezifisch ausgelegt sind (der Wunsch ist ja eine branchenübergreifende, parallele Entwicklung). Eine Prozessentwicklung mittels Flißbildern wird als Lösung vorgeschlagen. Dazu wird eine zu lösende Aufgabenstellung in Teilsysteme geringer Komplexität so weit zerlegt, dass sich deren Funktion

durch naturwissenschaftliche Grundoperationen darstellen lässt. Die gesamte Lösung der Aufgabe wird dann als Fließbild solcher Teilsysteme dargestellt. Die Formulierung einer Funktion ist dabei losgelöst von einer konkreten technischen Umsetzung durch bereits existierende Maschinen bzw. Apparate. Durch diese Darstellung wird ein Blick für die mögliche Zusammenfassung von mehreren Teilsystemen in einer einzigen Maschine ermöglicht. Diese muss dann aber neu konstruiert werden; der Prozess wird aber optimal realisiert. Weiterhin kann die Notwendigkeit jedes Prozessschrittes besser beurteilt werden. Die Wiederverwendbarkeit einer so entwickelten Maschine ist eher gering, da sie ja als optimale Lösung von genau diesem einen Prozess entwickelt wurde. Es wird bewusst eine Abkehr von vorfabrizierten Lösungen gefordert (und damit die Verwendung vorgefertigter Module zumindest erschwert, wenn nicht gar unterbunden) um zu innovativen Lösungen zu gelangen. Fertig. Alternative zu modularisierter Verfahrensplanung.

Grossmann und Westerberg 2000 Research challenges in process systems engineering

Böhmer u. a. 2016 Lage und Zukunft der deutschen Industrie (Perspektive 2030)

Limbers 2016 AKTUALISIERUNG: DIE DEUTSCHE CHEMISCHE IN-DUSTRIE 2030

Bott und Schembecker 2009 50 % Idee

Die 50 % – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit 2010 50 % Idee

Die 50 % – Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit 2009 $50 \% \ \mathrm{Idee}$

Buchholz 2014 F3 Factory

The CoPIRIDE Project 2010

4.2 Sicherheit

Rath, Can und Leimer 2009 Erklärungen zu quantitativen Risikoanalysen anhand zweier Beispiele.

Alles nur zitiert!

Im internationalen Anlagenbau wird in zunehmendem Maße die Durchführung einer quantitativen Risikoanalyse gefordert. Die Methodik kann nicht nur zum Nachweis der Einhaltung übergeordneter Akzeptanzkriterien dienen, sondern auch als eine qualifizierte Entscheidungsgrundlage z. B. zu Sicherheitsabständen und -barrieren verwendet werden. Dies kann von nicht probabilistischen quantitativen Verfahren (z. B. HAZOP)) nicht geleistet werden. Durch die Identifizierung der Hauptrisikoquellen in der Anlage ermöglicht eine quantitative Risikoanalyse (QRA) zudem die Ableitung von Risikominderungsmaßnahmen, deren Wirksamkeit sich mit Hilfe von Sensitivitätsberechnungen analysieren und bewerten lässt. Quantitative Sicherheitsanalyse

Bridges und Clark 2010 Probleme bei der Anwendung von LOPA (Layer of Protection Analysis) (vereinfachte quantitative Sicherheitsbetrachtung ausgewählter Probleme, wenn eine HAZOP o. ä zur Identifikation risikoreicher Szenarien bereits durchgeführt wurde)

Ein erstes Zusammenhängendes Buch zur Anwendung von LOPA ist 2001 erschienen. Die Methode hat vielerlei Anwendung in der Industrie gefunden, wurde jedoch häufig auch zweckentfremdet. Die gemachten Erfahrungen und Probleme wurden gesammelt und 2010 eine neue Richtlinie Richtlinie zur Anwendung der Methode veröffentlicht (zum Zeitpunkt dieses Papers stand dieses 2. Buch noch aus). Absicht von LOPA: Risikobewertung eines bekannten Szenarios mit Hilfe unabhängiger Schutzschichten (independent Protection Layers IPL), welche durch strenge Regeln definiert werden, und Auslösungsereignissen (initiating events IEs). Durch korrekte Anwendung der Methode ist eine vereinfache

Risikobewertung eines Ursache-Wirkung Paares (=Szenario) möglich. Das Auffinden von möglicher Störungen ist nicht Teil der Methode, nur die Bewertung von bekannten Szenarien! Die Methode eignet sich besser als eine FMEA für komplexe Probleme, ohne für simple Probleme viel zu aufwendig zu sein (wie es bei einer Fehlerbaumanalyse der Fall wäre). Der aktuelle Nutzen einer LO-PA liegt in der Bewertung, ob eine SIF notwendig ist und ob sie die richtige Wahl zur Risikoreduktion darstellt (es existieren auch andere Methoden, welche diesen Zweck erfüllen). Wird eine SIF als Lösung gewählt, so kann LOPA das notwendige SIL liefern. Vorteile LOPA

- Konsistente Definition von Schutzschichten, was die Filterung der entscheidenden Schutzeinrichtungen vereinfacht und somit ein umfassendes Sicherheitsmanagement vereinfacht.
- Die Detailbetrachtung mit LOPA kann überflüssige Schutzeinrichtungen identifizieren
- Durch die anhand klarer Regeln definierten Schutzschichten kann ein gefordertes SIL besser auf Erfüllung überprüft werden, eine Übererfüllung durch zu viele SIS wird dadurch weniger wahrscheinlich
- LOPA braucht weniger Aufwand als eine QRA, wodurch insbesondere komplexe, schwerwiegende Risikoszenarien schneller quantifiziert werden können (Arbeitsaufwand von Stunden statt Tagen)
- Durch die konsistenten Bewertungsregeln für Risiken und das vereinfachende Vorgehen können durch verschiedene Expertengruppen gewonnene Analyseergebnisse komplexer Risikoszenarien besser verglichen werden
- LOPA ermöglicht das Festlegen eines geeigneten Vorgehens, wenn Schutzschichten z. B. wegen Wartung deaktiviert werden müssen.

Nachteile/Probleme LOPA

- Die Regeln der LOPA werden missachtet. Beispiele
 - Es wird nicht geprüft, dass Schutzschichten wirklich unabhängig von einander sind (Ein Anlagenfahrer darf beispielsweise nur in max. einer Schicht vorkommen!)
 - Die Werte von Ausfallraten und anderen statistischen Größen werden ungefiltert aus der Literatur übernommen und nicht das konkrete

Umfeld angepasst (z. B. konkrete Betriebsbedingungen)

- Die Sicherheitswerte (richtiger Begriff?) von Schutzschichten und IEs werden während dem Betrieb einer Anlage nicht aufrecht erhalten, da Wartungen und Tests nicht ausreichend (Umfang und Frequenz) geplant werden. Ursache ist fehlende Erfahrung und der Mangel eines standardisierten Vorgehens bei der Wartungs-/ Testplanung, um konkrete Zahlenwerte von IPLs zu erreichen und zu halten. Die Ergebnisse von Tests/Wartung werden nicht ausreichend dokumentiert, insbesondere wird bei nicht-erreichen und fast-nicht-erreichen geforderter IPLs nicht ausreichend weiterverfolgt, wie dies zustande kam. Solche Untersuchungen sind aber notwendig, um statistische Verfügbarkeit genauer mit Zahlenwerten belegen zu können.
- Die durch IPLs verhinderten Auswirkungen werden zu ungenau spezifiziert. Dadurch kommt es zu Über- und Unterschätzen von Risiken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Risiken eher Überschätzt werden, wodurch unnötig viel Geld für Schutzmaßnahmen ausgegeben wird.
- Überverwendung von LOPA. Angedacht ist die Methode für eine einzige Person im Anschluss an eine HAZOP für 1-5% der gefundenen Szenarien. Die Person sollte Teil des Risikobewertungsteams sein, oder mit diesem einfach kommunizieren können. LOPA wurde teilweise mit dem gesamten Analyseteam im Rahmen der Risikoanalyse gemacht. Dafür ist die Methode nicht ausgelegt. Der Brainstormingprozess des Teams wird durch das analytische Vorgehen einer LOPA gestört. Mögliche Risikoszenarien werden dadurch leicht übersehen. Qualitative und quantitative Betrachtungen sollten zeitlich getrennt ablaufen. Weiterhin ist die Bestimmung der Notwendigkeit und des Grades eines SIL durch das Expertenteam zulässig für SIL-1 und SIL-2. Nur für Szenarien, welche für das Expertenteam zu komplex sind, sollte eine LOPA unter SIL-3 angewandt werden. LOPA wird aber teilweise prinzipiell zur Bestimmung der Notwendigkeit/ des Grades von SIL genutzt. Insbesondere die Entscheidung über die Notwendigkeit eines SIL sollte aber dem Expertenteam im Rahmen der HAZOP überlassen werden.

 Überverwendung von Software: LOPA soll ein Szenario im Detail erklären, eine IPL definieren/ das Szenario einer IPL zuordnen und die Aufrechterhaltung einer IPL belegen. Dies geschieht in Textform und Software kann daher die Arbeit nur geringfügig unterstützen.

Abschluss: LOPA ist ne dolle Sache zur quantitativen Betrachtung. Aktuelle Richtlinie: CCPS 2015 fertig

Tugnoli u. a. 2012 Supporting the selection of process and plant design options by Inherent Safety KPIs

 $\textbf{Savkovic-Stevanovic 2010} \quad \text{Reliability and safety analysis of the process} \\ \text{plant}$

Li u. a. 2013 Risk identification and assessment of modular construction utilizing fuzzy analytic hierarchy process (AHP) and simulation

Baig, Ruzli und Buang 2013 Literaturübersicht zum Thema "Fault Tree Analysis" .

Fehlerbaumanalyse entstammt der Luftfahrtbranche und wurde zunächst auch zur Bewertung der Sicherheit von Atomkraftwerken verwendet. Durch die guten Erfahrungen in Bereich der Stromerzeugung ist dieser Ansatz auch in der chemischen Industrie sehr beliebt geworden. Es handelt sich um eine Top-Down Analyse, bei welcher die Ursachen für einen Fehler ermittelt werden. Insbesondere die Einwirkung von Geräteversagen, menschlichem Versagen und externen Einflüssen wird betrachtet. Ausgehend von einem unerwünschten Ereignis wie beispielsweise einem Unfall werden Ereignisse mit Hilfe logischer Gatter verknüpft, um die Ursache fr eben dieses Unfall zu ermitteln. Die Ursachen-Ereignisse werden dabei Stufenweise in Sublevel unterteilt und erhalten je nach Leveltiefe eine andere Symbolik. Eine Fehlerbaumanalyse lässt sich in mehrere Schritte einteilen. Siehe dazu beispielsweise Ayyub_2014

- Vorteile:
 - sehr effektiv bei der Risikobewertung von System moderater Größe

- die möglichen Ursachen eines vom Nutzer vorgegebenen Ereignisses lassen sich detailliert ermitteln und darstellen
- Eine Fehlerbaum kann mit Hilfe von Software erstellt und ausgewertet werden
- sind empirische Daten vorhanden, so kann eine quantitative Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Ereignis gemacht werden

• Nachteile:

- Bei gr
 ßen Systemen ist die Herleitung des Fehlerbaumes sehr zeitaufwendig.
- Vollständigkeit kann nicht garantiert werden
- keine Beachtung von Teilausfällen möglich. Ein System ist entweder komplett funktionsfähig oder garnicht.
- die konkrete Struktur einer Fehlerbaumes hängt vom Entwickler und dessen Erfahrung/ Vorlieben ab. Das Untersuchungsergebnis eines Systems ist also nicht generisch.
- Die Eintrittwahrscheinlichkeit eines Ereignisses einer höheren Ebene ist nur möglich, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller Elemente der Subebene verfügbar sind, welche einen Pfad zum Ereignis bilden. Diese Unterwahrscheinlichkeiten sind oft nicht konkret bekannt. Dies ist das mit Abstand größte Problem dieser Methode.

Die Arbeit zeigt einige konkrete Anwendungsfälle der Fehlerbaumanalyse auf. Genannte Anwendungsgebiete sind Nuklearreaktoren, schienengebundene Verladestationen für chemische Stoffe (Analyse der Gefahren beim Be- und Entladen), Verhinderungsmaßnahmen von Suiziden im Bahnverkehr und Analysen zur Verhinderung von Arbeitsunfällen durch z. B. Ausrutschen.

Weiterhin listet die Arbeit einige Ansätze auf, mit Hilfe derer die Nachteile der FTA kompensiert werden sollen. Ziel ist zumeist eine vereinfachte Erstellung des Fehlerbaumes durch gezielte Betrachtung von Subproblemen und die Computer gestützte Auswertung. Dadurch wird beispielsweise die Betrachtung der dynamischen Entwicklung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Störung durch dynamische Änderung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der Ursachen möglich (z. B. durch Alterung ändert sich die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gerätes,

durch steigende Erfahrung eines Anlagenbedieners sinkt dessen Fehleranfälligkeit, durch geeignete Wartungsintervalle sinken Ausfallwahrscheinlichkeiten; diese Auswirkungen können bezogen auf eine Zeitskala berücksichtigt werden). Weiterhin wird beschrieben, wie die Wirkung menschlicher Fehler und deren psychologische Ursachen untersucht werden können. Es wird weiterhin auf Arbeiten verwiesen, welche den Umgang mit einer bekannten Schwankungsbreite für eine Ausfallwahrscheinlichkeit darlegen (Nutzung von Fuzzy-Logik). Fertig.

P. W. Chung und S. H. Yang 2002 Die Verwendung der aus der Computerwissenschaft bekannten Methode des "model checking" wird verwendet, um die Anlagensicherheit eines Crackers zu bewerten.

Traditionelle Methoden zur Sicherheitsbetrachtung wie HAZOP betrachten die verwendeten Sicherheitseinrichtungen nicht explizit. Um dieses Problem zu lösen wurde die graphenbasierte Darstellung einer Anlage durch "Process Control Event Diagrams = PCED" eingeführt. Diese stellt den Informationsfluss zwischen Komponenten eines Systems dar (z. B. Anlagenfahrer, Sensor und Regeleinrichtung). Mit Hilfe dieser Beschreibungsform und ein geeigneten Beschreibung der Regellogik der Anlage kann eine Sicherheitsanalyse im Stile einer HAZOP durchgeführt werden. Dieser Prozess ist jedoch sehr zeitaufwendig. Die Methode des "model checking" soll nun genutzt werden, um durch Modellverifikation diesen Analyseprozess automatisierbar zu machen. Das System muss dazu als Zustandsgraph mit Transitionen beschrieben werden. Ein solches Modell kann dann durch geeignete Software (z. B. Symbolic Model Verifier = SMV) mit Hilfe symbolischer Operationen automatisch untersucht werden. Verwendet man PCEDs, so kann die Modellstruktur teil-automatisiert in ein von SMV lesbares Format umgewandelt werden. Es existieren aber alternative Ansätze, um eine Anlage in ein von SMV lesbares Format zu bringen, beziehungsweise komplett andere Formalismen (Condition/Event Systems). Weiterhin existieren Methoden, welche statt symbolischer Operationen mit Hilfe mathematischer Programmierung eine Modellbeschreibung vornehmen. Die Analyse geschieht dann mit Hilfe von "Integer Programming". Diese Arbeit zeichnet sich durch die frühe Anwendbarkeit im Entwicklungsprozess aus. PCED haben 5 Schichten zur Beschreibung des Informationsflusses. Die PCEDs werden im Detail definiert und die Symbolik

wird erläutert. Notwendige Grundlage zur Verwendung ist das ausgearbeitete Fließbild der Anlage. Mit dessen Hilfe kann der Entwurf einer Sicherheitsfunktion auf Erreichen der gewünschten Wirkung untersucht werden. Die referenzierte Beschreibungssprache von SMV ist modular aufgebaut. Sie kann die Wechselwirkung zwischen Modulen abbilden. Es existiert eine Bibliothek zur Beschreibung von PLT Einrichtungen/Funktionen in SMV. Ein Modulverhalten wird durch diskrete Zustandsvariablen beschrieben. Ein Modul im Sinne von SMV ist aber ziemlich low-level! Beispielsweise beschreibt ein Modul das Verhalten eines Sensor. Das Modul kann Sensordefekte, korrekte Messung und Unter-/Überschreiten von Grenzwerten modellieren. Es ist für Sicherheitsbetrachtungen also durchaus geeignet. Es wird auf weitere Module der Bibliothek eingegangen (Aktoren, Regler/Controller. Die Wechselwirkung zwischen Modulen wird in einem Main-Modul beschrieben. Als "sicher" angesehene Zustände können gezielt definiert werden (durch SPEC). Die Anwendung der Methode wird anhand der Temperaturregelung eines Crackers dargelegt. Für diesen existiert angeblich eine veröffentlichte Sicherheitsbetrachtung! Verschiedene Szenarien können getestet werden, indem man Modulen konkrete Zustände zuweist. Ob dies automatisch gemacht werden kann wird nicht beleuchtet. Es scheint, als ob Fehlerszenarien manuell vorgegeben werden müssen.

fertig. Wenn SMV verwendet wird, so kann die Modellbildung entsprechend dieser Arbeit hier geschehen. Die auf Seite 3 zitierten Arbeiten mal anschauen! Die Modellierung mit SMV im Detail prüfen.

Fleischer u. a. 2015 Die wichtigste Arbeit bisher.

Sicherheitstechnische Aspekte bei Planung und Bau modularer Produktionsanlagen

Pfeffer und Leon Urbas 2015 Vorstellung verschiedener Architekturen, wie Sicherheitsfunktionen (SIF) erfüllt werden können. Im Hinblick auf Modularisierung ist es von großer Wichtigkeit, wie SIF implementiert werden. Sind SIF in jedem Modul einzeln implementiert, so muss bei Wechsel eines Moduls in erster Linie das Modul selbst validiert sein/werden. Das gleich gilt bei Einführung oder Änderung einer SIF. Werden SIF durch übergeordnete Sicherheitsregler implementiert, so muss für eine neue/geänderte SIF nicht nur das Modul selbst,

sondern auch eben diese übergeordnete Einheit erneut geprüft werden. Der Aufwand steigt also maßgeblich an, wenn SIF nicht direkt im Modul implementiert sind.

Graf 2000 Ein modellbasierter Ansatz zur rechnergestützten Sicherheitsbetrachtung von Chemieanlagen während der Planungsphase

Graf und Schmidt-Traub 2000 Early hazard identification of chemical plants with statechart modelling techniques

Lü und X. Wang 2007 SDG-based hazop and fault diagnosis analysis to the inversion of synthetic ammonia

Hangzhou Wang u. a. 2009 SDG-based HAZOP analysis of operating mistakes for PVC process

Florea und Dobrescu 2014 Risk and Hazard Control the new process control paradigm

Conti u. a. 2013 A preliminary study of thermal hydraulic models for virtual hazard and operability analysis and model-based design of rotating machine packages

Zhou, Chinnam und Korostelev 2012 Hazard rate models for early detection of reliability problems using information from warranty databases and upstream supply chain

Aldemir u. a. 1994 This book contains the proceedings of a NATO Advanced Research Workshop on the Reliability and Safety Analysis of Dynamic Process Systems.

Ziemlich alt, trotzdem mal reinschauen.

Ayyub_2014 Scheinbar ein Grundlagenbuch zum Thema Risikoanalyse und Reduktion von Risiken

Wird bereits im Text zitiert.

Auf jeden Fall noch mal reinschauen!.

CCPS 2007b Buch, nachlesen

CCPS 2007a Buch, nachlesen

CCPS 2008b Buch, nachlesen

CCPS 2008a Buch, nachlesen

CCPS 2008c Buch, nachlesen

CCPS 2009a Buch, nachlesen

CCPS 2009b Buch, nachlesen

CCPS 2010 Buch, nachlesen

CCPS 2012 Buch, nachlesen

CCPS 2013 Buch, nachlesen

CCPS 2015 Buch, nachlesen

Nolan 2014 Safety and Security Review for the Process Industries: Application of Hazop, Pha, What-If and Sva Reviews

Cochard, Gouyon und Petin 2015 Mit Hilfe von Automaten wird durch Anwendung von Erreichbarkeitsanalyse gezeigt, wie durch eine automatisch ermittelte, sichere Folge an Prozessschritten ein gewünschter Modellzustand erreicht werden kann. Fokus dieser und ähnlicher Arbeiten liegt auf Batchprozessen. Im Rahmen sicherheitstechnisch kritischer Prozesse muss sicher gestellt werden, dass ein geplantes Prozedere zur Beeinflussung einer Prozessvariable keine Sicherheitsbestimmungen verletzt - es muss verifiziert werden. Konkret muss sichergestellt werden, dass physikalische Größen innerhalb definierter Grenzen verbleiben, maximale Aktorstellgrößen nicht überschritten werden und dass Einschränkungen bezüglich der Verfügbarkeit von benötigten Subsystemen nicht verletzt werden (es werden keine Subsysteme für das Prozedere angefordert, welche nicht verfügbar sind). Folgende Begriffe sind in dieser Arbeit wichtig: **Aktionssequenz:** Führt ein System von einer Istsituation in eine Sollsituation. Die Sollsituation muss durch die Aktionssequenz erreicht werden. Sie besteht aus mehreren, einzelnen Aktionen, welche manuell oder automatisch ausgeführt werden können. Aktionen verändern den Zustand von Equipment und verändern dadurch physikalische Kennwerte. Situation: Zustand des Systems und Verfügbarkeit von Komponenten. Diese Arbeit will automatisch generierte Aktionssquenzen auf Sicherheit überprüfen. Dazu wird ein Systemmodell entsprechend ISA88-Standard als Kommunikations-Automat entworfen. Dieses Modell wird mit einer Erreichbarkeitsanalyse (mit Hilfe von Modell-überprüfungssoftware) untersucht. An einem Beispiel wird gezeigt, wie auf Basis eines R& I Fließbildes und anhand von zusätzlichen Überlegungen (z.B. Verriegelungen und andere sicherheitsrelevante Funktionen) ein Modell in der geforderten Form entworfen werden kann. Der dazu notwendige Prozess ist nur teilautomatisiert. Das entworfenen Modell kann dann auf Erreichbarkeit von Zuständen geprüft werden. Für erreichbare Zustände kann dann eine Aktionssequenz generiert werden. Die Aktionssequenzen führen zu gewünschten Situationen und halten (die vorher von Hand definierten) Sicherheitsbestimmungen ein. Sie sind jedoch nicht optimal (sinnloses öffnen/ schließen von Ventilen möglich). Weiterhin ist insbesondere für komplexe Systeme der notwendige Automat riesig (die Anzahl notwendiger Zustände wächst exponentiell mit der Anzahl der untersuchten Objekte). Es soll in Zukunft untersucht werden, ob Modelle abstrakter formuliert werden können, welche sich genauso wie die Detailmodelle verhalten. Ziel ist die Reduktion notwendiger Zustände.

Die Arbeit verweist auf andere Ansätze, welche automatisiert eine sichere Aktionssequenz zum erreichen eines Zustandes ermitteln sollen. Die zitierten Arbeiten sind jedoch alle schon recht alt. Es werden unter anderem grafische Methoden, Petrinetze und Statecharts genannt. Die Methoden liefern jedoch entweder nur nicht-ideale Sequenzen, können Hierarchien nicht gut abbilden, oder sind nicht in der Lage ein Equipment gleichzeitig mehreren Ebenen einer Hierarchie/ mehreren Funktionen zuordnen. Fertig. Der Ansatz hat mit meiner Arbeit nicht viel zu tun, zeigt aber die Verwendung von Graphen/Automaten/Zuständen zur Sicherheitsbetrachtung von Systemen. Die Suche nach aktuellen Arbeiten zu diesem Thema könnte noch etwas bringen. die zitierten Ansätze zur Modellbildung könnten noch interessant sein. Diese werden am Ende markiert.

Schetinin u. a. 2013 Why do verification approaches in automation rarely use HIL-test?

Herrmann und Grannas 2000 A Tool for Hazard Detection in Hybrid Systems

Christiansen 2015 Wissensgestütztes Diagnosekonzept durch Kombination von Anlagenstruktur und Prozessmodell Dissertation. Später noch mal anschauen

Paltrinieri und F. Khan 2016 The focus of this book is the emerging topic of dynamic risk analysis, as opposed to traditional risk analysis. Research on how to dynamically assess risk has been carried out in several chemical and petroleum companies, but no real implementation has been attempted. This book is not aimed to be an exhaustive review of dynamic risk analysis; it is rather a concrete support for the application of new risk analysis techniques.

Weber 2015 Grundlagenbuch zur Sicherheitsbetrachtung von Chemischen Anlagen

4.3 HAZOP

Dunjó u. a. 2010 HAZOP Literaturübersicht

Die Arbeit liefert eine Übersicht zur Entwicklung der HAZOP von den ersten Arbeiten, welche die Methode konkret beschrieben haben 1974 bis hin zu aktuellen Arbeiten (2007). Die Veröffentlichungen werden in verschiedene Themengebiete eingeteilt. Diese sind:

- Einführung in verschiedene Themen zur Risikoanalyse
- Einführung in HAZOP; konkrete Guidelines und Erfahrungsberichte zur Anwendung der Methode
- Vergleich von HAZOP mit anderen Methoden zur Risikoanalyse; jeweils Stärken und Schwächen der Methoden
- Erweiterungen der HAZOP (Quantifizierung, Einfluss des Menschen, Erfahrungsaustausch mit gemachten HAZOPs welcher immerhin 18% der untersuchten Arbeiten zum Thema hat...)
 - Erweiterung durch Kombination mit FMEA oder LOPA soll die Qualität der HAZOP verbessern, eine Kombination mit FTA liefert zusätzliche, quantitative Aussagen
- HAZOP für programmierbare Steuerungen, SIL Zuweisung (ungefähr 22% der untersuchten Arbeiten)
- Automatisierung der HAZOP (durch Software); 40% der untersuchten Arbeiten (insgesamt etwas mehr als 160 Stück) zum Thema HAZOP beschäftigen sich mit dieser Thematik
- HAZOP und dynamische Simulationen

Siehe für noch aktuellere Entwicklungen Pasman und Rogers 2016. Insbesondere der Abschnitt 3.5 verweist auf Arbeiten zur Automatisierbarkeit der HAZOP und ist daher für mich relevant. Die Arbeit noch mal lesen und ausführlicher wiedergeben.

Pasman und Rogers 2016 Aktueller Untersuchungen zur Automatisierbarkeit von HAZOP. Wird bereits im Text zitiert Ramzan, Compart und Witt 2007 Methodology for the generation and evaluation of safety system alternatives based on extended Hazop

Eizenberg, Shacham und Brauner 2006 Combining HAZOP with dynamic simulation — Applications for safety education

Labovský u. a. 2007 Model-based HAZOP study of a real MTBE plant

Dunjó Denti 2010 New trends for conducting hazard & operability (HAZOP) studies in continuous chemical processes

4.4 automatisierte HAZOP

Vaidhyanathan und Venkat Venkatasubramanian 1995 Spezielles Verfahren zur HAZOP

Vaidhyanathan und Venkat Venkatasubramanian 1996 A semi-quantitative reasoning methodology for filtering and ranking HAZOP results in HAZOPExpert

Venkat Venkatasubramanian, J. Zhao und Viswanathan 2000

- **F. I. Khan und Abbasi 1997a** OptHAZOP an effective and optimum approach for HAZOP study
- **F. I. Khan und Abbasi 1997b** TOPHAZOP: a knowledge-based software tool for conducting HAZOP in a rapid, efficient yet inexpensive manner
- **F. I. Khan und Abbasi 2000** Towards automation of HAZOP with a new tool EXPERTOP

Rossing u. a. 2010 A functional HAZOP methodology

Rahman u. a. 2009 ExpHAZOP+: Knowledge-based expert system to conduct automated HAZOP analysis

F. Wang, Gao und Huaqing Wang 2012 A new intelligent assistant system for HAZOP analysis of complex process plant

Boonthum, Mulalee und Srinophakun 2014 A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural model

Catino und Ungar 1995 Model-based approach to automated hazard identification of chemical plants

McCoy u. a. 1999 HAZID, A Computer Aid for Hazard Identification

C. Zhao, Bhushan und V. Venkatasubramanian 2005a PHASuite: An Automated HAZOP Analysis Tool for Chemical Processes Part I

C. Zhao, Bhushan und V. Venkatasubramanian 2005b PHASuite: An Automated HAZOP Analysis Tool for Chemical Processes Part II

Palmer und P. Chung 2009 An automated system for batch hazard and operability studies

Batres 2004 An ontology approach to support HAZOP studies

4.5 Fehlerfortpflanzung

Parmar und Lees 1987a wichtig!

Parmar und Lees 1987b wichtig!

Bartolozzi u. a. 2000 Qualitative models of equipment units and their use in automatic HAZOP analysis

Hu u. a. 2015 Fehlerfortpflanzung mit Hilfe von Dynamischen Bayesschen Netzen. Grundlage bietet die HAZOP der Gesamtanlage. Ziel ist es während dem Betrieb einer Anlage bei Auftreten eines Fehlers (eines Alarms) dessen wahrscheinlichste Ursache oder Ursachen schnell zu ermitteln und den Pfad von der Ursache oder den Ursachen zum Fehler/Alarm einfach lesbar (grafisch) darstellbar zu machen. Dem Operator wird so die Wahl, welche Aktion zum Beheben des Fehlers notwendig ist, maßbeglich vereinfacht.

Grundlage des Netzes sind eine Struktur, welche die Entwicklung von Fehlern abbildet und eine Menge von Messdaten, welche das Netz verfeinert.

Die statischen Knoten des Netzes werden aus einer voran gegangen HAZOP ermittelt. Jeder Knoten entspricht dabei einer in der HAZOP untersuchten Prozessvariable. Alternative Verfahren dazu sind die Durchführung einer Fehlerbaumanalyse (Fault Tree Analysis, FTA) oder die Anwendung der Bow Tie Methode. Insbesondere eine FTA würde die Fortpflanzung von Fehlern genauer beschreiben und wäre daher zu bevorzugen. Die Informationen, welche aus einer HAZOP entstehen, werden aber als ausreichend betrachtet. Die statischen Knoten werden um dynamische Knoten ergänzt. Sie repräsentieren (versteckte) Fehler-Modi des Systems. Ihre genauen Werte werden aus Messdaten aus dem Live-Betrieb ermittelt.

Neben der Festlegung der Knoten muss die Struktur bestimmt werden. Der Lösungsaufwand dieses Problems wächst exponentiell mit der Anzahl an Knoten. Mit dem Wissen aus der HAZOP (dem Wissen, wie sich ein Fehler fortpflanzt) kann der Lösungsraum bei der Strukturberechnung des Netzes aber stark eingeschränkt werden. Zu beachten ist dabei, dass im Rahmen der HAZOP in der Regel nur direkt benachbarte Bauteile (Knoten, definierte Untersuchungseinheiten) auf Wechselwirkung hin untersucht werden. Weiterführende Fortpflanzungen werden nicht betrachtet. Die Berechnung der optimalen Struktur eines Dynamischen Bayesschen Netzes kann durch verschiedene Algorithmen erfolgen. Eine Variante ist der K2 Algorithmus von Cooper und Hersovits, 1992. Dazu werden jedoch Messdaten benötigt, welche die zeitliche Entwicklung eines Fehlers abbilden

(aus Simulation gewinnbar?). Die Aufstellung der Conditional probability tables (CPT) erfordert weiterhin große Mengen an Messdaten. Das erhaltene Netz kann dann aber die Entwicklung von Fehlern über mehrerer Ebenen hinweg ermitteln / untersuchen. Eine Darstellung der Netzentstehung findet sich in Abbildung 4.1.

Fazit: Methode sieht schick aus, Datenbasis ist bei neuer Anlage aber nicht gegeben. Nur eine bestehende (Komplett-!) Anlage mit historischen Messdaten kann mit dieser Methode tiefgreifend analysiert werden. Eine Sicherheitsanalyse kann dann damit verbessert werden.




Abbildung 4.1: Erstellung eines Dynamischen Bayesschen Netzes

Zhang und J. Zhao 2017 Als datenbasierte Risikoanalyse wird Deep Learning vorgeschlagen. Genau genommen wird die Verwendung eines Deep Belief Network (DBN) vorgeschlagen. Dessen Schichten bestehen aus Restricted Boltzmann Machine (RBN). Ziel ist eine verbesserte Erkennung von Fehlern.

Übersicht über aktuelle Methoden der datenbasierten Risikoanalyse (als Alternative zu quantitativen oder qualitativen modellbasierten Methoden):

- 1. statistische Methoden
 - principal component analysis (PCA)
 - partial least squares (PLS)
 - independent component analysis (ICA)
 - fisher discriminant analysis (FDA)
 - subspace aided approach (SAP)
 - correspondence analysis (CA)
 - $\bullet\ \to \mbox{Vergleich}$ der Methoden anhand des Tennessee Eastman Benchmark

(TEB) durch (Yin, et al., 2012)

- Bayesian diagnosis
- 2. Methods based on pattern classification
 - artificial neural network (ANN)
 - k-nearest neighbor (KNN)
 - self-organizing map (SOM)
 - support vector machine (SVM)
 - artificial immune system (AIS)

Die vorgestellte Methode erweist sich bei Anwendung auf den TEB als sehr erfolgreich. Jedoch wird zum Training der Struktur (wie auch bei allen anderen Risikoanalysemethoden, welche auf Daten basieren) eine große Mengen an Messdaten erfordert. Insbesondere eine große Anzahl an Daten zu Fehlfunktionen in der Anlage ist erforderlich um die Fortpflanzung von Fehlern im Netz beschreiben zu können.

Fazit: Methode ist wenig Erfolg versprechend für den Einsatz in modularen Anlagen, bevor die Gesamtanlage bestehen aus Modulen in Betrieb genommen wurde.

F. Yang, Shah und Xiao 2010 Ziel ist die Fortpflanzung von Fehler zu ermitteln. Einerseits um während der Entwurfsphase die Auswirkungen eines Fehlers besser abschätzen und in Folge dessen Gegenmaßnahmen in geeignetem Umfang entwerfen zu können und andererseits um im Betrieb die genau Ursache bzw. die Verkettung von Ursachen ermitteln zu können, welche zu einem Alarm geführt haben. Dazu werden gerichtete Graphen (Signed Directed Graph (SDG)) verwendet.

Gerichtete Graphen bestehen aus Knoten und gerichteten Kanten, welche die Beziehung zwischen den Knoten darstellen. Die Knoten umfassen bspw. Prozessgrößen, Arbeitspunkte, Stellgrößen und bekannte Störungen. Die Erstellung eines solchen Graphen ist auf Textbasis mit Hilfe von Grapheditoren/ Werk-

zeugen wie Graphviz (http://www.graphviz.org/) möglich. Dies ermöglicht eine Automatisierung.

Die historische Entwicklung von SDG wird kurz benannt. Der Aufbau von SDG kann auf Basis von Differential-algebraische Gleichungen (Differential Algebraic Equations) (DAEs) oder auf Grundlage von Wissen über den Prozess geschehen. Für Standardkomponenten oder Module kann bereits vorab ein SDG erstellt werden. Die Informatio n der Kopplung kann aus dem Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema (Piping and instrumentation diagram, P& ID) gewonnen werden. Wird die Struktur des P& ID z. B. als XML oder als Verbindungs- und Adjazenzmatrix abgebildet, so können Modul-SDGs korrekt gekoppelt werden.

- Vorteile einer wissensbasierten Erstellung von SDGs:
 - teilautomatisiert durch Softwareunterstützung möglich
- Nachteile:
 - Graph wird nicht plausibilisiert, kein Test auf Kausalität
 - Kanten werden nicht gewichtet -> extrem unwahrscheinliche Fehlerfortpflanzungen sind nicht von wahrscheinlichen zu unterscheiden
 - Wechselwirkungen zwischen mehreren Eingangsparametern werden nicht abgebildet
 - Zeithorizont wird nicht abgebildet, in Folge dessen sind transiente Vorgänge nicht von Stationären zu unterscheiden

Die Arbeit empfiehlt daher einen Übergang zu datenbasierter Graphenentwicklung. Dadurch wird das schon wieder Mist.. Durch die Verwendung von Messdaten und den Einsatz gezielter Verzögerungen kann die Korrelation zwischen Größen bestimmt und der Graph konstruiert werden. Die Korrelation muss dabei mit Hilfe geeigneter Verfahren auf Signifikanz untersucht werden.

- Vorteile einer datenbasierten Erstellung von SDGs:
 - Ergebnis ist kausal und enthält Zeitbezug (Verzögerungen)
- Nachteile:
 - nur messbare Größen werden untersucht
 - Verfahren zum Signifikantest von Korrelationen sind nicht eindeutig

Fazit: Kombination der beiden Methoden. Wissensbasierter Ansatz schafft komplettes Netz, datenbasierter Ansatz verfeinert den Graphen. Anhand einer Fallstudie kann wird der Erfolg der Methode gezeigt.

Fazit: Ansatz der Graphen sieht vielversprechend aus, die Verfeinerung und Verifizierung des SDG mit Messdaten wird aber nicht möglich sein. Weitere Suche in die Richtung lohnt sich.

Liang u. a. 2017 Der Einfluss von Alterungserscheinungen in Mehrkomponentensystemen wird untersucht. Besteht ein Systemen aus sicherheitsrelevanten und nicht sicherheitsrelevanten Systemen, so kann die Alterung/der Verschleiß der nicht sicherheitsrelevanten Systemen die Alterung der sicherheitsrelevanten Systeme durch Fortpflanzung der Alterungserscheinung beschleunigen/beeinflussen. Setzt sich durch Alterung beispielsweise ein Filter langsam zu, so muss eine Pumpe immer mehr Druck auf eine Flüssigkeiten aufbauen, um einen konstanten Volumenstrom hinter dem Filter zu gewährleisten. Die Pumpe verschleißt dadurch schneller. Eine solche Wechselwirkung kann geeignet durch Verwendung einer multi-layered vector-valued continuous-time Markov chain abgebildet werden. Dazu werden statistische Daten benötigt.

Fazit: Die Fortpflanzung "normaler" Fehler in Sinne der HAZOP kann dadurch nicht ohne aufwendige Umformungen/ Adaptionen abgebildet werden.

Cai u. a. 2015 Resiliente Systeme, Verwendung eines hierarchical fault propagation model (HFPM) als Erweiterung der Infrastructure Resilience-Oriented Modeling Language (IRML). Ziel des Modells ist die Beschreibung des dynamischen Verhaltens und die dynamische Fortpflanzung von Fehlern. Des neue Modell hat zwei Teile: statische Analyse der Struktur und dynamische Analyse für Fehlerfortpflanzung.

Wird eine HAZOP um ein Strukturmodell ergänzt, so kann eine Fehleranalyse systematisch durchgeführt werden (Boonthum et al., 2014). Eine HAZOP erfasst aber nur die Abhängigkeit von Prozessgrößen und nicht die der Komponenten eines Systems, eine makroskopische Betrachtung von Fehlerfortpflanzungen ist daher nicht möglich. Die folgenden Methoden zur makroskopischen Betrachtung werden genannt:

- Utne et al. (2011): cascade diagram
- Johansson and Hassel (2010): agent based approach → benötigt detaillierte Prozesskenngrößen und Messwerte, quantitativ
- Kjølle et al. (2012) across-sector approach

4.6 Modularisierung

Bramsiepe und Schembecker 2012 Sichtweisen auf die Modularisierung chem. Produktionsanlagen. Anforderungen an Module. Grundlegende Gedanken und notwendige Schritte zur Verwendung von Modulen.

Verkürzte Lebenszyklen chemischer Produkte und stärker schwankende Absatzmärkte erfordern kürzere Entwicklungszeiten neuer Produkte. Modularisierte Anlagenteile wurden als mögliches Mittel identifiziert, um bereits gewonnenes Wissen wiederverwenden zu können und so Entwicklungszyklen zu beschleunigen. Aus wirtschaftlicher Sicht konnte die Sinnhaftigkeit kleinskaliger Anlagen bereits gezeigt werden (Quellen sie diese Arbeit). Diese erlauben hohe Flexibilität und eine schnelle Anpassung der Produktionskapazität an Marktveränderungen. Mit Hilfe kleinskaliger Anlagen können insbesondere Zwischenprodukte einzeln und örtlich verteilt hergestellt werden. Die Weiterverarbeitung zu einem Endprodukt erfordert dann nur noch den Transport dieser Zwischenprodukte und nicht mehr den Transport aller Ausgangsstoffe. Dadurch sinkt das zur Endproduktgewinnung notwendige Transportvolumen und damit die Kosten. Ein weiterer Vorteil der Modularisierung ist die Möglichkeit einen Großteil der Anlagenmontage an einem beliebigen Ort unter optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Am Aufstellungsort der Anlage müssen die Module dann nur noch verbunden werden. Dies ist insbesondere bei klimatisch anspruchsvollen Anlagenstandorten sehr hilfreich. Ein Modul muss derart definiert werden, dass es einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit besitzt und lösgelöst von einer Gesamtanlage getestet werden kann. Module sollten nach ihrem Detaillierungsgrad unterschieden werden. Die Aufteilung in Planungsmodule und Variantenmodule wird als sinnvoll erachtet. Variantenmodule werden in 2D und 3D Varianten unterteilt. Ein 2D Variantenmodul soll Informationen enthalten, welche am Ende des Basic Engineering vorhanden sind. Dies umfasst alle Informationen, welche zum Entwurf eines R&

I Fließbildes für ein Modul notwendig sind. Ein 3D Variantemodul ist um Auslegungsgrößen derart erweitert, dass die Modulfertigung möglich ist. Weiterhin sind der Planungs- und Entwicklungsprozess geeignet dokumentiert. Die konkrete Auslegung der 3D Variantenmodule kann direkt durch einen Equipmentlieferanten durchgeführt werden, wenn dieser detaillierte Modulanforderungen und Raumforderungen erhält. Insbesondere eine genau Definition der Schnittstellen ist hierbei notwendig. Ein Planungsmodul bietet Ansätze zu Auswahl, Funktionsumfang, Auslegung und Dimensionierung von Variantenmodulen. Planungsmodule stellen also in erster Linie einen Wissensspeicher dar und dienen der Darstellung der Vielfalt von Variantenmodulen. Wird durch einen Wissens-/ Erfahrungsgewinn ein bestehendes Variantenmodul weiterentwickelt, so müssen die Planungsmodule erweitert und angepasst werden. Im Planungsprozess hat der Detaillierungsgrad der verwendeten Variantenmodule maßgeblichen Einfluss. 2D Module erleichtern die Erzeugung von Fließbildern einer Gesamtanlage. Insbesondere ermöglichen sie den einfachen Vergleich verschiedener Anlagenstrukturen. Es wird auf Literatur verwiesen, welche die zur Erlangung von 2D und 3D Modulen notwendigen Arbeitsschritte darlegen. Mit Hilfe von Simulationen können in Kombination mit Planungsmodulen geeignete 3D Module für einen Prozess ausgewählt werden. Da diese nur in definierten Größen zur Verfügung stehen wird der Prozess aber wahrscheinlich nicht optimal umgesetzt. Dies muss bei der Planung beachtet werden, z. B. indem der Verfahrensprozess an vorhandene Modulgrößen angepasst wird. Auf ein solches Vorgehen wird verwiesen (Seifert u. a. 2012). Bei der Entwicklung von Regelungs- und Sicherheitskonzepten muss betrachtet werden, welche Aufgaben ein einzelnes Modul losgelöst vom Gesamtsystem erfüllen kann und welche Aufgaben nur im Zusammenspiel mehrerer Module gelöst werden können. Die implementierten Fähigkeiten des Module bestimmen also maßgeblich den Entwicklungsaufwand neuer Sicherheitsfunktionen einer Gesamtanlage. Die einzelnen Schritte der Projektplanung üerlappen sich bei der Verwendung von Modulen zwangsläufig. Um eine effiziente und effektive Projektplanung sicherzustellen ist daher die Entwicklung eines geeigneten Datenformates notwendig. Nur so kann eine ständige Weitergabe und Verfügbarkeit notwendiger Information gewährleistet werden. Notwendige Forschungsarbeiten, um Module verwenden zu können:

• Systematischer Entwurf von 2D, 3D Variantemodulen und Planungsmodu-

len(Systematik des Modulentwurfs definieren)

- Berechnungsmodelle zum Scale-Up von Modulen
- Simulationsmodelle von Modulen, um deren Variantenauswahl und konkrete Auslegung durchführen zu können
- (Weiter-) Entwicklung von Ansätzen, wie Module konkret in den Planungsprozess integriert werden können
- Entwicklung eines Datenmodell um Datenaustausch und Datenanreichung zu ermöglichen

Inhaltlich fertig. Arbeiten, welche diesen Artikel zitieren, sind wahrscheinlich hilfreich.

Kampczyk u. a. 2003 Vorstellung eines Rechnerwerkzeugs zur Anlagenplanung

Modul = Ausrüstungen, welche Teil des gleichen Prozessschrittes sind. Diese Arbeit hilft die verschiedenen Verständnisse vom Modulbegriff darzulegen.

Hady und Wozny 2012 Das vorgestellte Konzept umfasst die Definition und Identifizierung von Modulen, deren dreidimensionales Design, die Ablage und Know-how-Sicherung zwecks der Wiederverwendung des Engineering und der Ausrüstungen sowie die Planung und Kostenschätzung mit wiederverwendbaren Modulen. Arbeiten, welche diesen Artikel zitieren, sind wahrscheinlich hilfreich.

Leon Urbas, Doherr u. a. 2012 Übersichtsbeitrag Modularisierung, offene Forschungsfragen

Lier, Paul u. a. 2016 Relevanz modularisierter Anlagen

Michael Obst, Doherr und Leon Urbas 2013 Relevanz modularisierter Anlagen

Ohle u. a. 2014 Konkretes Beispiel einer Modularen Anlage

paragraph*Brodhagen u. a. 2012 Kostenvorteil durch Modularisierung von Anlagen, insbesondere bei Verwendung von Mikroreaktoren anhand einer Fallstudie. Es gibt einen Trend zu kundenspezifischen Produkten, welche die Massenprodukte zunehmend ersetzen. Der Umfang umfasst nur bis zu wenigen tausend Tonnen pro Jahr. Die Lebenszyklen solcher Produkte betragen außerdem nur wenige Jahre. Eine kurze Entwicklungszeit ist daher von hoher Wichtigkeit, um wettbewersbfähig zu bleiben. Weiterhin ist die Flexibilität einer Anlage ausschlaggebend. Batchprozesse haben folgenden Nachteile:

- Scale-Up ist schwierig, da insbesondere die Wärmeabfuhr bei großen Reaktoren wesentlich schlechter als im Labormaßstab ist. Dies führt bei stark exothermen Reaktionen zu Sicherheitsproblemen und vergrößertem Planungsaufwand
- Batchanlagen sind nicht sehr flexibel. Durch feste Chargengrößen müssen bei geringen Absatzmengen Zielstoffe und Ausgangsstoffe in großen Mengen zwischengelagert werden, um verschiedene Produkte herstellen zu können und die Anlage voll auszulasten.

Milli-Reaktoren bieten eine Alternative. Sie sind gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Betrieb, Strömungskanäle mit Durchmessern im Millimeterbereich und sehr hohen Wärmeaustauschflächen pro Volumeneinheit (ca. Faktor 100 zu klassischen Anlagen), wodurch die Wärme bei stark exothermen Reaktionen gut abgeführt werden kann, was eine inhärente Sicherheit zur Folge hat. Um ein einfaches Scale-Up von neuen Prozessen zu ermöglichen müssen Anlagen im Produktionsmaßstab möglichst die gleichen Eigenschaften wie solche in Laborgröße aufweisen. Entwickelte Prozesse müssen dann nicht aufwendig angepasst werden und der Entwicklungsprozess wird stark beschleunigt. Milli-Reaktoren bieten diese Eigenschaft. Außerdem können mit ihnen hohe Raum-Zeit Ausbeuten erreicht werden. Milli-Reaktoren können flexibel eingesetzt werden und sind besonders für einen modularen Aufbau geeignet. Durch Parallelisierung mehrerer Milli-Reaktoren können Produktionskapazitäten flexibel angepasst werden und damit auf Marktveränderungen effizient reagiert werden. Mit Hilfe einer Kapitalwertanalyse wird an einem Fallbeispiel das Potential von Milli-Reaktoren nachgewiesen. Es wird ein linear wachsender Mark für ein neu entwickeltes Produkt angenommen. Es wird gezeigt, dass eine Aufteilung von Produktionskapazitäten durch die Verwendung von Modulen insbesondere bei kurzen Produktlebenszeiten (bis

10 Jahre) sinnvoll ist. Die höheren Betriebskosten mehrere Module werden dabei durch optimierte Produktionsmengen ausgeglichen. Der Bau von Großanlagen rentiert sich erst bei längeren Produktlebenszyklen oder bei extrem schnell wachsender Produktnachfrage. Weiterhin wird gezeigt, dass eine Zeiteinsparung bei der Produktentwicklung höhere Entwicklungs- und Investitionskosten durch die Verwendung von Milli-Reaktoren rechtfertigt und zu einem wirtschaftlich besseren Ergebnis als die Verwendung von Batch-Prozessen führt. fertig

Uzuner und Schembecker 2012, Uzuner 2012 Ansätze im Paper, Details in der Dissertation

Die Entwicklung des R&I-Fließbild ist ein wichtiger Schritt eines Anlagenprojektes. In der Arbeit wird gezeigt, wie dieser Prozess durch Unterteilung einer Gesamtanlage in wiederverwendbare Funktionsgruppen (=Module bzw. EQM) und die Verwendung einer wissensbasierten Software geeignet beschleunigt werden kann. Module sollen derart definiert werden, dass sie prozesstechnisch sinnvoll sind und einen möglichst hohen Grad an Wiederverwendbarkeit aufweisen. Ein solches Modul wird als Equipment-Modul (EQM) bezeichnet; gemeint sind damit Standard-Prozesseinheiten wie Pumpen, Verdichter, Wärmeübertrager, Behälter, Reaktoren, Kolonnen. Ein EQM erfüllt dann eine prozesstechnische Funktion und umfasst einen Apparat/Eine Maschine und weiterhin die notwendigen Elemente der Sicherheitstechnik, Regelungstechnik, Nahverrohrung und Instrumentierung. Für solche EQM wurden R&I-Fließbilder entworfen. Ein EQM kann dabei in Subsysteme zerlegt werden, welche derart definiert werden, dass sie anschlussfertige Elemente für EQM bilden (z. B. Teilmodul, Baugruppe, Unterbaugruppe). Diese Verschachtelung erfordert eine Erweiterung der NE33 - Datei besorgen. Der Zusammenbau eines EQM zur Erfüllung einer bestimmten Funktion kann durch Kombination verschiedener Subsystemen geschehen (verschiedene Kombinationen bilden verschiedene EQM zur Erfüllung der gleichen Aufgabe). Dadurch können neue oder abgeänderte Prozesse flexibel realisiert und Variationen eines EQM bezüglich der Kosten verglichen werden. Bereits entworfene EQM bilden die Basis der wissensbasierten SW. Neue EQM und deren Subsysteme erweitern die SW. Neue Anlagen werden dann aus diesem Datenhaushalt - den bereits geplanten Modulen - entworfen, oder die Datenbasis wird zuerst erweitert. Bereits geleistete Entwicklungsarbeit kann so wiederverwendet werden. Durch die Verwendung von Standardbausteinen sinkt die Entwicklungsdauer, wird die Qualität der Planungsarbeit erhöht, erlangtes Wissen nachvollziehbar gespeichert und die Dokumentation von Designentscheidungen erleichtert. Die Struktur der SW und die Handhabung/ der Nutzen der SW im Workflow werden erläutert. Der Planungsgrad ist auf 2-D Level. Die räumliche Anordnung von Komponenten eines EQM wird nicht betrachtet/ modelliert. fertig

Lang, Stenger und Schütte 2012 Die aus Standard-Modulen aufgebaute Anlage hat sich bisher noch nicht im großen Ziel durchgesetzt. Im Bereich der Kleinanlagen ist die Entwicklung von Containermodulen jedoch weit voran geschritten. Es existiert bereits wenigstens ein kommerzielles Produkt - der Evotrainer. fertig

Rottke u. a. 2012 Am Beispiel einer Anlage zur Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (welche in der Literatur detailliert beschrieben ist) wird gezeigt, wie der Ansatz der modularisierten Anlage praktisch genutzt werden kann. Der Prozess wird in Module zerlegt, welche in verschiedenen Skalierungsvarianten entworfen werden. Die zusätzlichen Kosten, wenn ein Modul in Zwischengröße benötigt wird, wird dargelegt. Es wird ein Paket an Werkzeugen vorgestellt, mit Hilfe derer die benötigte Dimensionierung von Modulen für einen Prozess durch Simulation berechnet wird und eine kostenbasierte Empfehlung abgegeben, welche Modulvariante aus einem Katalog definierten Größen gewählt werden sollte.

Ein Ansatz der deutschen Anlagenbauer und -betreiber ist die Entwicklung von High-Tech-Produkten um im globalen Wettbewerb erfolgreich zu bleiben. Dazu ist unter anderem eine stark verkürzte Projektzeit bei der Entwicklung neuer Produkte notwendig. Die Verwendung von Modulen bei der Prozessentwicklung ist ein möglicher Ansatz. Im ersten Schritt ist allerdings ein erhöhter Engineering Aufwand zur Definition und Erstellung/Beschreibung von Modulen notwendig. Dieser Mehraufwand ist gerechtfertigt, wenn ein entworfenes Modul mehrfach verwendet werden kann. Die erbrachte Engineering-Leistung kann damit wiederverwendet werden. Insbesondere die Dokumentation, wie ein Modul entstanden ist (die konkreten Designentscheidungen) ist dafür notwendig.

Das R&I-Fließbild wird so erstellt, dass einzelne Komponenten (die Module) frei

ausgetauscht werden können. Module müssen also über definierte Schnittstellen verfügen und klar definierte Verfahrenstechnische Prozessschritte erfüllen. Weiterhin sollten Module einzeln testbar und skalierbar sein. Wurde eine Anlage so geplant, dass Module austauschbar sind, so kann ein erhöhter Bedarf an Produktionsmenge durch Skalierung der Module befriedigt werden. Module sollten daher in definierten Größen entworfen werden. Je nach Anwendungsfall wird dann die am Besten passende Größe ausgewählt. Der Prozess wird dadurch nicht mehr optimal erfüllt (das Modul wird immer etwas überdimensioniert sein, je nach dem wie weit die nächte Modulgrö

sse von der eigentlich erforderlichen Größ weg ist), dafür läuft die Planung aber deutlich schneller ab. Am Beispiel der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie wird gezeigt, wie ein Verfahren in Module zerlegt werden kann. Die Module werden für verschiedene Produktionsmengen entworfen (also Stufenweise). Die Auswirkung auf die Kosten einer Anlage mit nicht-optimalen Modulen bzgl. der Größ wird dargelegt. Nachteil einer modularen Bauweise ist, dass sonderwünsche von Kunden nur kompliziert erfüllt werden können. Im Fall von Defekten ist ein Austausch von Geräten dafür wesentlich preiswerter, da eben keine Sonderanfertigungen gemacht werden. Ein Anlagenhersteller gelangt durch die wiederholte Verwendung eines Moduls außerdem zu mehr Erfahren/ Detailwissen und kann damit Bedienbesonderheiten und Anwendungspotential eines Moduls besser aussschöpfen (und dieses Wissen an den Anlagenbetreiber weiter geben). Insbesondere Schulungen zum Betrieb der Anlage sind früzeitig im Entwicklungsprozess möglich. Der Prozess wird daher sicherer (lernen aus Erfahrung einfacher, vor allem bzgl. Bedienung und Designfehlern). Zusätzlich werden Module vom Layout her bezüglich Kosten und Funktion optimiert. Man erkauft sich also durch eine Überdimensionierung der Anlage bezüglich der notwendigen Größe (da Größe nicht optimiert wird) durch eine schnelle Planung und Module, welche ihre Funktion optimal erfüllen, ein optimales Layout haben und durch mehr Erfahrung besonders sicher sind. Liegt eine erforderliche Modulgröße zu weit weg von bereits designten Modulgrößen, so wird das bekannte Modul sinnvollerweise neu skaliert oder der Kunde lebt mit nicht-optimalem Prozess. Bei Neu-Skalierung kann vorhandenes Wissen über Layout des Moduls aber wieder verwendet werden -> ist also nicht sooo schlimm.

Michael Obst, Thomas Holm, Stephan Bleuel u. a. 2013 Automatisierung im Life Cycle modularer Anlagen

Leon Urbas, Stefan Bleuel u. a. 2012 Automatisierung von Prozessmodulen

Fleischer-Trebes u. a. 2016 Planungsansatz für modulare Anlagen in der chemischen Industrie. Viele Literaturreferenze, sehr aktueller Text zur Problematik der Verwendung von modularen Anlagen in der Industrie

Lier, Wörsdörfer und Grünewald 2016 Transformable Production Concepts: Flexible, Mobile, Decentralized, Modular, Fast

Hohmann u. a. 2017 Modules in process industry - A life cycle definition

4.6.1 Moduldarstellung

Sachari Wassilew u. a. 2017

Michael Obst, Thomas Holm, Leon Urbas u. a. 2015 Beschreibung von Prozessmodulen

- M. Obst, Hahn und L. Urbas 2014 Package unit integration for process industry A new description approach
- **S. Wassilew u. a. 2016** Zur Darstellung von Modulen wird ein MTP erstellt. Dies entspricht dem in NAMUR vereinbarten Anforderungen? Der Informationsgehalt des MTP kann automatisiert in das Format von OPC UA transformiert werden. Wie das geht, steht in dieser Arbeit.
- M. Obst, Runde u. a. 2013 Integration einer Package Unit in bestehende Anlage. Vergleich von bekannten Technologien und deren Bewertung.

Michael Obst, Thoms Holm u. a. 2015 Semantic description of process modules

4.7 Mini- und Milliplanttechnik

Kockmann 2012a Hochskalieren von Anlagen mit Hilfe modularer Konzepte und Mikroreaktoren.

Basierend auf Kennzahlen für die Reaktionskinetik und - enthalpie wird eine Korrelation abgeleitet und mit der konvektiven Wärmeübertragung als ein Kriterium des sicheren Reaktorbetriebs gekoppelt.

Sell, Ott und Kralisch 2013 Alles nur zitiert!

Die Ergebnisse bisheriger vergleichender Kostenanalysen zwischen diskontinuierlich betriebenen chemischen Verfahren und deren mikroverfahrenstechnischem Pendant haben gezeigt, dass letztere nicht pauschal als kosteneffizientere Alternative gesehen werden können. Es bedarf, wie auch bei Batch-Prozessen, einer umfassenden Prozessoptimierung und Effizienzmaximierung. Dann können mikroverfahrenstechnische Prozesse jedoch trotz teilweise höherer Investitionskosten aufgrund geringerer laufender Kosten und einem schnelleren Zugang zum Markt die ökonomisch günstigere Alternative darstellen. Relevanz von Mikroanlagen

Hessel u. a. 2012 Potenzialanalyse von Milli- und Mikroprozesstechniken

Grundemann, Schoenitz und Scholl 2012 Relevanz von Mikroreaktoren und deren Beziehung zur 50 Prozent These anhand zweier Beispiele.

Behr, Witte und Zagajewski 2012 Vorteile der Miniplant-Technik im Hinblick auf eine effiziente Verfahrensentwicklung anhand von Beispielen homogen katalysierter Verfahren. Literaturverweise auf alle genannten Vorteile und Eigenschaften von Miniplants.

Experimentelle Untersuchungen in unterschiedlichen Maßstäben nehmen den größten Teil der Zeit während der Prozessentwicklung ein. Zum Beginn der Prozessentwicklung wird meist mit Batchprozessen gearbeitet, um die Einflüsse

von Z. B. Katalysatoren, Aktivatoren, Druck, Temperatur usw. untersuchen zu können. Eine Vielzahl industrieller Prozesse wird jedoch kontinuierlich durchgeführt. Ein reines Scale-Up einer Batchanlage reicht daher nicht aus. Statt dessen muss im Laufe der Prozessentwicklung eine kontinuierliche Pilotanlage entworfen werden und der Prozess teilweise neu untersucht werden. Statt diesem Entwicklungsprozess kann eine hochflexible Miniplant im Labormaßstab mit Hilfe von standardisiertem Laborequipment in kurzer Zeit und mit geringen Kosten entworfen werden. Diese wird bereits kontinuierlich betrieben und an ihr kann der Prozess entwickelt und in Echtzeit untersucht werden. Miniplants existieren mit Scale-Up Faktoren von bis zu 10000 und mehr. Apparate Volumina liegen im Bereich weniger Liter, Durchsatzmengen bis zu $1\frac{kg}{h}$. Die Prozessentwicklung mit Hilfe kontinuierlicher Reaktoren erlaubt insbesondere eine genaue Betrachtung der Einflüsse verschiedener Prozessparameter, da stationäre Arbeitspunkte und Schwankungen um diese gezielt untersucht werden können. Außerdem kann die wirtschaftlich höchst relevante Rückgewinnung von Katalysatoren und die Rückführung von Stoffen - z. B. die Rückführung von Nebenprodukten zur Steigerung der Ausbeute gewünschter Stoffe - geeignet untersucht werden. Auf geeignete Literatur zu dieser Thematik wird in der Arbeit verwiesen. Weiterhin sind Miniplants zur Personalschulung und der Überprüfung der Einhaltung von Industriestandards nutzbar. Die Korrektur von Fehlern im Prozess ist im Rahmen einer Miniplant wesentlich preiswerter als bei Verwendung einer Pilotanlage. Krekel und Siekmann 1985 Mit Hilfe komplexer Simulationen ist ein Scale-Up der Miniplant auf Produktionsniveau bei vielen Prozessen direkt möglich. Nur noch kritische Prozesseinheiten müssen im Pilotmaßstab gesondert untersucht werden. Die Umgehung einer kompletten Pilotanlage spart mehrere Jahre Entwicklungszeit. Außerdem werden hohe Kosten bei Planung und Betrieb einer Pilotanlage eingespart. Die erfolgreiche Untersuchung und Entwicklung von Prozessen mit Hilfe einer Miniplant wird an vier Beispielen ausgeführt. Der Fokus liegt dabei auf der Rückgewinnung eingesetzter Katalysatoren. fertig

Helling u. a. 2012 Die Verwendung von Mikroprozessen ist eine relativ neue und weiterhin wachsende Technologie. Ihren Durchbruch hatte diese Technologie in den frühen und mittleren neunziger Jahren. Die Forschung konzentriert

sich derzeit auf die Umwandlung von Batch-Prozessen in Kontinuierliche durch Verwendung modularer Mikro- und Minireaktoren, mit Hilfe derer die Entwicklungszeit neuer Anlagen drastisch gesenkt werden soll. Vorteile sind ein erhöhter Stoffaustausch und eine verbesserte Wärmeübertragung. Durch die geringen Stoffvolumina in Mini- bzw. Mikroreaktoren steigt automatisch die Sicherheit besonders von exothermen Reaktionen. Dadurch werden Verfahren möglich, die in konventionellen Reaktoren nur durch hohen Aufwand oder garnicht durchführbar wären. Mini- und Mikroanlagen mit gleicher Funktion können prinzipiell aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Typisch sind Glas, Keramiken und Edelstahl. Einige Typen sind Wärmetauscher (welche die ersten Mikroanlagen waren), Fallfilmreaktoren, mäanderförmige Reaktoren und Photoreaktoren. Bestehende Probleme sind das Design und die konkrete innere Geometrie von Mini- Mikroanlagen. Derzeit werden diese durch Versuch/ Fehler Verfahren in Kombination mit Erfahrungen aus bereits entwickelten Anlagen ermittelt. Eine exakte Reproduzierbarkeit der inneren Strukturen ist schwierig. Module vom gleichen Typ sind daher nicht unbedingt identisch im Verhalten. Soll durch die Verwendung mehrerer Module ein Hochskalieren von Stoffmengen umgesetzt werden, so ist dies daher kompliziert und oft nur bis zu gewissen Grenzen realisierbar.

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit war insbesondere die Stofftrennung mit Hilfe von Mikroanlagen ein noch nicht komplett gelöstes Problem und daher Gegenstand aktueller Forschung. Die aktuelle Arbeit R.-J. Yang u.a. 2017 gibt eine umfangreiche Übersicht über Entwicklungen zum Trennen von Stoffen durch Destillation mit Hilfe von Mikroanlagen.

Kockmann 2012b Sicherheitsaspekte bei der Prozessentwicklung und Kleinmengenproduktion mit Mikroreaktoren

Seifert u. a. 2012 Small scale, modular and continuous: A new approach in plant design. Wird bisher nur zitiert.

Kockmann u. a. 2014 Micro Process Engineering: Fundamentals, Devices, Fabrication, and Applications

Sundberg 2014 Micro-scale Distillation and Microplants in Process Development

Hugo und Lopez 2009 Alles nur zitiert!

Reaktions- und sicherheitstechnische Aspekte der Umwandlung eines diskontinuierlichen chemischen Prozesses in ein kontinuierliches Verfahren unter Verwendung von Mikroreaktoren werden untersucht. Betrachtet man Mikroreaktoren als Module, so könnte diese Arbeit interessant werden \mapsto das sollte ich daher fragen.

4.8 Weitere

Meier 2012 Aus einer Reduktion der Planungszeit (welche Ziel der Verwendung von Modulen ist) kann nicht, wie man intuitiv meinen könnte, allgemein auf eine Reduktion des Projektrisikos geschlossen werden. fertig.

R.-J. Yang u. a. 2017 wird im Text direkt zitiert, keine weitere Analyse notwendig.

Wörsdörfer, Lier und Grünewald 2016 Characterization model for innovative plant designs in the process industry—An application to transformable plants

Lugo-Márquez u. a. 2015 Modular redesign methodology for improving plant layout

Regulin, Aicher und Vogel-Heuser 2016 Improving Transferability Between Different Engineering Stages in the Development of Automated Material Flow Modules

Krekel und Siekmann 1985 wird nur zitiert

Perkins 1992 hierin eine Quelle ab S. 215 bzw. 199

Oppelt, Wolf und L. Urbas 2015 Notwendigkeit von Simulation während dem Lebenszyklus einer Anlage

Strauch 2009 Modulare Kostenschätzung in der chemischen Industrie - Konzept eines integrierten Systems zur Abschätzung und Bewertung des Kapitalbedarfes für die Errichtung einer chemischen Anlage

4.9 unsortiert

Package Unit aus Wikipedia:

Eine Package Unit (aus dem Englischen package und unit entlehnt; wörtlich Paketeinheit[1][2] oder [ab]gepackte sinngemäß auch abgegrenzte Einheit ist eine von einem Fremdunternehmen geplante und gefertigte Anlage. Die Anforderungen und Voraussetzungen für eine Package Unit sind in einem Lastenheft genannt. Spezielle Anforderungen an eine Package unit sind z. B. Leistungsparameter, Abmessungen und der Steuerungsumfang.

- SIF Safety Integrated Function: Ein Zusammenschluss von Komponenten um das Risiko durch eine bestimmte Gefahrenquelle (Hazard) zu reduzieren.
- **SIL** Der Safety Integrity Level bzw. Sicherheitsintegritätslevel, kurz SIL, ist eine Maßeinheit zur Quantifizierung von Risikoreduzierung im Bereich von 1 bis 4. Je größer die Zahl ist, desto mehr muss ein erkanntes Risiko reduziert werden.
- **IPL** An independent protection layer (IPL) is a device, system, or action that is capable of preventing a scenario from proceeding to its undesired consequence independent of the initiating event or the action of any other layer of protection associated with the scenario.
 - **QRA** Quantitative Risk Analysis:
- **IEs** initiating events: Zu einem risikobehafteten Zustand führende Ursachen/Ereignisse
 - PHA Process Hazard Analysis: Untersuchung von Prozessrisiken.

Literaturverzeichnis

- Aldemir, Tunc u. a. (1994). Reliability and Safety Assessment of Dynamic Process Systems. 1. Aufl. NATO ASI Series 120. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Ayyub, Bilal M. (2014). Risk Analysis in Engineering and Economics. 2. Aufl. Chapman und Hall/CRC.
- Baig, Ahmed Ali, Risza Ruzli und Azizul B. Buang (2013). "Reliability Analysis Using Fault Tree Analysis: A Review". In: *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, S. 169–173.
- Bartolozzi, V u. a. (2000). "Qualitative models of equipment units and their use in automatic HAZOP analysis". In: *Reliability Engineering & System Safety* 70.1, S. 49–57.
- Batres, Rafael (2004). "An ontology approach to support HAZOP studies". In: Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering congress program and abstracts. The Society of Chemical Engineers, Japan, S. 466–466.
- Behr, Arno, Henning Witte und Michael Zagajewski (2012). "Scale-up durch Miniplant-Technik: Anwendungsbeispiele aus der homogenen Katalyse". In: Chemie Ingenieur Technik 84.5, S. 694–703.
- Bernstein, Peter L. (1998). Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. Wiley.
- Böhmer, Dr. Michael u. a. (2016). Lage und Zukunft der deutschen Industrie (Perspektive 2030).
- Boonthum, Narapan, Unchalee Mulalee und Thongchai Srinophakun (2014). "A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural model". In: Reliability Engineering & System Safety 121, S. 152–163.
- Bott, Thomas und Gerhard Schembecker (2009). Die 50 % Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit. Vortrag zum Jahrestreffen der PAAT-Fachgemeinschaft in Weinheim. URL: http://processnet.org/processnet_

- media/die+50prozent_idee+vortrag+bott_schembecker-p-1158.pdf (besucht am 23.04.2017).
- Bramsiepe, Christian und Gerhard Schembecker (2012). "Die 50 % Idee: Modularisierung im Planungsprozess". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 581–587.
- Bridges, William Bill und Tony Clark (2010). "Key issues with implementing LOPA". In: *Process Safety Progress* 29.2, S. 103–107.
- Brodhagen, Andreas u. a. (2012). "Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch beschleunigte Produkt- und Prozessentwicklung mit Hilfe modularer und skalierbarer Apparate". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 624–632.
- Buchholz, Dr. Sigurd (2014). The F3 Factory Project Flexible, Fast and Future Production Processes. Final Report. URL: http://www.f3factory.com/scripts/pages/en/newsevents/F3_Factory_final_report_to_EC.pdf (besucht am 23.04.2017).
- Cai, Zhansheng u. a. (2015). "Hierarchical fault propagation and control modeling for the resilience analysis of process system". In: *Chemical Engineering Research and Design* 103, S. 50–60.
- Catino, Catherine A. und Lyle H. Ungar (1995). "Model-based approach to automated hazard identification of chemical plants". In: *AIChE Journal* 41.1, S. 97–109.
- CCPS (2007a). Guidelines for Risk Based Process Safety. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2007b). Guidelines for Safe and Reliable Instrumented Protective Systems. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2008a). Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2008b). Guidelines for the management of change for process safety. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2008c). Inherently Safer Chemical Processes: A Life Cycle Approach. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2009a). Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Criteria. 1. Aufl. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2009b). Guidelines for Process Safety Metrics. 1. Aufl. JOHN WILEY & SONS INC.

- CCPS (2010). Guidelines for Process Safety Acquisition Evaluation and Post Merger Integration. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2012). Guidelines for Engineering Design for Process Safety. JOHN WILEY
 & SONS INC.
- (2013). Guidelines for Managing Process Safety Risks During Organizational Change. JOHN WILEY & SONS INC.
- (2015). Guidelines for Initiating Events and Independent Protection Layers in Layer of Protection Analysis. JOHN WILEY & SONS INC.
- Christiansen, Lars (2015). "Wissensgestütztes Diagnosekonzept durch Kombination von Anlagenstruktur– und Prozessmodell". ger. Diss. Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität.
- Chung, Paul W.H. und Shuang H. Yang (2002). "Safety Analysis of Process Plant Control Systems Based on Model Checking". In: *Safety and Reliability* 23.1, S. 19–34.
- Cochard, Thomas, David Gouyon und Jean-Francois Petin (2015). "Generation of safe plant operation sequences using reachability analysis". In: 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA). Institute of Electrical und Electronics Engineers (IEEE), S. 1–8.
- Conti, R. u. a. (2013). "A preliminary study of thermal hydraulic models for virtual hazard and operability analysis and model-based design of rotating machine packages". In: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 228.4, S. 255–271.
- Die 50 % Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit (2009). Thesen Tutzing. URL: http://processnet.org/processnet_media/die+50prozent_idee-p-1159.pdf (besucht am 23.04.2017).
- Die 50 % Idee Vom Produkt zur Produktionsanlage in der halben Zeit (2010). Positionspapier zu bestehendem Forschungsbedarf und Empfehlungen an die Forschungsförderung. URL: http://processnet.org/processnet_media/Positionspapier+50+_+Idee+final-p-1296.pdf (besucht am 23.04.2017).
- Dietz, Peter und Uwe Neumann (2000). "Verfahrenstechnische Maschinen Chancen der gleichzeitigen Prozeß- und Maschinenentwicklung". In: Chemie Ingenieur Technik 72.1-2, S. 9–16.
- Dunjó Denti, Jordi (2010). "New trends for conducting hazard & operability (HAZOP) studies in continuous chemical processes". Diss. Universitat Politècnica de Catalunya.

- Dunjó, Jordi u. a. (2010). "Hazard and operability (HAZOP) analysis. A literature review". In: *Journal of Hazardous Materials* 173.1-3, S. 19–32.
- Eizenberg, Shimon, Mordechai Shacham und Neima Brauner (2006). "Combining HAZOP with dynamic simulation Applications for safety education". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 19.6, S. 754–761.
- Fleischer, Christoph u. a. (2015). "Sicherheitstechnische Aspekte bei Planung und Bau modularer Produktionsanlagen". In: *Chemie Ingenieur Technik* 87.9, S. 1258–1269.
- Fleischer-Trebes, Christoph u. a. (2016). "Planungsansatz für modulare Anlagen in der chemischen Industrie". In: Chemie Ingenieur Technik.
- Florea, Gheorghe und Radu Dobrescu (2014). "Risk and Hazard Control the new process control paradigm". In: Systems, Control, Signal Processing and Informatics II, Prague.
- Gabbar, Hossam A. (2007). "Improved qualitative fault propagation analysis". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 20.3, S. 260–270.
- Graf, Holger (2000). "Ein modellbasierter Ansatz zur rechnergestützten Sicherheitsbetrachtung von Chemieanlagen während der Planungsphase". Diss. Technische Universität Dortmund.
- Graf, Holger und H. Schmidt-Traub (2000). "Early hazard identification of chemical plants with statechart modelling techniques". In: *Safety Science* 36.1, S. 49–67.
- Grossmann, Ignacio E. und Arthur W. Westerberg (2000). "Research challenges in process systems engineering". In: AIChE Journal 46.9, S. 1700–1703.
- Grundemann, Laura, Martin Schoenitz und Stephan Scholl (2012). "Shorter Time-to-Market with Micro-Conti Processes". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 685–693.
- Hady, Łukasz und Günter Wozny (2012). "Multikriterielle Aspekte der Modularisierung bei der Planung verfahrenstechnischer Anlagen". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 597–614.
- Helling, Christoph u. a. (2012). "Fundamentals towards a Modular Microstructured Production Plant". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.6, S. 892–904.
- Herrmann, Peter und Peter Grannas (2000). "A Tool for Hazard Detection in Hybrid Systems". In: Proceedings of the 4th International Conference on Automation of Mixed Processes: Hybrid Dynamic Systems (ADPM2000), S. 225–230.

- Hessel, Volker u. a. (2012). "Potenzialanalyse von Milli- und Mikroprozesstechniken für die Verkürzung von Prozessentwicklungszeiten Chemie und Prozessdesign als Intensivierungsfelder". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 660–684.
- Hohmann, Lukas u. a. (2017). "Modules in process industry A life cycle definition". In: *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification* 111, S. 115–126.
- Hu, Jinqiu u.a. (2015). "Fault propagation behavior study and root cause reasoning with dynamic Bayesian network based framework". In: *Process Safety and Environmental Protection* 97, S. 25–36.
- Hugo, P. und F. Lopez (2009). "Umwandlung diskontinuierlicher chemischer Prozesse in eine kontinuierliche Prozessführung unter Verwendung mikrostrukturierter Reaktoren Reaktionstechnik und Sicherheit". In: *Chemie Ingenieur Technik* 81.1-2, S. 145–152.
- Kampczyk, B. u. a. (2003). "Effizientere Anlagenplanung durch Modularisierung?" In: Chemie Ingenieur Technik 75.5, S. 540–543.
- Khan, Faisal I. und S.A. Abbasi (1997a). "OptHAZOP an effective and optimum approach for HAZOP study". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 10.3, S. 191–204.
- (1997b). "TOPHAZOP: a knowledge-based software tool for conducting HA-ZOP in a rapid, efficient yet inexpensive manner". In: Journal of Loss Prevention in the Process Industries 10.5-6, S. 333–343.
- (2000). "Towards automation of HAZOP with a new tool EXPERTOP". In: Environmental Modelling & Software 15.1, S. 67–77.
- Kockmann, Norbert (2012a). "Scale-up-fähiges Equipment für die Prozessentwicklung". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 646–659.
- (2012b). "Sicherheitsaspekte bei der Prozessentwicklung und Kleinmengenproduktion mit Mikroreaktoren". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 715– 726.
- Kockmann, Norbert u. a. (2014). Micro Process Engineering: Fundamentals, Devices, Fabrication, and Applications. 1. Aufl. Wiley-VCH.
- Kravanja, Zdravko und Miloš Bogataj, Hrsg. (2016). 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Elsevier Science & Technology.
- Krekel, Jörg und Gerd Siekmann (1985). "Die Rolle des Experiments in der Verfahrensentwicklung". In: *Chemie Ingenieur Technik* 57.6, S. 511–519.

- Labovský, Juraj u. a. (2007). "Model-based HAZOP study of a real MTBE plant". In: Journal of Loss Prevention in the Process Industries 20.3, S. 230–237.
- Lang, Jürgen, Frank Stenger und Rüdiger Schütte (2012). "Chemieanlagen der Zukunft Unikate und/oder Module". In: *Chemie Ingenieur Technik*, S. 883–884.
- Li, Hong Xian u. a. (2013). "Risk identification and assessment of modular construction utilizing fuzzy analytic hierarchy process (AHP) and simulation". In: Canadian Journal of Civil Engineering 40.12, S. 1184–1195.
- Liang, Zhenglin u. a. (2017). "On fault propagation in deterioration of multi-component systems". In: *Reliability Engineering & System Safety* 162, S. 72–80.
- Lier, Stefan, Sarah Paul u. a. (2016). "Modulare Verfahrenstechnik: Apparateentwicklung für wandlungsfähige Produktionssysteme". In: *Chemie Ingenieur Technik* 88.10, S. 1444–1454.
- Lier, Stefan, Dominik Wörsdörfer und Marcus Grünewald (2016). "Transformable Production Concepts: Flexible, Mobile, Decentralized, Modular, Fast". In: ChemBioEng Reviews 3.1, S. 16–25.
- Limbers, Jan (2016). AKTUALISIERUNG: DIE DEUTSCHE CHEMISCHE INDUSTRIE 2030.
- Lü, Ning und Xiong Wang (2007). "SDG-based hazop and fault diagnosis analysis to the inversion of synthetic ammonia". In: *Tsinghua Science and Technology* 12.1, S. 30–37.
- Lugo-Márquez, Sebastián u. a. (2015). "Modular redesign methodology for improving plant layout". In: *Journal of Engineering Design* 27.1-3, S. 50–74.
- Marhavilas, P.K., D. Koulouriotis und V. Gemeni (2011). "Risk analysis and assessment methodologies in the work sites: On a review, classification and comparative study of the scientific literature of the period 2000–2009". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 24.5, S. 477–523.
- McCoy, S.A. u. a. (1999). "HAZID, A Computer Aid for Hazard Identification". In: *Process Safety and Environmental Protection* 77.6, S. 317–327.
- Meier, Peter (2012). "Risikomanagement in Großprojekten". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 727–729.
- Nolan, Dennis P. (2014). Safety and Security Review for the Process Industries: Application of Hazop, Pha, What-If and Sva Reviews. ELSEVIER LTD. 192 S.

- Obst, M., A. Hahn und L. Urbas (2014). "Package unit integration for process industry A new description approach". In: *Proc. IEEE Emerging Technology and Factory Automation (ETFA)*, S. 1–8.
- Obst, M., S. Runde u. a. (2013). "Integration requirements of package units A description approach with FDI". In: *Proc. IEEE 18th Conf. Emerging Technologies Factory Automation (ETFA)*, S. 1–8.
- Obst, Michael, Falk Doherr und Leon Urbas (2013). "Wissensbasiertes Assistenzsystem für modulares Engineering". In: at Automatisierungstechnik 61.2, S. 103–108.
- Obst, Michael, Thomas Holm, Stephan Bleuel u. a. (2013). "Automatisierung im Life Cycle modularer Anlagen". In: atp edition Automatisierungstechnische Praxis 55.01-02, S. 24.
- Obst, Michael, Thomas Holm, Leon Urbas u.a. (2015). "Beschreibung von Prozessmodulen". In: atp edition Automatisierungstechnische Praxis 57.01-02, S. 48.
- Obst, Michael, Thoms Holm u.a. (2015). "Semantic description of process modules". In: 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA). Institute of Electrical und Electronics Engineers (IEEE).
- Ohle, Andrea u.a. (2014). "Modularisierung von Gaswäschern für die CO 2 -Entfernung aus Biogas". In: *Chemie Ingenieur Technik* 86.5, S. 640–648.
- Oppelt, M., G. Wolf und L. Urbas (2015). "Towards an integrated use of simulation within the life-cycle of a process plant". In: *Proc. IEEE 20th Conf. Emerging Technologies Factory Automation (ETFA)*, S. 1–8.
- Palmer, C. und P.W.H. Chung (2009). "An automated system for batch hazard and operability studies". In: *Reliability Engineering & System Safety* 94.6, S. 1095–1106.
- Paltrinieri, Nicola und Faisal Khan (2016). Dynamic Risk Analysis in the Chemical and Petroleum Industry. Elsevier Science & Technology. 284 S.
- Papadopoulos, Y. u. a. (2001). "Analysis and synthesis of the behaviour of complex programmable electronic systems in conditions of failure". In: *Reliability Engineering & System Safety* 71.3, S. 229–247.
- Parmar, J.C. und F.P. Lees (1987a). "The propagation of faults in process plants: Hazard identification". In: *Reliability Engineering* 17.4, S. 277–302.

- Parmar, J.C. und F.P. Lees (1987b). "The propagation of faults in process plants: Hazard identification for a water separator system". In: *Reliability Engineering* 17.4, S. 303–314.
- Pasman, Hans J. und William J. Rogers (2016). "How Can We Improve HAZOP, Our Old Work Horse, and Do More with Its Results? An Overview of Recent Developments". In: *CHEMICAL ENGINEERING* 48.
- Perkins, JD (1992). Interactions between process design and process control.

 Department of Chemical Engineering, Imperial College.
- Pfeffer, Annett und Leon Urbas (2015). "Architectures for integrating functional safety into modular process plants". In: *IFAC-PapersOnLine* 48.21, S. 1321–1326.
- Rahman, Shibly u. a. (2009). "ExpHAZOP+: Knowledge-based expert system to conduct automated HAZOP analysis". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 22.4, S. 373–380.
- Ramzan, Naveed, Fred Compart und Werner Witt (2007). "Methodology for the generation and evaluation of safety system alternatives based on extended Hazop". In: *Process Safety Progress* 26.1, S. 35–42.
- Rath, S., Ü. Can und E. Leimer (2009). "Quantitative Risikoanalyse (QRA) Anwendungsbeispiele aus dem Großanlagenbau". In: *Chemie Ingenieur Technik* 81.1-2, S. 53–62.
- Regulin, Daniel, Thomas Aicher und Birgit Vogel-Heuser (2016). "Improving Transferability Between Different Engineering Stages in the Development of Automated Material Flow Modules". In: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 13.4, S. 1422–1432.
- Rossing, Netta Liin u. a. (2010). "A functional HAZOP methodology". In: Computers & Chemical Engineering 34.2, S. 244–253.
- Rottke, Johannes u. a. (2012). "Efficient Engineering by Modularization into Package Units". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.6, S. 885–891.
- Savkovic-Stevanovic, J (2010). "Reliability and safety analysis of the process plant". In: *Petroleum & Coal* 52.2, S. 62–68.
- Schetinin, N. u. a. (2013). "Why do verification approaches in automation rarely use HIL-test?" In: 2013 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). Institute of Electrical und Electronics Engineers (IEEE), S. 1428–1433.

- Seifert, Tim u. a. (2012). "Small scale, modular and continuous: A new approach in plant design". In: *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification* 52, S. 140–150.
- Sell, Ina, Denise Ott und Dana Kralisch (2013). "Lebenszykluskostenanalyse zur Entscheidungsunterstützung in der chemischen Prozessentwicklung". In: Chemie Ingenieur Technik 85.4, S. 447–454.
- Strauch, Uwe (2009). "Modulare Kostenschätzung in der chemischen Industrie Konzept eines integrierten Systems zur Abschätzung und Bewertung des Kapitalbedarfes für die Errichtung einer chemischen Anlage". Diss. Technische Universität Berlin.
- Sundberg, Aarne (2014). "Micro-scale Distillation and Microplants in Process Development". Diss. Aalto University.
- The CoPIRIDE Project (2010). URL: http://www.copiride.eu/ (besucht am 23.04.2017).
- Tugnoli, Alessandro u. a. (2012). "Supporting the selection of process and plant design options by Inherent Safety KPIs". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 25.5, S. 830–842.
- Urbas, Leon, Stefan Bleuel u. a. (2012). "Automatisierung von Prozessmodulen". In: atp edition Automatisierungstechnische Praxis 54.01-02, S. 44.
- Urbas, Leon, Falk Doherr u. a. (2012). "Modularisierung und Prozessführung". In: *Chemie Ingenieur Technik* 84.5, S. 615–623.
- Uzuner, Hülya (2012). "Ein wissensbasiertes System zur Unterstützung von R&I-Fließbild Designprozessen auf der Grundlage eines modulbasierten Ansatzes". Diss. Technische Universität Dortmund.
- Uzuner, Hülya und Gerhard Schembecker (2012). "Wissensbasierte Erstellung von R&I-Fließbildern". In: Chemie Ingenieur Technik 84.5, S. 747–761.
- Vaidhyanathan, Ramesh und Venkat Venkatasubramanian (1995). "Digraphbased models for automated HAZOP analysis". In: *Reliability Engineering & System Safety* 50.1, S. 33–49.
- (1996). "A semi-quantitative reasoning methodology for filtering and ranking HAZOP results in HAZOPExpert". In: Reliability Engineering & System Safety 53.2, S. 185–203.
- Venkatasubramanian, Venkat, Jinsong Zhao und Shankar Viswanathan (2000). "Intelligent systems for HAZOP analysis of complex process plants". In: Computers & Chemical Engineering 24.9-10, S. 2291–2302.

- Villa, Valeria u. a. (2016). "Towards dynamic risk analysis: A review of the risk assessment approach and its limitations in the chemical process industry". In: Safety Science 89, S. 77–93.
- Wachsen, Olaf u. a. (2015). "Anforderungen der zukunftsorientierten Spezialchemie an die angewandte Reaktionstechnik". In: Chemie Ingenieur Technik 87.6, S. 683–693.
- Wang, Feng, Jinji Gao und Huaqing Wang (2012). "A new intelligent assistant system for HAZOP analysis of complex process plant". In: *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* 25.3, S. 636–642.
- Wang, Hangzhou u. a. (2009). "SDG-based HAZOP analysis of operating mistakes for PVC process". In: *Process Safety and Environmental Protection* 87.1, S. 40–46.
- Wassilew, Sachari u. a. (2017). "Abbildung des NAMUR Module Type Package auf OPC UA". In: at Automatisierungstechnik 65.1, S. 49–59.
- Wassilew, S. u. a. (2016). "Transformation of the NAMUR MTP to OPC UA to allow plug and produce for modular process automation". In: *Proc. IEEE 21st Int. Conf. Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, S. 1–9.
- Weber, Klaus H. (2015). *Inbetriebnahme verfahrenstechnischer Anlagen*. Springer-Verlag GmbH.
- Wörsdörfer, Dominik, Stefan Lier und Marcus Grünewald (2016). "Characterization model for innovative plant designs in the process industry—An application to transformable plants". In: *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification* 100, S. 1–18.
- Yang, Fan, Sirish L. Shah und Deyun Xiao (2010). "SDG (Signed Directed Graph) Based Process Description and Fault Propagation Analysis for a Tailings Pumping Process". In: *IFAC Proceedings Volumes* 43.9, S. 50–55.
- Yang, Ruey-Jen u. a. (2017). "A comprehensive review of micro-distillation methods". In: *Chemical Engineering Journal* 313, S. 1509–1520.
- Zhang, Zhanpeng und Jinsong Zhao (2017). "A deep belief network based fault diagnosis model for complex chemical processes". In: Computers & Chemical Engineering.
- Zhao, C., M. Bhushan und V. Venkatasubramanian (2005a). "PHASuite: An Automated HAZOP Analysis Tool for Chemical Processes Part I". In: *Process Safety and Environmental Protection* 83.6, S. 509–532.

- Zhao, C., M. Bhushan und V. Venkatasubramanian (2005b). "PHASuite: An Automated HAZOP Analysis Tool for Chemical Processes Part II". In: *Process Safety and Environmental Protection* 83.6, S. 533–548.
- Zhou, Chongwen, Ratna Babu Chinnam und Alexander Korostelev (2012). "Hazard rate models for early detection of reliability problems using information from warranty databases and upstream supply chain". In: *International Journal of Production Economics* 139.1, S. 180–195.

Anhang

Α	Anhang von B	Bildern .		٠	 , <u>.</u>	•					•	•		•	•	•	•	A-2
В	Anhang von T	abellen			 													A-3

Anhang von Bildern



Anhang von Tabellen

\mathbb{B}