PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

IK
OPERASI MANUAL BUTTON SLAG DISCHARGE VALVE

Nomor	IK-OPRBLR-005-007
Revisi	01
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
MANUAL BUTTON SLAG DISCHARGE VALVE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
MANUAL BUTTON SLAG DISCHARGE VALVE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	05 Nov 2020		-No.Dok ' IK-560400-OPSA-056 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-007 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2.	19 Aprl 2022		- Cover 4. BATASAN OPERASI 4.1.Pressure Winbox Boiler : >13.5 kPa 4.2.Normal pressure windbox: 11 – 13.5 KPa 4.3.Temperature Outlet Slag cooler: ≥ 90 °C	-Mengubah Nama pada bagian Yang tanda 4.BATASAN OPERASI 4.1.Pada saat Start Up Boiler discharge valve di OPEN saat all lower buner STOP dan full firing batubara.	

INSTRUKSI KERJA
MANUAL BUTTON SLAG DISCHARGE VALVE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Discharge Valve Slag Cooler berfungsi untuk mengatur dan mengontrol laju aliran sehingga dapat diatur besarnya flow bottom ash yang keluar menuju slag cooler dengan cara membuka, menutup dan menutup sebagian aliran bottom ash.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.2.6. Kacamata

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi Slag Cooler

3.1.1.	Slag cooler model	: FW-05
3.1.2.	Quantity	: 2
3.1.3.	Slag size	: ≦30 mm
3.1.4.	Conveying capacity	: 0-5 t/h
3.1.5.	Outlet pressure	: 0.85 MPa
3.1.6.	Cooling water volume	: 25.6 m^3/h
3.1.7.	Slag inlet temp.	: ≦ 920 °C

3.1.8. Slag outlet temp.	: ≦100 °C
3.1.9. Pressure permissible	: 2.1-2.8 MPa
3.1.10. Slag cooler motor model	: YVF2-132M-4
3.1.11. Motor rated current	: 15.6 A
3.1.12. Voltage	: 380 V
3.1.13. Power	: 7.5 KW
3.1.14. Constant torque frequency range	: 5-50 Hz
3.1.15. Constant power frequency range	: 50-100 Hz
3.1.16. Rated torque	: 50 N.m

4. BATASAN OPERASI

4.1. Pada saat Start Up Boiler discharge valve di OPEN saat all lower buner STOP dan full firing batubara.

5. PELAKSANA

5.1. Operator CCR Boiler

5.2. Operator Boiler Lokal

6. SUPERVISI

6.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator control room dan Supervisor Shift yang bertugas

7. PENGOPERASIAN

7.1. Pastikan selector di MOV pada posisi "REMOTE" dan tidak ada indikasi fault baik di DCS maupun di MOV.

7.2. Ubah selector switch di box panel tombol tambahan sesuai keperluan sebagai berikut :

a. Posisi selector switch "0". MOV tidak dapat dioperasikan Remote dari DCS maupun dari box panel tombol.

b. Posisi selector switch "1". MOV dapat dioperasikan Remote dari DCS tanpa fasilitas regulate.

c. Posisi selector switch "2". MOV dapat dioperasikan Remote dari box panel tombol tambahan dengan fasilitas regulate.

7.3. Manuver discharge valve slag cooler open atau close.

8. CATATAN

8.1. Apabila pengoperasian MOV menggunakan tombol tambahan, maka status Valve di DCS akan **"MID"** saat dilakukan open maupun close dari tombol tersebut.

8.2. Status Full Open dan Full Close di DCS masih sesuai dgn kondisi sebelum ada tambahan tombol.

8.3. Penggunaan tombol tambahan di box panel disesuaikan dengan kebutuhan Operator.