PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY MOV DEBRIS FILTER

Nomor	IK-OPRTRB-001-020
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ASHARI RIZAL Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY MOV DEBRIS FILTER
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY MOV DEBRIS FILTER
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-028	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -IK-560400-OPSAB-004	
2	5 Nov 2020		-No.Dok ' IK-560400-OPSB-004 -Cover	-Menjadi' IK-OPRTRB-001-020 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY MOV DEBRIS FILTER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk penyaring kotoran – kotoran biota yang terbawa air laut pada sistem kondensor

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Handy Talky (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Debris Filter terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Condensor

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

5. BATASAN OPERASI

5.1. Pengoperasian dilakukan setiap 2 kali / shift

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY MOV DEBRIS FILTER

6.1.1. Operator melakukan pengecekan di lokal terkait kesiapan peralatan

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Posisikan MCB dalam keadaan ON pada Panel lokal

6.2.2. Posisikan selector switch MOV debris filter ke mode lokal

6.2.3. Koordinasikan dengan Operator CCR Turbin untuk Start debris filter

6.2.4. Operator lokal menekan tombol open pada MOV Debris Filter

6.2.5. tunggu sampai valve full open.

6.2.6. Tekan tombol Stop pada MOV Debris Filter 2A

6.2.7. Apabila tombol MOV tidak berfungsi maka Putar ke arah kiri Manual valve MOV sampai full open

6.2.8. Debris filter beroperasi selama 5 menit (auto stop)

6.3. Pelaksanaan Stop

6.3.1. Debris Filter berhenti beroperasi

6.3.2. Tekan tombol close pada MOV Debris Filter, Tunggu sampai valve full close

6.3.3. Tekan tombol stop pada MOV Debris Filter

6.3.4. Apabila tombol MOV tidak berfungsi maka Putar ke arah kanan Manual valve MOV sampai full close

6.3.5. Posisikan MCB dalam keadaan OFF pada Panel lokal