PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

Instruksi Kerja (IK)
Pencatatan Jam Jalan dan kWH Meter Peralatan

Nomor	IK-OPR-011-001
Revisi	01
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	TRI RINANTO M Staff Operasi

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	23 November 2020		-	-Pembuatan IK (Pencatatan Jam Jalan & kwh meter peralatan)	
	12 April 2021		**5.BATASAN OPERASI** 5.1.Pencatatan jam jalan dilakukan setiap jam 09.00 WITA 5.2.Pencatatan kWh meter peralatan dilakukan setiap jam 09.00 WITA dan beban penuh/full load (110 MW pada jam 19.00 s.d. 22.00 WITA) 5.3.Pencatatan beban penuh jam 19.00 dicatat pada kolom stand awal dan jam 22.00 pada kolom stand akhir	**5.BATASAN OPERASI** 5.1.Pencatatan jam jalan dan kWh peralatan dilakukan setiap jam 10.00 WITA 5.2.Pencatatan kWh meter peralatan dilakukan setiap jam 10.00 WITA dan beban penuh/full load (110 MW pada jam 19.00 s.d. 21.00 WITA) 5.3.Pencatatan beban penuh jam 19.00 dicatat pada kolom stand awal dan jam 21.00 pada kolom stand akhir	

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melakukan pencatatan jam jalan dan kWh meter peralatan secara benar dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. **Fungsi**

Digunakan sebagai data perhitungan jam jalan peralatan dan konsumsi daya peralatan.

2.2. **APD yang digunakan**

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Masker

2.2.4. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. **Peralatan yang digunakan**

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Senter

3. PELAKSANA

Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

Pelaksanaan disupervisi oleh Supervisor Shift Operasi

5. BATASAN OPERASI

5.1. Pencatatan jam jalan dan kWh peralatan dilakukan setiap jam 10.00 WITA

5.2. Pencatatan kWh meter peralatan dilakukan setiap jam 10.00 WITA dan beban penuh/full load (110 MW pada jam 19.00 s.d. 21.00 WITA)

5.3. Pencatatan beban penuh jam 19.00 dicatat pada kolom stand awal dan jam 21.00 pada kolom stand akhir

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan pencatatan Jam Jalan

6.1.1. Foto jam jalan peralatan

6.1.2. Catat jam jalan peralatan yang terbaca pada hours meter kedalam logsheet

6.1.3. Catat tanggal, jam dan beban di logsheet pada saat mencatat jam jalan peralatan

6.1.4. Lakukan validasi pencatatan dengan melakukan sign (tandatangan)

6.2. Pelaksanaan pencatatan kWh Meter 400 V dan 6,3 kV

6.2.1. Tampilan pada kWh meter peralatan 400 V

6.2.2. Setting kWh meter peralatan ke tampilan pembacaan kWh dengan menekan tombol OK

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN



6.2.3. Tekan tombol OK sampai tertampil seperti gambar berikut

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN

6.2.4. Setelah tampilan berubah ke pembacaan kWh, foto kemudian catat kWh kedalam logsheet dengan mencantumkan tanggal, beban dan jam pencatatan

6.2.5. Tampilan kWh meter peralatan 6,3 kV



Display kWh meter

6.2.6. Setting kWh meter peralatan ke tampilan pembacaan kWh dengan menekan tombol display ke atas atau ke bawah (warna biru). Pastikan tampilan beralih ke "Tarif 0 Energy" dan kode di sudut kiri atas "1-1:1.8.0"

IK

PENCATATAN JAM JALAN DAN KWH METER PERALATAN



6.2.7. Foto kemudian catat kWh kedalam logsheet dengan mencantumkan tanggal, beban dan jam pencatatan

6.2.8. Lakukan validasi pencatatan dengan melakukan sign (tandatangan)