PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN REDUCING AGENT DOSING PUMP

Nomor	IK-OPRWTP-001-024
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN REDUCING AGENT DOSING PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN REDUCING AGENT DOSING PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN REDUCING AGENT DOSING PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengoperasian Reducing Agent Dosing Pump WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

3.3. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Water Inlet : pH (7.0 – 8.0), Free CL_2 (max 0,1 ppm), SDI (< 4)

4.2. Frekuensi : < 50 Hz

4.3. Flow Inlet Catridge Filter : 95 t/h - 110 t/h

5. PERSIAPAN

5.1. Periksa semua valve dan system kelistrikan pada status standby.

5.2. Pastikan Reducing Agent Equipment dalam kondisi normal.

5.3. Pastikan level Chemical Dosing Tank (>300mm). **IK-OPRWTP-001-008**

5.4. Pastikan Manual Inlet dan Outlet Valve Chemical Dosing Pump dalam posisi **"OPEN"**.

5.5. Pastikan level Pelumas Chemical Dosing Pump >50%

5.6. Pastikan Stroke Chemical Dosing Pump di 70%.

5.7. Multimedia Filter dan Fine Sand Filter beroperasi pada kondisi normal.

5.8. Pastikan primary RO system beroperasi pada kondisi normal.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Reducing Agent Dosing Pump

6.1.1. Klik **"DOING"** pada tampilan DCS.

6.1.2. Pilih Reducing Agent Dosing Pump yang akan dioperasikan.

6.1.3. Klik Pump A/B kemudian START + ACK.

6.1.4. Atur Frekuensi Chemical Dosing Pump sesuai kebutuhan. **(Lampiran 1)**

6.1.5. Chemical Dosing System **"RUN"**.

6.2. STOP Reducing Agent Dosing Pump

6.2.1. Klik **"DOING"** pada tampilan DCS.

6.2.2. Pilih Reducing Agent Dosing Pump yang akan di **"STOP"**

6.2.3. Klik Pump A/B kemudian STOP + ACK.

6.2.4. Chemical Dosing System Standby.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN REDUCING AGENT DOSING PUMP

LAMPIRAN 1

Free Cl_2 Outlet FSB (ppm)	Frekuensi Dosing (Hz)
0,01-0,06	10
0,07-0,09	15
0,1-0,12	20
0,13-0,16	25
0,17-0,19	30
>0,2	40

Tabel 1.1 Pengaturan Frekuensi Reducing Agent Dosing Pump