PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGELOLAAN B3 WTP

Nomor	IK-OPRWTP-001-033
Revisi	00
Tanggal	22 Juli 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Asharri Rizal Spv. Operasi Shift A	Ellissa Pransisca Caesar JA Analis Kimia

INSTRUKSI KERJA
PENGELOLAAN B3 WTP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGELOLAAN B3 WTP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGELOLAAN B3 WTP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman Operator WTP dan Analyst Lab WTP dalam mengatur tata cara pengelolaan B3 area WTP sehingga tidak menimbulkan dampak pencemaran udara, air, dan tanah .

2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup seluruh kegiatan operasional WTP yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3.

3. DOKUMEN TERKAIT

3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

4. APD & PERALATAN

4.1. APD yang digunakan :

4.1.1. Helm Safety

4.1.2. Sepatu Safety

4.1.3. Sarung Tangan

4.1.4. Masker

4.1.5. Ear plug

4.1.6. Jas Hujan

4.1.7. Kacamata safety

4.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Radio Komunikasi (HT)

2.2.2 Alat Tulis

2.2.3 Logsheet Operator

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Penyimpanan B3

5.1.1. Penyimpanan B3 dilakukan sesuai MSDS B3 yaitu di ruang dosing kimia WTP/Unit dan Lemari penyimpanan B3 Lab.

5.1.2. Petugas B3 WTP (Chemical Handling) melaporkan ke SPV Operational WTP terkait stok B3 yang tersimpan.

5.1.3. Tempat penyimpanan B3 diberi label B3, MSDS, Spill kit (perangkat untuk menangani tumpahan B3 dan limbah B3)

5.1.4. Penyimpanan berdasarkan pada sifat kimia dan fisika B3 yang sama.

5.1.5. Pada area Penyimpanan dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan yang dilengkapi dengan kartu pemeriksaan.

5.1.6. Jangan menyimpan B3 melebihi kapasitas ruang dosing B3

5.1.7. Jangan menyimpan B3 di rak paling atas (ditempat yang tinggi, dibawah bak cuci atau dekat kabel listrik).

5.1.8. Penyimpanan B3 dengan sistem FIFO.

5.1.9. Suhu ruangan penyimpanan B3 disesuaikan dengan MSDS B3.

5.2. Spill Kit

5.2.1. Jas lab/mantel

5.2.2. Sarung tangan

5.2.3. Masker full face

5.2.4. Sepatu safety/boot

5.2.5. Pel karet

5.2.6. Shower

5.2.7. Majun

5.2.8. Skop

5.2.9. Safety line

5.2.10. Wadah limbah B3

5.2.11. Detergen

5.3. Pemasangan Label B3

5.3.1. B3 diberi label sesuai dengan karakteristik (MSDS)

5.3.2. Simbol tidak boleh terhalang kemasan dan mudah dilihat dari jarak 20 meter.

5.3.3. Simbol tidak boleh terlepas sampai wadah B3 kosong dan apabila telah kosong maka diberi label "KOSONG".

5.4. Bekerja dengan B3

5.4.1. Terdapat ventilasi/ exhaust fan dirunag tempat bekerja.

5.4.2. Menggunakan APD sesuai dengan karateristik B3 (MSDS)

5.4.3. B3 dalam volume kecil

5.4.4. Terdapat emergency shower atau eye wash apabila terpercik B3

5.4.5. Membuat daftar B3 di tempat bekerja

5.4.6. Siapkan MSDS dan Spill kit B3 dan dilettakkan berjarak dekat dengan B3 sehingga mudah didapat.

5.5. Penanganan Tumpahan B3

5.5.1. Siapkan spillkit dan MSDS B3

5.5.2. Gunakan APD

5.5.3. Pasang safety line atau tanda bahaya pada area tumpahan B3

5.5.4. Letakkan tissue/majun pada tumpahan B3

5.5.5. Angkat dengan penjepit dan masukkan kedalam kantong plastik sesuai jenis B3

5.5.6. Ulangi sampai permukaan paparan dalam kondisi bersih

5.5.7. Bersihkan permukaan bekas kontaminas dengan detergen dan air.

5.6. Penanganan Kemasan, Sisa B3 Kadaluarsa atau rusak

5.6.1. Kemasan sisa material B3, B3 Kadaluarsa atau rusak harus diberi tanda dan diperlakukan sebagai limbah B3 sesuai Prosedur Pengendalian Limbah