PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SODIUM
ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-037
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SODIUM ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SODIUM ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SODIUM ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium pada saat **Pembuatan Reagen Sodium (Na) Online Analyzer** di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Kacamata

2.1.6. Jas Laboratorium

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Gelas kimia 2000 ml

2.2.2. Gelas ukur 100 ml

2.2.3. Pengaduk kaca

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Ammonia Solution 25 %

2.3.2. Air Demin

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 35°C

4.2. Sodium Saturated & Superheated Steam : < 5 ppb

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SODIUM ONLINE ANALYZER

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan alat dan bahan tersedia.

5.2. Pastikan peralatan safety tersedia.

5.3. Pastikan ruang asam berfungsi dengan baik.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Larutan ammonia 25% dipipet sebanyak 80 ml.

6.2. Tambahkan air demin hingga volume menjadi 2 liter.

6.3. Homogenkan.

6.4. Masukkan kedalam botol reagen online analyzer sodium.

6.5. Reagen siap digunakan.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.