

Конвертеры

https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_converts

Общие рекомендации по диагностике конвертеров RS485.

Страницы управления конвертером Z-397 Guard для тестирования RS485

- тестирование контроллеров <https://sam.help8.ru/img/rs485.html>

Сообщение "FA 20 00 00 FC 00 00 FF 03 FF 03 FC F5", на него отвечают все контроллеры Ironlogic.

- эхо север <https://sam.help8.ru/img/eho.html>

- тестирование конвертера Z-397 Guard <https://sam.help8.ru/img/guard.html>

- поиск контроллеров в сети и изменение их адреса на 1 <https://sam.help8.ru/img/scn.html>

Во всех случаях Z-397 Guard используется как ведущий, а тестируемое оборудование является ведомым.