

	<h1 style="text-align: center;">TECNOLAC, S.A.</h1>											<b>Código de SIGD</b>		
												PR30.1002/20		
	<b>CONTROL DE TEMPERATURA EN CUARTOS FRIOS</b>													<b>Edición:</b>

Temperatura dada en °C (Límites de Temperatura: 0°C - 4.4°C)

Semana del: \_\_\_\_\_ al: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Hora	Lunes	Acción Correctiva	Martes	Acción Correctiva	Miércoles	Acción Correctiva	Jueves	Acción Correctiva	Viernes	Acción Correctiva	Sábado	Acción Correctiva	Domingo	Acción Correctiva
AM														
FM														

Semana del: \_\_\_\_\_ al: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Hora	Lunes	Acción Correctiva	Martes	Acción Correctiva	Miércoles	Acción Correctiva	Jueves	Acción Correctiva	Viernes	Acción Correctiva	Sábado	Acción Correctiva	Domingo	Acción Correctiva
AM														
FM														

Semana del: \_\_\_\_\_ al: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Hora	Lunes	Acción Correctiva	Martes	Acción Correctiva	Miércoles	Acción Correctiva	Jueves	Acción Correctiva	Viernes	Acción Correctiva	Sábado	Acción Correctiva	Domingo	Acción Correctiva
AM														
FM														

- Notas:**
- La temperatura se tomará 2 veces por día (AM y PM).
  - Colocar en la columna AM y PM las temperaturas tomadas.
  - Colocar en la columna AM y PM cuando aplique [Día de Descanso = DD] o [Vacación = V].
  - Si la temperatura baja de 0°C se desconecta automáticamente la unidad de enfriamiento hasta que entre a los rangos establecidos.
  - Si la temperatura sube de 4.4°C cerrar el cuarto con un candado hasta que llegue a los rangos de temperatura establecido. En caso de que no baje la temperatura, reportar a mantenimiento y trasladar el producto a otro cuarto frío.

Nombre y firma de encargado de línea: \_\_\_\_\_ Nombre y firma de Coordinador de Producción: \_\_\_\_\_