令和5年10月6日

【架空】みどり台クリーンセンター　所長　様

受託者　【架空】みどり保全　現場代理人

【架空】令和5年度 焼却施設定期整備業務（1号炉・全休止）完了報告書

標記業務について、下記のとおり完了しましたので報告いたします。

記

1. 業 務 名　　令和5年度 焼却施設定期整備業務（1号炉定期整備及び全休止整備）
2. 履行期間　　令和5年8月31日 から 令和5年9月27日 まで
3. 実施内容　　下表のとおり（延人員は 1 人 1 日 8 時間で換算）

No.	設備／機器〔番号〕	作業内容	実施期間	日数	延人員(人)	備　考
	〈燃焼設備〉					
1	1号炉ストーカ〔STK-1〕	定期整備（分解）	R5.8.31～R5.9.11	12	24	
2	1号炉焼却炉本体〔FNC-1〕	定期整備（分解）	R5.8.31～R5.9.11	12	48	
		小　計			**72**	
	〈燃焼ガス冷却設備〉					
3	1号炉ボイラ〔BLR-1〕	定期整備（分解）	R5.8.31～R5.9.11	12	36	
4	蒸気復水器〔CND〕	全休止のタービン系の分解整備	R5.9.14～R5.9.27	14	56	全休止期間に実施
		小　計			**92**	
	〈排ガス処理設備〉					
5	1号炉集じん装置〔BGF-1〕	排ガス処理設備の点検	R5.8.31～R5.9.11	12	36	
6	1号炉HCL、SOx 除去設備〔DSC-1〕	排ガス処理設備の点検	R5.8.31～R5.9.11	12	12	
7	1号炉NOx 除去設備〔NXR-1〕	排ガス処理設備の点検	R5.8.31～R5.9.11	12	36	
		小　計			**84**	
	〈通風設備〉					
8	1号炉押込送風機〔FDF-1〕	通風機の分解整備	R5.8.31～R5.9.11	12	48	
9	1号炉誘引通風機〔IDF-1〕	通風機の分解整備	R5.8.31～R5.9.11	12	36	
		小　計			**84**	
	〈余熱利用設備〉					
10	蒸気タービン発電設備〔TBN〕	全休止のタービン系の分解整備	R5.9.14～R5.9.27	14	84	全休止期間に実施
		小　計			**84**	
	〈電気設備〉					
11	受変電配電設備〔SUB〕	全休止の電気・計装の点検	R5.9.14～R5.9.27	14	56	全休止期間に実施
12	発電機〔GEN〕	全休止の電気・計装の点検	R5.9.14～R5.9.27	14	56	全休止期間に実施
		小　計			**112**	
	〈計装設備〉					
13	DCS〔DCS〕	全休止の電気・計装の点検	R5.9.14～R5.9.27	14	42	全休止期間に実施
		小　計			**42**	
		合　計			**570**	

添付：作業写真帳、点検記録表、試運転記録（別冊）

以上