日常点検表（炉・共通設備）

令和　　年　　月　　日（　）　　天候 ＿＿＿＿　点検者 ＿＿＿＿

確認	係長

No.	設備	点検項目	判定基準	1号炉	2号炉	共通	備考
1	ごみクレーン	走行・巻上の異音	異常なし				
2	ごみクレーン	油圧ユニット 油量	規定範囲				
3	計量機	ゼロ点（kg）	±10 以内				
4	焼却炉	炉内温度（℃）	850 以上				
5	焼却炉	砂層差圧（kPa）	4.0〜6.0				
6	流動砂循環装置	異音・漏れ	異常なし				
7	ガス冷却室	出口温度（℃）	200 以下				
8	ろ過式集じん器	差圧（kPa）	1.5 以下				
9	誘引送風機	軸受温度（℃）	70 以下				
10	誘引送風機	振動・異音	異常なし				
11	飛灰固化装置	セメント供給	異常なし				
12	受変電設備	受電電圧（kV）	6.6±0.3				
13	非常用発電機	燃料残量	3/4 以上				
14	中央監視制御装置	警報の有無	無きこと				

判定：✓異常なし　× 異常あり（備考に記入）　数値は測定値を記入　休：休炉中

特記事項