İSG Saha Denetimi · 24.09.2026

ŞNT-02 Gebze Lojistik Deposu

Rapor türü	İSG Saha Denetimi
Proje	ŞNT-02 — Gebze Lojistik Deposu
Rapor tarihi	24.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	24.09.2026 12:21:00
Konum	40.80236, 29.43107 (±6 m)

Rapor içeriği

KKD kullanımı uygun	✓ Evet
İskele kontrolleri yapıldı	✓ Evet
Düşme önlemleri yerinde	✓ Evet
Elektrik panoları kapalı ve etiketli	✗ Hayır
Yangın tüpleri kontrol tarihinde	✗ Hayır
Tespit edilen uygunsuzluklar	Kat panosunun kapağı açık bırakılmış.
Alınan aksiyon	Pano kapatıldı, elektrik ekibine uyarı yapıldı.
Risk seviyesi	Yüksek

Yorumlar

Murat Demir · 24.09.2026 15:21:00
Aksiyonlar takip edilsin, kapanışta fotoğraf eklensin.

Hazırlayan | **Şantiye Şefi**