İSG Saha Denetimi · 23.09.2026

ŞNT-02 Gebze Lojistik Deposu

Rapor türü	İSG Saha Denetimi
Proje	ŞNT-02 — Gebze Lojistik Deposu
Rapor tarihi	23.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	23.09.2026 12:02:00
Konum	40.80304, 29.42998 (±14 m)

Rapor içeriği

KKD kullanımı uygun	✓ Evet
İskele kontrolleri yapıldı	✓ Evet
Düşme önlemleri yerinde	✓ Evet
Elektrik panoları kapalı ve etiketli	✗ Hayır
Yangın tüpleri kontrol tarihinde	✗ Hayır
Tespit edilen uygunsuzluklar	Kat panosunun kapağı açık bırakılmış.
Alınan aksiyon	Pano kapatıldı, elektrik ekibine uyarı yapıldı.
Risk seviyesi	Orta

Hazırlayan

Şantiye Şefi