

人员应急疏散流程手册

目 录

1. 总则
2. 组织机构与职责分工
3. 疏散预警与启动条件
4. 标准疏散作业流程
5. 典型场景疏散要点
6. 特殊人群疏散保障
7. 集合点人员清点与报告
8. 应急物资与设施保障
9. 疏散安全注意事项
10. 培训与应急演练
11. 附则

第一章 总则

1.1 编制目的

为规范突发事件状态下人员应急疏散工作，建立统一、高效、有序的疏散指挥体系，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障全体人员生命安全，特制定本手册。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国消防法》《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315—2019）等法律法规及标准规范，结合实际情况编制。

1.3 适用范围

本手册适用于办公建筑、商业场所、学校、工厂等各类人员聚集场所发生火灾、地震、危险化学品泄漏等突发事件时的人员疏散组织与实施。

1.4 工作原则

- **生命至上，安全第一：**始终将人员生命安全放在首位，优先保障人员疏散撤离
- **统一指挥，分级负责：**建立指挥部统一领导，各小组分工协作、逐级落实
- **快速反应，有序撤离：**确保预警及时、响应迅速、疏散有序，防止踩踏等二次事故
- **因地制宜，科学疏散：**根据现场情况动态调整疏散路线和方式

第二章 组织机构与职责分工

2.1 应急疏散指挥部

设立应急疏散指挥部，总指挥由单位主要负责人担任，副总指挥由安全分管负责人担任。指挥部通常设在消防控制室或室外安全区域。

主要职责：

- 研判现场事态，决定启动和终止疏散行动
- 统一指挥各工作组开展疏散工作
- 协调外部救援力量（消防、医疗等）
- 负责人员清点结果的汇总与上报

2.2 各工作组职责

2.2.1 疏散引导组

由各区域负责人、楼层引导员组成，配备扩音喇叭、手电筒、荧光背心等装备。

- 接到疏散指令后，立即到达指定岗位引导人员撤离
- 在楼梯口、转角、分叉路口等关键点位维持秩序
- 检查责任区域内是否有遗留人员
- 引导人员沿正确路线向集合点疏散

2.2.2 灭火行动组

由志愿消防员和一线岗位人员组成。

- 负责扑救初起火灾，控制火势蔓延
- 优先保障疏散通道安全畅通
- 配合专业消防队伍开展灭火救援

2.2.3 通讯联络组

负责内外信息传递与沟通。

- 保障指挥部与各工作组通讯畅通
- 及时向总指挥反馈现场疏散进展
- 负责拨打 119、120 等应急救援电话

2.2.4 安全保卫组

由保安人员组成。

- 在各出入口设置警戒，阻止无关人员进入危险区域
- 维护集合点秩序，保护疏散人员安全
- 引导外部救援车辆和人员进入现场

2.2.5 防护救护组

由具备医护知识的人员组成。

- 对疏散过程中受伤人员进行初步救治
- 协助护送重伤员就医
- 准备急救药品和医疗器材

2.2.6 后勤保障组

负责应急物资供应和后勤支持。

- 保障疏散照明、应急广播等设施正常运行
- 供应应急物资和器材
- 做好疏散人员的基本生活保障

第三章 疏散预警与启动条件

3.1 疏散启动条件

出现以下任一情况时，应立即启动应急疏散：

- 火灾自动报警系统触发火警确认
- 发现明火、大量烟雾或异常气味
- 接到消防部门或上级主管部门疏散指令
- 发生地震、建筑物结构损坏等危及人员安全的情况
- 危险化学品泄漏且可能危及人员安全

3.2 预警发布方式

1. **应急广播**：通过消防广播系统发布疏散指令，重复播报疏散路线和注意事项
2. **声光警报**：启动火灾声光警报器，提示人员立即疏散
3. **人工通知**：各区域引导员逐区域、逐房间口头通知
4. **电子屏提示**：通过室内外电子显示屏发布疏散信息

3.3 疏散指令内容

疏散指令应清晰、简洁，包含以下要素：

- 突发事件性质和位置
- 疏散范围和疏散顺序
- 指定的疏散路线和出口
- 集合地点位置
- 安全注意事项

第四章 标准疏散作业流程

4.1 第一阶段：报警与确认（0-3 分钟）

1. 发现险情人员立即向消防控制室 / 指挥部报告，说明险情位置、性质和程度
2. 消防控制室值班人员确认报警信号，立即通知巡查人员现场核实
3. 确认险情后，立即向总指挥报告，建议启动疏散预案
4. 总指挥下达疏散命令，同时拨打 119、120 等应急电话

4.2 第二阶段：疏散启动（3-5 分钟）

1. 指挥部启动应急广播系统，发布疏散指令
2. 各工作组接到指令后，立即赶赴各自岗位
3. 疏散引导组逐房间、逐区域通知人员开始疏散
4. 开启全部安全出口，确保疏散通道畅通
5. 关闭空调、通风等可能加剧险情的设备

4.3 第三阶段：有序撤离（5-15 分钟）

4.3.1 人员行动要求

- 听到疏散警报后，立即停止手头工作，携带个人随身贵重物品
- 按照就近出口原则，沿指定疏散路线快速撤离
- 行走时保持弯腰低姿，用湿毛巾或衣物捂住口鼻

- 靠右行走，留出左侧通道供救援人员通行
- 禁止乘坐电梯，全部使用疏散楼梯

4.3.2 引导员行动要求

- 在楼梯口、转角处、楼层平台等关键位置值守
- 引导人流快速通过，避免在狭窄区域停留聚集
- 提醒人员注意脚下安全，防止摔倒
- 对行动缓慢人员提供必要协助
- 每层最后一名引导员确认本层无人后撤离

4.3.3 疏散顺序原则

- **垂直方向**：先着火层，再着火层上层，后着火层下层
- **水平方向**：先远离出口区域，后靠近出口区域
- **人员类别**：先访客、外来人员，后工作人员；先特殊人群，后普通人员

4.4 第四阶段：集合清点（撤离完成后）

1. 所有疏散人员到达指定集合点后，保持安静，听从指挥
2. 各部门 / 区域负责人立即清点本单位人员，向指挥部报告
3. 核对人员名单，确认是否有人员被困
4. 指挥部汇总清点结果，向总指挥和消防救援人员报告

4.5 第五阶段：疏散终止

- 经指挥部确认险情排除、现场安全后，由总指挥宣布疏散终止
- 接到返回指令后，有序组织人员返回
- 做好疏散情况记录和总结评估

第五章 典型场景疏散要点

5.1 火灾场景疏散

- 疏散前触摸房门，如门把发烫，切勿开门，应固守待援
- 穿越烟雾区时，尽量保持弯腰或匍匐姿势
- 身上着火时，就地打滚压灭火焰，切勿奔跑
- 不要因寻找贵重物品延误逃生时机
- 如逃生通道被烟火封锁，立即退回室内，关闭门窗并发出求救信号

5.2 地震场景疏散

- 地震发生时，先就地躲避（桌下、墙角等三角空间），待主震过后再疏散
- 疏散时注意避开高大建筑物、广告牌、高压线等危险物
- 走楼梯撤离，严禁使用电梯
- 室外疏散到开阔地带，远离建筑物、围墙、大树

5.3 高层建筑疏散

- 合理利用防烟楼梯间、封闭楼梯间疏散
- 向下疏散受阻时，可向上疏散至避难层或屋顶平台
- 不要盲目跳楼，三层以上严禁直接跳楼逃生
- 利用消防电梯前室、卫生间等空间临时避险

5.4 夜间 / 断电场景疏散

- 立即启动应急照明和疏散指示标志
 - 引导员携带手电筒、荧光棒等照明工具
 - 人员扶墙或扶手缓慢行进，保持前后联系
 - 增加关键点位引导力量，防止人员走失
-

第六章 特殊人群疏散保障

6.1 行动不便人员

- 预先统计行动不便人员（残疾人、孕妇、老人、伤病员）位置和数量
- 安排专人负责一对一协助疏散
- 配置轮椅、担架等辅助器材
- 优先安排靠近出口的工作或活动区域

6.2 未成年人

- 由老师或监护人带领集体疏散
- 维持队伍秩序，防止儿童走失或乱跑
- 低龄儿童可由成人背负或牵手撤离
- 集合点安排专人负责儿童看护

6.3 外来访客

- 在入口处发放疏散指引卡
- 工作人员主动引导访客疏散
- 集合点设置访客登记处，做好人员统计

第七章 集合点人员清点与报告

7.1 集合点设置要求

- 选择在上风向、远离建筑物的安全开阔地带
- 距离建筑物出入口不少于 50 米
- 设置明显标识，便于人员识别
- 具备临时集结和基本遮护条件

7.2 人员清点流程

- 各部门负责人按预编名册逐一清点人数
- 确认本部门人员全部到齐后，向指挥部报告
- 发现人员缺失时，立即报告指挥部，说明缺失人员姓名、可能位置
- 指挥部汇总各部门清点情况，形成总人数报告
- 向到场的消防救援人员准确报告被困人员信息

7.3 清点报告要素

- 应疏散总人数、实到人数、缺失人数
- 缺失人员的姓名、部门、最后出现位置
- 疏散过程中受伤人员情况
- 已采取的措施和需要支援的事项

第八章 应急物资与设施保障

8.1 疏散设施

- 疏散楼梯、安全出口、疏散走道保持畅通，严禁堵塞占用

- 应急照明、疏散指示标志完好有效
- 应急广播系统、声光警报器定期检测
- 防火门、防火卷帘功能正常

8.2 应急物资配置

表格

物资类别	主要物品	配置位置
引导装备	扩音喇叭、手电筒、荧光背心、指挥棒	各楼层引导员岗位
防护用品	防毒面具、湿毛巾、防护手套	楼层应急箱
医疗急救	急救箱、担架、常用药品	集合点、医务室
通讯设备	对讲机、备用电池	指挥部、各工作组
标识器材	警戒带、集合点标识牌	保安室、物资仓库

8.3 维护管理

- 每月对疏散设施进行巡查，确保完好有效
- 每季度对应急物资进行盘点，及时补充更换
- 每年对消防设施进行全面检测，出具检测报告

第九章 疏散安全注意事项

9.1 疏散过程“十不准”

1. 不准乘坐普通电梯
2. 不准贪恋财物返回取物
3. 不准拥挤推搡、争抢出口
4. 不准在疏散通道停留聚集
5. 不准随意翻越栏杆、窗户
6. 不准在楼道内大声喧哗
7. 不准逆向行进阻碍疏散
8. 不准使用明火照明
9. 不准隐瞒人员被困情况
10. 不准擅自返回危险区域

9.2 二次事故预防

- 控制人流密度，避免单位面积人员过多
- 楼梯转角处安排专人疏导，防止拥堵踩踏
- 地面湿滑时采取防滑措施或提醒注意
- 疏散出口外保持通畅，防止人员聚集堵塞

9.3 被困人员自救

- 关闭迎火面门窗，用湿布条封堵门缝
- 尽量靠近阳台、窗口等易于被发现的位置
- 用手电筒挥动、抛物等方式发出求救信号
- 保持体力，不要盲目呼喊，等待救援

第十章 培训与应急演练

10.1 培训要求

- 新员工入职必须接受疏散安全培训
- 全体员工每年至少参加一次疏散知识培训
- 疏散引导员、指挥部成员进行专项强化培训
- 培训内容包括：疏散流程、岗位职责、引导技巧、自救常识

10.2 应急演练

- 每半年至少组织一次全员应急疏散演练
- 演练前制定方案，明确演练目的、范围和时间
- 演练过程做好记录，演练后进行评估总结
- 针对演练发现的问题，及时修订预案和改进措施

10.3 档案管理

建立疏散工作档案，包括：

- 疏散预案及修订记录
 - 培训记录和考核结果
 - 演练方案、记录和评估报告
 - 设施检查和维护记录
 - 突发事件处置记录
-

第十一章 附则

11.1 预案修订

本手册根据实际情况变化和演练评估结果适时修订，至少每三年修订一次。

11.2 解释权

本手册由安全管理部门负责解释。

11.3 施行日期

本手册自发布之日起施行。

编制部门：安全管理部 编制日期：2026 年 8 月 1 日 版本号：V1.0