



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 18 – נספח תקינות מערכת גז

אישור על בדיקת תקינות למערכת הגז והתאמתה לתקן 158

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.17 + א + ב במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 20/9/22

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
8-555-8	עלית אלה ירושלים	אגף	580246817
כתובת הנכס/עסק:			
יישוב	רחוב/גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
ג.מ.ל	רח' רלי	21	9952331
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני
אליהו אברהם	מנהל	054-2424401	elia@regkit.co.il

- מתקן הגפי"מ הנ"ל נבדק בהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן ת"י 158 חלקים 1, 2 ו-3 ונמצא מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

- שם חברת הגז: גז ירושלים

***יש לצרף את אחד המסמכים המפורטים להלן ולסמן V במקום המתאים:

- ☐ **פרק ג-5, טופס מס 1** דוח בדיקה תקופתית (בדיקה חזותית) למכל גפי"מ על-קרקעי.
- ☐ **פרק ג-5 טופס מס 2** דוח בדיקה תקופתית II למכלי גפי"מ
- ☐ **נספח א** טופס הצהרה על התאמה של מתקן גפי"מ חדש או חלק ממנו לדרישות התקן
- ☐ **נספח ב** טופס בדיקה ראשונית של מתקן גפי"מ חדש על ידי מעבדה מאושרת
(לנספח זה יש לצרף גם את נספח א האמור לעיל חתום בידי בעל רישיון האחראי על העבודה, לאחר שנמצא על ידי המעבדה כי הטופס מולא כנדרש).
- ☐ **טופס ד-1** דוח בדיקה תקופתית של מאגר גפי"מ קיים במכלים מיטלטלים באספקת גז מרכזית, לרבות המערכת ללחץ הביניים
- ☐ **טופס ד-2** דוח בדיקה תקופתית של מאגר גפי"מ קיים במכלים נייחים באספקת גז מרכזית, לרבות המערכת ללחץ הביניים
- ☐ **טופס ד-3** דוח בדיקה תקופתית של מתקן גפי"מ פרטי עם הספקה ממאגר משותף
- ☒ **טופס ד-4** דוח בדיקה תקופתית של מתקן גפי"מ עם מאגר נפרד של הלכות
- ☐ **טופס ד-5** דוח בדיקה שנתית של מכשיר צורך גפי"מ עם ארובה אטמוספירית המותקן בתוך דירת מגורים
- ☐ **טופס ד-6** דוח בדיקה שנתית של מתקן גפי"מ שהמכשירים מותקנים בו במפלס נמוך.

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 18 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il

סופרגז

סופר שירות. סופר אמינות.

דוח בדיקה תקופתית של מתקן גפ"מ עם מאגר נפרד של הלקוח - ד4

מספר טופס: 7112853

דוח בדיקה תקופתית של מתקן גפ"מ עם מאגר נפרד של הלקוח - ד4

שם הלקוח: ישיבת אוהב יחשלים

מס' צרך: 360966448

כתובת: בית שמש רש"י 21

תאריך הפעלת המתקן: 08/10/1999

הערה: בסעיפים המסומנים ב- +, אם נמצא ליקוי - יש להפסיק מיד את הספקת הגפ"מ למתקן או למכשיר, עד לתיקון הליקוי.

סוג המתקן: מסחר

ע"פ הצהרת הלקוח קיימות בדירה 11

נקודות גז ממקומות ב- מטבח וגינה אחורית

האם המאגר מכילים מיטלטלים או ניחוח ניח

1 בחינה חזותית של מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים

1.1 מיקום המכלים

לא יש	לא מתאים	מתאים	
x			1.1.1 במקום פתוח ומאוורר. לא במפלס נמוך, לא במקום המשמש למטרים.
x			1.1.2 מרחקים: (המרחקים נמדדים בקווים אופקיים לאורך קו הזרימה האפשרי של הגז) 0.7 מ' ממקור חום ופיצוץ, 1.7 מ' מאש גלויה, 0.5 מ' מבחנות ומתאי בקרה הסגורים במכסה קבוע (למעט אם הפתחים מוגבהים מפני הקרקע), 3 מ' מבחנות ומפתחי ניקוז פתחים, 1.2 מ' מפתחי בנין (לא חל אם סף הפתח גבוה ב 0.5 מ' ויותר 3 מ' מפתחים במפלס נמוך
x			1.2 יש שילוט אזהרה עם הכיתוב "סכנה! גז מתלקח! אסור לעשן! וסמל הדליקות הכלל את שם ספק הגז ומס' טלפון לחירום
x			1.3 הווסת והסעפת מקובעים
x			1.4 אם יש מתקן להתזת מים, מובטחת התזה על כל המכלים במאגר

1.5 אם המאגר בחדר גז גם:

לא יש	לא מתאים	מתאים	
x			1.5.1 בחדר יש עד 20 מכלים (1000 ק"ג)
x			1.5.2 אם יש תאורה - טף התאורה נמצא בתקרה והמפסק מחוץ לחדר
x			1.5.3 בחדר הגז לא מוחזקים חומרים דליקים

1.6 אם המאגר במכלאה גם :

לא יש	לא מתאים	מתאים	
x			1.6.1 במכלאה יש עד 20 מכלים
x			1.6.2 המכלאה מעודרת ומאווררת
x			1.7 המאספים (רמפות) מותקנים בצורה יציבה ולכל אחד יש ברז ניתוק

2 מאגר גפ"מ במכלים נייחים

2.1 אתר ההתקנה

לא יש	לא מתאים	מתאים	
		x	2.1.1 יש מחסום בפני התקרבות כל רכש שלט בטיחות

2.2 המכלים (בדיקה חזותית)

לא יש	לא מתאים	מתאים	
		x	2.2.1 למכל יש לחית זיהוי קריאה והנחנים ותאמים.

3 מערכת הצימחות

לא יש	לא מתאים	מתאים	
x			3.1 בבנין מטרים שם קיימת מערכת בלחץ ביניים, יש שסתום לסגירה בעת רעידת אדמה בקו לחץ הביניים במערכת שהותקנה אחרי פברואר 2012
x			3.2 אם יש, ודא שהשסתום מפולס, שהחברים לא התחפפו ושתנאי ההתקנה נשמרים
		x	3.3 יש ברז ניתוק נגיש ומשולט בקרבת הכניסה לבנין
x			3.4 שסתומי פריקה מורכבים בוסת או לאחריו, והנמצאים בתוך בנין, מוצא שסתום הפריקה מחובר אל אור חוץ, וקצה הצימר מרוחק 1 מ' מכל פתח בבנין שמתחתיו
		x	3.5 לחץ הגז בצורת הגז הנמצאת בתוך מבנה איס גדול מ- 1.4 בר
x			3.6 בוסתים ללא שסתום פריקה יש אמצעים המגבילים את הלחץ לצרף, ואם הם מותקנים בתוך מבנה - יש אמצעים המגבילים את פתח האוורור
		x	3.7 יש ברז ניתוק בקרבת כל מכשיר צורך גפ"מ
		x	3.8 הצנרת ומרכיביה מקובעים

לא ישים	לא מתאים	מתאים	
		x	3.9 כל מוצא של המתקן, שאים מחובר באופן קבוע למכשיר, סגר בפקק או באבזור ניתן מהיר או בשסתום חד - כיווני, ונמנע שחזור גפ"מ לאויר

4 מכשירים

4.1 פרט את המכשירים צרכי הגפ"מ המחוברים למתקן בזמן הבדיקה : בדוק שלמות המכשירים בבדיקה חזותית :

כירים ☐

כירים - חברה ללא שם תעשית

כירים - משולבים לא

כירים - צבע שחור

האם יש כירים מספים? ☐

כירים - 2 חברה ללא שם תעשית

כירים - 2 משולבים לא

כירים - 2 צבע שחור

האם יש כירים מספים? ☐

כירים - 3 חברה ללא שם תעשית

כירים - 3 משולבים לא

כירים - 3 צבע שחור

מחמם מים לא

תסר הסקה לא

תסר חימם לא

גריל גז ☐

גריל גז - כמות 1

גריל גז - חברה ללא שם תעשית

אחר... ☐

סוג המכשיר ציפס

כמות 3

חברה ללא שם תעשית

קיימים צרכנים מספים לא

לא ישים	לא מתאים	מתאים	
x			4.2 מכשירים קבועים מחוברים בצינור קשיח
		x	4.3 הוחלף צינור אלסטומרי לחיבור מכשיר בצינור תקני, למעט צינור גמיש מפלדה לא מחולדה וצינור אלסטומרי שקוטח הפנימי גדול ב- 8 מ"מ עם קצות מתברגים, שיוחלפו רק לפי הצורך בעקבות הבחינה החזותית קצות הזרם המחוברים לפילים מחוזקים בחבקים
		x	4.4 אורך הצינחת האסטומרים אים גדול מ- 3 מ' למעט זרמים ממין 18 בהתקנת תעשיות וחקלאות

האם מתקנים מכשירים צרכי גפ"מ עם אחבה אטמוספרית? לא

4.5 מכשירים צרכי גפ"מ עם אחבה אטמוספרית

מתאים	לא מתאים	לא ישים
		x
4.5.1 (+) למכשיר צורך גפ"מ עם אחבה אטמוספירית, המותקן בתוך דירת מגורים, יש תווית אישור בדיקה שנתית תקפה לפי טופס ד-5		
		x
4.5.2 (+) מכשיר חימום מים מהסקה עם אחבה אטמוספירית אינו מותקן בחדר שינה, שירותים או רחצה		
		x
4.5.3 (+) למכשיר חימום מים להסקה עם אחבה אטמוספירית המותקן בתוך דירת מגורים יש תווית אישור בדיקה שנתית תקפה לפי טופס ד-5 ולא עברו 3 שנים מיום פרסום גיליון התיקון מס' 1 לת" 158 חלק 3		
		x
4.5.4 (+) למכשיר חימום מים לצריכה עם אחבה אטמוספירית שהספקו גזול מ-0.5 ק"ג גז לשעה, המותקן בתוך דירת מגורים יש תווית אישור בדיקה שנתית לפי טופס ד-5 ולא עברו 3 שנים מיום פרסום גיליון התיקון מס' 1 לת" 158 חלק 3		
		x
4.6 (+) מכשיר צורך גפ"מ ללא אחבה אינו מותקן בחדר אמבטיה, בשירותים, או בחדר שינה, למעט מכשיר בשול ואפ"ה ובתנאי שמתקיימים תנאי אחרון לפי ת" 158 חלק 3 טבלה 2		

4.7. תקנות ארובות למכשירים צורכי גפ"מ

מתאים	לא מתאים	לא ישים
		x
4.7.1 הארובה שלמה ומחזקת באופן המונע אפשרות לשיט ממצב ההתקנה		
		x
4.7.2 מוצא ארובה אטמוספירית מחזק 0.5 מ' מכל פתח בבנין		
		x
4.7.3 מוצא ארובה כפולה מחזק 0.4 מ' מכל פתח בבנין		

4.8. מכשירים לשימוש ציבורי, מסחרי, חקלאי או תעשייתי

מתאים	לא מתאים	לא ישים
		x
4.8.1 (+) מכשירים לחימום חלל במקומות ציבוריים מצוידים בהתקן לסגירת זרימת הגז כשהלהבה כבה		
		x
4.8.2 (+) במטבחים של מבני ציבור יש פתח אוויר קבוע אל אוויר החוץ או אל אוויר מאולץ שקיל		
		x
4.9 (+) למכשירים המותקנים במקום נמוך יש תווית אישור בדיקה שנתית תקפה לפי טופס ד-6		

5. בדיקת אטימות

5.1 בדיקת אטימות המערכת ללחץ השימוש כוללת את הצנחת האלסטומריים (אחרי החלפתם) ונעשית כשברזי המכשירים סגורים. בדיקות באמצעות מדי לחץ בטווח מדידה שאינו גזול מפי 3 מהלחץ הנמדד. בדיקות בלחץ הגז השורר בקו. מחזיקים את הלחץ במשך 15 דקות ומודאים שאין ירידת לחץ.

מתאים

צין לחץ סטטי 32

האם לחץ סטטי בטווח? מתאים

לחץ עבודה 29

האם לחץ עבודה בטווח? מתאים

5.2 בדיקת וסת הלחץ

תנאי בדיקה: מקור לחץ פתוח, בריז המכשירים סגורים ומד הלחץ בקו מתקן אחרי נמצא הסת. משך הבדיקה חמש דקות. וודא שהלחץ אים גדול מ- 30% מהלחץ הסמינלי.

מתאים

האם נמצאו ליקויים אחרים? מתאים

4 סיכום מבצע הבדיקה

☒ המתקן נמצא תקין בהתאם לדרישת נספח זה.

☐ נמצאו ליקויים כמפורט להלן.

(לביצוע על ידי מתקין גז בעל רישיון).

☐ הספקת הגז למתקן טתקה עקב מציאת ליקויים חמורים האלה.

הבהרה: מכשיר צריכת גז אינם נבדקים ואינם נכללים בטופס זה

בדיקת מערכת גז זו תקפה ל- 5 שנים

מספר רישיון מתקין גז: 1161185

אישור הלקוח: אני מאשר שנערכה בדיקה של מתקן הגז שאיננה סללת את בדיקת מכשיר צריכת הגז.


פרטי המכח בבדיקה

שליחה באמצעות סלולר

מייל אין

מספר סלולר 0543424401

תאריך הבדיקה: 30/09/20

פרטי הנוכח בבדיקה שם: <u>אל</u>  חתימה: 30/09/2020	מבצע הבדיקה: <u>סמס פנחס</u>  חתימה: 30/09/2020
---	---